

Звітність

ВІСВІТ ЩОДО ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

III квартал 2019 року

(місяць)

Подают:

Терміни подання

20-й день після звітного кварталу,

Національній комісії регулювання електроенергетики України

Респондент:

АТ "Укрзалізниця"

Місцезнаходження

03680, МПС М. К. 18-150, Бур. Емчи Гидроизд

Іншіт овай індекс, область / Автономна Республика Крым, район, населенный пункт, буцаа / промлок, площадь тлацо,

№ будинку / корпусу, № квартири / офісу)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

Рівень напруги	Код району	Індекс середньої тривалості дощових перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.					Індекс середньої частоти дощових перерв в електропостачанні (SAIFI)					Ротарульний обсяг недоведеної електроенергії (ENS), тис. кВт*год					Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)					Кількість роликів промаку електроенергії, одиниць тис. кВт*год**										
		з переривами		без переривів		Усього	з переривами		без переривів		Усього	з переривами		без переривів		Усього	з переривами		без переривів		Усього											
		незаплановані (аварійні) перериви		технологічні порушення в мережах лінійних			незаплановані (аварійні) перериви		технологічні порушення в мережах лінійних			з переривами		з переривами			з переривами		з переривами													
		з переривами	з переривами	з переривами	з переривами		з переривами	з переривами	з переривами	з переривами		з переривами	з переривами	з переривами	з переривами		з переривами	з переривами	з переривами	з переривами			з переривами	з переривами								
А	Б	010	0,1	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,65	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	1,25	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,45	2,50	2,60	
		005	5,3	3,6	0,0		0,3		9,2	0,00	0,02	0,03	0,00	0,00	0,02	0,07	18,0	5,1	14,3			3,8	41,1	0,000					1	4611,000		
		015	38,3	15,6	0,7	2,6	0,0	11,7	68,9	0,19	0,08	0,01	0,03	0,00	0,09	0,40	87,5	58,8	8,6	6,5	0,0	37,1	198,5	0,009	0,000	0,005	0,054	0,057	216	264993,535		
		020	37,7	13,3	0,7	2,8	0,0	4,7	59,1	0,19	0,04	0,01	0,03	0,00	0,05	0,32	78,9	52,1	5,0	5,2	0,0	18,5	159,7	0,003	0,000	0,003	0,019	0,025	813	289750,637		
		025	40,3	23,0	0,7	2,0	0,1	33,9	100,0	0,18	0,19	0,02	0,03	0,00	0,23	0,66	8,6	6,6	3,6	3,6	1,4	0,0	18,6	38,8	0,028	0,000	0,012	0,167	0,206	489	94044,104	
		030	12,1	9,8	0,0	0,9	0,1	8,6	31,5	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,11	9,8	9,0	0,0	1,3	0,2	6,0	26,3						101 192	620774,297		
		035	13,7	11,1	0,0	1,2	0,2	10,4	36,6	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,13	8,7	8,0	0,0	1,3	0,2	5,7	23,9						77 027	479212,529		
		040	6,9	5,6				2,7	15,2	0,03	0,02				0,01	0,05	1,1	1,0			0,3	2,5							24 165	141561,768		
		Усього	045	55,7	28,9	0,8	3,5	0,2	20,6	100,7	0,37	0,13	0,01	0,03	0,00	0,14	0,58	112,5	72,9	22,9	7,9	0,1	46,9	266,1	0,000	0,009	0,009	0,000	0,000	0,111	0,136	1274173,573

* - Рівень напруги елементів мережі відмова або відключення якого призведе до перерви в експлуатації.

Представник за довіреністю

М.В. Ворчак
(П.И.Б.)

Представник за довіреністю

І.В. Шевченко
(П.І.Б.)

Виконавець

УЗУНОВА С.М.

телефон:

электронна пошта:

UZ:KCNAGEZ:JCN:JA