

Затверджую
 Начальник
 СП "Служба електропостачання"
 "15" серпня 2020 року
 С.Ф. Ісасв

Спеціальний графік аварійного відключення споживачів регіональної філії "Львівська залізниця" в частині ОЕС України на 2020-2021 роки

частині ОЕС України на 2020-2021 роки

Назва центра живлення	Назва ліній	Рим, МВт	Величина обмеження по чергах, МВт			Наявність чергового або ТУ	Область
			1	2	3		
Острів БуТЕС							
110кВ ЕЧЕ-7 Тухля	Л-1 Славський ДЛГ 10кВ	0,122		0,122		Ч	Львів
	Л-4 Славський ДЛГ 10кВ	0,110		0,110			
	Л-7/6 Тухля-Скоде	0,174		0,174			
110кВ ЕЧЕ-8 Лавочис	10кВ Лавочис-Тухля	0,289			0,289	Ч	Львів
	10кВ Лавочис-Діпо	0,031		0,031			
	10кВ Лавочис-Станція	0,099		0,099			
	Л 11-10кВ	0,070		0,070			
110кВ ЕЧЕ-27 Турка	КВЛ-1 постійна тяга	0,298			0,298	ТУ	Львів
110кВ ЕЧЕ-24 Стрілки	КВЛ-3 постійна тяга	0,325			0,325	ТУ	Львів
110кВ ЕЧЕ-30 173км	Л30/Л29 10кВ	0,060			0,060	ТУ	Закар.
	КВЛ-1 постійна тяга	0,072			0,072	ТУ	Закар.
110кВ ЕЧЕ-31 181км	Л31/Л30 10кВ	0,060		0,060		ТУ	Закар.
110кВ ЕЧЕ-32 Жорнава	Л2 32/Л3ТН1 ТЗОВ "Арід"	0,026		0,026		Ч	Закар.
110кВ ЕЧЕ-33 В.Березний	2 СШ 10кВ "СЮ"	0,198		0,198		Ч	Закар.
	Л33/34 10 кВ	0,196			0,196	ТУ	Закар.
110кВ ЕЧЕ-34 Перечин	Л-34/КТП-2/"Дж.Д.Ф. Сервіс,ЛТД"	0,084		0,084		Ч	Закар.
	Л 34/Реторта-2	1,404	1,404				
110кВ ЕЧЕ-11 Свалява	РУ-6кВ ТЗОВ Прогрес-С	0,110		0,110		Ч	Закар.
	Л-11/ЩРП-1 к.8 "Барва"	0,022		0,022			
35кВ ЕЧЕ-13 Батсво	Л2 13/ТП-15/Л13/12	0,180		0,180		Ч	Закар.
35кВ ЕЧЕ-14 Чоп	Л14/ТП26-Есень	0,071		0,071		Ч	Закар.
Загальне		4,000	1,404	1,286	1,309		