



ДОДАТОК Г2

**до Плану розвитку системи розподілу
АТ «Укрзалізниця» на 2021-2025 роки**

**Технічний стан ліній електропостачання
ПЛ 10 -35- 110(150) кВ.**

Регіональна філія «Донецька залізниця»

Таблиця Г2.1 Технічний стан ліній електропостачання 110 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього кап. ремонту	Оцінка тех. стану
ПЛ 110 кВ Тягова підстанція Авдіївка ввід № 1- 2	0,4	АС-120	1980	1980	Кап.ремонт не проводився	Задовільний

Таблиця Г2.2 Аналіз технічного стану ліній електропостачання 35 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ПЛ-35кВ ЕЧЕ-Слов'янськ-РЕМС	6,2	АС-95	1958	1958	Кап.ремонт не проводився	Незадовільний
ЕЧЕ-20 Волноваха-ХЩЗ	26,7	АС-150	1964	1964	Кап.ремонт не проводився	Задовільний
оп.1 ВЛ ПЭВС Азовсталь-ЕЧЕ-16 Маріуполь	2,24	АС-95	1964	1964	Кап.ремонт не проводився	Задовільний
ЕЧЕ-20 Волноваха-РП-1 Волноваха	0,25	АС-120	1963	1963	Кап.ремонт не проводився	Задовільний
ЕЧЕ-20 Волноваха-РП-1 Волноваха	0,4	АС-120	1963	1963	Кап.ремонт не проводився	Задовільний
ПЛ-35 кВ Гірська-Попасна	15,3	АС-120	1991	1991	Кап.ремонт не проводився	Задовільний
ПЛ 35 кВ Тягова підстанція Покровськ ввід № 1- 2	0,23	АС-90	1981	1981	Кап.ремонт не проводився	Задовільний

Таблиця Г2.3 Аналіз технічного стану ліній електропостачання 10 кВ

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-10 кВ «КУРДЮМОВ-МИКИТІВКА»	10,37	АС-35	1962	1962	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЯМПІЛЬ-СІВЕРСЬК»	14,64	АС-35	1969	1969	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЯМПІЛЬ-ЛИМАН»	8,11	АС-50	1969	1969	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЗЕЛЕНИЙ КЛИН-ЦРП1»	4,44	АСО-240	1974	1974	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЗЕЛЕНИЙ КЛИН-ЦРП2»	4,44	АСО-240	1974	1974	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЗЕЛЕНИЙ КЛИН-ЖДУ1.2»	9,34	АС-120	1971	1971	Не проводився	задовільний

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-10 кВ «РП-35-ТП ЩУРОВО»	9,46	АС-70	1999	1999	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЗЕЛ.ЛИН-4ГР.СКВАЖИН»	2,95	АС-35	1999	1999	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ШЕВЧЕНКО-ДАРМ»	13,58	АС-50	1991	1991	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ТП СВЯТОГ-ЗЕЛ.КЛИН»	18,93	АС-35	1962	1962	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-1-ОВОЩЕХРАНИЛ.»	3,09	АС-70	1999	1999	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СВЯТОГОР-БУКИНО»	14	АС-35	1962	1962	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СВЯТОГОР-СИТРОЦ»	0,8	АС-35	2009	2009	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ1-ТРОПА»	4,75	АС-35	1974	1975	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СЕВЕРСК-НОВОЗОЛОТА»	15,42	ПС-35	1981	1981	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СЕВЕРСК-ЗОВНАЯ»	7,9	АС-70	1962	1962	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЗОВНАЯ-ШЕВЧЕНКО»	17,24	АС-35	1962	1962	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «Лиман – Славкурорт»	18,57	АС-35	1966	1966	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЗОВНАЯ-СОЛЬ»	0,91	ААБ-70	1962	1962	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «№5 БОЛЬНИЦ»	2,03	ААБ-120	1978	1979	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «№24.35-ТП»	1,54	ААБ-120	1982	1982	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «№27 ШКОЛА2»	8,53	АС-50	1983	1983	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «№39 - ТП Компресорна»	2,14	СБ-95	1990	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «№4 ОРС-ТП»	2,85	АС-70	1978	1979	Не проводився	задовільний
КЛ-10 кВ «№10 ОЧИСТНЫЕ»	0,71	ААБ-120	1976	1977	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «№39 - ТП К»	1,94	АС-70	1976	1977	Не проводився	задовільний
КЛ-10 кВ «№25.38 – Т»	0,66	ААШВ-120	1976	1978	Не проводився	задовільний
КЛ-10 кВ «№33 – ТП»	2,95	ААШВ-95	1989	.1989	Не проводився	задовільний
КЛ-10 кВ «№16 – ТП»	2,9	ААШВ-95	1989	1989	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «№17.7 – Т2»	1,35	СБ-95	1996	1997	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ТЯГ. ШЕВЧЕНКО»	6,7	АС-50	1973	1974	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ТЯГ. ШЕВЧЕНКО»	8,34	АС-50	1979	1979	Не проводився	задовільний

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-10 кВ «ТЯГ.СЛАВКУРОРТ-ТП»	2,01	АС-35	1990	1990	Не проводився	задовільний
КЛ-10 кВ «ТЯГ.СЕВЕРСК -ТП КО»	1,65	ААШВ-95	1981	1981	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «П.ДОНБАС.-1168КМ»	5,6	АС-50	1963	1963	2019	задовільний
ПЛ-10 кВ «ВОЛНОВАХА-П.ДОНЬ.»	14,42	АС-50	1963	1963	2018	задовільний
ПЛ-10 кВ «КАРАНЬ-ВОЛНОВАХА»	21,94	АС-50	1963	1963	2019	задовільний
ПЛ-10 кВ «КАЛЬЧИК-КАРАНЬ»	26,32	АС-50	1963	1963	2019	задовільний
ПЛ-10 кВ «САРТАНА-КАЛЬЧИК»	7	АС-35	1963	1963	2019	задовільний
ПЛ-10 кВ «САРТАНА-МАРІУПОЛЬ»	12,8	АС-35	1963	1963	2019	задовільний
ПЛ-10 кВ «КАЛЬЧИК-МАР.СОР»	5,23	АС-70	1991	1991	2018	задовільний
ПЛ-10 кВ «УРЗУФ.ЩЕБ.ЯНИС ОЛ»	3,2	АС-50	1976	1976	2012	незадовільний
ПЛ-10 кВ «СТ.РОЗОВКА»	3,1	АС-35	1967	1967	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «РОЗОВКА-ЗАЧАТІВКА»	2,17	АС-35	1967	1967	2020	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЗАЧАТІВКА-ХЛЕБОДАР»	2,38	АС-35	1967	1967	2020	задовільний
ПЛ-10 кВ «ХЛЕБОД.-ВОЛНОВАХА»	3,02	АС-35	1967	1967	2020	задовільний
КЛ-10 кВ «ОК УРЗУФ №1»	0,32	АСБ-120	1975	1975	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ОК УРЗУФ №2»	0,36	АС-70	2004	2004	Не проводився	задовільний
КЛ-10 кВ «ОК УРЗУФ №3»	0,6	АСБ-120	1975	1975	Не проводився	задовільний
КЛ-10 кВ «ЕЧЕ-20 – ГОРКА»	2,13	ААБ-120	1963	1963	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СІВЕРСЬК-Н.ЗОЛОТАР»	0,58	АС-70	1984	2004	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ВОКЗАЛ 1»	1,45	ААБ-50	1984	1989	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ВОКЗАЛ 2»	2,12	АС-50	1984	1989	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СВАТОВЕ-ХРІПКОВЕ»	8,48	АС-50	1960	1992	Не проводився	задовільний

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-10 кВ «КАБАНЬС-КРЕМІННА»	21,2	АС-50	1984	1984	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ХРІПКОВЕ-КАБАНЬС»	11	АС-50	1984	1984	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «КРЕМІННА-РУБІЖНЕ»	13,02	АС-50	1984	1984	2020	задовільний
ПЛ-10 кВ «РУБІЖНЕ-НАСВІТЕВІЧ»	6,69	АС-50	1979	1990	2020	задовільний
ПЛ-10 кВ «ТП "ДИТ.САДОК"»	0,4	АС-50	1988	1998	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «НАСВІТЕВІЧ-ЛИСИЧАН»	4,33	АС-50	1979	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЛИСИЧАНСЬК-ПЕРЕЇЗД»	3,43	АС-50	1979	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ПЕРЕЇЗДНА-ВОВЧОЯРС»	8,73	АС-50	1984	1984	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ВОВЧОЯРСЬК-ЛОСКУТІВКА»	10,8	АС-50	1979	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЛОСКУТІВКА-ВЕНГЕРІВКА»	9,44	АС-50	1979	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ВЕНГЕРІВКА-КОМИШУВ»	5,24	АС-50	1979	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «КОМИШУВАХА-ПОПАСНА»	7,06	АС-50	1979	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ВИВІД НА СТ. СВІТЛАНО»	5,88	АС-50	1979	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ВОДОКАЧКА КОМИШУВАХА»	0,34	АС-35	1960	1960	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СТ. СВІТЛОДАРСЬК»	0,91	АС-50	1975	2000	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «Н КОНДР.-ТП-105»	0,75	АС-50	1937	2002	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «Н КОНДР.-ТП-111»	0,5	АС-35	1955	2002	Не проводився	Задовільний
КЛ-10 кВ «Н КОНДР.РПЖД2»	0,46	ААШВ-70	1988	1991	Не проводився	Задовільний
КЛ-10 кВ «Н КОНДР.РПЖД1»	0,46	ААШВ-70	1988	1991	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «СОСНОВЫЙ-ТП-114»	0,35	АС-35	1970	2002	Не проводився	поганий
ПЛ-10 кВ «СОСНОВЫЙ-ТП-115»	2,83	АС-50	1970	2002	Не проводився	Задовільний

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-10 кВ «ОГОРОДНЫЙ_ОСН»	0,25	АС-50	1969	2002	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ЛЫЙКА»	0,08	АС-35	1986	2004	Не проводився	Нема доступу
ПЛ-10 кВ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ»	0,76	АС-35	1965	1999	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ПИТОМНИК»	0,16	АС-35	1970	2002	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ОЛЬХОВАЯ»	0,2	АС-35	1963	2000	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «СТАРОБЕЛЬСК-913»	26,81	АС-35	1971	2002	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ПОЛОВИНКИНО»	1,8	АС-50	1964	2000	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СТАРОБЕЛЬСК»	1,84	АС-35	1971	2002	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «НОВЫЙ АЙДАР-1»	0,12	АС-35	1958	2002	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «НОВЫЙ АЙДАР-2»	3,8	АС-35	1983	1988	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «КРАСНООЗЬОРІВКА»	0,36	АС-35	1970	1992	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЛАНТРАТ-БЕЛОКУР»	0,36	АС-35	1970	1992	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «СТАРОБЕЛ-БЕЛОКУР»	63,27	АС-50	1974	1997	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «АВДЕЕВКА-ЯСИНОВ.»	4,91	АС-35	1959	1959	2005	Не задовільний (бойові дії)
ПЛ-10 кВ «ДЕМУРИНО-МЕЖЕВАЯ»	26,08	АС-50	1959	1959	2003	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ДЕМУРИНО-ЧАПЛИНО»	21,09	АС-50	1959	1959	2003	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ЖДУ СТ.АВДЕЕВКА»	6,18	АС-120	1980	1980	2005	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ЖДУ СТ.МЕЖЕВАЯ»	1,52	АС-50	1959	1959	2005	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ЖДУ СТ.УДАЧНАЯ»	1,47	АС-50	1976	1978	2003	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ЖЕЛАННАЯ-ОЧЕРЕТ.»	18,8	АС-50	1959	1959	2007	Задовільний
ПЛ-10 кВ «КРАСНОАРМ-ЖЕЛАНН»	20,93	АС-35	1959	1959	2003	Задовільний
ПЛ-10 кВ «КРАСНОАРМ-ДУБОВО»	96,28	АС-35	1974	1974	2005	Задовільний
ПЛ-10 кВ «КРАСНОАРМ-РОЯ»	74,4	АС-35	1988	1988	Не проводився	Задовільний

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-10 кВ «МЕЖЕВАЯ-УДАЧНАЯ»	19,1	АС-50	1959	1959	2011	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ОЧЕРЕТИНО-АВДЕЕВ»	12,12	АС-50	1959	1959	2007	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ОЧЕРЕТ-НОВОБАХМ»	3,84	АС-35	1959	1959	2007	Задовільний
ПЛ-10 кВ «НОВОГРОДОВКА»	1,6	АС-35	1990	1990	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «УДАЧНАЯ-ПОКРОВСЬК»	12,87	АС-50	1959	1959	2011	Задовільний
ПЛ-10 кВ «РОЯ-КРАСНОГОРОВК»	13,4	АС-35	1988	1988	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «РЕЗЕРВ СТ.МЕРЦАЛОВ»	0,08	АС-35	1985	1986	2003	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ОЧЕРЕТИНО-ГОРЛОВКА»	2,5	АС-50	1966	1966	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ЖДУ – ОЧЕРЕТИНО»	1,1	АС-70	1959	1959	Не проводився	Задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-40 ПЕ-ЛОЗОВА»	16,18	АС-35	1971	1971	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-8 ПЕ БЛИЗНЮКИ»	10,44	АС-35	1951	1951	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-8 ПЕ ЛЕГЕНДАРНА»	8,61	АС-50	1958	1958	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-41 ПЕ ДУБОВЕ»	12,21	АС-35	1951	1951	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-9 ПЕ ГАВРИЛОВКА»	13,96	АС-35	1958	1958	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-9 ПЕ БАРВІНКОВЕ»	11,65	АС-50	1958	1958	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-10 ПЕ БАРВІНКОВЕ»	17,22	АС-50	1958	1958	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-11 ПЕ БАНТИШЕВЕ»	26,52	АС-35	1958	1958	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-11 ПЕ СЛАВКУРОРТ»	22,2	АС-35	1958	1958	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-12 ПЕ СЛОВ'ЯНСЬК»	31,89	АС-35	1982	1982	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-13 ПЕ ДРУЖКІВКА»	23,14	АС-35	1982	1982	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-13 Ф.ТП-81»	1,73	АС-50	1989	1989	Не проводився	задовільний
КЛ-10 кВ «ЕЧЕ-13 Ф.Ж.Д. УЗЕЛ»	0,53	ААБ-70	1971	1971	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-13 Ф. Ж.Д. УЗЕЛ 2»	2,73	АС-50	1989	1989	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-13 ПЕ ДИЛІВКА»	12,81	АС-35	1982	1982	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-14 Ф. ВОДОКАЧКА»	2,84	АС-35	1963	1963	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-48 ПЕ КОСТЯНТИНІВКА»	23,67	АС-35	1997	1997	Не проводився	задовільний

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-14 ПЕ МИКИТІВКА»	13,33	АС-35	1999	1999	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-48 ПЕ СКОТОВАТАЯ»	13,64	АС-35	1997	1997	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ЕЧЕ-15 ПЕ ЯСИНУВАТА»	0,2	АС-50	1997	1997	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «ПЕ ШЕВЧЕНКОВО-ЧАСОВ ЯР»	22,24	АС-35	1991	1991	Не проводився	задовільний
ПЛ-10 кВ «БЛИЗНЮКИ»	3,23	А-185	1973	1973	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «ВОЛНОВАХА-412КМ»	6,93	ПС-25	1970	1970	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «ВОЛНОВАХА-Н.ТРОЇЦЬК»	0,77	АС-50	1964	1964	Не проводився	незадовільний
ПЛ-6 кВ «МАРІУПОЛЬ-МАР.ПОРТ»	0,77	АС-50	1963	1963	2019	задовільний
ПЛ-6 кВ «СТ.ВОЛНОВАХА»	32,4	АС-50	1936	1936	2017	задовільний
ПЛ-6 кВ «ВОЛНОВАХА-В.АН»	10,35	АС-35	1959	1959	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «КХП»	6,45	АС-35	1975	1992	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «РП-3 - ПЕРЕЇЗД 10 КМ»	1,03	АС-35	1984	2004	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «РП-3 - ТП-4»	3,7	АС-50	1984	2004	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «РП-2 - ТП-1»	4,1	АСБ-150	1984	2004	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «РП-2 - ТП-3»	4,03	АСБ-150	1984	2004	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «СТ. ШИПІЛОВЕ»	1,58	ПС-25	1946	1983	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «СТ. КРЕМІННЕ»	0,2	АС-35	1946	1983	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «Д/З "СОСНОВА РОЩА"»	1,47	ПС-25	1973	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «СТ. РУБІЖНЕ»	0,75	АС-50	1971	2001	Не проводився	задовільний
КЛ-6 кВ «ВУЗЕЛ 4 СТ. ПОПАСНА»	0,75	ААБ-120	1977	2007	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «ВУЗЕЛ 3 СТ. ПОПАСНА»	33,97	АС-50	1977	2007	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «ВУЗЕЛ 2 СТ. ПОПАСНА»	14,33	АС-35	1979	1990	Не проводився	задовільний
КЛ-6 кВ «ВУЗЕЛ 1 СТ. ПОПАСНА»	2,65	ААБ-120	1979	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «НАСОСНА 2»	0,05	АС-50	1978	2002	Не проводився	поганий
ПЛ-6 кВ «СТ. ЛИСИЧАНСЬК»	0,3	АС-50	1971	2002	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «ПЕРЕЕЗД 16 КМ»	4,6	АС-35	1950	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «З.П. 10 КМ»	0,15	АС-35	1984	2004	2009	задовільний

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-6 кВ «СТ. РОТИ Ф.1»	0,85	АС-50	1981	2011	Не проводився	задовільний
С ПЛ-6 кВ «Т. РОТИ Ф.2»	6,39	АС-50	1981	1981	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «СТ. СВІТЛОДАРСЬК»	0,86	АС-50	1975	1990	Не проводився	задовільний
КЛ-6 кВ «ЕЛ.ПОСТАЧАННЯ ТП ДАЧН»	0,38	ААБ-150	1991	1991	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ МАЙДАНЧИ»	0,07	АС-35	1972	1972	Не проводився	задовільний
КЛ-6 кВ «СТ. НАСВІТЕВІЧ»	0,07	ААШВ-50	1979	1980	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «СТ. НИРКОВЕ»	18,42	ПС-25	1960	1990	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «ЛУГАНСК-КОНДРАШ»	19,53	АС-25	1988	1991	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «НОВ_КОНДРАШЕВСКАЯ»	13,39	АС-35	1970	2002	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «ОГОРОДНЫЙ РЕЗ»	0,81	АС-35	1969	2002	Не проводився	задовільний
ПЛ-6 кВ «ЖДУ-1 ПОКРОВСЬК»	7,03	АС-120	1959	1959	2002	Задовільний
КЛ-6 кВ «ЖДУ-2 ПОКРОВСЬК»	1,2	АСБ-240	1964	1964	2008	Не задовільний (пошкоджені й кабель)
ПЛ-6 кВ «ЖДУ-3 ПОКРОВСЬК»	6,35	АС-120	1961	1961	Не проводився	Задовільний
ПЛ-6 кВ «ЖДУ СТ. ДОБРОПОЛЬЕ»	1,3	АС-35	1985	1986	Не проводився	Задовільний
ПЛ-6 кВ «ПС КРАСНОГОРОВКА»	1,27	АС-50	1988	1988	Не проводився	Задовільний
КЛ-6 кВ «ТП-ЛЕГЕНДАРНАЯ»	0,35	ААБ-50	1975	1975	2009	Задовільний
КЛ-6 кВ «ТП-19»	0,45	ААБ-120	1985	1986	Не проводився	Задовільний
ПЛ-6 кВ «РЕЗЕРВ СТ.РОДИНСЬКА»	0,05	АС-35	1964	1964	Не проводився	Задовільний
ПЛ-6 кВ «РЕЗЕРВ СТ.ЧУНИШИНО»	3,8	ПС-25	1988	1988	Не проводився	Задовільний
ПЛ-6 кВ «ТП РОЯ»	0,01	АС-35	1963	1963	2004	Задовільний
ПЛ-6 кВ «ТП НОВОГРОДОВКА»	0,01	АС-35	1961	1961	Не проводився	Задовільний
КЛ-6 кВ «Ф. 6КВ РЕС»	0,22	АСБ-50	1981	1981	Не проводився	Задовільна
КЛ-6 кВ «ЕЧЕ-11 Ф. ЦРП2»	17,85	АСБ-70	1996	1996	Не проводився	Задовільна
КЛ-6 кВ «ЕЧЕ-11 Ф. ЦРП2 (ТП-37)»	0,12	АСБ-35	1985	1985	Не проводився	Задовільна
ПЛ-6 кВ «ЕЧЕ-11 Ф. СЛАВВІТКА»	3,96	АС-50	1948	1948	Не проводився	Задовільна
КЛ-6 кВ «ЕЧЕ-11 Ф. ТП-83»	4,5	АСБ-95	1975	1975	Не проводився	Задовільна
ПЛ-6 кВ «ЕЧЕ-11 Ф.ЦРП3»	1,8	АС-70	1977	1977	Не проводився	Задовільна

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
ПЛ-6 кВ «Ф. ЧАСІВ ЯР-АШУРКОВЕ»	21,31	М-10	1964	1964	Не проводився	Задовільна

Регіональна філія «Львівська залізниця»

Таблиця Г2.4 Технічний стан ліній електропостачання 110 кВ

Назва ЛЕП	Місце розташування (область)	Довжина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуатацію)	Технічний стан (задовільний/незадовільний)
Захід ЛЕП-110 кВ до ПС «Ківерці»	Волинська	0,6	АС-150	2001	Задовільний
Відпай від ЛЕП-110кВ «Жидачів-Н.Розділ» до ПС «П'ятничани»	Львівська	19,5	АС-120	1988	Задовільний
Заходи ЛЕП-110кВ на ПС «Гонятичі»	Львівська	1,8	АС-120	1988	Задовільний
ПЛ 110 Східна тяга 1	Тернопільська	0,74	АС-150	1988	Задовільний
ПЛ 110 Східна тяга 2	Тернопільська	0,74	АС-150	1988	Задовільний

Таблиця Г2.5 Технічний стан ліній електропостачання 35 кВ

ПЛ 35 кВ ст.. Здолбунів (відпайка ЦШК)	Рівненська	0,6	АС-95	1987	Задовільний
ЛЕП-35кВ 2-х ланцюгова № Л-№38,39 ПС «Слобідка»-ЕЧЕ-4 Стрий ,	Львівська	5,33	АС-120	1961	Задовільний
ЛЕП-35кВ, 2-х ланц-ва Жидачів п/ст Пісочна Л-№31,32	Львівська	16,8	АС-120	1967	Задовільний
ЛЕП ДІР-27,5 кВ ЕЧЕ-46 «Підбірці» – ЕЧЕ-18 «Красне»	Львівська	37,5	АС-50	1965	Незадовільний

Таблиця Г2.6 Технічний стан ліній електропостачання 6-10 кВ

Назва ЛЕП	Довжина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуатацію)	Існуюче максимальне навантаження МВт	Рік останнього КР	Технічний стан (задовільний/незадовільний)
ПЛ-10кВ «Ковель – Ягодин»	59	АС-35	1964	0,53		незадовільний
ЛЕП-6 кВ «Чинадієво-Колчино-Мукачево-Ключарки»	17	АС-35	1989	0.366		незадовільний
КЛ-10 кВ Івано-Франківськ – Ходорів (ТП-АБ – ТП110/35/10 Вовчинець	2	АС-35	1986	0.393		незадовільний
ПЛ 10кВ ПЕ «Скнилів-тяги - Кам'янобрід-тяги»	24	АС-35	1971	0,93	-	Незадовільний
ПЛ 10 кВ «Л-ЦРП/Держкордон»	3,24	АС-35	1999	0,84	-	Незадовільний
ПЛ 10 кВ ПЕ «Л-19/Рава Руська»	65,9	АС-35	1989	0,22	-	Незадовільний
ПЛ 10 кВ «Л-4 Клепарів – Брюховичі»	8,32	АС-35	1978	0,564	-	Задовільний

Назва ЛЕП	Дов- жина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуат- ацію)	Існуюче макси- мальне наванта- ження МВт	Рік остан- нього КР	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)
ПЛ 10 кВ «Л-46/42 Підбірці-тяга – ТП-42»	8	АС-35 АС-50	1987	0,96	-	Незадовільний
ПЛ 10 кВ «Л-47/31 ТП-47 – ТП31»	4,7	АС-35 АС-50	1972	0,64	-	Незадовільний
ЛЕП10 кВ ПЕ «Старе Село – Сихів»	25	АС-35	1984	0,44		Незадовільний
ПЛ-10кВ Л-17(Черляни)	5	АС-35				Незадовільний
ПЛ-10кВ Л-13 « Дрогобич - Трускавець.»	13,73	АС-35	1974	0,5		Незадовільний
ПЛ-10кВ Л-18 «Самбір-Хирів»	32,02	АС-35	1967	0,26		Незадовільний
ПЛ-10кВ Л-21 Самбір	3,2	АС-35	2005	0,49		Незадовільний
ЛЕП-10кВ ст.Бучач «Ввід РЕМ»	0,49	АС-35	1975	0,147		Незадовільний
ЛЕП-10кВ «Л-10 Чортків-Заліщики»	28,3	АС-35	2005	0,15		Незадовільний
ЛЕП-10кВ Вигнанка-Чортків	3,6	АС-35		0,12		Задовільний
ПЛ-10 кВ переїзд 4+492 км пeregін Веренчанка – Вікно Буковини	2,03	А-25, А- 35	1972	0,14		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Камянобрід-Судова Вишня «	25.24	АС-90, АС-35	1971	4.83		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Судова-Вишня- Мостиська-2»	27.27	АС-35	1971	2.46		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Затока-Шкло-Нове»	24.86	АС-50	1973	0.46		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Скнилів-Оброшино»	1.48	АС-35	1967	0.14		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Скнилів- Сихів - ТП- 823»	16.22	АС-95	1967-1974	4.43		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Мостиська-2 - ЦРП- Держкордон»	17.71	АС-50	1971	3.48		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Мостиська-2 – Держкордон»	6.86	АС-50	1971	2.26		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Шкло-Яворів»	17.1	АС-50	1983	0.55		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Камянка-Бугська- Стоянів»	47.01	АС-35	1981	1.11		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Камянка-Бугська- Сокаль»	48.9	АС-35	1990	0.27		Задовільний
ПЛ 10 кВ «ПЕ Камянка-Бугська- Сокаль»	51.9	АС-35	1990	1.70		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Дубляни- Кам-Бугська»	38.3	АС-35	1989	0.29		Задовільний
ПЛ 10 кВ «ПЕ Дубляни- Кам- Бугська»	35.07	АС-35	1989	2.28		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Красне-Золочів» (2-х ланц.)	2.3	АС-35	1981	0.104		Задовільний
ПЛ 10 кВ ст.Мостиська-2 -ТП-7	2.65	АС-50	1971	2.73		Задовільний
ПЛ 10 кВ «ЕЧЕ-18 - ст.Красне»	1.7	АС-35	1981	1.21		Задовільний
ПЛ 10 кВ «ЕЧЕ-46- Підзамче»	12.9	АС-35	1972	4.37		Задовільний
КПЛ 10 кВ «Дублянський вузол»	2.2	АС-35, АСБ-120, АСБ-150, АСБ-50	1961-1988	3.26		Задовільний
ПЛ 10 кВ «ЕЧЕ-Скнилів- Любін(1/20)»	4.39	АС-35, АС-50	1967	2.214		Задовільний
ПЛ 10 кВ «ЕЧЕ-Каменобрід – Городок»	14.4	АС-50	2006	5.04		Задовільний

Назва ЛЕП	Дов- жина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуат- ацію)	Існуюче макси- мальне наванта- ження МВт	Рік остан- нього КР	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)
ПЛ 10 кВ «Судова Вишня - Княжий міст»	6	АС-35	2000	0.61		Задовільний
ПЛ 10 кВ «Каменобрід-Мшана»	8.7	АС-70	2011	5		Задовільний
ПЛ 6 кВ «ЕЧЕ-Скнилів- ТП- 764»	9.44	АС-70, АСБ-95, АС-35	1968	4.56		Задовільний
ПЛ 6 кВ «Рудно-Клепарів- Дубляни»	23.6	АС-35	1975	0.135		Задовільний
ПЛ 6 кВ «ЕЧЕ-Скнилів-ТП-12»	4.1	АС-120, АС-50	1966	2.353		Задовільний
КПЛ 6 кВ «ЕЧЕ-Скнилів -ТП-39»	6.43	АС-185, АС-70, АСБ-50, АСБ-95	1980	8.046		Задовільний
ПЛ 6 кВ «ЕЧЕ-Клепарів- Брюховичі»	8.32	АС-35	1978	1.876		Задовільний
КЛ 6 кВ «ЕЧЕ-Скнилів-ТП-38»	0.3	ААШВ- 120	1981	1.03		Задовільний
КЛ 6 кВ «ЕЧЕ-Клепарів- ТП-15»	6.26	А-185, АСБ-50, АСБ-95, АСБ-70, ААБ-120	1964	6.45		Задовільний
КЛ 6 кВ «ЕЧЕ-Клепарів-ТП-16»	7.44	А-185, АСБ-70, АСБ-120, АСБ-150, ААБ-70	1968	4.79		Задовільний
КЛ 6 кВ «Л-1 (Львівський вузол)»	12.58	А-185, АСБ-95, ААБ-985, АСБ-70, ААШВ- 120, ААШВ- 95, АСБ- 95	1955-1969	12.96		Задовільний
КЛ 6 кВ «Л-5 (Управління залізниці)»	10.21	ААШВ- 240, ААШВ- 120, АСБ- 120	1960-1968, 2005	2.4		Задовільний
ПЛ 6 кВ «Радивилів-Красне Підбірці»	42	АС-35	1966	0.197		Задовільний
ПЛ 6 кВ «Підбірці-Підзамче- Клепарів-Дубляни»	27.2	АС-35	1965	0.092		Задовільний
ПЛ 6 кВ «11(ЕЧЕ-19-ТП-40)»	6.63	А-70, АС- 120	1984	4.355		Задовільний
ПЛ 6 кВ «46/Підзамче»	2.38	АС-120	1987	2.853		Задовільний
КЛ 6 кВ «ТП-400/ТП-506»	0.75	АСБ-95	1954	0.16		Задовільний
ПЛ 6 кВ «Скнилів - Пластресурс Л-15»	2.9	АС-50	1997	2.29		Задовільний
КПЛ 6 кВ «Л-1/102»	9.2	АС-70, АСБ-150	2006	1.65		Задовільний
ПЛ 6 кВ «1/ТП-40»	1.6	АС-70	2010	1.1		Задовільний

Назва ЛЕП	Дов- жина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуат- ацію)	Існуюче макси- мальне наванта- ження МВт	Рік остан- нього КР	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)
ПЛ 6 кВ «І/ТП-18»	1.7	АС-70	2010	1		Задовільний
Л-10 кВ Галицька ф.11 -Вузол Тернопіль	17.10	АСБ- 3*240	1987	5.720		Задовільний
Л-10 кВ Промислова ф.37 -Вузол Тернопіль	9.23	АСБ- 3*240	1987	2.710		Задовільний
Л-10 кВ Тернопіль-Козова-Ходорів	118.38	АС-35	1983	2.041		Задовільний
Л-10 кВ ПС110 Бережани-КТП Бережани	0.20	АС-35	1972	0.063		Задовільний
Л-10 кВ Ланівці-Збараж	42.210	АС-35	1972	0.613		Задовільний
Л-10 кВ Збараж-Тернопіль	22.440	АС-35	1992	0.321		Задовільний
Л-10 кВ ПС110 Скалат-Бірки	0.55	АС-25	1987	0.016		Задовільний
Л-10 кВ ПС110 Скалат-КТП Скалат	0.02	АС-50	1972	0.100		Задовільний
Л-10 кВ Тернопіль-Золочів	85.23	АС-35	1982	1.843		Задовільний
Л-10 кВ Підволочиськ-Тернопіль	48.85	АС-35	1982	1.956		Задовільний
Л-10 кВ Микулинці-Хоростків	52.55	АС-50	1991	1.214		Задовільний
Л-10 кВ ПС35 Теребовля-Орлятко Т-1	1.20	АС-50	1968	0.160		Задовільний
Л-10 кВ ПС35 Теребовля-Орлятко Т-2	1.14	АС-50	1968	0.160		Задовільний
Л-10 кВ Копиченці-Вигнанка	99.05	АС-35	1965	1.163		Задовільний
Л-10 кВ ПС110 Гусятин-КТП1 Гусятин	0.04	АС-35	1965	0.100		Задовільний
Л-10 кВ ПС35 Гримайлів-КТП Гримайлів	0.30	А-16	1962	0.010		Задовільний
Л-10 кВ ПС110 Озеряни-КТП2 Тересін	2.31	АС-50	1989	0.040		Задовільний
Л-10 кВ Підволочиськ-Тернопіль	51.32	АС-35	1982	0.505		Задовільний
Л-10 Тернопіль - Золочів	86.10	АС-35	1982	0.563		Задовільний
Л-10 Підвисоке-Ходорв-Тернопіль	124.20	АС-35	1983	0.961		Задовільний
Л-10 кВ Рівне	10.79	АБЛ-70- 95	1968-87	5.39		Задовільний
Л-10 кВ Рівне-Ківерці	20.1	АБЛ-70- 95	1978-89	0.548		Задовільний
Л-10 кВ Здолбунів-Кременець	7.87	АБЛ-70- 95	1975-85	1.585		Задовільний
Л-10 кВ ПЕ Здолбунів-Костопіль	45.47	АС-50	1982-84	0.656		Задовільний
Л-10 кВ Сарни-Рафаловка	52.45	АС-35+ АС- 50+АС-70	1975	1.465		Задовільний
Л-10 кВ Рафаловка-Чарторійськ	13	АС-50	2015	0.04		Задовільний
Л-10 кВ Сарни-Удрицьк	51.25	АС-50	1984	0.71		Задовільний
Л-10 кВ Сарни-Костопіль	57.44	АС-50	1982	1.182		Задовільний
Л-10 кВ ПЕ Сарни-Рокитно	45.1	АС-50	1983	2.609		Задовільний
Л-10 кВ ПЕ Рокитно-Олевськ	31.69	АС-50	1983	0.265		Задовільний
Л-10 кВ ТП ЦРП ст Сарни1	2.97	АБЛ-70- 95	1982	1.19		Задовільний
Л-10 кВ ТП ЦРП ст Сарни2	1.31	АБЛ-70- 95	1982	0.65		Задовільний
Л-10 кВ АБ ст Сарни	3.93	АБЛ-70- 95	1982	1.85		Задовільний

Назва ЛЕП	Дов- жина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуат- ацію)	Існуюче макси- мальне наванта- ження МВт	Рік остан- нього КР	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)
Л-10 кВ ТП ДЦ ст Сарни	2.23	АБЛ-70-95	1982	0.16		Задовільний
Л-10 кВ Ковель-Заболоття	68.33	АС-25+ АС-35	1974	0.585		Задовільний
Л-10 кВ Ковель-Маневичі	62.91	АС-25+ АС-35 + АС-50	1978	0.538		Задовільний
Л-10 кВ Ковель-Сокаль-Лудин ц	90.86	АС-25+ АС-35 + АС-50	1982	2.465		Задовільний
Л-10 кВ Овадно-Лудин1	52.6	АС-35+ АС-50	1982	1.821		Задовільний
Л-10 кВ Ковель-Ягодин1	73.55	АС-25+ АС-35	1972	3.479		Задовільний
Л-10 кВ Ківерці-Стоянів	95.575	АС-35	1998	5.258		Задовільний
Л-10 кВ Вузол Ковель1	4.25	АБЛ-70-95	1972-80	2.11		Задовільний
Л-10 кВ Вузол Ковель2	4.23	АБЛ-70-95	1972-80	2.36		Задовільний
Л-10 кВ Вузол Ковель3	6.05	АБЛ-70-95	1972-80	2.646		Задовільний
Л-10 кВ Вузол Ковель4	2.9	АБЛ-70-95	1972-80	0.75		Задовільний
Л-10 кВ Вузол Ковель5	3.31	АБЛ-70-95	1972-80	0.65		Задовільний
Л-10 кВ Вузол Ковель6-13	4.64	АБЛ-70-95	1972-80	6.28		Задовільний
Л-10 кВ Ковель-Ківерці-Арматн	8	АБЛ-70-95	1980-86	0.208		Задовільний
Л-10 кВ Ковель-Каменец Каширский	49.2	АБЛ-70-95	1972	0.135		Задовільний
Л-6 кВ ТП-1АБ-КТП-15-Здолбунів	3.41	АС-35	1982	0.81		Задовільний
Л-6 кВ ЕЧЕ-15-КТП-8-Здолбунів	0.08	АС-35	1968	0.063		Задовільний
Л-6 кВ ЕЧЕ-15-КТП-12 Здолбунів	1.85	АБЛ-70-95	1984	0.16		Задовільний
Л-6 кВ ЕЧЕ-15-ТП-14 Здолбунів	3.48	АБЛ-70-95	1983	0.89		Задовільний
Л-6 кВ ЕЧЕ-15-ТП-6 Здолбунів	9.04	АБЛ-70-95	1978	2.62		Задовільний
Л-6 кВ ТП-5-КТП-3 Здолбунів	1.27	АС-35	1968	0.025		Задовільний
Л-6 кВ ТП-5 - КТП 217	0.87	АС-25	1983	0.1		Задовільний
Л-6 кВ ТП-1АБ-КТП-7-Здолбунів	1.52	АБЛ-70-95	1968-84	0.56		Задовільний
Л-6 кВ СКТП - ТП-10	1.4	АБЛ-70-95	1984	1.94		Задовільний
ПЛ-10 КВ ПЕ Ворох-Лазещина	16.08	АС-35	1967	0.491		Задовільний
ПЛ-10 КВ ЦРП ГЛИБ-Л1	6.5	АС-35	1971	2.053		Задовільний
ПЛ-10 КВ ЦРП ГЛИБ-Л-2	34	АС-35	1971	1.366		Задовільний
ПЛ-10 КВ ЦРП ГЛИБ-Л-3	1.1	АС-35	1971	0.2		Задовільний
ПЛ-10 КВ ЦРП ГЛИБ-Л4	29.27	АС-35	1971	0.489		Задовільний
ПЛ-10КВ Мамалига-Садгора	51	АС-35	2002	0.156		Задовільний
ПЛ-10КВ Ларга-Сокиряни	64	АС-35	2002	0.332		Задовільний

Назва ЛЕП	Дов- жина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуат- ацію)	Існуюче макси- мальне наванта- ження МВт	Рік остан- нього КР	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)
ПЛ-10кВ Ів.-Франк- Ходорів	71,73	АС-35	1985	0.094		Задовільний
ПЛ-10 ПС Бурштин-ТП1	1,1	АС-35	1971	1.25		Задовільний
ПЛ 10 кВ Садгора-Неполоківці	31	АС-35	1986	1.13		Задовільний
ПЛ 10 кВ Снятин-Неполоківці	18	АС-35	1986	0.673		Задовільний
ПЛ 10 кВ Снятин-ТП-5 Коломия	35	АС-35	1986	0.022		Задовільний
ПЛ 10 кВ ПС-Пядики-Коломия	3,9	АС-35	1986	0.063		Задовільний
ПЛ 10 кВ Вузол ст. Івано- Франківськ	3	АС-35	1986	0.15		Задовільний
ПЛ 10 кВ ПС-110-ТП-5 ст. Хриплин	1,4	АС-35	1978	0.26		Задовільний
ПЛ 10 кВ ПС-110-ТП-13 Ст.Хриплин	0,560	АС-35	2007	4.545		Задовільний
ПЛ-10 кВ Отинія-ТП-5 Хриплин	19	АС-50	1976	0.491		Задовільний
ПЛ-10 кВ ТП-5 Хриплин-Братківці	8,1	АС-35	1973	2.053		Задовільний
ПЛ-10 кВ ТП-1 Отинія	0,410	АС-50	1976	1.366		Задовільний
ПЛ-10 кВ ТП-1 Годи-Т.-ТП.Отинія	27	АС-35	1986	0.2		Задовільний
ПЛ-10 кВ ТП-20 Рожнятів	4,218	АС-35	1995	0.489		Задовільний
ЛЕП 6 кВ ВУЗОЛ СТ. ЧЕРНІВЦІ	4,14	АС-50	2011	2.56		Задовільний
ЛЕП 6 кВ ВУЗОЛ СТ. КОЛОМИЯ	8.8	АС-50	2015	3.83		Задовільний
КЛ 6 кВ ТП-701 СТ. НАДВІРНА	0.51	ААБ-3х95	1980	0.1		Задовільний
ЛЕП 6 кВ КТП ЛОЇВА	0.04	АС-25	1980	0.01		Задовільний
ЛЕП 6 кВ ТП-530 ДОЛИНА	0,462	АС-35	1960	0.16		Задовільний
ЛЕП 6 кВ КТПО ЯВОРІВ	0.02	АС-25	1980	0.004		Задовільний
ЛЕП 6 кВ КТП МІСТ	0.24	АС-25	1989	0.1		Задовільний
КЛ 6 кВ ТП-209 ЧЕРНІВЦІ	1.66	ААБл- 3х120	1977	0.1		Задовільний
КЛ 6 кВ ТП-738 САДГОРА	1.08	ААБл- 3х120	1981	0.8		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-20)В.ЛЮБІНЬ- СКИЛ	22.99	АС-35	1967	0.65		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-20) В.ЛЮБІНЬ "САН	2.5	АС-35	1967	0.65		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-20) В.ЛЮБІНЬ КАР"	3.92	АС-50	1967	0.63		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-20) В.ЛЮБІНЬ	3.02	АС-35	1967	6.028		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-21) РУДКИ- ЛЮБІНЬ	25.36	АС-35	1967	0.884		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-22) САМБІР - РУДК	33.42	АС-35	1967	3.479		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-22) САМБІР- СТ.САМ	10.82	АС-35	1967	2.22		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-22) М.САМБІР Л- 15	2.84	АС-50	1967	1.26		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-22) ЕЧ-6	0.95	АС-35	1967	0.819		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-22) САМБІР- ДОБРІВ	8.3	АС-35	1974	1.643		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-22) ЕЧ-6	0.56	ААБ-150	1967	0.824		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-23) СТ. САМБІР- СА	10.98	АС-35	1968	0.983		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-24) СТІЛКИ- СТ.СА	17.37	АС-35	1968	0.985		Задовільний

Назва ЛЕП	Дов- жина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуат- ацію)	Існуюче макси- мальне наванта- ження МВт	Рік остан- нього КР	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)
ЛЕП 10 кВ (ПС-25) ЯСЕНИЦЯ-СТРІЛ	11.4	АС-35	1968	0.221		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-26) ЖОВТНЕВА-РОЗЛ	5.55	АС-35	1968	0.827		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-27) ТУРКА-ЖОВТНЕВ	12.6	АС-35	1968	0.218		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-28) СОКОЛИКИ-ЯБЛО	8.5	АС-35	1968	0.451		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-28) СОКОЛИКИ-СЯНК	8.5	АС-35	1968	1.345		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-40) ДРОГОБИЧ-СТРИ	33	АС-35	1974	0.177		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-40) ДРОГОБИЧ ДОБР	11.4	АС-35	1974	3.668		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-40) ДРОГОБИЧ Л-13	11.71	АС-35	1973	0.400		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-40) ДРОГОБИЧ	1.2	АС-50	2003	2.000		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-40) ДРОГОБИЧ	1.2	ААШВ-95	1974	0.171		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-43) РОЗЛУЧ – ЯСЕН	6.2	АС-35	1968	0.244		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-44) ЯБЛОНЬКА-ТУРК	6.1	АС-35	1968	0.02		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-45) ДОБРІВЛЯНИ	14.9	АС-35	1974	0.25		Задовільний
ЛЕП 10 кВ (ПС-23)СТАРИЙ САМБІР	1.6	АС-35	1967	0.96		Задовільний
ЛЕП 10 кВ Л 29/30	6.4	АС-35	1968	0.800		Задовільний
ЛЕП 10 кВ ПЛ 29/ТП-1	0.9	АСБ-50	1969	0.160		Задовільний
ЛЕП 10 кВ ПЛ 29/ТП-2	1.0	АСБ-35	1967	0.65		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ 30/29 ПЕ	17.67	АС-35	1968	1.352		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ 31/30 ПЕ	7.65	АС-35	1968	0.325		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ 32/31 ПЕ	14.36	АС-35	1968	0.5		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ 32/33 ПЕ	21.54	АС-35	1968	1.241		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ 33/34 ПЕ	22.13	АС-35	1968	0.827		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ Перечин/ТП-1	22.03	АС-35	1968	0.954		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ Перечин/КТП-2	0.5	АС-35	1968	0.65		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ Королево/Хуст	23.59	АС -50	1982	3.073		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ Л-14 Королево	4.12	АС -50	1982	0.953		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ ТП-207/ТП-480	69.35	АС -50	1987	2.483		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ Тересва	0.94	АС -50	1987	0.103		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ Солотвино-2	2.34	АС -50	1968	0.463		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ ТП-34/ТП-207	33.83	АС -50	1982	1.048		Задовільний
Л-10 кВ ПЛ 41/10	10.11	АС -50	1975	0.454		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Ужгород/ТП-65	11.15	АС -50	1984	0.77		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Ужгород1-Ужгород-2	4.68	АС -50	1968	1.71		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Ужгород/ТП-30	0.88	АС -50	2004	0.36		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Ужгород/ТП1	2.1	АС -50	2004	0.50		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Ужгород/ТП-2	0.5	АС-35	1985	0.100		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Ужгород/ТП-3	0.9455	АС-35	1985	0.18		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Ужгород/Чоп ПЕ	21.11	АС-50	1968	0.47		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Ужгород/ТП-9	1.57	АС-50	2004	0.31		Задовільний

Назва ЛЕП	Дов- жина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуат- ацію)	Існуюче макси- мальне наванта- ження МВт	Рік остан- нього КР	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)
Л-6 кВ ПЛ Ужгород/ТП-12	0.65	АС-50	2004	0.18		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 14/ТП-1 Чоп	8.78	АС-50	1968	7.90		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Батьово/ТП"Елеватор"	0.3	АС-50	2016	0.00		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ ТП-33/271 км/3км	14.61	АС-50	2001	0.96		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Чоп/Батьово	15.74	АС-50	1968	1.07		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 13/ТП-13/ТП-14/ТП-15	2.97	АС-50	1968	1.05		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 13/ТП-10	0.22	АС-50	1968	0.40		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 13/ТП-18	0.56	АС-50	1968	0.40		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 13/ТП-17/ТП-12/ТП-11	1.97	АС-50	1968	1.20		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 13/ТП-26/ТП-25/ТП-24	1.92	АС-50	1968	1.04		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 13/ТП-2/ТП-1/ТП-3/ТП-4	2.54	АС-50	1968	1.45		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 13/ТП-27/ТП-28	0.74	АС-50	1968	0.50		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 13/ТП-7/ТП-5/ТП-6/ТП-9	3.61	АС-50	1968	1.06		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Фумігація/Берегово-4	1.68	АС-35	1968	0.65		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ Батьово/Берегово	28.83	АС-50	1968	1.594		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 12/13 ПЕ	22.02	АС-50	1962	4.448		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 47/12 ПЕ	11.67	АС-50	1962	0.83600		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 47/11 ПЕ	14.29	АС-50	1975	0.949		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 42/11 ПЕ	10.15	АС-50	1975	0.462		Задовільний
Л-6 кВ ПЛ 10/42 ПЕ	18.8	АС-50	1975	1.16		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ Щир-Обр	16.83	АС-50	1971	2.352		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ПІС-ЩИР	26.34	АС-50	1971	1.635		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ПЯТ-ПІС	11.17	АС-50	1960	0.177		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ СТР-ПЯТ	19.06	АС-35	1971	1.9		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ЛЮБ-СТР	16.25	АС-35	1960	0.356		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ СТР-МРШ	19.57	АС-35	1971	1.097		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ВСН-ЛЮБ	15.02	АС-50	1960	1.384		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ СКЛ-ВСН	9.56	АС-50	1974	1.064		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ТУХ-СКЛ	20.91	АС-50	1961	2.574		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ЛАВ-ТУХ	22.7	АС-50	1961	2.635		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ЛАВ-ЛДП	1.94	АС-35	1956	1.573		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ЛАВ-ЛАВ	1.6	АС-50	1976	0.4		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП БСК-ЛАВ	8.36	АС-35	1976	0.201		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП БСК-ТНЛ	2.38	АС-50	2018	0.6		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП СКТ-БСК	10.32	АС-50	1980	1.008		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПІС-ПІС	1.43	АС-50	1971	0.2		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ГНЗ-СГЦ	12.9	АС-95	1980	0.313		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ГНЗ-СТР	22.66	АС-35	1969	2.862		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ГНЗ-ХОД	21.81	АС-35	1980	1.453		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ІВФ-ХОД	2.07	АС-35	1984	0.25		Задовільний
Л-10 кВ ЛЕП ПЕ ССЛ-ХОД	49.57	АС-50	1984	1.296		Задовільний
Л-6 кВ КЛ-18-08	4.21	АСБ 3*50	1965	1.0		Задовільний
Л-6 кВ КЛ-18-02	3.11	АСБ 3*50	1965	0.93		Задовільний
Л-6 кВ КЛ-08-12	0.76	АСБ 3*50	1961	0.99		Задовільний
Л-6 кВ ЛЕП ТП4-КНТ	2.19	АС-35	1980	1.64		Задовільний

Назва ЛЕП	Дов- жина ЛЕП км.	Марка проводу	Рік будівництва (вводу в експлуат- ацію)	Існуюче макси- мальне наванта- ження МВт	Рік остан- нього КР	Технічний стан (задовільний/ незадовільний)
Л-6 кВ КЛ-142-151	0.42	АСБ 3*95	1961	0.25		Задовільний
ПЛ-10кВ «Ковель – Ягодин»	59	АС-35	1964			незадовільний
ЛЕП-6 кВ «Чинадієво-Колчино- Мукачево-Ключарки»	17	АС-35	1989			незадовільний
КЛ-10 кВ Івано-Франківськ – Ходорів (ТП-АБ – ТП110/35/10 Вовчинець	2	АС-35	1986			незадовільний
ПЛ 10кВ ПЕ «Скнилів-тяга - Камянобрід-тяга»	24	АС-35	1971			Незадовільний
ПЛ 10 кВ «Л-ЦРП/Держжордон»	3,24	АС-35	1999			Незадовільний
ПЛ 10 кВ ПЕ «Л-19/Рава Руська»	65,9	АС-35	1989			Незадовільний
ПЛ 10 кВ «Л-4 Клепарів – Брюховичі»	8,32	АС-35	1978			Задовільний
ПЛ 10 кВ «Л-46/42 Підбірці-тяга – ТП-42»	8	АС-35 АС-50	1987			Незадовільний
ПЛ 10 кВ «Л-47/31 ТП-47 – ТП31»	4,7	АС-35 АС-50	1972			Незадовільний
ЛЕП10 кВ ПЕ «Старе Село – Сихів»	25	АС-35	1984			Незадовільний
ПЛ-10кВ Л-17(Черляни)	5	АС-35				Незадовільний
ПЛ-10кВ Л-13 « Дрогобич - Трускавець.»	13,73	АС-35	1974			Незадовільний
ПЛ-10кВ Л-18 «Самбір-Хирів»	32,02	АС-35	1967			Незадовільний
ПЛ-10кВ Л-21 Самбір	3,2	АС-35	2005			Незадовільний
ЛЕП-10кВ ст.Бучач «Ввід РЕМ»	0,49	АС-35	1975			Незадовільний
ЛЕП-10кВ «Л-10 Чортків-Заліщики»	28,3	АС-35	2005			Незадовільний
ЛЕП-10кВ Вигнанка-Чортків	3,6	АС-35	2005			Задовільний
ПЛ-10 кВ Веренчанка – Вікно Буковини	2,03	А-25, А- 35	1972			Задовільний

Регіональна філія «Одеська залізниця»

Таблиця Г2.7 Аналіз технічного стану ліній 110 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього кап. ремонту	Оцінка тех. стану
ПЛ 110 кВ ТП Затишшя, (ТП Чубівка)	52,5	АС-150	1994	1994	-	Задовільний

Таблиця Г2.8 Аналіз технічного стану ліній 27,5- 35 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Оцінка технічного стану
Л-3, Л-4 м. Знам'янка	15,5	АС-95	1954	1954	Задовільний
Л-1 Знам'янка - Суботці	16,4	АС-95	1956	1956	Незадовільний
ПЛ ДПР дільниці Колосівка - Сербка	54,32	ПБСМ-70/2АС-50	1971	1971	Задовільний
ПЛ ДПР дільниці Сербка - Куліндорове	35,52	2АС-50	1971	1971	Задовільний
ПЛ ДПР дільниці Куліндорове - Одеса-Головна - Аккаржа	40,19	ПБСМ-70/АС-120	1971	1971	Задовільний
ПЛ ДПР дільниці Одеса-Застава І - Роздільна	72,00	ПБСМ-70/АС-50	1979	1979	Задовільний
ПЛ ДПР дільниці Аккаржа - Чорноморськ	9,00	ПБСМ-70	1973	1973	Задовільний
ПЛ ДПР дільниці Аккаржа - Б.-Дністровський	45,2	ПБСМ-70/АС-120	1974	1974	Задовільний
Лінія ДПР Миронівка-Чорноліська	185,8	АС-50	1962	1962	задовільний
ПЛ-27,5 кВ ДПР-2 Трепівка - РЗД-5 км-ОП-309км	72	АС-50	1962	1962	Задовільний
ПЛ-27,5 кВ ДПР-2 Олександрія – Користівка - Палиш	50	АС-50	2008	2008	Добрий
ПЛ-27,5 кВ ДПР-1,2 Лелеківка – Кропивницький - Канатове	27	АС-50	1973	1973	Задовільний
ДПР Сугокля- Осиковата Л-204	43,2	АС-50*2	1981	1981	задовільний
ДПР-1 Осиковата – Олейниково Л-203/1	25,1	АС-50*2	1985	1985	задовільний
ДПР-2 Сугокля –Тимково Л-208	52,6	АС-50*2	1983	1983	задовільний
ДПР-1 Шаровка-Сахарная Л-210	20,5	АС-50*2	1986	1986	задовільний
ДПР-2 Шарока-Долинская Л-209	47,9	АС-50*2	1984	1984	задовільний
ПЛ ДПР-1 27,5 кВ ТП Роздільна (ДПР 2 ТП Затишшя)	68,21	АС-50	1994	1994	Задовільний
ПЛ ДПР 27,5 кВ ТП Роздільна	11,9	АС-50	1994	1994	Задовільний

Кучурган					
ПЛ ДІПР-1 27,5 кВ ТП Затишшя (ДІПР 2 ТП Чубівка)	44,52	АС-50	1994	1994	Задовільний
ПЛ ДІПР-2 27,5 кВ ТП Слобідка (ДІПР 1 ТП Чубівка)	41,596	АС-50	1989	1989	Задовільний
ПЛ ДІПР-2 27,5 кВ ТП Слобідка (ДІПР 1 ТП-Балта)	11,686	АС-50	1989	1989	Задовільний
ПЛ ДІПР-2 27,5 кВ ТП Попелюхи (ДІПР 1 ТП Слобідка)	42,251	АС-50	1989	1989	Задовільний
ПЛ ДІПР-1 27,5 кВ ТП Попелюхи (ДІПР 2 ТП Вапнярка)	47,3	АС-50	1989	1989	Задовільний
ПЛ ДІПР-2 27,5 кВ ТП Балта (ДІПР 1 ТП Кам'яний Міст)	98,515	АС-50	1992	1992	Задовільний
ПЛ ДІПР-2 27,5 кВ ТП Кам'яний Міст (150 км ПК0)	32,429	АС-50	1992	1992	Задовільний
ПЛ ДІПР 27,5 кВ Шостаківка- Пл. Ташлик	22,8	АС-50	1971	1971	задовільний
ПЛ ДІПР 27,5 кВ Пл. Ташлик- Помічна	38,35	АС-50	1971	1971	задовільний
ПЛ ДІПР 27,5 кВ Помічна- Кавуни	46,95	АС-50	1972	1972	задовільний
ПЛ ДІПР 27,5 кВ Кавуни Яструбинове	50,7	АС-50	1972	1972	задовільний
ПЛ ДІПР 27,5 кВ Яструбинове-Колосівка	46,9	АС-50	1972	1972	задовільний
ПЛ ДІПР 27,5 кВ Помічна- Підгородна	51,6	АС-50	1992	1992	задовільний

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»

Таблиця Г2.9. Аналіз технічного стану ліній 110 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього кап. ремонту	Оцінка тех. стану
ПЛ 110 кВ ПС-330 «Славутич» - тягова п/ст. Неданчичі	6,0	АС-120	1988	1988	2003	Добрий
Фідер 110 кВ ПС Ворожба	0,86	АС-120	2010	2010		Добрий
Повітряна лінія 110 кВ дільниці Вовковинці- Комарівці	1,3	АС-185	2001	2001		Задовільний
Повітряна лінія 110 кВ дільниці Хмельницький 330 - Гречани-тяга	5,808	АС-120	1998	1998	-	Задовільний
Повітряна лінія 110 кВ дільниці Бар - Комарівці-тяга	18,0	АС-185	2005	2005	-	Задовільний
ПЛ 110 кВ ПС-110/35/10 кВ «Новоград-	0,196	АС-120	2009	2009	-	Добрий

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього кап. ремонту	Оцінка тех. стану
Волинський» - тягова ПС «Звягель»						

Таблиця Г2.10 Аналіз технічного стану ліній 27,5- 35 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ПЛ-27,5кВ Дарниця-Бобрик	46,743	АС-120	1967	1968	2016	Добрий
ПЛ-27,5кВ Ніжин-Бобрик	65,9	АС-35	1967	1968	2013	Добрий
ПЛ-27,5кВ Ніжин-Чернігів	84,01	АС-50	1999	1999	2011	Добрий
ПЛ-27,5кВ Семиходи-Чернігів	88,707	АС-50	1988	1989	2012	Добрий
ПЛ-27,5кВ Чорнорудка – Козятин-2 – Кордишівка	23,0	АС-50	1963	1964	-	Добрий
ПЛ-27,5кВ Козятин-2 – Чуднів-Волинський	50,0	АС-50	1963	1964	-	Добрий
ПЛ-27,5кВ Чуднів-Волинський - Полонне	50,0	АС-50	1963	1964	-	Добрий
ПЛ-27,5кВ Полонне – Славута	50,0	АС-50	1963	1964	-	Добрий
ПЛ-27,5кВ Славута – Здолбунів	25,0	АС-50	1963	1964	-	Добрий
ПЛ-35кВ Цвітоха – Каменка	1,4	АС-50	1967	1967	2006	Добрий
ПЛ-27,5кВ Х.Михайлівський-Зерново	17,4	А-50	1967	1967		Задовільний
ПЛ-27,5кВ Х.Михайлівський-Терещенська	45,4	А-35	1967	1967		Задовільний
ПЛ-27,5кВ Терещенська-Мельня	52,1	А-35	1967	1967		Задовільний
ПЛ-27,5кВ Мельня - Бахмач	42,2	А-35/А-70	1967	1967		Задовільний
ПЛ-27,5кВ Бахмач - Крути	52,4	А-35	1967	1967		Задовільний
ПЛ-27,5кВ Крути - Ніжин	15,9	А-35	1967	1967		Задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДІПР дільниці Козятин-Калинівка	38,66	АС-50	1978	1978	2018	Задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДІПР дільниці Калинівка-Гнівань	46,939	АС-50	1978	1978	2018	Задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДІПР дільниці Гнівань-Жмеринка-Сербинівці	47,35	АС-50	1977	1977	2019	Задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДІПР дільниці Рахни-Вапнярка	34,88	АС-50	1989	1989	2018	Задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДІПР дільниці Сербинівці-Коржівці	53,100	АС-50	1998	1998	2018	Задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДІПР дільниці Коржівці-Чорний Острів	45,546	АС-50	1998	1998	2018	Задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДІПР дільниці Чорний Острів-Підволочиськ	44,830	АС-50	2000	2000	2018	Задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДІПР дільниці Жмеринка-Рахни	41,230	АС-50	1989	1989	2014	Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ПЛ 27,5 кВ ДПР Фастів-Миронівка	206,728	АС-50	1963	1963		задовільний
ПЛ 27,5 кВ ДПР Фастів-Чорнорудка	96,704	АС-50	1964	1964		задовільний

Регіональна філія «Придніпровська залізниця»

Таблиця Г2.11 Аналіз технічного стану ліній 35 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Тип лінії	Рік буд-ва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту
ПЛ-35 кВ Л-313 ГПП-2 Інгулецький ГЗК - ПС-35/10 Інгулець – Тягова	2,2	АС-50	Двоколова на з/б опорах	1960	1960	Не проводився
ПЛ-35 кВ Л-314 ГПП-2 Інгулецький ГЗК - ПС-35/10 Інгулець – Тягова	2,2	АС-50		1960	1960	Не проводився
ПЛ 35 кВ Л-113 ГПП-1 - ГПП-2 ЦГОК - ПС-35/10 кВ Грекувата Тягова	4,93	АС-95	Двоколова на з/б опорах	1983	1983	2017
ПЛ 35 кВ Л-114 ГПП-1 - ГПП-2 ЦГОК - ПС-35/10 кВ Грекувата Тягова	4,93	АС-95		1983	1983	2017
КЛ-35 кВ оп. № 10-ЕЧЕ-16 Дніпро Вантажний Л-423	0,78	АСБ-3х150	КЛ	2010	2010	Не проводився
КЛ-35 кВ оп. № 10-ЕЧЕ-16 Дніпро Вантажний Л-424	0,85	АСБ-3х150	КЛ	2010	2010	Не проводився
ПЛ-35 кВ Л-2К ПС-35/10 Салькове Тягова - ПС 35/10 Чонгар Тягова	20,694	АС-150	Одноколова на з/б опорах	1971	1971	Не проводився

Таблиця Г2.12 Аналіз технічного стану ліній 6(10) кВ

Назва ЛЕП	Місце розташування (область)	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього КР	Технічний стан
тягова підстанція «Батурицька Тягова» (ЕЧЕ-7) ЛЕП-10 кВ (6 кВ)							
ЛЕП-10 кВ ПЕ-1	Дніпропетровська	11,35	ЗАС-35	1954	1954		Задовільний
ЛЕП-10 кВ ПЕ-2	Дніпропетровська	22,47	ЗАС-35	1948	1948		Задовільний
ЛЕП-6 кВ Ф-3	Дніпропетровська	1,78	А-70	1948	1948		Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-4	Дніпропетровська	0,76	СБ 3х12	1948	1948		Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-8	Дніпропетровська	1,88	ААБ 3х70	1990	1990		Задовільний
ЛЕП-6 кВ Ф-7	Дніпропетровська	0,72	АС-50	1990	1990		Задовільний
тягова підстанція «Апостолове Тягова» (ЕЧЕ-6) ЛЕП-10 кВ (6 кВ)							
ЛЕП-10 кВ ПЕ-2	Дніпропетровська	32,1	ЗАС-35	1980	1980		Задовільний
ЛЕП-10 кВ ПЕ-3	Дніпропетровська	52,48	ЗАС-50	1980	1980		Задовільний
ЛЕП-10 кВ ПЕ-4	Дніпропетровська	7,88	ЗАС-50	1982	1982		Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-КП	Дніпропетровська	1,8	ААБ 3х70	1982	1982		Задовільний

ЛЕП-6кВ Ф-3Д	Дніпропетровська	2,52	3АС-35	1982	1982		Задовільний
ЛЕП-6 кВ БОЛ	Дніпропетровська	0,59	АС-70	1982	1982		Задовільний
КЛ-6кВ Ф-5	Дніпропетровська	0,15	ААБ 3х150	1982	1982		Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-ЕС	Дніпропетровська	1,52	ААБ 3х35	1982	1982		Задовільний
тягова підстанція «Підступна Тягова» (ЕЧЕ-5) ЛЕП-10 кВ							
ЛЕП-10 кВ ПЕ-2	Дніпропетровська	32,1	3АС-35	1968	1969		Задовільний
тягова підстанція «Нікополь Тягова» (ЕЧЕ-4) ЛЕП-6 кВ							
КЛ-6 кВ Ф-4	Дніпропетровська	2,04	ААШВ 3х95	1954	1954		Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-1	Дніпропетровська	2,55	ААБ 3х185	1954	1954		Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-3	Дніпропетровська	1,0	АСБ 3х95	1954	1954	2016	Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-5	Дніпропетровська	0,33	СБ 3х35	1954	1954		Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-6	Дніпропетровська	0,21	АСБ 3х35	1954	1954		Задовільний
тягова підстанція «Марганець Тягова» (ЕЧЕ-3) ЛЕП-10 (6) кВ							
ЛЕП-10 кВ ПЕ-1	Дніпропетровська	0,98	3АС-35	1966	1966		Задовільний
КЛ-6 кВ Ф-6	Дніпропетровська	0,98	АБ 3х50	1955	1955		Задовільний

ЛЕП-10 (6)–35 кВ в обслуговуванні СП «Криворізька дистанція електропостачання» (ЕЧ-6)							
повітряна лінія 6кВ від з- ду"Комуніст"	Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг	0,310	АС, АСБ	1960	1960		Задовільний
лінії повздожнього енергопостачання ст. Рядова, пер Рядова-Терни	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Червоненська сільрада, с.Червоне	6,90	АС- 35/50	1961	1961		Задовільний
Повітряна лінія повздорожнього енергопостачання по опорах контактної мережі по перегону Кривий Ріг Головний - Кривий Ріг 1 колія	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Довгинцівський р-н	5,820	АС-35	1960	1960		Задовільний
Повздожня ЛЕП- 10 Грекувата- Червоний Забійник	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Червоненська сільрада	10,500	3АС-35	1982	1982		Задовільний
Повздожня ЛЕП- 10 Завяловка- Рокувата	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Шевченківська сільрада	27,100	АС- 35/50	1961	1961		Задовільний
Лінія ПЕ-10 кВ ст Ж. Води 1,пер Ж- Води-Савро,ст Савро,пер Савро- Завяловка. ст Завяловка,пер Савро-Рядова, пер Рядова-р-зд Кр Забойщик по опорам к/м	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, Зорянська сільрада	35,000	АС- 35/50	1961	1961		Задовільний
Повздожня ЛЕП- 10 діл. П ятихатки-Ж.Води	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, Зорянська сільрада	10,043	АС-35, АСБ- 3*25	1958	1958		Задовільний

Лінія електропередач північна та південна по опорам контактної мережі	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, Зорянська сільрада	6,770	АС-35, АСБ-3*50	1958	1958		Задовільний
Повздовжня ЛЕП-10КВ по опорам к/мережі діл.Потоцьке-Кр.Ріг-Гол.	Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, Першотравенська сільрада, с-Ще Потоцьке	42,731	АС-50	1960	1960		Задовільний
Повздовжня ЛЕП-10кв по опорах к/мережі діл. Верхівцеве - Потоцьке	Дніпропетровська обл., Софіївський р-н, Першотравенська сільрада, с-Ще Потоцьке	53,000	АС-35/50	1960	1960		Задовільний
лінія ПЕ-10 кВ ст. Красний Шахтар по опорам к/мережі	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Центрально-Міський р-н	2,620	3*АС-35	1982	1982	2017	Задовільний
Лінія ПЕ по опорам к/мережі 116 км-бкм, 118 км-6 км, р-д 6 км	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Гейківська сільрада, с.Кривбас	2,954	АС-35	1982	1982		Задовільний
лінія ПЕ по опорам к/мережі Красний Шахтар – Мусіївка	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	9,200	3*АС-35	1982	1982		Задовільний
Лінія ПЕ по опорам к/мережі Мусіївка - Інгулець (р-д бкм-Полтавка, ст. Полтавка, Полтавка-Інгулець, ст. Інгулець)	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Інгулецький р-н	23,283	АС-35	1984	1984		Задовільний
Лінія ПЕ на ст. Гейківка по опорам к/мережі	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Гейківська сільрада, с.Кривбас	2,357	АС-35	1982	1982		Задовільний
лінія ПЕ перегона Красний Шахтар - Грекувата по опорам к/мережі	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	18,400	3*АС-35	1982	1982	2015	Задовільний
Лінія ПЕ-10 кВ ст. Грекувата по опорах контактної мережі	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	2,500	3*АС-35	1962	1962		Задовільний
Лінія ПЕ на перегоні Мусіївка - Гейківка по опорам к/мережі	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Гейківська сільрада, с.Кривбас	8,330	АС-35	1982	1982		Задовільний
Лінія ПЕ Кр.Ріг-зах.-Кривий Ріг по опорам к/мережі	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Металургійний р-н	4,600	3*АС-35	1982	1982		Задовільний
ЛЕП ПЕ по опорам контактної мережі на ст. Мусіївка	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Данилівська сільрада, с.Зелений Гай	2,460	АС-35	1982	1982		Задовільний

Лінія ПЕ 10-кВ Кр Рог Західний - Мусіївка по опорам к/мережі	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Металургійний р-н	6,900	АС-35, А-95	1982	1982		Задовільний
Лінія ПЕ по опорам к/мережі ст. Кр.Ріг- Західний	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Металургійний р-н	1,900	3*АС-35	1982	1982		Задовільний
Лінія ПЕ по опорам к/мережі ст. Рокувата перегін Рокувата – Саксагань	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Саксаганський р-н	9,500	АС-50	1961	1961		Задовільний
Лінія ПЕ по опорам к/мережі ст.В.Кут, перегін В.Кут-Рокувата	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	8,000	АС-50	1961	1961		Задовільний
Лінія ПЕ-6кВ по опорам контактної мережі на ділянці пер Кривий Ріг- Гол.-Мудрена ст.Мудрьона, пер Мудрьона- Шмаково, ст Шмакове, пер Шмакове-Вечірній Кут	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	40,380	АС-35	1961	1961		Задовільний
Лінія ПЕ по опорам контактної мережі перегона Приворот- Саксагань	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Шевченківська сільрада	3,270	АС-50	1961	1961		Задовільний
ЛЕП-6кВ КЦРЗ- ЦРП ст.Кр.Ріг- Сорт. л-62	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Новоїльська сільрада, с.Новоїлля	4,389	АС, АСБ, ААБ, ААШВ	1961	1961		Задовільний
Кабельна лінія 6 кВ від підстанції шахта Октябрьська до КТПБ-3 ст Вечірній Кут кабель СБ 3х25	Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг	0,400	СБ	1961	1961		Задовільний
лінія ел/передач 6кВ ЕЧС Кривий Ріг	Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг	0,360	А	1960	1960		Задовільний
Лінія ел.передачі Кривий Ріг	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	0,793	А, АСБ	1960	1960		Задовільний
Лінія 6 кВ ЖД-2 перегін Красний Шахтар - Грекувата	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	41,000	АС	1982	1982		Задовільний
ЛЕП ст. Кривий Ріг	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	0,115	АВВГ	1960	1960		Задовільний
ЛЕП 6кВ Л-60 ЦРП КТП-5 ст.Кр. Ріг Сортувальний	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Новоїльська сільрада	3,060	АС, АСБ	1960	1960		Задовільний

ЛЕП 6 кв ЦРП-КТП N 4 ст.Кр.Ріг-Сорт. Л-68	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Новоїльська сільрада	0,609	АС, АСБ	1960	1960		Задовільний
лінія електропередач ЛЕП-6кв ЕЧС Кривий Ріг	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	1,900	А, АСБ	1960	1960		Задовільний
Повітряна лінія електропередачі 6кв від КТП-3 до ТП №72 ст. П'ятихатки	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м.П'ятихатки	0,313	А	1958	1958		Задовільний
Лінія 6кв ТП-2 - ТП-65 ст. П'ятихатки	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м.П'ятихатки	1,000	АС	1958	1958		Задовільний
КТПО-51 з лінією 6 кВ 9 км Ж. Води-1 - Ж. Води-2	Дніпропетровська обл., м.Жовті Води	0,030	АВВГ	1960	1960		Задовільний
лінія 6кв от ЦРП РП-1 до ТП 2 П'ятихатки протяж. 1,12км	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м.П'ятихатки	1,120	А	1958	1958		Задовільний
Повітряно-кабельна лінія 6 кВ від КТП-1 до ТП№8 ЦРП ст. П'ятихатки	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м.П'ятихатки	2,158	АС, АСБ	1958	1958		Задовільний
лінія 6кв от ТП-2 до ТП 9 ЕЧС П'ятихатки	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м.П'ятихатки	0,750	АС	1958	1958		Задовільний
Лінія 6кв от ЦРП П'ятихатки до ТП Очкалово	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м.П'ятихатки	4,794	АС, А, СБ	1958	1958		Задовільний
ВЛ-6кв ел/постачання переїзда 25км	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	1,200	А	1961	1961		Задовільний
ЛЕП-6кв ЕЧС Кривий Ріг	Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг	1,364	АСБ	1960	1960		Задовільний
Високовольтна лінія 6кв 639 до тягової п/станції	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	1,080	АСБ	1960	1960		Задовільний
Лінія 6кв КТП 1 ЕЧС П'ятихатки	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м. П'ятихатки	0,190	АС	1960	1960		Задовільний
Лінія 6кв ПЕ П'ятихатки-стикова	Дніпропетровська обл., П'ятихатський р-н, м.П'ятихатки	1,960	А, АСБ	1960	1960		Задовільний
Лінія ел/передач 6кв Мудрьона ТП-1 ТП-2	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	0,600	АС-50	1960	1960		Задовільний
Лінія ел/передач 6кв міст 55 км	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	0,500	А-50	1982	1982		Задовільний
Високовольтні мережі ЕЧС ст.Кривий Ріг	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	0,330	АС	1960	1960		Задовільний
ЛЕП-6кв (Л65,66,67 ЦРП Кр.Ріг-Сортувальний	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	0,030	АС	1960	1960		Задовільний

Повітряно-кабельна лінія 6 кВ ЖД-1 перегону Вечірній Кут Рокувата, станція Рокувата	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Тернівський р-н	6,300	АС	1961	1961		Задовільний
Лінійно-кабельне живлення ТП-689А залізничний вокзал	Дніпропетровська обл., Кривий ріг, Тернівський р-н	0,100	АС	1960	1960		Задовільний
вл-10кВ від тягової п/ст. Мусіївка	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Данилівська сільрада, с.Зелений Гай	0,530	АСБ	1982	1982		Задовільний
ЛЕП-10кВ ЕЧС Саксагань ЖД-1	Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, Шевченківська сільрада	1,200	АС	1961	1961		Задовільний
Повітряна ЛЕП-10кВ Грекувата ЖД-1	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	1,480	АС	1962	1962		Задовільний
Лінія ел.передачі N 637 Півд ГЗК	Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг	3,500	А	1962	1962		Задовільний
ПЛ-10(6) кВ та КЛ-10(6) кВ							
ЕЧ-2 тягова підстанція «Нижньодніпровськ-Вузол Тягова» (ЕЧЕ-15) ЛЕП-6 кВ							
ЭЧЭ-15-ЦРП Ф-6	м. Дніпро, Самарський район.	1,39	ААБ-3х150	1965	1965		добрий
ЭЧЭ-15-ЦРП Ф-1	м. Дніпро, Самарський район.	6,31	ААБ-3х240	1965	1965		добрий
ЭЧЭ-15-ТП-6Ф-4	м. Дніпро, Самарський район.	6,53	АСБ-3х185	1970	1970		добрий
ЭЧЭ-15-ТП-15	м. Дніпро, Самарський район.	3,98	ААБ-3х120	1983	1983		добрий
ЭЧЭ-15-ТП-15	м. Дніпро, Самарський район.	4,89	ААШВ-3х150	1983	1983		добрий
ЭЧЭ-15-ТП-18	м. Дніпро, Самарський район.	2,69	ААБ-3х240	1977	1977		добрий
ЭЧЭ-15-ТП-23	м. Дніпро, Самарський район.	7,44	ААБ-3х185	2006	2006		добрий
ЭЧЭ-15-ТП-21	м. Дніпро, Самарський район.	5,53	АСБ-3х185	1972	1972		добрий
ЭЧЭ-15-ТП-23	м. Дніпро, Самарський район.	4,83	ААБ-3х150	2006	2006		добрий
ЭЧЭ-15-ТП-13	м. Дніпро, Самарський район.	3,12	ААБ-3х120	1986	1986		добрий
ПЛ-6 кВ ПЕ-Н.Д-Вузол - Нижньодніпровськ від ЕЧЕ-15 ст. Н.Д-Вузол до РП 196 км	м. Дніпро, Самарський район.	6,91	3АС-35	1960	1960		добрий
ПЛ-6кВ ПЕ-Н.Д-Вузол - Зустрічний від ТП-4 ст. Н.Д-Вузол до Рпнч 210 км	м. Дніпро, Самарський район.	17,9	3АС-35	1960	1960		добрий
ЕЧ-2 тягова підстанція «Ігрень Тягова» (ЕЧЕ-83) ЛЕП-10 кВ							
ПЛ-10 кВ ПЕ-2 Ігрень - Іларіонове	м. Дніпро, Самарський район.	11,98	3АС-35	1987	1987		добрий

КЛ-10 кВ ПЕ-Ігрень-Новомосковськ від РП-194 км до ЕЧЕ-83 Ігрень	м. Дніпро, Самарський район.	12,33	3АС-35	1987	1987		добрий
ПЛ-10 кВ ПЕ Ігрень - Рибальське	м. Дніпро, Самарський район.	12,21	3АС-35	1987	1987		добрий
ЕЧ-2 тягова підстанція «Іларіонове Тягова» (ЕЧЕ-17) ЛЕП-10 кВ							
КЛ-10 кВ ф-ЖД-1 на ТП-ЦРП Іларіонове	Дніпропетровська область, Синельниківський район. смт. Іларіонове	2,95	ААБ-3х95	1965	1965		добрий
ПЛ-10 кВ ф-ЖД-2 на ТП-ЦРП Іларіонове	Дніпропетровська область, Синельниківський район. смт. Іларіонове	8,49	3АС-35	1965	1965		добрий
ПЛ-10 кВ ф-6 на ТП-НХГ	Дніпропетровська область, Синельниківський район. смт. Іларіонове	1,24	3АС-50	1972	1972		добрий
ПЛ-10 кВ ф-18 на ТП-НХГ	Дніпропетровська область, Синельниківський район. смт. Іларіонове	1,24	3АС-50	1972	1972		добрий
КЛ-10 кВ ф-ЖД-1 на ТП-ПМС	Дніпропетровська область, Синельниківський район. смт. Іларіонове	1,63	ААБ-3х95	1972	1972		добрий
ПЛ-10кВ ПЕ-2 Іларіонове-Синельникове від ЕЧЕ-17 Іларіонове до ЕЧЕ-18 Синельникове	Дніпропетровська область, Синельниківський район.	23,88	3АС-35	1962	1962		добрий
ЕЧ-2 тягова підстанція «Синельникове Тягова» (ЕЧЕ-18) ЛЕП-10 кВ							
КЛ-10 кВ ф-6 на ТП-ЦРП Синельникове	Дніпропетровська область, м. Синельникове	5,52	АСБ-3х120	1965	1965		добрий
ПЛ-10 кВ ф-10 на ТП-ЦРП Синельникове	Дніпропетровська область, м. Синельникове	3,77	АС-3х95	1966	1966		добрий
КЛ-10 кВ ф-19 на ТП-ЦРП Синельникове	Дніпропетровська область, м. Синельникове	7,22	АСБ-3х120	1975	1975		добрий
ПЛ-10 кВ ф-22 на ТП-ВЧД Синельникове	Дніпропетровська область, м. Синельникове	6,62	АС-3х95	1962	1962		добрий
ПЛ-10 кВ ф-21 на ТП-3 Синельникове-2	Дніпропетровська область, м. Синельникове	4,32	3АС-50	1962	1962		добрий
ПЛ-10 кВ ПЕ-3 Синельникове - Зайцеве	Дніпропетровська область, м. Синельникове	16,82	3АС-35	1962	1962		добрий
КЛ-10 кВ ПЕ-Славгород ЕЧ-4 від ТП-4 ст.	Дніпропетровська область, м. Синельникове	0,07	3АС-35	1962	1962		добрий

Синельникове1 до опори №1							
ПЛ-10кВ ПЕ-2 Синельникове - Роздори від ЕЧЕ- 18 Синельникове до ЕЧЕ-19 Роздори	Дніпропетровська область. Синельниківський район.	20,44	3АС-35	1962	1962		добрий
ЕЧ-2 тягова підстанція «Роздори Тягова» (ЕЧЕ-19) ЛЕП-10 кВ							
ПЛ-10 кВ ПЕ-2 Роздори - Письмена	Дніпропетровська область. Васильківський район.	21,96	3АС-35	1962	1962		добрий
ЕЧ-2 тягова підстанція «Письмена Тягова» (ЕЧЕ-20) ЛЕП-10 кВ							
КЛ-10 кВ - КТПНС-14-ЕЧЕ- 20 Письмена	Дніпропетровська область. Васильківський район.	0,68	АСБ- 3х95	1960	1960		добрий
ПЛ-10 кВ ПЕ-2 Письмена - ТП-13 ст. Улянівка	Дніпропетровська область. Васильківський район.	20,55	3АС-35	1960	1960		добрий
ЕЧ-2 тягова підстанція «Улянівка Тягова» (ЕЧЕ-21) ЛЕП-10 кВ							
КЛ-10 кВ Ф-"ЖД" ТП-13 ст. Улянівка –ЕЧЕ Улянівка	Дніпропетровська область. Васильківський район.	0,95	АСБ- 3х50	1960	1960		добрий
ПЛ-10 кВ ПЕ-2 Улянівка - ТП-7 Чаплине	Дніпропетровська область. Васильківський район.	16,04	3АС-35	1960	1960		добрий
ЕЧ-2 тягова підстанція «Чаплине Тягова» (ЕЧЕ-22) ЛЕП-10 кВ							
ПЛ-10кВ ПЕ-2 Демурино від ЕЧЕ-22 Чаплине до Р-40 ст. Чаплине	Дніпропетровська область. Васильківський район. смт. Чаплине	0,82	3АС-35	1960	1960		добрий
КЛ-10 кВ ф-ЖД1 на ТП-1 ст. Чаплине	Дніпропетровська область. Васильківський район. смт. Чаплине	6,84	АСБ- 3х120	1960	1960		добрий
КЛ-10 кВ -ЖД.3 ТП-10	Дніпропетровська область. Васильківський район. смт. Чаплине	11,44	АСБ- 3х95	1960	1960		добрий
ПЛ-10кВ ПЕ-1 Мечетна від ЕЧЕ- 22 Чаплине до РПС-1 22км ст. Мечетна	Дніпропетровська область. Покровський район.	21,94	3АС-35	1961	1961		добрий
ЕЧ-2 тягова підстанція «Новомосковськ Тягова» (ЕЧЕ-43) ЛЕП-10 кВ							
ПЛ-10кВ ПЕ-3 Новомосковськ - Ігрень від РП- 194 км до ЕЧЕ-43 Новомосковськ	Дніпропетровська область. Самарський район.	22,82	3АС-35	1977	1977		добрий
КЛ-10кВ -ЖД. 1 на ТП-1-ст. Новомосковськ	Дніпропетровська область. м. Новомосковськ	3,11	ААБ- 3х95	1977	1977		добрий
КЛ-10кВ -ЖД. 2 на ТП-1-ст. Новомосковськ	Дніпропетровська область. м. Новомосковськ	5,14	ААБ- 3х95	1977	1977		добрий

ЭЧЭ-43 Новомосковськ – ПЕ-1 Балівка	Дніпропетровська область. Новомосковський район.	3,24	3АС-35	1977	1977		добрий
ПЛ-10кВ - ЕЧС-6- Ввод від Новомосковського РЕМ	Дніпропетровська область. Новомосковський район.	3,32	3АС-35	1977	1977		незадовільний
КЛ-10кВ - ЕЧС-6- Ввод від Магдалинівського РЕМ	Дніпропетровська область. Магдалинівський район.	2,95	ААБ- 3х70	1977	1977		добрий
ЭЧЭ-43 Новомосковськ ПЕ – станція Бузівка	Дніпропетровська область. Магдалинівський район.	59,95	3АС-35	1978	1978		добрий
ПЛ-10(6) кВ та КЛ-10(6) кВ в обслуговуванні СП «Верхівцевська дистанція електропостачання» (ЕЧ-3)							
ПЛ-6 кВ Ф-ЖД-2 Верхньодніпровськ	Дніпропетровська	3,734 0,58	АС-50 АСБ- 3х70	1974	1974	-	Задовільний
ПЛ-6 кВ Ф-ЖД-1 Верхньодніпровськ	Дніпропетровська	1,727 0,36 0,5	АС-50 АСБ- 3х50 АСБ- 3х70	1957	2008	2018	Добрий
Р1 Ф-резерв РЗП- 39-ТП-6 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,11	АС-50	1962	1962	-	Задовільний
КТП-18 Верхівцеве-Р1	Дніпропетровська	0,56	АС-70	1962	1962	-	Задовільний
ТП-6-КТП-18 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,2 0,046	АС-70 ААБ- 3х70	1962	1962	-	Задовільний
ТП-6-КТП-19 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,15 0,045	АС-35 АСБ- 3х70	1967	1967	-	Задовільний
ПЛ-6 кВ Ф-резерв ВЧД Р5-Р3 Верхівцеве	Дніпропетровська	1,142	АС-35	1967	1967	-	Задовільний
Р-3 Ф-резерв ВЧД- Р-4-КТП-11 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,15 0,06	АС-35 АСБ- 3х70	1967	1967	-	Задовільний
ЕЧЕ-10 Ф-ЦРП Верхівцеве	Дніпропетровська	1,74 0,25 0,036	АС-95 АСБ- 3х95 АСБ- 3х50	1958	1958	-	Задовільний
ЦРП-Ф-Водокачка Верхівцеве	Дніпропетровська	1,0 0,52	АС-50 АСБ- 3х50	1953	1953	-	Задовільний
ЦРП Ф-9РП-2-ТП- 8 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,03 0,05 0,43	АС-35 АСБ- 3х50 ААШВ- 3х95	1967	1967	-	Задовільний
ЕЧЕ-10 Фр-6- КТП-2 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,48 0,15	АС-35 АСБ- 3х95	1958	1958	-	Задовільний
ЕЧЕ-10 Фр-3-РЗП- 39 Верхівцеве	Дніпропетровська	1,625 0,421	АС-95 АСБ- 3х95	2013	2013	-	Добрий

ЕЧЕ-10-РЗП-39 резерв Верхівцеве	Дніпропетровська	1,625 0,461	АС-95 АСБ- 3х95	1962	1962	-	Задовільний
Ф-резерв ВЧД Р-4 КТП-11- Р-15 КТП-15 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,91 0,13	АС-35 АСБ- 3х35	1967	1967	-	Задовільний
ТП-5-ТП-9 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,65	АС-35	1967	1967	-	Задовільний
Л-16-ТП-16 Верхівцеве	Дніпропетровська	0,05	АС-35	1979	1979	-	Задовільний
КТП-15-РП-31 (ПЕ) Верхівцеве	Дніпропетровська	1,32	АС-35	1958	1958	-	Задовільний
ЕЧЕ-9 Ф-ЖД1 Ерастівка	Дніпропетровська	0,623 0,767 0,036	АС-35 АС-70 АСБ2л- 3х120	1957	1957	2008	Добрий
ЕЧЕ-9 Ф-ЖД2 Ерастівка	Дніпропетровська	5,68 0,746 0,05	АС-95 ААБ- 3х95 ААБ- 3х35	1962	1962	2019	Добрий
від ПЕ до КТП- Вокзал Вільногірськ	Дніпропетровська	0,043	АС-35	2014	2014	-	Добрий
ТП-6-КТП-50-й тупик Дніпро	Дніпропетровська	0,2 0,02	АС-35 АСБ- 3х240	1975	1975	-	Задовільний
ТП-9-ТП-12 Дніпро	Дніпропетровська	0,28 0,205	АС-35 ААБл- 3х120(о ж)-6	1955	1955	2017	Добрий
ТП-9-ТП-12 Дніпро	Дніпропетровська	0,28 0,195	АС-35 ААБл- 3х120(о ж)-6	1955	1955	2017	Добрий
ЕЧЕ-14 Ф-13 Діївка	Дніпропетровська	2,8 0,7	АС-35 АСБ- 3х95	1958	1958	-	Задовільний
ПЕ-2 Зустрічний- Сурське	Дніпропетровська	15,67 0,33	АС-35 АСБ- 3х50	1977	1977	-	Задовільний
ТП-2 Щуровка	Дніпропетровська	0,25	АС-35	1974	1974	-	Задовільний
КТП-турбаза Тритузна	Дніпропетровська	0,7 0,14	АС-35 АСБ- 3х50	1968	1968	-	Задовільний
ЕЧЕ-13 Фр-10 Сухачівка	Дніпропетровська	0,35 0,65	АС-35 АСБ- 3х95	1970	1971	-	Задовільний
ЕЧЕ-13 Фр-6 Сухачівка	Дніпропетровська	0,35 0,65	АС-35 АСБ- 3х95	1970	1971	-	Задовільний
ЕЧЕ-13-КТП-3 Сухачівка	Дніпропетровська	0,32 0,55 0,03	АС-50 АСБ- 3х95 ААБ- 3х185	1986	1986	-	Задовільний
Л-62-КТП-6 Сухачівка	Дніпропетровська	0,02	АС-35	1979	2012	-	Задовільний
Рп-22 Сурське - КТП-водокачка	Дніпропетровська	1,05	АС-35	1979	1979	-	Задовільний
станція Дніпро Головний							

"ПВ"Ф-7-ТП-2	Дніпропетровська	0,25	ААШВ-3х120	1959	1959	-	Задовільний
"ПВ"Ф-64 -ТП-ОПП	Дніпропетровська	2,74	2ААШВ-3х120	1961	1961	-	Задовільний
"ПВ"Ф-12-ЦРП	Дніпропетровська	1,0	АСБ-3х240	1961	1961	-	Задовільний
"ПВ"Ф-31-ЦРП	Дніпропетровська	1,0	АСБ-3х240	1961	1961	-	Задовільний
ЦРП (М-1)-ТМ-1	Дніпропетровська	0,001 4	ПС-3х240	1934	1934	-	Задовільний
ЦРП (М-2)-ТМ-2	Дніпропетровська	0,001 4	ПС-3х240	1934	1934	-	Задовільний
ЦРПФ1-КТП-4	Дніпропетровська	1,21	2АСБ-3х95	1963	1963	-	Задовільний
ЦРП Ф3-ТП-22	Дніпропетровська	1,26	АСБ-3х240	1976	1976	-	Задовільний
ТП-22-ТМ-1	Дніпропетровська	0,001 5	АСБ-3х120	1976	1976	-	Задовільний
ТП-22-ТМ-2	Дніпропетровська	0,001 5	АСБ-3х120	1976	1976	-	Задовільний
ТП-8 (М-1)-ТМ-1	Дніпропетровська	0,001	АСБ-3х95	1968	1968	-	Задовільний
ТП-8 (М-2)-ТМ-2	Дніпропетровська	0,001	АСБ-3х95	1968	1968	-	Задовільний
ТП-8Ф1-ТП-3	Дніпропетровська	0,555	АСБ-3х70	1951	1951	-	Задовільний
КТП-18 (М-1)-ТМ-1	Дніпропетровська	0,025	АСБ-3х95	1968	1969	-	Задовільний
КТП-18Ф1-ТП-14	Дніпропетровська	0,22	АСБ-3х95	1965	1965	-	Задовільний
ТП-14В2-КТП-18	Дніпропетровська	0,22	АСБ-3х95	1965	1965	-	Задовільний
ТП-13 В1-ТП-12	Дніпропетровська	0,5	АСБ-3х120	1956	1956	-	Задовільний
ТП-13 Ф-4-ТП-12	Дніпропетровська	0,485	СБ-3х50	1956	1956	-	Задовільний
ЦРП Ф-4-ТП-8 В-2	Дніпропетровська	0,15	АСБ-3х95	1969	1969	-	Задовільний
ЦРП Ф-5-ТП-22 В-2	Дніпропетровська	1,26	АСБ-3х240	1976	1976	2006	Добрий
ЦРП Ф-6-КТП-18 В-2	Дніпропетровська	0,25	АСБ-3х95	1950	1950	-	Задовільний
ЦРП Ф-9-ТП-16 А	Дніпропетровська	0,745	ААБ-3х240	1968	1968	-	Задовільний
ЦРП Ф-10-ТП-6	Дніпропетровська	0,39	АСБ-3х240	1976	1976	-	Задовільний
ЦРП Ф-11-ТП-8 В-1	Дніпропетровська	0,11	АСБ-3х95	1969	1969	-	Задовільний
ТП-ОПП-ТП-3А В-2	Дніпропетровська	0,63	АСБ-3х120	2005	2005	-	Задовільний
ТП-3 Ф-1-ТП-3А В-1	Дніпропетровська	0,02	АСБ-3х120	1970	1970	-	Задовільний
ТП-10-ТП-16А	Дніпропетровська	0,19	ААБ-3х240	1976	1976	-	Задовільний
	Дніпропетровська	0,24	СБ-3х185				
ТП-10-ТП-ОПП	Дніпропетровська	0,23	ААШВ-3х120	1964	1964	-	Задовільний
	Дніпропетровська	0,25	АСБ-3х95				
ТП-ОПП-ТП-7	Дніпропетровська	0,25	ААШВ-3х120	1963	1963	-	Задовільний

ТП-9 В-3-ТП-5 В-3	Дніпропетровська	0,27	АСБ-3х95	1969	1969	-	Задовільний
	Дніпропетровська	0,04	ААШВ-3х95				
КТП-15 А Ф-1-ТП-5 В-4	Дніпропетровська	0,25	АСБ-3х95	1963	1963	2017	Добрий
	Дніпропетровська	0,046	АСБ-3х70				
	Дніпропетровська	0,48	СБ-3х50				
	Дніпропетровська	0,74	ААБл-3х120 (ож)-6				
КТП-4 Ф-31-КТП-15 А В-1	Дніпропетровська	0,23	АСБ-3х95	1963	1963	2017	Добрий
	Дніпропетровська	0,078	АСБ-3х70				
	Дніпропетровська	0,28	ААБл-3х120 (ож)-6				
ТП-7-КТП-24	Дніпропетровська	0,025	ААБГ-3х120	1965	1965	-	Задовільний
ЦРП Ф-2-ТП-2	Дніпропетровська	1,185	АСБ-3х70	1945	1945	-	Задовільний
ТП-2-ОМ-1	Дніпропетровська	0,0015	АСБ-3х70	1939	1939	-	Задовільний
ТП-2-ОМ-2	Дніпропетровська	0,0015	АСБ-3х70	1939	1939	-	Задовільний
ТП-10-ТП-16	Дніпропетровська	0,29	ААБ-3х240	1976	1976	-	Задовільний
ТП-6-ТП-16	Дніпропетровська	0,42	ААБ-3х240	1967	1967	-	Задовільний
ТП-7-ТП-16	Дніпропетровська	0,17	ААШВ-3х120	1976	1976	-	Задовільний
	Дніпропетровська	0,24	АСБ-3х70				
ДТРЗ-КТП-18	Дніпропетровська	0,04	СБ-3х50	1968	1969	-	Задовільний
	Дніпропетровська	0,12	ААШВ-3х70				
ТП-14-КТП-4	Дніпропетровська	0,39	АСБ-3х70	1966	1966	-	Задовільний
ТП-9-ТП-5	Дніпропетровська	0,24	АСБ-3х95	1969	1969	-	Задовільний
ТП-7-ТП-3	Дніпропетровська	0,25	ААБ-3х120	1970	1970	2007	Задовільний
	Дніпропетровська	0,056	АСБ-3х95				
ТП-5-КТП-5А	Дніпропетровська	0,027	ААБл-3х95 (ож)-6	2017	2017	-	Добрий
ТП-5-КТП-5А	Дніпропетровська	0,027	ААБл-3х95 (ож)-6	2017	2017	-	Добрий
ЕЧЕ-15-КТП-24	Дніпропетровська	0,27	ААШВу-3х120	1947	1947	2010	Добрий
станція Нижньодніпровськ							
ЦРП-2 Ф-84-КТП-19	Дніпропетровська	0,58	АСБ-3х70	1972	1972	-	Задовільний
КТП-19-КТП-20	Дніпропетровська	1,0	АСБ-3х70	1972	1972	-	Задовільний
КТП-20-ТП-17	Дніпропетровська	0,23	АСБ-3х120	1964	1964	-	Задовільний

КТП-20-КТП-23	Дніпропетровська	0,72	ААШВ-3х120	1972	1972	-	Задовільний
ПЕ-2-ТП-11 Амур	Дніпропетровська	0,1	АСБ-3х120	1974	1974	-	Задовільний
ТП-11 (Ф-1)-ТМ-2	Дніпропетровська	0,001 5	СБ-3х50	1974	1974	-	Задовільний
ТП-11 (Ф-6)-ТМ-1	Дніпропетровська	0,001 5	СБ-3х50	1974	1974	-	Задовільний
РП-5 (ТП-ОПП)-ТП-11	Дніпропетровська	0,1	АСБ-3х120	1974	1974	-	Задовільний
ПЕ-2-ТП-17	Дніпропетровська	0,065	АСБ-3х70	1964	1964	-	Задовільний
станція Обвідна							
ПЕ-1-КТП-Обвідна	Дніпропетровська	0,2	АСБ-3х50	1960	1960	-	Задовільний
ЕЧЕ-16 Фр-4-КТП-2 Дніпро-Вантажний	Дніпропетровська	0,25	ААБ-3х95	1961	1961	-	Задовільний
станція Діївка							
ТП-1 від Ф-13 ЕЧЕ-14	Дніпропетровська	0,03	АСБ-3х70	1958	1958	-	Задовільний
ТП-1 від ПЕ	Дніпропетровська	0,015	АСБ-3х70	1958	1958	-	Задовільний
ПЕ-1-КТП-2	Дніпропетровська	0,15	АСБ-3х95	1958	1958	-	Задовільний
ЕЧЕ-14 Фр-2-КТП-3	Дніпропетровська	0,07	АСБ-3х95	1958	1958	-	Задовільний
станція Зустрічний							
ПЕ Зустрічний-Сурське оп. № 67-КТП-215 км	Дніпропетровська	0,101	АСБ-3х50	1977	1977	-	Задовільний
ПЕ-КТП-2 Сурське	Дніпропетровська	0,15	АСБ-3х50	1974	1974	-	Задовільний
ТП-322-ТП-531 Зустрічний	Дніпропетровська	0,586	АСБ-3х50	1958	1958	-	Задовільний
ТП-528-ТП-531 Зустрічний	Дніпропетровська	0,476	АСБ-3х50	1958	1958	-	Задовільний
ТП-531-вв.1 КТП-531	Дніпропетровська	0,042	АСБ-3х120	2018	2018	-	Добрий
Каб.муф.ТП-322-ТП-531-вв.2 КТП-531	Дніпропетровська	0,042	АСБ-3х120	2018	2018	-	Добрий
станція Верхівцеве							
ЕЧЕ-10 Фр-7-ТП-5	Дніпропетровська	0,415	АСБ-3х95	1963	1963	-	Задовільний
ЕЧЕ-10 Фр-6-ТП-6	Дніпропетровська	1,415	АСБ-3х95	1962	1962	-	Задовільний
ЦРП-ТП-6	Дніпропетровська	0,69	АСБ-3х150	1957	1957	-	Задовільний
	Дніпропетровська	0,524	АСБ-3х95				
ЦРП-ТП-10	Дніпропетровська	0,955	АСБ-3х95	1933	1933	-	Задовільний
ТП-10-КТП-11	Дніпропетровська	0,196	АСБ-3х70	1967	1967	-	Задовільний
ЦРП-ТП-16	Дніпропетровська	2,95	АСБ-3х35	1979	1979	-	Задовільний
ЦРП-ТП-17	Дніпропетровська	0,08	АСБ-3х50	1953	1953	-	Задовільний
	Дніпропетровська	0,186	СБ-3х25	1967	1967	-	Задовільний

ПЛ-6 кВ Ф-резерв ВЧД Р-5-ТП-9	Дніпропетровська	0,196	ААБ-3х70				
ПЛ-6 кВ Ф-РЗП-39-ТП-1	Дніпропетровська	0,924	АСБ-3х95	1962	1962	-	Задовільний
ПЛ-6 кВ Ф-резерв ВЧД оп. № 15-ТП-5	Дніпропетровська	0,205	СБ-3х16	1967	1967	-	Задовільний
РП-2-ТП-9	Дніпропетровська	0,150	АСБ-3х50	1933	1933	-	Задовільний
станція Верхньодніпровськ							
ПЕ-1-ТП-3	Дніпропетровська	0,06	АСБ-3х70	1974	1974	-	Задовільний
ЕЧЕ-11-КТП-6	Дніпропетровська	0,06	АСБ-3х95	1957	2008	-	Задовільний
ЕЧЕ-11-ТП-4	Дніпропетровська	1,020	АСБ-3х95	1957	2008	-	Задовільний
КПК-ТП-1	Дніпропетровська	0,613	АСБ-3х50	1963	1963	-	Незадовільний
станція Запорізька-Кам'янське							
БКХЗ ЦРП-0 Ф-29-ТП-329 В-1	Дніпропетровська	1,295	АСБ-3х95	1956	1956	-	Задовільний
ТП-328-ТП-329	Дніпропетровська	1,22	ААБ-3х70	1959	1959	-	Задовільний
ТП-329-КТП-374	Дніпропетровська	0,56	ААБ-3х70	1959	1959	-	Задовільний
КТП-374 до ТМ	Дніпропетровська	0,091	АСБ-3х70	1978	1978	-	Задовільний
ПЕ-1-КТП-374	Дніпропетровська	0,104	АСБ-3х70	1978	1978	-	Задовільний
станція Кам'янське							
ПС Цементна Ф-12-ТП-ВЧД-16	Дніпропетровська	1,2	ААБ-3х95	1963	1963	-	Задовільний
ПС Цементна Ф-27-ТП-ВЧД-16	Дніпропетровська	1,2	ААБ-3х95	1963	1963	-	Задовільний
ПС ДЛБ Ф-15-КТП-Плотина	Дніпропетровська	0,96	АСБ-3х35	1966	1967	-	Задовільний
ТП-563 оп.№ 58-КТП-509	Дніпропетровська	0,45	ААБ-3х70	1956	1956	-	Задовільний
ТП-ВЧД-16-ТП-576	Дніпропетровська	0,61	ААБ-3х95	1957	1957	-	Задовільний
станція Правда							
ДКХЗ-ТП-ЕЦ	Дніпропетровська	1,3	ААШВ-3х70	1973	1973	2014	Добрий
ПС-НК2-ТП-376	Дніпропетровська	1,6	АСБ-3х70	1958	1958	-	Задовільний
КТП-побуткорпус-ТП-376	Дніпропетровська	1,3	ААШВ-3х70	1985	1985	-	Задовільний
ТП-376 Ф-3-ТП-ЕЦ	Дніпропетровська	0,96	2ААШВ-3х70	1985	1985	-	Задовільний
станція Горяїнове							
Л-15 ЕЧЕ-14	Дніпропетровська	2,205	3АСБ-3х240	1959	1960	2008	Добрий
Л-3 ЕЧЕ-14	Дніпропетровська	2,182	3АСБ-3х240	1959	1960	2008	Добрий
Л-31 ЕЧЕ-14	Дніпропетровська	2,25	3АСБ-3х240	1959	1960	2008	Добрий
станція Карнаухівка							
Л-19 ЕЧЕ-76	Дніпропетровська	1,9	ААБ-3х240	1977	1977	-	Задовільний

Л-93	Дніпропетровська	1,9	ААБ-3х240	1977	1977	-	Задовільний
<i>станція Балівка</i>							
ЕЧЕ-42 Фр-2-КТП-Водокачка	Дніпропетровська	0,12	ААБ-3х70	1967	1967	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ П'ятихатки - Вільногірськ	Дніпропетровська	26,4 0,17 0,19	АС-35 АСБ-3х50 АСБ-3-70	1958	1961	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Вільногірськ - Верхівцеве	Дніпропетровська	14,5 0,42	АС-35 ААБ-3х50	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Верхівцеве - Воскобійня	Дніпропетровська	22,45 0,2 0,22 0,1	АС-35 АСБ-3х50 АСБ-3х70 АСБ-3х35	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Воскобійня-Пост 6 км	Дніпропетровська	4,2	АС-35	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Гребля - Кам'янське	Дніпропетровська	2,0	АС-35	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ пост 6 км-Гребля	Дніпропетровська	3,05	АС-35	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Воскобійня - Запоріжжя-Кам'янське	Дніпропетровська	16,14 0,08 0,325	АС-35 АСБ-3х50 ААСБ-3х50	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Сухачівка - Діївка	Дніпропетровська	6,40 0,185 0,1 0,84	АС-35 АСБ-3х70 АСБ-3х150 ААБлу-3х120	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Карнаухівка - Правда	Дніпропетровська	7,73	АС-35	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ 175 км-Зустрічний	Дніпропетровська	20,47	АС-35	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Діївка - Нижньодніпровськ	Дніпропетровська	12,71 0,495 0,029 0,98 0,395	АС-35 АСБ-3х120 АСБ-3х50 АСБ-3х95 АСБ-3х70	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ПЕ Дніпро-Вантажний	Дніпропетровська	0,8	АС-35	1958	1958	-	Задовільний
ЛЕП-10 кВ ПЕ Гребля-Новомосковськ	Дніпропетровська	48,99 1,15	АС-35 АСБ-3х16	1968	1968	-	Задовільний
ЛЕП-10 кВ ПЕ Запоріжжя-	Дніпропетровська	11,00 0,51	АС-35	1958	1958	-	Задовільний

Кам'янське - Сухачівка			АСБ- 3х95				
ЕЧЕ-42 ПЕ-1- КТП-32	Дніпропетровська	0,12	АСБ- 3х70	1972	1972	-	Задовільний
ЕЧЕ-42 ПЕ-1- КТП-33/1	Дніпропетровська	0,13	АСБ- 3х35	1972	1972	-	Задовільний
ЕЧЕ-42 ПЕ-2- КТП-17 Балівка - Березанівка	Дніпропетровська	0,22	АСБ- 3х70	1973	1973	-	Задовільний
КТП-1-КРУН-ПЕ Сурське	Дніпропетровська	0,08	АСБ- 3х95	1977	1977	-	Задовільний
КРУН-ПЕ Запоріжжя- Кам'янське -ПЕ-1 ЕЧЕ-13	Дніпропетровська	0,09	АСБ- 3х70	1958	1958	-	Задовільний

ПЛ-10(6) кВ та КЛ-10(6) кВ в обслуговуванні СП «Запорізька дистанція електропостачання» (ЕЧ-4)							
ПЕ-2 ділянки Славгород - Синельникове	Дніпропетровська область	22,78	АСБ-3х35, АС-35	1965	1965		задовільний
тягова підстанція «Павлоград Тягова» (ЕЧЕ-35) ЛЕП ПЕ-10 кВ							
ПЕ-1	Дніпропетровська	20,62	АСБ-3х35, АС-35	1964	1964		задовільний
ПЕ-2	Дніпропетровська	20,37	АСБ-3х35, АС-35	1964	1964		задовільний
ПЕ-4	Дніпропетровська	24,66	АСБ-3х35, АС-35	1964	1964		задовільний
ЖД-1	Дніпропетровська	0,985	АСБ-3х50,	1964	1964	1997	задовільний
		0,985	ААБ-3х50	1964	1964	2001	задовільний
ЖД-2	Дніпропетровська	3,71	АСБ-3х50, АС-35	1964	1964	2005	задовільний
ЖД-3	Дніпропетровська	0,45	ААБ-3х70	1964	1964	2016	задовільний
тягова підстанція «Зайцеве Тягова» (ЕЧЕ-36) ЛЕП ПЕ-10 кВ							
ПЕ-1	Дніпропетровська	20,5	АСБ-70, АС-35	1964	1964	-	задовільний
ПЕ-2	Дніпропетровська	14,5	АСБ-70, АС-35	1964	1964	-	задовільний
тягова підстанція «Мінеральна Тягова» (ЕЧЕ-44) ЛЕП ПЕ-10 кВ							
ПЕ-1	Дніпропетровська	26,15	АС-35 ААБ-70	1969	1969	-	задовільний
ПЕ-2	Дніпропетровська	20,19	АС-35 ААБ-70	1969	1969	-	задовільний
тягова підстанція «Богуславський Тягова» (ЕЧЕ-45) ЛЕП ПЕ-10 кВ							
ПЕ-2	Дніпропетровська	21,68	АС-35, АСБ-3х35	1969	1969		задовільний

ЕЧ-1 тягова підстанція «Канцерівка Тягова» (ЕЧЕ-2) ЛЕП-10 (6) кВ							
ЛЕП-10 кВ ПЕ-1	Запорізька	33,66	3АС-35	1968	1968		Задовільний
ЛЕП-10 кВ ПЕ-2	Запорізька	8,67	3АС-35	1968	1968		Задовільний
ПЛ-6 кВ Ф-6	Запорізька	0,26	3АС-35	1972	1972		Задовільний
ПЛ-10(6) кВ та КЛ-10(6) кВ в обслуговуванні СП «Запорізька дистанція електропостачання» (ЕЧ-4)							
Ф-12 ПС-150 "Луч"	Запорізька область	1,98	АСБ-3х240, АСБ-3х95, АСБ-3х70 АСБ-3х50	1975	1975		незадовільний
ПЕ ділянки Енергодар – роз'їзд 20 км	Запорізька область	19,72	ААШВ- 3х120, АС-35	1975	1975		задовільний

Ф-16 ПС-150 "Дніпрорудна"	Запорізька область	22,75	АСБ-3х50 АСБ-3х9595 ААШВ- 3х120, АС-35	1975	1975		задовільний
Ф-9 ПС-150 "Дніпрорудна"	Запорізька область	2,43	А-35 АСБ-3х50 ААБ-3х35	1976	1976		задовільний
Ф-209 ПС "Пологи-154"	Запорізька область	12,22	АСБ-3х95 А-95, АС-50 АСБ-3х120 АСБ-3х240 АСБ-3х70 ААШВ-3х120 СБ-3х150 ААБ-3х240 ААШВ-3х70	1963	1963	2010	задовільний
Ф-210 ПС "Пологи-154"	Запорізька область	9,51	АСБ-3х95 А-95 ААШВ-3х70 АС-50, СБ- 3х50 ААШВ-3х120 ААБ-3х120 ААШВ-3х150 АСБ-3х240	1963	1963	2010	задовільний
Ф-12 ПС-35/10 "Пологи"	Запорізька область	4,91	А-95, АСБ- 3х120 ААШВ-3х120 АСБ-3х70 ААБ-3х95	1963	1963	2010	задовільний
Ф-13 ПС-35/10 "Пологи"	Запорізька область	1,03	АС-70 АСБ-3х120	1963	1963	2010	задовільний
Ф-82 ПС-35/10 "Пологи" - КТП- 13	Запорізька область	0,56	АС-35	1963	1963	2010	задовільний
Ф-82 ПС-35/10 "Пологи" - ТП- 12	Запорізька область	0,15	АС-35	1963	1963	2010	задовільний
Ф-16 ПС-35/10 "Пологи"	Запорізька область	0,08	ААШВУ- 3х95 АСБ-3х120	1963	1963	2010	задовільний
Ф-7 ПС "Комунальна"	Запорізька область	0,711	ААШВ-3х95 АС-70	1996	1996		задовільний
Ф-8 ПС "Комунальна"	Запорізька область	0,72	ААШВ-3х95 АС-70	1996	1996		задовільний
Ф-58 Новомиколаївськ ого РЕМ	Запорізька область	0,8	АС-35	1981	1981	2000	задовільний
Ф-11 ПС-35/10 "Веселе"	Запорізька область	0,04	АС-35	1996	1996		задовільний
Ф-11 ПС-35/10 "Веселе"	Запорізька область	0,21	АС-35	1996	1996		задовільний
Ф-14 ПС 35/10"Веселе"	Запорізька область	2,1	АС-35	1996	1996		задовільний
Ф-31 ПС "Матвіївка"	Запорізька область	0,6	АС-35	1996	1996		задовільний
Ф-35 ПС "Матвіївка"	Запорізька область	1,26	АС-35	1996	1996		задовільний
Ф-41 ПС "Мала Білозірка"	Запорізька область	0,08	АС-35	1963	1963	2000	задовільний
Ф-410 ПС "Мала Білозірка"	Запорізька область	0,36	АС-35, АСБ- 3х50	1963	1963	2000	задовільний

Ф-52 ПС Мелітопольськог о РЕМ	Запорізька область	0,17	АС-35	1996	1996		задовільний
Ф-97 ПС-35/10 "Гуляйпольська"	Запорізька область	0,8	АС-35	1981	1981		задовільний
Ф-2 ПС-35/10 "Гуляйпольська"	Запорізька область	0,36	АС-35	1981	1981		задовільний
Ф-2 ПС-35/10 "Гуляйпольська"	Запорізька область	0,4	АС-35 ААШВ-3х70	1981	1981		задовільний
Ф-8 ПС- 150"Оріхів"	Запорізька область	0,88	АСБ-3х95, АС-70	1974	1974		задовільний
Ф-7 ПС- 35/10"Оріхів" - ЗТП-7/187	Запорізька область	0,04	АС-50	1974	1974		задовільний
Ф-7 ПС- 35/10"Оріхів" - КТП-7/625	Запорізька область	0,04	АС-35	1974	1974		задовільний
Ф-13 Чернігівського РЕМ	Запорізька область	0,9	АС-35	1981	1981		задовільний
Ф-24 ПС "Новополтавка"	Запорізька область	9,27	ААШВУ- 3х50 АС-35	1981	1981		задовільний
Ф-4 ПС "Чернігівка-154"	Запорізька область	0,61	ААБ-3х50, АС-35	1981	1981		задовільний
Ф-18 ПС "Чернігівка-154"	Запорізька область	0,96	АС-35, ААБ- 3х50	1981	1981		задовільний
Ф-18 ПС "Чернігівка- 35/10"	Запорізька область	0,18	АС-35	1981	1981		задовільний
Ф-9 ПС-35/10 "Єлизаветівка"	Запорізька область	1,95	ААШВУ- 3х50 АС-35	1981	1981		задовільний
Ф-10 ПС-35/10 "Єлизаветівка"	Запорізька область	1,96	ААШВУ- 3х50 АС-35	1981	1981		задовільний
Ф-18 ПС- "Царекостянтині вка"	Запорізька область	1,63	ЦАСБ-3х50 АС-50	1960	1960	2000	задовільний
Ф-5 ПС Куйбишевського РЕМ	Запорізька область	5,32	АС-50, АСБ- 3х70 АСБ-3х50 АС-35, АСБ- 3х50 ААШВУ- 3х50	1960	1960	2000	задовільний
ПЕ-3 ділянки Федорівка - Нововесела	Запорізька область	37,53	АСБ-3х50, АС-35 АСБ-3х35 ААШВ-3х50	1976	1976		задовільний
ПЕ-1 ділянки Низяни - Великий Токмак	Запорізька область	39,26	ААБ-3х50, АС-35 ААБ-3х35 ААШВ-3х35 ААШВ-3х50	1976	1976		задовільний
ПЕ-1 ділянки Великий Токмак - Федорівка	Запорізька область	42,72	ААШВ-3х50 АС-35	1980	1980		задовільний
ПЕ-3 ділянки Пологи - Верхній Токмак- 1	Запорізька область	39,38	АСБ-3х70 СБ-3х50, АС- 35	1980	1980		незадовільний

			ААШВУ-3х50				
ПЕ-4 ділянки Пологи - Мечетна	Запорізька область	65,94	АСБ-3х50, ААБЛ-3х70, ААБЛ-3х50 АС-35, ААБ- 3х70 АСБ-3х95	1985	1985	2000	задовільний
ПЕ-2 ділянки Запоріжжя-1 - Ростуща	Запорізька область	8,8	АС-35	1971	1971		незадовільний
ПЕ-2 ділянки Ростуща - Оріхівська	Запорізька область	53,82	АСБ-3х35 АСБ-3х50 АСБ-3х95, АС-35	1971	1971	2010	задовільний
ПЕ-1 ділянки Пологи - Оріхівська	Запорізька область	39,6	АСБ-3х50, АС-35	1971	1971	2010	задовільний
ПЕ-2 ділянки Комиш-Зоря - Верхній Токмак- І	Запорізька область	39,71	ААШВУ-3х50 АС-35 ЦАСБ-3х50	1974	1974		задовільний
ПЕ-1 ділянки Слизовівка - Берда	Запорізька область	36,68	ААШВУ- 3х50 АС-35	1989	1989		задовільний
ПЕ-2 ділянки Слизовівка - Верхній Токмак- 1	Запорізька область	33,11	ААШВУ- 3х50 АС-35	1989	1989		задовільний
ПЕ-2 ділянки Низяни - Верхній Токмак- 1	Запорізька область	13,25	ААШВУ- 3х50 АС-35	1989	1989		задовільний
ПЕ-1 ділянки Комиш-Зоря - Пологи	Запорізька область	51,19	ЦАСБ-3х50 АС-35, АСБ- 3х95	1965	1965		задовільний
ПЕ-2 ділянки Запоріжжя Ліве - Вільнянськ	Запорізька область	15,77	ААБ-3х25, АС-35 ААБ-3х16	1969	1969		задовільний
ПЕ-3 ділянки Вільнянськ - Славгород	Запорізька область	29,0	АСБ-3х35, АС-35	1965	1965		задовільний
ПЕ-1 ділянки 1132 км - Запоріжжя-1	Запорізька область	26,55	АСБ-3х35, АС-35 АСБ-3х70	1969	1969		задовільний
ПЕ-2 ділянки 1132 км - Плавні	Запорізька область	4,39	АСБ-3х35, АС-35 АСБ-3х120	1969	1969		задовільний
ПЕ-1 ділянки Таврійськ - Плавні	Запорізька область	21,89	АСБ-3х35, АС-35 АСБ-3х95 АСБ-3х120	1969	1969		задовільний
ПЕ-2 ділянки Таврійськ - Пришиб	Запорізька область	17,65	АСБ-3х50, АС-35 АСБ-3х35	1969	1969		задовільний
ПЕ-2 ділянки Пришиб - Федорівка	Запорізька область	20,64	АСБ-3х35, АС-35 АСБ-3х50	1969	1969		задовільний
ПЕ-1 ділянки Мелітополь - Федорівка	Запорізька область	23,52	ААБ-3х120, АС-35, ААБ- 3х50	1969	1969		задовільний

ПЕ-2 ділянки Канцерівка - Хортиця	Запорізька область	8,2	АС-35	1960	1960		задовільний
Ф-12 ПС "Леваневська"	Запорізька область	1,35	АСБ- 3х240, АС-50	1976	1976		задовільний
ЖД-1 тягової підстанції Запорізька Січ	Запорізька область	1,81	ААБ-3х95, А- 50	1960	1960		незадовільний
ПЕ-2 ділянки Запорізька Січ - Канцерівка	Запорізька область	12,86	АСБ-3х35, АС-35 ААБ-3х16 АСБ-3х50	1969	1969		задовільний
ПЕ-1 ділянки Запорізька Січ - Запоріжжя Ліве	Запорізька область	22,52	АСБ-3х16, АС-35 ААШВ-3х50	1969	1969		задовільний
ПЕ-3 ділянки Таврійськ - Каховське Море	Запорізька область	24,7	ААШВ-3х70, АС-35, АСБ- 3х50 ААШВ-3х35	1981	1981		задовільний
ПЕ-1 ділянки Запоріжжя-1 - Вільнянськ	Запорізька область	23,85	АСБ-3х16, АС-35 АСБ-3х50	1965	1965		задовільний
ПЕ ділянки Якимівка - Мелітополь	Запорізька область	24,34	АСБ-3х120, АС-50	1970	1970		задовільний
ПЕ ділянки Сокологірне - Якимівка	Запорізька область	26,09	ААШВ-3х120 АС-50, АСБ- 3х120	1976	1976		задовільний
Ф-17 - ТП-103 ст. Бердянськ	Запорізька область	0,75	АСБ-3х70	1964	1964	2010	задовільний
ЖД-1 тягової підстанції Федорівка	Запорізька область	3,54	АСБ-3х50, АСБ-3х35, АСБ-3х95, ААШВ-3х50, АС-25, АСБ- 3х50	1963	1963	2003	задовільний
ЖД-2 тягової підстанції Федорівка	Запорізька область	0,4	АСБ-3х50	1963	1963	2003	задовільний
Ф-78 ПС-35/10 "Лежине"	Запорізька область	0,68	АСБ-3х35, АС-70, ААБ- 3х50	1967	1967		задовільний
ЖД-1 тягової підстанції Запоріжжя Ліве	Запорізька область	4,40	АС-70, АСБ- 3х50, ААШВ- 3х70, АС-50, АСБ- 3х70, ААШВ- 3х95, ААБ-3х95	1960	1960		задовільний
ЖД-2 тягової підстанції Запоріжжя Ліве	Запорізька область	4,17	АС-50, АСБ- 3х95, СБ- 3х70, ААШВ-3х70 ААШВ-3х50	1960	1960		задовільний
ЖД-9 тягової підстанції Запоріжжя Ліве	Запорізька область	2,26	АСБ-3х185, ААШВ-3х95, ААШВ-3х35, ААШВ-3х70	1960	1960		задовільний
РТП-7 – КТПНС-17	Запорізька область	0,27	АСБ-3х50	1960	1960		незадовільний

ЖД-10 тягової підстанції Запоріжжя Ліве	Запорізька область	2,54	АСБ-3х185 АСБ-3х50 ААШВ-3х95 ААБЛ-3х50 ААШВ-3х35 ААШВ-3х70	1960	1960		задовільний
ЖД-13 тягової підстанції Запоріжжя Ліве	Запорізька область	0,67	АСБ-3х95, АС-50	1960	1960		задовільний
ЖД-14 тягової підстанції Запоріжжя Ліве	Запорізька область	0,67	АСБ-3х95, АС-50	1960	1960		задовільний
ЖД-15 тягової підстанції Запоріжжя Ліве	Запорізька область	0,08	ААБ-3х70	1960	1960		задовільний
ЖД-16 тягової підстанції Запоріжжя Ліве	Запорізька область	0,08	ААБ-3х70	1960	1960		задовільний
ЖД-1 тягової підстанції Запоріжжя-1	Запорізька область	9,15	АСБ-3х120, АС-70 АСБ-3х50 АСБ-3х240, АС-50 СБ-3х95, АСБ-3х50 ААШВ-3х95 АСБ-3х95	1965	1965		задовільний
ЖД-4 тягової підстанції Запоріжжя-1	Запорізька область	1,8	АСБ-3х95, ААШВ-3х50, АС-50, АСБ- 3х70, АС- 3х70, АСБ-3х120	1965			задовільний
Ф-8 ЦРП-1 Радіоприлад	Запорізька область	0,42	АСБ-3х120	1965	1965		задовільний
Ф-10 ЦРП-2 Радіоприлад	Запорізька область	1,24	ААБЛ-3х95, ААШВ-3х70	1965	1965		задовільний
Ф-1 ПС "Гребний канал"	Запорізька область	1,39	ААБЛ-3х95, АС-50	2005	2005		задовільний
ТП-296 - КТП- 1211 Оріхова бухта	Запорізька область	0,71	АСБ-3х120, АС-70, ААБ- 3х50	1965	1965		незадовільний
ЖД-2 тягової підстанції Запоріжжя-1	Запорізька область	3,89	АСБ-3х50, СБ-3х185, АС-50, АСБ- 3х70, АСБ-3х95, АС-95	1974	1974		задовільний
ЖД-3 тягової підстанції Запоріжжя-1	Запорізька область	3,62	ААБ-3х70, СБ-3х50, ААШВ-3х70, АСБ-3х120, АСБ-3х150, ААШВ-3х95, АСБ-3х95	1974	1974		задовільний
ЖД-6 тягової підстанції Запоріжжя-1	Запорізька область	1,27	АСБ-3х70, ААШВ-3х150	1974	1974		задовільний
КЛ-6 кВ РП-28 - ТП-1210	Запорізька область	0,43	ААШВ-3х150	1994	1994		задовільний
КЛ-6 кВ ТП-250 - ТП-1210	Запорізька область	0,43	ААШВ-3х120	1994	1994		задовільний

КЛ-6 кВ ТП-249 - ТП-1210	Запорізька область	0,25	АСБ-3х95	1994	1994		задовільний
КЛ-6 кВ ТП-282 - ТП-1210	Запорізька область	0,25	АСБ-3х95	1994	1994		задовільний
Ф-16 ПС №1 ЗЕРЗ	Запорізька область	1,13	ААБ-3х120, АСБ-3х95	1974	1974		задовільний
Ф-170 - ТП-103 ст. Бердянськ	Запорізька область	0,75	АСБ-3х50, ААБ-3х70, АС-25	1964	1964	2010	задовільний
ЖД-1 тягової підстанції Мелітополь	Запорізька область	3,05	ААБЛ-3х240, АСБ-3х70, АСБ-3х120	1972	1972		задовільний
ЖД-2 тягової підстанції. Мелітополь	Запорізька область	11,28	ААБ-3х120, ААШВ-3х70, ААБ-3х70, АСБ-3х185, АСБ- 3х150,АС-50 АСБ-3х150, СБ-3х70, АСБ-3х150, АСБ-3х95,	1996	1996		задовільний
ЖД-4 тягової підстанції Мелітополь	Запорізька область	0,31	АСБ-3х120	1972	1972		задовільний
РП-2 - ТП-12 ст. Мелітополь	Запорізька область	0,89	ААБ-3х50	1981	1981		задовільний
РПУ - ТП-10 ст. Мелітополь	Запорізька область	0,3	АСБ-3х70	1981	1981		задовільний
Ф-226 ПС "Токмак- 154/35/6"	Запорізька область	3,82	АСБ-3х70, АС-35 ААБ-3х50, ААШВ-3х50, ААШВ- 3х120, ААШВ- 3х150, АСБ-3х70	1959	1959		задовільний
Ф-225 ЗТП-110 ст. Великий Токмак	Запорізька область	0,92	АС-35, ААБ- 3х50	1959	1959		задовільний
Ф-203 ПС "Токмак- 154/35/6"	Запорізька область	0,12	АС-35	1959	1959		задовільний
ДП «Запорізький річковий порт» - ТП-6 ст. Порт Велике Запоріжжя	Запорізька область	1,13	ААШВУ- 3х120	1988	1988		задовільний
Ф-3 ПС-150/6 "Азовсільмаш"	Запорізька область	1,97	ААШВ-3х95 ААШВ-3х50	1963	1963		задовільний
Ф-28 ПС-150/6 "Азовсільмаш"	Запорізька область	2,1	АС-35, ААШВ-3х50	1963	1963		задовільний
Ф-60 ПС "КРМ" ст. Дніпрорудна	Запорізька область	5,81	АС-35, ААБ- 3х95, АСБ- 3х50	2009	2009		задовільний

Регіональна філія «Південна залізниця»

Таблиця Г2.12 Аналіз технічного стану ліній 110(154) кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництв а	Дата вводу в експлуатаці ю	Рік останньо го кап. ремонту	Оцінка тех. стану
ПС Кременчук 330 – ПС 154 Кременчук тягова	15,3	АС-240/32	2012	2012		Задовільний
ПЛ-110 кВ ПС-330 кВ Полтава- ПС Полтава Тягова	13,44	АС-150/34	2004	2006	-	Задовільний
ПЛ-110 кВ ПС-330 кВ Миргород- ПС Сагайдак Тягова	38,24	АС-150/34	2006-2008	2008	-	Задовільний
ПЛ-110 кВ ПС-110/35/10 кВ Гребінка-ПС Гребінка Тягова	0,73	АС-120	1996	1996	-	Задовільний
ПЛ-110 кВ ПС-330 кВ Миргород- ПСРомодан Тягова	28,1	АС-150/34	2002	2002	-	Задовільний
КЛ-110 кВ ПС-110 кВ Карлівка- ПС Карлівка Тягова	2,58	ПвЭгаПу- 64/110 1*500(г)/95	2012	2012	-	Задовільний
ПЛ-110 кВ «Граково»	0,12	АС-120	1966	1966	—	Задовільний
ПЛ-110 кВ «Есхар»	0,15	АС-120	1966	1966	—	Задовільний
ЕЧЕ-16 Красноград	0,4	А-185	2011	2011	-	Добрий

Таблиця Г2.13 Аналіз технічного стану ліній 35 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатаці ю	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ПЛ-35 кВ «Основа- Безлюдівка»	1,680	АС-120	1975	1975	-	Задовільний

Таблиця Г2.14 Аналіз технічного стану ліній електропередавання 27,5 кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
т. Курилівка ДПР-3 « Курилівка –Преддонбасівська »	35,6	АС-35, АС-50	1977	1977	2017	Задовільний
т. Тополі ДПР-1 «Тополі – Границя»	5,4	АС-50	1968	1968	2019	Задовільний
т. Тополі ДПР-2 «Тополі – Курилівка»	51,86	АС-35, АС-50	1968	1968	2019	Задовільний
т. Булацелівка ДПР-1 «Булацелівка – Курилівка»	42,58	АС-35	1972	1972	2012	Задовільний
т. Булацелівка ДПР-2 «Булацелівка – Гракове»	23,25	АС-35	1972	1972	2011	Задовільний
т. Преддонбасівська ДПР-1 «Преддонбасівська – Святогірськ»	37,4	АС-35	1977	1977	2015	Задовільний
Лозова – Красноград ЛЕП-27,5 ДПР	94,6 км	АС-50	2011	2011	-	Добрий
ПЛ ДПР-27,5 кВ	97,5	АС-50	2004-2007	2006-2007	-	Добрий
Фідерна лінія 27,5 кВ уч. тяговая підстанція Майський-Огульці	11,9	2АС - 150	2008	2008		Добрий
ПЛ ДПР 27,5 кВ Гребінка-Лубни	74,33	АС-50	1994	1994	-	Задовільний
ПЛ ДПР 27,5 кВ Лубни-Миргород	117,479	АС-50	1997	1998	-	Задовільний
ПЛ ДПР 27,5 кВ Миргород- Решетилівка	58,88	АС-50	2001	2002	-	Задовільний
ПЛ ДПР 27,5 кВ Решетилівка- Вакуленці	43,79	АС-50	2003	2004	-	Задовільний
ПЛ ДПР 27,5 кВ Полтава- Вакуленці	1,84	АС-50	2008	2008	-	Задовільний
ПЛ ДПР 27,5 кВ Полтава-Мала Перещепинська	22,07	АС-50	2010	2010	-	Задовільний
ПЛ ДПР 27,5 кВ Полтава- Красноград	71,27	АС-50	2012	2012	-	Задовільний
ДПР 27,5кВ	52,19	НлОлФ- 100/АС-50	2011	2011		Добрий
ДПР27,5кВ	33,64	НлОлФ- 100/АС-50	2011	2011		Добрий
ДПР27,5кВ	14	НлОлФ- 100/АС-50	2019	2019		Добрий

Таблиця Г2.15 Аналіз технічного стану ліній електропередавання 10(6) кВ

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ЭЦ К.Лопань	1,12	АС-35	1980	1980	2000	добрий
ПЭ К.Лопань - Наумовка	3,18	АС-35	1959	1959	2014	добрий
ПЭ К.Лопань - Слатино	13,66	АС-35	1981	1981	2016	добрий
ПЭ Слатино - Дергачи	12,53	АС-35	1981	1981	2017	добрий
ПЭ Дергачи - Харьков-сорт	7,79	АС-35	1960	1960	2013	добрий
ПЭ Харьков - Мерефа	18,15	АС-35	1958	1958	2011	добрий
ПЭ Харьков - Люботин	22,57	АС-35	1980	1980	2016	добрий
ПЭ Новоселовка - 18 км	2,98	АС-35	1971	1971	---	добрий
ПЭ 6 км - 8 км	4,65	АС-35	1971	1971	---	задовільний
ПЭ Шпаковка - Залютино	21,12	АС-35	1970	1970	---	добрий
ПЭ Мерефа - Буды	6,2	АС-35	1958	1958	2007	задовільний
ПЭ Шпаковка - Буды	19,03	АС-35	1970	1970	---	задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ПЭ Рогозянка - Шпаковка	21,68	АС-35	1970	1970	---	задовільний
ПЭ Рогозянка - Одноробовка	36,62	АС-35	1970	1970	---	задовільний
ПЭ Мерефа -Борки	21,2	АС-35	1959	1959	2006	задовільний
ПЭ Власівка - Водолага	22,4	АС-35	1978	1978	---	задовільний
ПЭ Водолага - Мерефа	13,82	АС-35	1980	1980	---	задовільний
ПЭ 18 км - Харків	2,31	АС-35	1971	1971	---	задовільний
ПЭ 18 км -Лосево	3	АС-35	1971	1971	---	задовільний
2-х цепная ПЛ Дергачи - РЕД-1	12,01	АС-35	2012	2012	---	задовільний
2-х цепная ПЛ Дергачи - РЕД-2	12,01	АС-35	2012	2012	---	задовільний
СЦБ Мерефа-Водолага	15,4	АС-35	1960	1960	---	задовільний
СЦБ Водолага-Власовка	19,4	АС-35	1974	1974	---	задовільний
СЦБ Харьков-Дергачи	6,3	АС-35	1945	1945	2001	задовільний
СЦБ Дергачи-Слатино	12,25	АС-35	1945	1945	2003	задовільний
СЦБ Слатино - К.Лопань	16,4	АС-35	1945	1945	2006	задовільний
СЦБ Шпаковка-Н.Бавария	12	АС-35	1968	1968	2010	задовільний
СЦБ Шпаковка-Одноробовка	46,3	АС-35	1970	1970	---	задовільний
т. Зелений Колодязь ФПЕ-1 «Зелений колодязь – Чугуїв»	17,1	АС-50	1972	1972	2007	Задовільний
т. Зелений Колодязь ФПЕ-2 «Зелений колодязь – Безлюдівка	16,95	АС-50	1972	1972	2007	Задовільний
т. Зелений Колодязь ФПЕ-3 «Зелений колодязь – Лосево»	14,15	АС-50	1972	1972	2007	Задовільний
т. Чугуїв ФПЕ-1 «Чугуїв – Гракове»	19,45	АС-35	1972	1972	2014	Задовільний
т. 13 км (Скрипай) ФПЕ-1 «13 км (Скрипай) – Занки»	12,6	ПС-25	1972	1972	2015	Задовільний
т. 13 км (Скрипай) ФПЕ-2 «13 км (Скрипай) – Коробочкіно»	13,8	ПС-25, АС-35	1972	1972	2015	Задовільний
т. Курилівка ф-21-10 «Курилівка – Сватове»	55,05	АС-25 ПС-25, АС-35	1980	1980	2017	Задовільний
Гусиєка 35/10-Куп'янськ «Гусинка – Шапківка»	29,57	ПС-35, АС-35	1987	1987	2017	Задовільний
Приколотное 35/10 ф. 145 «Приколотне – Волчанськ»	78,08	ПС-35, АС-35	1976	1976	2002	Задовільний
Волчанськ 110/10 ф. «Вокзал 1»	11,39	АС-35	1987	1987	2001	Задовільний
Волчанськ 110/10 ф. «Вокзал 2»	4,03	АС-50	1987	1987	2001	Задовільний
Красноград – Власівка ЛЕП-10 ПЕ	30	ПСО-6	1988	1988	-	Задовільний
Лозовая – Красноград ЛЕП-10 СЦБ	94,6 км	АС-35	2011	2011	-	Добрий
Лозовая – Борки ЛЕП-10 ПЕ	104	ПСО-6	1959	1959	-	Задовільний
Красноград – Власівка ЛЕП-6кВ СЦБ	30	ПСО-6	1988	1988	-	Задовільний
Лозовая – Борки ЛЕП-6кВ СЦБ	104	ПСО-6	1959	1959	2019	Задовільний
ПЛ-10 кВ «Безлюдівка-Жихор»	2,48	ПС-35	1959	1961		задовільний
ПЛ-10 кВ «Безлюдівка-Основа»	2,00	ПС-35	1959	1961		задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ПЛ-10 кВ «Новожаново-Основа»	1,00	ПС-35	1959	1961		задовільний
ПЛ-10 кВ «Основа-Новоселівка»	2,61	ПС-35	1959	1961		задовільний
ПЛ-10 кВ «Харків-Грузовий-Левада»	3,31	АС-35	1988	1988		задовільний
ПЛ-10 кВ «Жихор-Зміїв»	21,0	АС-50	1961	1961	-	задовільний
ПЛ-10 кВ «Зміїв-Занки»	12,0	АС-50	1962	1962	-	задовільний
ПЛ-10 кВ «Занки-Андріївка»	12,0	АС-35	1962	1962	2017	задовільний
ЛЕП-10 кВ Т ПЕ уч. Майський-Максимівка	17	АС-35	1987	1987		Задовільний
Ввід - 6 кВ ТП-11 Буди - ЦРП - 1	10,284	АС-35, ААБ 3х70	1946	1946	Травень 2019	Задовільний
Ввід ЛЕП-10 кВ ТП - 43 Майський -ТП-12 Люботин	5,81	АС -180 ААБ 3х150	1966	1966		Задовільний
ЛЕП-6 кВ ТП-12-ТП-5 ст. Люботин	2,07	АС -50 АСБ – 50 ААБ 3х95	1966	1966	Червень 2018	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ТП-5-ТП-9-ТП-13 ст. Люботин	1,582	АС -50 ААБ 50	1982	1982		Задовільний
ЛЕП-6 кВ ТП-7 - ТП-13 ст. Люботин	1,35	АС-35, АС-50 ААБ 3х50 АСБ 3х70 ААБ 3х95 ААБ 3х150	1962	1962	Червень 2012	Задовільний
ЛЕП-6 кВ ТП-18-ЦРП-1 ст. Люботин	0,45	АС-35 ААБ 3х50(3х150) ААСБ 3х25	1981	1981		Задовільний
ЛЕП - 10 кВ ТП - 3 (гараж)-опора 31 - КТП-10 ст. Люботин	2,485	АС 50	1981	1981		Задовільний
Ввід - 6 кВ фідер "Сільенерго" - ТП-5 ст. Люботин	0,3	АС-35	1957	1957	Червень 2012, Жовтень 2017	Задовільний
ЛЕП-10 ПЕ уч. Совнаркомівська-Мерчик	11,3	АС-35	1980	1980		Задовільний
Фідерна лінія 10 кВ уч. ТП-Майський-Огульці	11,3	АС-50	2008	2008		Задовільний
ЛЕП-10 кВ ТП Майська -ТП-4	7,22	ААБ 3х120 ААБ 3х95, АС - 35	1982	1982		Задовільний
ЛЕП – 10 кВ ПЕ уч. Ворожба – 43 км. - Суми	43,983	АС – 35 АС – 50	1965	1965	Квітень-травень 2019	Задовільний
ЛЕП – 10 кВ Ввод від ТП 35/10 Маяк до ТП – 4 ст. Баси	10,73	АС – 50 ААШВ 3х120	1990	1990		Задовільний
ЛЕП – 10 кВ ПЕ «Грабовське СОЕ» до КТП 366 ст. Пушкарне	0,06	АС 35	2011	2011		Задовільний
Ввід 10 кВ від ПС Сироватка - 35/10 кВ до РП-ТП-4 ст. Баси	1,865	АС 35	1982	1982		Задовільний
Двуланцюгова ЛЕП 10 кВ Суми - Баси	10,13	АС 50	1992	1992		Добрий

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
Ввід від ТП 35/10 Степановка до ЛЕП 10 кВ ПЕ оп 40 уч. 43 км.- Суми	2,515	АС 50 ААБ 3х95	1990	1990		Задовільний
ЛЕП 10 кВ ПЕ уч-к 43 км - Суми	10,7	АС 35	1963	1963	Квітень-травень 2019	Задовільний
ЛЕП 6 кВ ПЕ водокачка ст. Суми	0,51	АС 35	1955	1955		Задовільний
ЛЕП 10 кВ ПЕ Баси – Пушкарне	56,12	АС-50 ААПВ 3х120	1990	1990		Задовільний
ЛЕП 10 кВ ПЕ Баси – Скрыгівска	32	АС -35	1982	1982		Задовільний
ЛЕП-10 кВ ПЕ уч. Скрыгівка-Богодухів	67,5	АС-35	1966	1966	Квітень-травень 2019	Задовільний
Ввід 1 від ТП-35/10 до опори 25 Смородино	3,9	АСБ 3х50, 3х95 АС-35	1989	1989		Задовільний
ЛЕП-10 кВ (відпаювання гаража ПЧЛ) ст. Кіріковка	0,01	АС-35	2011	2011		Задовільний
ст. Ромни ф. №5 оп.№1 - оп.№8	0,32	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Ромни ф. №23 оп.№1 - оп.№11	0,4	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Ромни КТП №5 - оп.№5	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. 7км - Григорівка ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№198	8	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. 7км - Григорівка ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№1/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. 7км - Григорівка ф. "ЛПЕ" оп.№60 - оп.№60/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Григорівка ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№36	1,4	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Григорівка ф. "ЛПЕ" оп.№14 - оп.№14/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Григорівка - Рубанка ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№165	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Григорівка - Рубанка ф. "ЛПЕ" оп.№5 - оп.№5/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Григорівка - Рубанка ф. "ЛПЕ" оп.№39 - оп.№39/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Григорівка - Рубанка ф. "ЛПЕ" оп.№162 - оп.№162/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Григорівка - Рубанка ф. "ЛПЕ" оп.№80 - оп.№80/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Рубанка ф. "ЛПЕ" оп.№166 - оп.№8	6,3	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Рубанка ф. "Ввід від ПС Дмитрівка 35/10 кВ" оп.№1 - оп.№16	0,6	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рубанка - Блотниця ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№168	6,8	АС-50	1984	1984	2017	Задовільний
пер. Рубанка - Блотниця ф. "ЛПЕ" оп.№35 - оп.№35/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рубанка - Блотниця ф. "ЛПЕ" оп.№71 - оп.№71/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
пер. Рубанка - Блотниця ф. "ЛПЕ" оп.№117 - оп.№117/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Ромни ф. №5 оп.№1 - оп.№8	0,32	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Ромни ф. №23 оп.№1 - оп.№11	0,4	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Ромни КТП №5 - оп.№5	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№25	1	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№210	8,6	А-50	1984	1984	2017	Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№18 - оп.№18/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№82 - оп.№82/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№113 - оп.№113/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№134 - оп.№134/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№146 - оп.№146/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№164 - оп.№164/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№194 - оп.№194/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Рогинці - Ромни ф. "ЛПЕ" оп.№210 - оп.№210/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№37 - оп.№37/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№37 - оп.№37/2	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№45 - оп.№45/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№45 - оп.№45/2	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№56 - оп.№56/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
ст. Біловоди ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№32	1,3	А-50	1984	1984		Задовільний
ст. Біловоди ф. "ПЕ" оп.№15 - оп.№15/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
ст. Біловоди ф. "ПЕ" оп.№19 - оп.№19/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№199	8,5	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№9 - оп.№9/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№9 - оп.№9/2	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№16 - оп.№16/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№21 - оп.№21/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№81 - оп.№81/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№87 - оп.№87/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№88 - оп.№88/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№109 - оп.№109/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Ромни ф. "ПЕ" оп.№1ПЕ - 12с	0,5	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Ромни ф. "ПЕ" оп.№11с - 11с/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "ПЕ" оп.№1с - оп.№62	2,5	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "ПЕ" оп.№5 - оп.№5/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "ПЕ" оп.№10 - оп.№10/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "ПЕ" оп.№26 - оп.№26/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "ПЕ" оп.№38 - оп.№38/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "ПЕ" оп.№46 - оп.№46/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Засулля ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№25	1	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Засулля ф. "ПЕ" оп.№11 - оп.№11/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№68	2,8	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№10 - оп.№10/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№11 - оп.№11/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№22 - оп.№22/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№109 - оп.№109/2	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№125 - оп.№125/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№159 - оп.№159/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№173 - оп.№173/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "ПЕ" оп.№181 - оп.№181/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№35	1,4	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Андріяшівка ф. "ПЕ" оп.№14 - оп.№14/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№150с	6	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№5 - оп.№5/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№13 - оп.№13/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№23 - оп.№23/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№27 - оп.№27/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№42 - оп.№42/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№55 - оп.№55/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№69 - оп.№69/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№70 - оп.№70/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№84 - оп.№84/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№92 - оп.№92/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№93 - оп.№93/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№103 - оп.№103/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№107 - оп.№107/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "ПЕ" оп.№130 - оп.№130/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Ромни ф. "АБ" оп.№1 - оп.№12с	0,5	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Ромни ф. "АБ" оп.№12с - оп.№12с/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "АБ" оп.№1с - оп.№122	5	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "АБ" оп.№40 - оп.№40/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "АБ" оп.№80 - оп.№80/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "АБ" оп.№95 - оп.№95/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Ромни - Засулля ф. "АБ" оп.№104 - оп.№104/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Засулля ф. "АБ" оп.№1 - оп.№32	1,3	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Засулля ф. "АБ" оп.№1 - оп.№1/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Засулля ф. "АБ" оп.№32 - оп.№32/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Засулля ф. "АБ" оп.№16а - оп.№16/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "АБ" оп.№1 - оп.№81	3,3	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "АБ" оп.№13 - оп.№13/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "АБ" оп.№25 - оп.№25/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "АБ" оп.№43 - оп.№43/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "АБ" оп.№53 - оп.№53/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Засулля - Біловоди ф. "АБ" оп.№66 - оп.№66/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Біловоди ф. "АБ" оп.№1 - оп.№41	1,6	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Біловоди ф. "АБ" оп.№1 - оп.№1/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Біловоди ф. "АБ" оп.№19 - оп.№19/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ст. Біловоди ф. "АБ" оп.№29 - оп.№29/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Біловоди ф. "АБ" оп.№41 - оп.№41/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№1 - оп.№235	10	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№10 - оп.№10/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№18 - оп.№18/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№24 - оп.№24/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№49 - оп.№49/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№94 - оп.№94/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№101 - оп.№101/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№129 - оп.№129/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№147 - оп.№147/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№187 - оп.№187/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№204 - оп.№204/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Біловоди - Андріяшівка ф. "АБ" оп.№213 - оп.№213/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Андріяшівка ф. "АБ" оп.№1 - оп.№32	1,3	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Андріяшівка ф. "АБ" оп.№1 - оп.№1/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Андріяшівка ф. "АБ" оп.№4 - оп.№4/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Андріяшівка ф. "АБ" оп.№14 - оп.№14/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№1 - оп.№177с	7	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№5 - оп.№5/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№14 - оп.№14/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№31 - оп.№31/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№48 - оп.№48/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№64 - оп.№64/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№81 - оп.№81/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№99 - оп.№99/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№108 - оп.№108/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№119 - оп.№119/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№125 - оп.№125/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
пер. Андріяшівка - Юсківці ф. "АБ" оп.№153 - оп.№153/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Ромни ф. "АБ" оп.№1 - оп.№12с	0,5	АС-50	1984	1984		Задовільний
ПЛ-10 кВ кінцева діляниця Полтава-Зінці	3,00	АС-35	1966	1967	-	Незадовільний
ПЛ-10 кВ Гребінка-Мар'янівка	34,83	АС-35	1963	1964	1994	Незадовільний
ПЛ-10 кВ Гребінка-Драбове	24,26	АС-35	1963	1964	1980	Незадовільний
ПЛ АБ 10 кВ Гребінка-Лубни	40,70	АС-35	1963	1964	-	Незадовільний
ПЛ АБ 10 кВ Лубни-Миргород	59,96	АС-35	1964	1965	-	Незадовільний
ПЛ АБ 10 кВ Миргород-Решетилівка	58,88	АС-35	1965	1966	-	Незадовільний
ПЛ АБ 10 кВ Решетилівка-Вакуленці	44,28	АС-35	1965	1966	-	Незадовільний
ПЛ АБ 10 кВ Полтава-Мала Перещепинська	31,00	АС-35	2010	2011	-	Задовільний
ПЛ АБ 10 кВ Полтава-Красноград	71,40	АС-35	2011	2012	-	Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "Вузол Ромодан" оп.1 - оп.54	0,45	А-50	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "Вузол Ромодан" оп.6 - оп. 6/2	0,08	А-35	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "Вузол Ромодан" оп.26 - оп.26/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "Вузол Ромодан" оп.42 - оп.42/2	0,06	АС-50	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "Резервний ввод ТП-АБ-1 Ромодан від Миргородського РЕП (ПАТ ПОЕ)	0,2	АС-50	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "Ввод ТП-6 від ТП-110/10 кВ"	0,358	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №1 - оп. №233	10	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №46 - оп. №46/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №52 - оп. №52/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №69 - оп. №69/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №89 - оп. №89/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №113 - оп. №113/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №126 - оп. №126/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №168 - оп. №168/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №201 - оп. №201/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №226 - оп. №226/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "СЦБ" оп. №107 - оп. №107/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №1 - оп. №233	10	АС-50	1986	1986		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №45 - оп. №45/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №51 - оп. №51/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №68 - оп. №68/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №68 - оп. №68/2	0,06	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №80 - оп. №80/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №106 - оп. №106/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №111 - оп. №111/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №112 - оп. №112/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №125 - оп. №125/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №167 - оп. №167/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №186 - оп. №186/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №200 - оп. №200/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №225 - оп. №225/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Ромодан - Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №225 - оп. №225/2	0,06	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №1 - оп. №65	2,7	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Шишаки ф. "ЛПЕ" оп. №20 - оп. №20/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Шишаки ф. "СЦБ" оп. №1 - оп. №65	3	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Шишаки ф. "СЦБ" оп. №1 - оп. №1/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Шишаки ф. "СЦБ" оп. №19 - оп. №19/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Шишаки ф. "СЦБ" оп. №65 - оп. №65/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №1 - оп. №143	6	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №144 - оп. №279	5,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №37 - оп. №37/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №72 - оп. №72/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №83 - оп. №83/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №139 - оп. №139/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №146 - оп. №146/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №160 - оп. №160/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №185 - оп. №185/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №219 - оп. №219/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №238 - оп. №238/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №255 - оп. №255/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "СЦБ" оп. №269 - оп. №269/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №1 - оп. №143	6	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №144 - оп. №279	5,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №36 - оп. №36/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №70 - оп. №70/1	0,03	АС-50	1986	1986	2017	Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №71 - оп. №71/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №82 - оп. №82/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №138 - оп. №138/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №145 - оп. №145/1	0,03	АС-50	1986	1986	2017	Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №161 - оп. №161/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №161 - оп. №161/2	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №184 - оп. №184/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №218 - оп. №218/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №237 - оп. №237/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №254 - оп. №254/1	0,03	АС-50	1986	1986	2018	Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №270 - оп. №270/1	0,03	АС-50	1986	1986	2018	Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №270 - оп. №270/2	0,03	АС-50	1986	1986	2018	Задовільний
пер. Шишаки - Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №110 - оп. №110/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "СЦБ" оп. №1 - оп. №21	1	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "СЦБ" оп. №1 - оп. №1/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "ЛПЕ" оп. №1 - оп. №21	1	АС-50	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "СЦБ Сенча" оп.3АБ - оп.9АБ	0,2	АС-50	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "СЦБ Сенча" оп.10АБ - оп.20АБ	0,2	АС-50	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "ЛПЕ Сенча" оп.2ПЕ - оп.8ПЕ	0,2	АС-50	1986	1986		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "ЛПЕ Сенча" оп.9ПЕ - оп.18ПЕ	0,4	АС-50	1986	1986		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ПЛ-10 кВ ф. "Основний ввід ТП-АБ-Хорол від ТП-110/10" оп.№1 - оп. №20	1	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "СЦБ" оп. №22АБ - оп. №25	0,1	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "СЦБ" оп. №26 - оп. №43	0,7	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "СЦБ" оп. №38 - оп. №38/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "СЦБ" оп. №43 - оп. №43/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "ЛПЕ Сенча" оп.22ПЕ - оп.25	0,12	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Хорол ф. "ЛПЕ Сенча" оп.26 - оп.43	0,7	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№238	10	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№35 - оп.№35/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№72 - оп.№72/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№87 - оп.№87/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№121 - оп.№121/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№132 - оп.№132/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№162 - оп.№162/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№199 - оп.№199/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "СЦБ" оп.№210 - оп.№210/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№238	10	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№36 - оп.№36/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№73 - оп.№73/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№86 - оп.№86/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№88 - оп.№88/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№122 - оп.№122/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№133 - оп.№133/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№163 - оп.№163/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№200 - оп.№200/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№208 - оп.№208/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Хорол-Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№211 - оп.№211/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Петрівка ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№40	1	АС-50	1986	1986		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ст. Петрівка ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№1/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Петрівка ф. "СЦБ" оп.№8 - оп.№8/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Петрівка ф. "СЦБ" оп.№20 - оп.№20/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Петрівка ф. "СЦБ" оп.№40 - оп.№40/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№40	0,8	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Петрівка ф. "ЛПЕ" оп.№21 - оп.№21/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№189	7,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№39 - оп.№39/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№83 - оп.№83/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№127 - оп.№127/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№166 - оп.№166/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№189 - оп.№236	2	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№189 - оп.№189/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№198 - оп.№198/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№212 - оп.№212	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№236	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№38 - оп.№38/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№82 - оп.№82/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№126 - оп.№126/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№165 - оп.№165/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№188 - оп.№188/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№190 - оп.№190/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№197 - оп.№197/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Петрівка - В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№211 - оп.№211/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№21	0,8	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№1/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№13 - оп.№13/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№17 - оп.№17/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп.№21 - оп.№21/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ст. В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№21	0,8	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп.№21 - оп.№21/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "Ввод ТП-АБ-В.Поділ від Семенівського РЕП" оп. №56/1 - оп.№ 56/2	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп. №22-оп.№34АБ	0,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп. №35-оп.№45	0,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп. №35-оп.№35/1АБ	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп. №41-оп.№41/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "СЦБ" оп. №45-оп.№45/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп. №22 - оп.№22/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп. №35 - оп.№35/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. В.Поділ ф. "ЛПЕ" оп. №35 - оп.№34	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№306	12,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№12 - оп.№12/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№46 - оп.№46/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№86 - оп.№86/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№132 - оп.№132/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№157 - оп.№157/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№167 - оп.№167/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№187 - оп.№187/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№212 - оп.№212/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№229 - оп.№229/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№237 - оп.№237/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "СЦБ" оп.№276 - оп.№276/1	0,031	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№306	12,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№11 - оп.№11/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№14 - оп.№14/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№45 - оп.№45/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№85 - оп.№85/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№131 - оп.№131/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№156 - оп.№156/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№158 - оп.№158/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№166 - оп.№166/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№186 - оп.№186/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№211 - оп.№211/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№236 - оп.№236/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. В.Поділ - Вербки ф. "ЛПЕ" оп.№275 - оп.№275/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Вербки ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№57	2,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Вербки ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№1/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Вербки ф. "СЦБ" оп.№17 - оп.№17/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Вербки ф. "СЦБ" оп.№57 - оп.№57/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№1 - оп.№166	6,7	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№26 - оп.№26/1	0,03	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№37 - оп.№37/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№50 - оп.№50/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№73 - оп.№73/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№116 - оп.№116/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№139 - оп.№139/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№155 - оп.№155/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "СЦБ" оп.№166 - оп.№166/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№166	7	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№25 - оп.№25/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№36 - оп.№36/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№50 - оп.№50/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№72 - оп.№72/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№92 - оп.№92/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№115 - оп.№115/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№138 - оп.№138/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№154 - оп.№154/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№164 - оп.№164/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Вербки - Глобино ф. "ЛПЕ" оп.№166 - оп.№166/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№20 - оп.№48	1,2	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№210	9	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№36 - оп.№36/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№53 - оп.№53/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№53 - оп.№53/2	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№71 - оп.№71/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№102 - оп.№102/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№132 - оп.№132/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№148 - оп.№148/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№164 - оп.№164/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№170 - оп.№170/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№170 - оп.№170/2	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Сенча - Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№186 - оп.№186/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№29	1,2	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Дубрівка ф. "ЛПЕ" оп.№15 - оп.№15/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№180	7,5	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№19 - оп.№19/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№30 - оп.№30/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№38 - оп.№38/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№59 - оп.№59/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№95 - оп.№95/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№120 - оп.№120/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№143 - оп.№143/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№158 - оп.№158/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Дубрівка - Ромодан ф. "ЛПЕ" оп.№163 - оп.№163/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Сенча ф. "СЦБ" оп.№1АБ - оп.№18АБ	0,8	А-50	1986	1986		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ст. Сенча ф. "СЦБ" оп.№1АБ - оп.№1/1АБ	0,04	А-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№7 - оп.№11с	0,16	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№11с - оп.№19с	0,32	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№19с - оп.№9	0,4	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№9 - оп.№185	7,2	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№18с - оп.№18/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№17 - оп.№17/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№26 - оп.№26/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№28 - оп.№28/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№55 - оп.№55/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№83 - оп.№83/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№98 - оп.№98/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№116 - оп.№116/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№143 - оп.№143/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№165 - оп.№165/1	0,04	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№19	0,760	АС-50	1986	1986		Задовільний
ст. Сенча ф. "Ввод ТП-АБ-Сенча від ТП-110/10" оп.№1 - оп.№15	0,6	АС-50	1986	1986		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№134	5,5	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№16 - оп.№16/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№23 - оп.№23/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№37 - оп.№37/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№51 - оп.№51/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№51 - оп.№51/2	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№64 - оп.№64/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№69 - оп.№69/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№92 - оп.№92/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№106 - оп.№106/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний
пер. Юсківці - Сула ф. "ЛПЕ" оп.№120 - оп.№120/1	0,04	А-50	1984	1984		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ст. Сула ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№36	1,4	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Сула ф. "ЛПЕ" оп.№9 - оп.№9/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Сула ф. "ЛПЕ" оп.№23 - оп.№23/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Сула ф. "ЛПЕ" оп.№31 - оп.№31/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Сула - Лохвиця ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№83	3,3	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Сула - Лохвиця ф. "ЛПЕ" оп.№27 - оп.№27/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Сула - Лохвиця ф. "ЛПЕ" оп.№55 - оп.№55/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Лохвиця ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№36	1,4	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Лохвиця ф. "ЛПЕ" оп.№10 - оп.№10/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Лохвиця ф. "ЛПЕ" оп.№15 - оп.№15/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Лохвиця - Бодаква ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№108	4,5	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Лохвиця - Бодаква ф. "ЛПЕ" оп.№24 - оп.№24/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Лохвиця - Бодаква ф. "ЛПЕ" оп.№51 - оп.№51/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Лохвиця - Бодаква ф. "ЛПЕ" оп.№56 - оп.№56/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Лохвиця - Бодаква ф. "ЛПЕ" оп.№84 - оп.№84/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Бодаква ф. "ЛПЕ" оп.№1 - оп.№33	1,3	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Бодаква ф. "ЛПЕ" оп.№20 - оп.№20/1	0,04	A-50	1984	1984		Задовільний
пер. Бодаква - Сенча ф. "ЛПЕ" оп.№33 - оп.№6	1	A-50	1984	1984		Задовільний
ст. Юсківці ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№37	1,5	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Юсківці ф. "АБ" оп.№1 - оп.№30	1,2	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Юсківці ф. "АБ" оп.№1 - оп.№1/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Юсківці ф. "АБ" оп.№25 - оп.№25/1	0,04	АС-50	1984	1984		Задовільний
ст. Кременчук ф. "ТП-11 - ТП-7" оп.№1 - оп.№26	1,1	АС-70	1984	1984		Задовільний
ст. Кременчук ф. "ТП-70 - ТП-69" оп.№1 - оп.№11	0,04	ААБ-70	1984	1984		Задовільний
ст. Кременчук ф. "ТП-62 - ТП-4" оп.№1 - оп.№7	0,25	ААБ-95	1984	1984		Задовільний
ст. Кременчук ф. "ТП-69 - ТП-4" оп.№1 - оп.№29	1,2	ААБ-70	1987	1987		Задовільний
ст. Кременчук ф. "ТП-60 - ТП-6" оп.№1 - оп.№13	0,6	ААБ-70	1987	1987		Задовільний
ст. Кременчук ф. "ТП-3 - ТП-7" оп.№1 - оп.№12	0,5	ААБ-70	1987	1987		Задовільний
пер. Кременчук - Кагамлицька оп.№1 - оп.№68	2,8	ААБ-95	1987	1987		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ст. Кагамлицька оп.№1-оп.№37	1,5	АС-35	1987	1987		Задовільний
пер. Кагамлицька - Мазурівка оп.№1 - оп.№182	7,4	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Мазурівка оп.№1 - оп.№42	1,7	АС-35	1987	1987		Задовільний
пер. Мазурівка - Рублівка оп.№1 - оп.№114	4,6	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Рублівка оп.№1 - оп.№82	3,3	А-50	1987	1987		Задовільний
пер. Рублівка - Устимівка оп.№1 - оп.№163	6,6	А-50	1987	1987		Задовільний
ст. Устимівка оп.№1 - оп.№67	2,7	А-50	1987	1987		Задовільний
пер. Устимівка - Глобино оп.№1 - оп.№199	8,2	А-50	1987	1987		Задовільний
ст. Глобино оп.№1 - оп.№44	1,8	А-50	1987	1987		Задовільний
пер. Глобино - Вербки оп.№167 - оп.№181	0,6	А-50	1987	1987		Задовільний
пер. Мазурівка - Терешківка ф. "основний" оп.№1 - оп.№62	2,5	А-50	1987	1987		Задовільний
пер. Мазурівка - Терешківка ф. "резервний" оп.№1 - оп.№37	1,5	А-50	1987	1987		Задовільний
пер. Кагамлицька - Кременчук оп.№51 - оп.№51/1	0,04	АС-50	1987	1987		Задовільний
пер. Кагамлицька - Кременчук оп.№54 - оп.№54/1	0,04	АС-50	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька оп.№2 - оп.№2/1	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
рзд. 27 км оп.№1 - КТП-59	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ПЛ-6 кВ пер. Потоки - Золотнишине ф."Склади ВВ ПГОКА-Шлюзи" оп.№1 - оп.№19	0,8	АС-50	1987	1987		Задовільний
ПЛ-10 кВ ф. "Дмитрівка - Шлюзи" оп.№1 - оп.№76	3	АС-50	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-33 - КТП-34" ТП-33 - оп.№1	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-33 - КТП-34" оп.№1 - оп.№11	450	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-33 - КТП-34" оп.№11 - КТП-34	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-КНХС - ТП-33" оп.№1 - оп.№95	3,8	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-КНХС - ТП-33" оп.№37 - оп.№37/2	0,06	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-КНХС - ТП-33" оп.№95 - ТП-33	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-77 - ТП-63" оп.№1 - оп.№4	0,12	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-77 - ТП-63" оп.№4 - оп.№5	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-77 - ТП-63" оп.№5 - оп.№6	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-77 - ТП-63" оп.№6 - оп.№7	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-77 - ТП-63" оп.№7 - оп.№8	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-77 - ТП-63" оп.№8 - оп.№9	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ст. Кагамлицька ф. "ТП-77 - ТП-63" оп.№9 - ТП-63	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-63 - ТП-35" оп.№1 - оп.№6	0,2	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-63 - ТП-35" ТП-63 - оп.№1	0,04	АС-35	1987	1987		Задовільний
ст. Кагамлицька ф. "ТП-76 - КТП-36-ТП-35" оп.№1 - оп.№7	0,24	АС-35	1987	1987		Задовільний
пер. М.Перещепино - Н.Санжари ф. "АБ" оп.№25 - оп.№197	7	А-50	1987	1987		Задовільний
ст. Н.Санжари ф. "АБ" оп.№1 - оп.№54	2,2	А-50	1987	1987		Задовільний
пер. Н.Санжари - Ліщинівка ф. "АБ" оп.№1 - оп.№225	9	А-50	1987	1987		Задовільний
ст. Ліщинівка ф. "АБ" оп.№1 - оп.№4	0,16	А-50	1987	1987		Задовільний
пер. Ліщинівка - Кобеляки ф. "АБ" оп.№1 - оп.№238	10	А-50	2012	2012		Задовільний
ст. Кобеляки ф. "АБ" оп.№1 - оп.№3	0,12	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Кобеляки - Ганівка ф. "АБ" оп.№1 - оп.№271	11	А-50	2012	2012		Задовільний
ст. Н.Санжари ф. "ПЕ" оп.№16 - оп.№28	0,5	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Н.Санжари - Жарки ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№133	5,5	А-50	2012	2012		Задовільний
оп. Жарки ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№58	2,4	А-50	2012	2012		Задовільний
оп. Жарки - ст. Ліщинівка ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№90	3,6	А-50	2012	2012		Задовільний
ст. Ліщинівка ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№50	2	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Ліщинівка - оп. 193 км ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№61	2,5	А-50	2012	2012		Задовільний
оп. 193 км ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№61	2,4	А-50	2012	2012		Задовільний
оп. 193 км - Кобеляки ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№170	6,8	А-50	2012	2012		Задовільний
ст. Кобеляки ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№26	1	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Кобеляки - оп. Куликівка ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№151	6	А-50	2012	2012		Задовільний
оп. Куликівка ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№56	2,3	А-50	2012	2012		Задовільний
Оп. Куликівка - Ганівка ф. "ПЕ" оп.№1 - оп.№147	6	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Потоки - Кременчук ф. "АБ" оп.№1 - оп.№3	0,12	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Потоки - Кременчук ф. "АБ" оп.№1 - оп.№147	6	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Потоки - Галещина ф. "АБ" оп.№1 - оп.№3	0,12	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Потоки - Галещина ф. "АБ" оп.№1 - оп.№192	8	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Кобеляки - Ганівка ф. "АБ" оп.№272 - оп.№291	0,8	А-50	2012	2012		Задовільний

Назва ПЛ	Довжина ЛЕП, км	Марка проводу	Рік будівництва	Дата вводу в експлуатацію	Рік останнього капітального ремонту	Оцінка технічного стану
ст. Ганівка ф. "АБ" оп.№1 - оп.№3	0,12	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Ганівка - Галещина ф. "АБ" оп.№1 - оп.№233	9,5	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Потоки - Кременчук ф. "ПЕ" оп.№13 - РПЕ-26	0,04	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Потоки - Кременчук ф. "ПЕ" оп.№33 - РПЕ-158	0,04	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Потоки - Кременчук ф. "ПЕ" оп.№РПЕ-159 - оп.№160	0,04	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Галещина - Потоки ф. "ПЕ" оп.№1 - РПЕ-13	0,05	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Галещина - Потоки ф. "ПЕ" РПЕ-15 - оп.№1	0,05	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Гановка - Галещина ф. "ПЕ" Р-1 - РПЕ-24	0,05	А-50	2012	2012		Задовільний
пер. Гановка - Галещина ф. "ПЕ" РПЕ-25 -оп.№184	0,05	А-50	2012	2012		Задовільний