



ДОДАТОК Г4

**до Плану розвитку системи розподілу
АТ «Укрзалізниця» на 2021-2025 роки**

(Стан технічного обліку)

Регіональна філія «Донецька залізниця»

№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ЛЕП, кВ	Кількість точок обліку, шт.	Клас точності лічильника (необхідний)	Клас точності лічильника (наявний)	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії*
1	ПС Зелений Клин	110/35/10	13	2,0	0,5	Відповідає
2	ПС Ямполь	110/35/10	8	2,0	0,5	Відповідає
3	ПС Зовна	110/10	5	2,0	0,5	Відповідає
4	ПС Шевченко	110/10	8	2,0	0,5	Відповідає
5	ПС Курдюмівка	110/10	9	2,0	0,5	Відповідає
6	ПС Сіверськ	110/35/10	4	2,0	0,5	Відповідає
7	ПС Слов'янський курорт	35/10/0,4	3	2,0	0,5	Відповідає
8	РП – 35кВ	35/10/0,4	5	2,0	0,5	Відповідає
9	ПС Артемівськ	10/0,4	20	2,0	0,5	Відповідає
10	ПС Південно-Донбасівська	10	6	2,0	0,5/2,0	Відповідає
11	ПС Волноваха	10	11	2,0	0,5/2,0	Відповідає
12	ПС Карань	10	9	2,0	0,5/2,0	Відповідає
13	ПС Кальчик	10	7	2,0	0,5/2,0	Відповідає
14	ПС Сартана ПЕ Мариупіль	10	5	2,0	0,5/2,0	Відповідає
15	ПС Маріупіль ПЕ-1	35	7	2,0	0,5/2,0	Відповідає
16	ПС Очеретине	10	10	2,0	0,5/1,0	Відповідає
17	ПС Желанна	10	7	2,0	0,5/1,0	Відповідає
18	ПС Авдіївка	10	11	2,0	0,5/1,0	Відповідає
19	ПС Красноармійськ	6	11	2,0	0,5/1,0	Відповідає
20	ПС Удачна	10	8	2,0	0,5/1,0	Відповідає
21	ПС Демурино	10	9	2,0	0,5/1,0/2,0	Відповідає
22	ПС Межева	10	8	2,0	0,5/2,0	Відповідає
23	ПС Близнюки	10	5	2,0	0,5	Відповідає
24	ПС Дубове ПЕ Близнеці	10	7	2,0	0,5	Відповідає
25	ПС Гаврилівка	10	6	2,0	0,5/1,0	Відповідає
26	ПС Язикове ПЕ Гаврилівка	10	7	2,0	0,5	Відповідає
27	ПС Барвінкове	10	6	2,0	0,5	Відповідає
28	ПС Бантишеве	10	6	2,0	0,5	Відповідає
29	ПС Слов'янськ	35/10/6	10	2,0	0,5/1,0	Відповідає
30	ПС Дружківка	10	6	2,0	1,0	Відповідає
31	ПС Костянтинівка	10	9	2,0	0,5/1,0	Відповідає
32	ПС Диліївка	10	4	2,0	0,5/1,0	Відповідає
33	ПС Фенольна	10	6	2,0	1,0	Відповідає
34	ПС Скотувата	10	7	2,0	1,0	Відповідає

Регіональна філія «Львівська залізниця»

	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ЛЕП, кВ	Кількість точок обліку	Клас точності (наяв.)	Клас точності Необхід)	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку
ТП Любінь Великий						
1	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, Л-11	10	1	1	0,5	відповідає
2	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, Л-12	10	1	1	0,5	відповідає
3	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	не відповідає
4	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	не відповідає
5	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	не відповідає
6	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, ЕЧК-15	0,23	1	1	2,0	не відповідає
7	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, КВ-1	10	1	1	1	відповідає
8	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, КВ-2	10	1	1	0,5	відповідає
9	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, Л-13	10	1	1	0,5	відповідає
10	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, Л-15	10	1	1	0,5	відповідає
11	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, Л-16	10	1	1	0,5	відповідає
12	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, Л-17	10	1	1	0,5	відповідає
13	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, Л-19	10	1	1	0,5	відповідає
14	ПС 110/35/10кВ Любінь Великий Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	не відповідає
15	ПС 110/35/10кВ Рудки Т, Л-11	10	1	1	0,5	відповідає
16	ПС 110/35/10кВ Рудки Т, Л-12	10	1	1	0,5	відповідає
17	ПС 110/35/10кВ Рудки Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	не відповідає
18	ПС 110/35/10кВ Рудки Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	не відповідає
19	ПС 110/35/10кВ Рудки Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	не відповідає
20	ПС 110/35/10кВ Рудки Т, КВ-1	10	1	1	0,5	відповідає
21	ПС 110/35/10кВ Рудки Т, КВ-2	10	1	1	1	відповідає
22	ПС 110/35/10кВ Рудки Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	не відповідає
23	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	не відповідає
24	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	не відповідає
25	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	не відповідає
26	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	не відповідає
27	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, гараж	0,23	1	1	2,0	не відповідає
28	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, КВ-1	10	1	1	1	відповідає
29	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, КВ-2	10	1	1	0,5	відповідає
30	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, Л-11	10	1	1	0,5	відповідає
31	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, Л-12	10	1	1	0,5	відповідає
32	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, Л-14	10	1	1	0,5	відповідає

33	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, Л-15	10	1	1	0,5	відповідає
34	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, Л-16	10	1	1	0,5	відповідає
35	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, Л-18	10	1	1	0,5	відповідає
36	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, Л-20	10	1	1	0,5	відповідає
37	ПС 110/35/10кВ Самбір Т, Л-21	10	1	1	0,5	відповідає
38	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, Л-11	10	1	1	0,5	відповідає
39	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, Л-12	10	1	1	0,5	відповідає
40	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, Л-18	10	1	1	0,5	відповідає
41	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	не відповідає
42	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
43	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
44	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
45	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, КВ-1	10	1	1	1	Відповідає
46	ПС 110/35/10кВ Ст, Самбір Т, КВ-2	10	1	1	0,5	Відповідає
47	ПС 110/10кВ Стрілки Т, Л-11	10	1	1	0,5	Відповідає
48	ПС 110/10кВ Стрілки Т, Л-12	10	1	1	0,5	Відповідає
49	ПС 110/10кВ Стрілки Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
50	ПС 110/10кВ Стрілки Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
51	ПС 110/10кВ Стрілки Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
52	ПС 110/10кВ Стрілки Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
53	ПС 110/10кВ Стрілки Т, КВ-1	10	1	1	1	Відповідає
54	ПС 110/10кВ Стрілки Т, КВІ-2	10	1	1	1	Відповідає
55	ПС 110/10кВ Стрілки Т, КВІ-3	10	1	1	0,5	Відповідає
56	ПС 110/10кВ Ясениця Т, Л-11	10	1	1	2,0	Не відповідає
57	ПС 110/10кВ Ясениця Т, Л-12	10	1	1	2,0	Не відповідає
58	ПС 110/10кВ Ясениця Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
59	ПС 110/10кВ Ясениця Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
60	ПС 110/10кВ Ясениця Т, СТБ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
61	ПС 110/10кВ Ясениця Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
62	ПС 110/10кВ Ясениця Т, КВ-1	10	1	1	0,5	Відповідає
63	ПС 110/10кВ Ясениця Т, КВ-2	10	1	1	0,5	Відповідає
64	ПС 110/10кВ Ясениця Т, КВІ-3	10	1	1	0,5	Відповідає
65	ПС 110/10кВ Розлуч Т, Л-11	10	1	1	2,0	Не відповідає
66	ПС 110/10кВ Розлуч Т, Л-12	10	1	1	2,0	Не відповідає
67	ПС 110/10кВ Розлуч Т, ТВП-1	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
68	ПС 110/10кВ Розлуч Т, ТВП-2	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
69	ПС 110/10кВ Розлуч Т, СЦБ	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
70	ПС 110/10кВ Розлуч Т, КВІ-1	10	1	1	0,5	Відповідає
71	ПС 110/10кВ Розлуч Т, КВ-2	10	1	1	0,5	Відповідає
72	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, Л-11	10	1	1	0,5	Відповідає
73	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, Л-12	10	1	1	0,5	Відповідає
74	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
75	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
76	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
77	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
78	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, КВІ-1	10	1	1	0,5	Відповідає

79	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, КВІ-2	10	1	1	1	Відповідає
80	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, КВ-3	10	1	1	0,5	Відповідає
81	ПС 110/10кВ Жовтнева Т, КВ-4	10	1	1	1	Відповідає
82	ПС 110/10кВ Турка Т, Л-11	10	1	1	2,0	Не відповідає
83	ПС 110/10кВ Турка Т, Л-12	10	1	1	2,0	Не відповідає
84	ПС 110/10кВ Турка Т, Л-17	10	1	1	0,5	Відповідає
85	ПС 110/10кВ Турка Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
86	ПС 110/10кВ Турка Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
87	ПС 110/10кВ Турка Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
88	ПС 110/10кВ Турка Т, ЕЧК-17	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
89	ПС 110/10кВ Турка Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
90	ПС 110/10кВ Турка Т, КВ-1	10	1	1	0,5	Відповідає
91	ПС 110/10кВ Турка Т, КВІ-2	10	1	1	0,5	Відповідає
92	ПС 110/10кВ Турка Т, КВІ-3	10	1	1	0,5	Відповідає
93	ПС 110/10кВ Турка Т, КВ-4	10	1	1	0,5	Відповідає
94	ПС 110/10кВ Яблонька Т, Л-11	10	1	1	2,0	Не відповідає
95	ПС 110/10кВ Яблонька Т, Л-12	10	1	1	2,0	Не відповідає
96	ПС 110/10кВ Яблонька Т, ТВП-1	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
97	ПС 110/10кВ Яблонька Т, ТВП-2	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
98	ПС 110/10кВ Яблонька Т, СЦБ	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
99	ПС 110/10кВ Яблонька Т, КВІ-1	10	1	1	0,5	Відповідає
100	ПС 110/10кВ Яблонька Т, КВ-2	10	1	1	0,5	Відповідає
101	ПС 110/10кВ Соколики Т, Л-11	10	1	1	2,0	Не відповідає
102	ПС 110/10кВ Соколики Т, Л-12	10	1	1	2,0	Не відповідає
103	ПС 110/10кВ Соколики Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
104	ПС 110/10кВ Соколики Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
105	ПС 110/10кВ Соколики Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
106	ПС 110/10кВ Соколики Т, ГРЩ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
107	ПС 110/10кВ Соколики Т, КВ-1	10	1	1	1	Відповідає
108	ПС 110/10кВ Соколики Т, КВІ-2	10	1	1	0,5	Відповідає
109	ПС 110/10кВ Соколики Т, КВ-3	10	1	1	1	Відповідає
110	ПС 110/10кВ Соколики Т, КВ-4	10	1	1	1	Відповідає
111	ПС 110/10кВ Добрівляни Т, Л-11	10	1	1	2,0	Не відповідає
112	ПС 110/10кВ Добрівляни Т, Л-12	10	1	1	2,0	Не відповідає
113	ПС 110/10кВ Добрівляни Т, ТВП-1	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
114	ПС 110/10кВ Добрівляни Т, ТВП-2	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
115	ПС 110/10кВ Добрівляни Т, КВ-1	10	1	1	1	Відповідає
116	ПС 110/10кВ Добрівляни Т, КВІ-2	10	1	1	1	Відповідає
117	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, Л-11	10	1	1	2,0	Не відповідає
118	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, Л-12	10	1	1	2,0	Не відповідає
119	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, Л-12	10	1	1	2,0	Не відповідає
120	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, ТВП-1	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
121	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, ТВП-2	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
122	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, ЕЧК-24	0,4	1	1	2,0	Не відповідає
123	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, Л-13	10	1	1	2,0	Не відповідає
124	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, Л-13	10	1	1	2,0	Не відповідає
125	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, Л-14	10	1	1	2,0	Не відповідає
126	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, Л-15	10	1	1	2,0	Не відповідає
127	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, Л-16	10	1	1	2,0	Не відповідає
128	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, КВІ-1	10	1	1	0,5	Відповідає

129	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, КВ-2	10	1	1	1	Відповідає
130	ПС 35/10кВ Дрогобич Т, КВ-3	10	1	1	1	Відповідає
131	ПС 110/10кВ Сянки Т, Л-29/28	10	1	1	2,0	Не відповідає
132	ПС 110/10кВ Сянки Т, Л-29/28	10	1	1	2,0	Не відповідає
133	ПС 110/10кВ Сянки Т, Л-29/30	10	1	1	0,5	Відповідає
134	ПС 110/10кВ Сянки Т, ТВП-1	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
135	ПС 110/10кВ Сянки Т, ТВП-2	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
136	ПС 110/10кВ Сянки Т, СЦБ	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
137	ПС 110/10кВ Сянки Т, Опалення	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
138	ПС 110/10кВ Сянки Т, ЕЧК-8	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
139	ПС 110/10кВ Сянки Т, ДС	0,23	1	1	2,0	Не відповідає
140	ПС 110/10кВ Сянки Т, Захід.реаб.центр	10	1	1	0,5	Відповідає
141	ПС 110/10кВ Сянки Т, захід.реаб.центр	10	1	1	0,5	Відповідає
142	ПС 110/10кВ Сянки Т, ТП-1	10	1	1	0,5	Відповідає
143	ПС 110/10кВ Сянки Т, ТП-2	10	1	1	0,5	Відповідає
144	ПС 110/10кВ Сянки Т, ТП-3	10	1	1	0,5	Відповідає
145	ПС 110/10кВ Сянки Т, КВІ-2	10	1	1	0,5	Відповідає
146	ПС 110/10кВ Сянки Т, КВ-3	10	1	1	0,5	Відповідає
147	ПС 110/10кВ Сянки Т, КВІ-4	10	1	1	0,5	Відповідає
148	ТП Щирець, ТВП-1 10кВ	10	1	1	0,2	Відповідає
149	ТП Щирець, ТВП-2 10кВ	10	1	1	0,2	Відповідає
150	ТП Щирець Л-2/52	10	1	1	0,5	Відповідає
151	ТП Щирець Л-2/761	10	1	1	0,5	Відповідає
152	ТП Щирець СЦБ-1	0,23	1	1	2	Не відповідає
153	ТП Щирець СЦБ-2	0,23	1	1	2	Не відповідає
154	ТП Щирець ЕЧК-2	0,23	1	1	2	Не відповідає
155	ПС Бескид, ЛЕП ПЕ 9/41 10кВ Бескид-Скотарське	10	1	1	0,5	Відповідає
156	ПС Бескид, ЛЕП залізнична 10кВ Л-9/ Будівельний	10	1	1	0,5	Відповідає
157	ПС Бескид, ТВП-1 0,23кВ	0,23	1	1	2	Не відповідає
158	ПС Бескид, ТВП-2 0,23кВ	0,23	1	1	2	Не відповідає
159	ПС Бескид, СЦБ-1	0,23	1	1	2	Не відповідає
160	ПС Бескид, СЦБ-2	0,23	1	1	2	Не відповідає
161	ПС Бескид, Л-9/8	10	1	1	0,5	Відповідає
162	ТП Пісочна, ТВП-1 0,22 кВ	0,23	1	1	1	Не відповідає
163	ТП Пісочна, ТВП-2 0,22 кВ	0,23	1	1	1	Не відповідає
164	ТП Пісочна, опалення 0,22 кВ Щитова тягової підстанції	0,23	1	1	1	Не відповідає
165	ТП Пісочна СЦБ-1	0,23	1	1	2	Не відповідає
166	ТП Пісочна СЦБ-2	0,23	1	1	2	Не відповідає
167	ТП Пісочна, ЛЕП ПЕ 3/51 10кВ Пісочна-П"ятничани	10	1	1	2	Не відповідає
168	ТП Пісочна, ЛЕП ПЕ 3/52 10кВ Пісочна-Щирець	10	1	1	2	Не відповідає
169	ТП Пісочна, Л-10 ТП-1 10 кВ Станція Пісочна	10	1	1	1	Відповідає
170	ТП Пісочна, Л-10 ТП-2 10 кВ Станція Пісочна	10	1	1	1	Відповідає

171	ТП Пісочна, Сторонні Л-3 10 кВ Склизавод над Дністром"	10	1	1	1	Відповідає
172	ТП Пісочна, Сторонні Л-4 10 кВ Склизавод "Декор"	10	1	1	1	Відповідає
173	ТП Пісочна, Сторонні Л-19 10 кВ Склизавод "Тор"	10	1	1	1	Відповідає
174	ТП Стрий-Т, ТВП-1 35 кВ	35	1	1	2	Не відповідає
175	ТП Стрий-Т, ТВП-2 35кВ	35	1	1	2	Не відповідає
176	ТП Стрий-Т СЦБ-2	0,23	1	1	2	Не відповідає
177	ТП Стрий-Т СЦБ-3	0,23	1	1	2	Не відповідає
178	ТП Стрий-Т Магазин	0,4	1	1	1	Відповідає
179	ТП Стрий-Т, ЛЕП ПЕ 4/51 10кВ Стрий - П'ятничани	10	1	1	0,5	Відповідає
180	ТП Стрий-Т, Сторонні Л-1 10кВ ТзОВ "АРС" Магазин будматеріалів	10	1	1	1	Відповідає
181	ТП Стрий-Т, Сторонні Л-2 10кВ Видавничий дім "Укрпол" ДП ТзОВ "УКРПОЛ ЛТД"	10	1	1	0,5	Відповідає
182	ТП Любінці, ТВП-1 10кВ	10	1	1	1	Відповідає
183	ТП Любінці, ТВП-2 10кВ	10	1	1	1	Відповідає
184	ТП Любінці, ЛЕП ПЕ 5/4 10кВ Любінці - Стрий	10	1	1	0,5	Відповідає
185	ТП Любінці, ЛЕП ПЕ 5/49 10кВ Любінці - Верхнє Синьовидне	10	1	1	1	Відповідає
186	ТП Сколе, ТВП-1 10кВ	10	1	1	2	Відповідає
187	ТП Сколе, ТВП-2 10кВ	10	1	1	2	Відповідає
188	ТП Сколе, ЛЕП ПЕ 6/49 10кВ Сколе - Верхнє Синьовидне	10	1	1	0,5	Відповідає
189	ТП Сколе, ЛЕП ПЕ 6/7 10кВ Сколе - Тухля	10	1	1	2	Відповідає
190	ТП Сколе, Сторонні ЛОЕ Л-6 10кВ ТзОВ "Серін ЛТД"	10	1	1	0,5	Відповідає
191	ТП Сколе СЦБ-1	0,23	1	1	2	Не відповідає
192	ТП Сколе СЦБ-2	0,23	1	1	2	Не відповідає
193	ТП Сколе ЕЦ	0,23	1	1	2	Не відповідає
194	ТП Тухля, ТВП-1 10кВ	10	1	1	2	Не відповідає
195	ТП Тухля, ТВП-2 10кВ	10	1	1	2	Не відповідає
196	ТП Тухля, ЛЕП ПЕ 7/6 10кВ Тухля - Сколе	10	1	1	0,5	Відповідає
197	ТП Тухля, ЛЕП ПЕ 7/48 10кВ Тухля - Славське - Лавочне	10	1	1	1	Відповідає
198	ТП Тухля, Сторонні Л-4 10кВ "Славське лісопромислове підприємство"	10	1	1	0,5	Відповідає
199	ТП Тухля, Сторонні Л-1 10кВ Тухлянське ЛПП	10	1	1	0,5	Відповідає
200	ТП Тухля, Сторонні Л-7 10кВ Тухлянське ЛПП	10	1	1	0,5	Відповідає
201	ТП Тухля СЦБ-1	0,23	1	1	2	Не відповідає
202	ТП Тухля СЦБ-2	0,23	1	1	2	Не відповідає
203	ТП Тухля ЕЧК-4	0,23	1	1	2	Не відповідає

204	ТП Верхнє Синьовидне, ТВП-1 10кВ	10	1	1	1	Відповідає
205	ТП Верхнє Синьовидне, ТВП-2 10кВ	10	1	1	1	Відповідає
206	ТП Верхнє Синьовидне, ЛЕП ПЕ 49/5 10кВ Верхнє Синьовидне - Любинці	10	1	1	0,5	Відповідає
207	ТП Верхнє Синьовидне, ЛЕП ПЕ 49/6 10кВ Верхнє Синьовидне - Сколе	10	1	1	1	Відповідає
208	ТП Верхнє Синьовидне, Сторонні Л-5 10кВ ТзОВ "Італія-Джинс Груп"	10	1	1	0,5	Відповідає
209	ТП Гнізничів, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	1	1	Відповідає
210	ТП Гнізничів, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	1	1	Відповідає
211	ПС Гніздичів, СЦБ-1	0,23	1	1	1	Відповідає
212	ПС Гніздичів, СЦБ-2	0,23	1	1	1	Відповідає
213	ТП Гнізничів, ЛЕП ПЕ 50/4 10кВ Гніздичів - Стрий	10	1	1	0,5	Відповідає
214	ТП Гнізничів, ЛЕП ПЕ 50/30 10кВ Гніздичів - Ходорів	10	1	1	0,5	Відповідає
215	ТП Гнізничів, ЛЕП залізнична Л-5 10кВ Гравійний кар'єр с, Стриганці	10	1	1	0,5	Відповідає
216	ТП Гнізничів, ЛЕП залізнична Л-8 10кВ Гравійний кар'єр с, Стриганці	10	1	1		Відповідає
217	ТП П'ятничани, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	1	1	Відповідає
218	ТП П'ятничани, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	1	1	Відповідає
219	ТП П'ятничани, ЛЕП ПЕ 51/3 10кВ П'ятничани - Пісочна	10	1	1	0,5	Відповідає
220	ТП П'ятничани, ЛЕП ПЕ 51/4 10кВ П'ятничани - Стрий	10	1	1	2	Відповідає
221	ПС-110 кВ "Східна тяга", Ввід 27,5кВ №1	27,5	1	1	1	Відповідає
222	ПС-110 кВ "Східна тяга", Ввід 27,5кВ №2	27,5	1	1	1	Відповідає
223	ПС-110 кВ "Східна тяга", ДПР-1	2,75	1	1	0,5	Відповідає
224	ПС-110 кВ "Східна тяга", ДПР-2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
225	ПС-110 кВ "Східна тяга", Ввід 10 №1	10	1	1	0,5	Відповідає
226	ПС-110 кВ "Східна тяга", Ввід 10 №2	10	1	1	0,5	Відповідає
227	ПС-110 кВ "Східна тяга", Л10 Тягова - ТП14	10	1	1	2	Відповідає
228	ПС-110 кВ "Східна тяга", Л10 Тернопіль-Козова	10	1	1	0,5	Відповідає
229	ПС-110 кВ "Східна тяга", Л10 Тернопіль-Підволочиськ	10	1	1	0,5	Відповідає

230	ПС-110 кВ "Східна тяга", Л10 Тягова -ТП12	10	1	1	0,5	Відповідає
231	ПС-110 кВ "Східна тяга", ТВП2-ГРШ	0,4	1	1	1	Відповідає
232	ПС-110 кВ "Східна тяга", ТВП2-ТП12	0,4	1	1	1	Відповідає
233	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Вв 1 – 6кВ	6	1	1	0,5	Відповідає
234	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Вв 2 – 6кВ	6	1	1	0,5	Відповідає
235	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, КВ-1	35	1	1	1	Відповідає
236	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, КВ-2	35	1	1	1	Відповідає
237	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, КВ-3	35	1	1	1	Відповідає
238	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-1А/Київстар	6	1	1	0,5	Відповідає
239	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л- 19А/Київстар	6	1	1	0,5	Відповідає
240	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-2/ТП- 12	6	1	1	0,5	Відповідає
241	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-3/ТП- 764	6	1	1	1	Відповідає
242	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-4	6	1	1	0,5	Відповідає
243	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-6А/Альянс Сервіс	6	1	1	0,5	Відповідає
244	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-6/Імпортбаза	6	1	1	0,5	Відповідає
245	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-1/ТП- 40	6	1	1	1	Відповідає
246	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-1/ТП- 102	6	1	1	0,5	Відповідає
247	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-10А /Украєйрорух	6	1	1	0,5	Відповідає
248	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-10	6	1	1	0,5	Відповідає
249	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-14А/Украєйрорух		1	1	0,5	Відповідає
250	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-1/ТП- 18	6	1	1	0,5	Відповідає
251	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-13	6	1	1	0,5	Відповідає
252	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-15	6	1	1	0,5	Відповідає
253	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, ТВП-1	0,4	1	1	1	Відповідає
254	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, ТВП-2	0,4	1	1	1	Відповідає
255	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-1/36	10	1	1	0,5	Відповідає
256	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-1/823	10	1	1	0,5	Відповідає
257	ПС 35/10/6кВ Скнилів Т, Л-1/20	10	1	1	0,5	Відповідає
258	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Вв №1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
259	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Вв №2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
260	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, ТВП-1	0,4	1	1	1	Відповідає
261	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, ТВП-2	0,4	1	1	1	Відповідає
262	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, ГРШ	0,23	1	1	1	Відповідає
263	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, СЦБ-1	0,23	1	1	1	Відповідає
264	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, СЦБ-2	0,23	1	1	1	Відповідає
265	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, СЦБ-2	0,23	1	1	1	Відповідає

266	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, ДПР-2 Львів	27,5	1	1	1	Відповідає
267	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, ДПР-3 Броди	27,5	1	1	1	Відповідає
268	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Л-1 Красне	10	1	1	0,5	Відповідає
269	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Л-18/Золочів	10	1	1	0,5	Відповідає
270	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Л-18/27	10	1	1	0,5	Відповідає
271	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Л-18/29	10	1	1	0,5	Відповідає
272	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Л-3 "ЛК Юкрейн Груп"	10	1	1	0,5	Відповідає
273	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Л-11 "ЛК Юкрейн Груп"	10	1	1	0,5	Відповідає
274	ПС 110/27,5/10кВ Красне Т, Л-4 Галіція	10	1	1	0,5	Відповідає
275	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Вв №1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
276	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Вв №2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
277	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Вв №1	6	1	1	0,5	Відповідає
278	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Вв №2	6	1	1	0,5	Відповідає
279	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Вв №3	6	1	1	0,5	Відповідає
280	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, ВВ-2 Т-4	6	0,5	0,5	0,5	Відповідає
281	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, ТВП-1	6	1	1	0,5	Відповідає
282	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, ТВП-2	6	1	1	0,5	Відповідає
283	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, СЦБ-1	0,23	1	1	1	Відповідає
284	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, СЦБ-2	0,23	1	1	1	Відповідає
285	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, ДПР-1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
286	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, ДПР-2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
287	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, КВ-1	6	1	1	0,5	Відповідає
288	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, КВ-2	6	1	1	0,5	Відповідає
289	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Л-3	6	1	1	0,5	Відповідає
290	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Л-4	6	1	1	0,5	Відповідає
291	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Л-8	6	1	1	0,5	Відповідає
292	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Л-11\ТП-40	6	1	1	0,5	Відповідає
293	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Л-19/Р,Руська	10	1	1	1	Відповідає
294	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Л-23	6	1	1	0,5	Відповідає
295	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Л-24	6	1	1	0,5	Відповідає
296	ПС 110/27,5/6кВ Клепарів Т, Л-33 ТзОВ Онур	6	1	1	0,5	Відповідає
297	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, Вв №1	10	1	1	0,5	Відповідає

298	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, Вв №1	10	1	1	0,5	Відповідає
299	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, ТВП-1	10	1	1	1	Відповідає
300	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, ТВП-2	10	1	1	0,5	Відповідає
301	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, ВЛ-36/37	10	1	1	0,5	Відповідає
302	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, ВЛ-36/1	10	1	1	1	Відповідає
303	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, ВЛ-36/Городок	10	1	1	0,5	Відповідає
304	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, ВЛ-36/Мшана	10	1	1	1	Відповідає
305	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, КВ-1	10	1	1	1	Відповідає
306	ПС 110/35/10кВ Кам'янобрід Т, КВ-2	10	1	1	1	Відповідає
307	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, Вв №1	10	1	1	0,5	Відповідає
308	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, Вв №2	10	1	1	0,5	Відповідає
309	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, В ком, Зв'язку	10	1	1	0,5	Відповідає
310	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, ТВП-1	10	1	1	0,5	Відповідає
311	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, ТВП-2	10	1	1	0,5	Відповідає
312	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, ГРШ	0,4	1	1	0,5	Відповідає
313	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, Л-37/36	10	1	1	1	Відповідає
314	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, Л-37/38	10	1	1	1	Відповідає
315	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, Л-37/Княжий Міст	10	1	1	1	Відповідає
316	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, Л-37/ГалАгро	10	1	1	0,5	Відповідає
317	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, КВ-1	10	1	1	1	Відповідає
318	ПС 110/35/10кВ Судова Вишня Т, КВ-2	10	1	1	1	Відповідає
319	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, Вв-1	10	1	1	0,5	Відповідає
320	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, Вв-2	10	1	1	0,5	Відповідає
321	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, ТВП-1	10	1	1	1	Відповідає
322	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, ТВП-2	10	1	1	1	Відповідає
323	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, Л-38/Держжордон	10	1	1	1	Відповідає
324	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, Л-38/37	10	1	1	1	Відповідає
325	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, Л-38/ЦРП	10	1	1	0,5	Відповідає
326	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, Л-1 38/ТП-5	10	1	1	1	Відповідає

327	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, Л-2 38/ТП-5	10	1	1	0,5	Відповідає
328	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, ГРШ	0,23	1	1	1	Відповідає
329	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, Л-38/Райз	10	1	1	0,5	Відповідає
330	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, КВ- 1	10	1	1	1	Відповідає
331	ПС 110/35/10кВ Мостиська Т, КВ- 2	10	1	1	1	Відповідає
332	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, Вв №1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
333	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, Вв №2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
334	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, ТВП-1	0,4	1	1	1	Відповідає
335	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, ТВП-2	0,4	1	1	1	Відповідає
336	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, ДПР-1	27,5	1	1	1	Відповідає
337	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, ДПР-2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
338	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, ДПР-3	27,5	1	1	1	Відповідає
339	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, СЦБ	0,23	1	1	1	Відповідає
340	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, Л-46/ТП-42	10	1	1	0,5	Відповідає
341	ПС 110/35/10кВ Підбірці Т, Л-46/Підзамче	10	1	1	0,5	Відповідає
342	ПС 110/27,5/10кВ Підбірці Т, Л-46/Барком	10	1	1	0,5	Відповідає
343	ПС 35/10 кВ Шкло Т, КВ-1	35	1	1	0,5	Відповідає
344	ПС 35/10 кВ Шкло Т, КВ-2	35	1	1	0,5	Відповідає
345	ПС 35/10 кВ Шкло Т, Л-39/1	10	1	1	0,5	Відповідає
346	ПС 35/10 кВ Шкло Т, ТВП-1	0,4	1	1	1	Відповідає
347	ПС 35/10 кВ Шкло Т, ТВП-2	0,4	1	1	1	Відповідає
348	ПС 35/10 кВ Шкло Т, Л-39/Яворів	10	1	1	0,5	Відповідає
349	ПС 35/10 кВ Шкло Т, Л-3	10	1	1	0,5	Відповідає
331	ТП 173 км, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
332	ТП 173 км, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
333	ТП 173 км, СЦБ-1/2 (ДЦ-1/2) 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
334	ТП 173 км, Залізнична ЛЕП 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
335	ТП 173 км, Залізничний житловий будинок 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
336	ТП 173 км, Опалення 0,4кВ Щитова тягової підстанції	0,4	1	2	2	відповідає
337	ТП 173 км, ЛЕП ПЕ 30/29 10кВ 173км (Ужок) - Сянки	10	1	2	2	відповідає
338	ТП 173 км, ЛЕП ПЕ 30/29 10кВ 173км (Ужок) - Сянки	10	1	2	2	відповідає
339	ТП 173 км, ЛЕП ПЕ 30/31 10кВ 173км (Ужок) - 181км (Луг)	10	1	2	2	відповідає
340	ТП 173 км, Випрямляч - інвертор КВІ-1 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає

341	ТП 173 км, Випрямляч КВ-2 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	1	1	відповідає
342	ТП 173 км, Випрямляч КВ-3 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
343	ТП 173 км, Випрямляч - інвертор КВІ-4 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
344	ТП 181 км, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
345	ТП 181 км, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
346	ТП 181 км, СЦБ-1/2 (ДЦ-1/2) 0,4кВ 181км Луг - Ужок/Жорнава	0,4	1	2	2	відповідає
347	ТП 181 км, Залізничний житловий будинок 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
348	ТП 181 км, Опалення 0,4кВ Щитова тягової підстанції	0,4	1	2	2	відповідає
349	ТП 181 км, ЛЕП ПЕ 31/30 10кВ 181км(Луг) - 173км(Ужок)	10	1	1	1	відповідає
350	ТП 181 км, ЛЕП ПЕ 31/32 10кВ 181км(Луг) - Жорнава	10	1	2	2	відповідає
351	ТП 181 км, Випрямляч - інвертор КВІ-1 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
352	ТП 181 км, Випрямляч - інвертор КВІ-2 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
353	ТП 181 км, Випрямляч КВ-3 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
354	ТП Жорнава, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
355	ТП Жорнава, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
356	ТП Жорнава, СЦБ-1/2 (ДЦ-1/2) 0,4кВ Жорнава - Луг/В.Березний	0,4	1	2	2	відповідає
357	ТП Жорнава, Опалення 0,4кВ Щитова тягової підстанції	0,4	1	2	2	відповідає
358	ТП Жорнава, ЛЕП ПЕ 32/31 10кВ Жорнава - 181км(Луг)	10	1	1	1	відповідає
359	ТП Жорнава, ЛЕП ПЕ 32/33 10кВ Жорнава - Великий Березний	10	1	1	1	відповідає
360	ТП Жорнава, ЛЕП ПЕ 32/33 10кВ Жорнава - Великий Березний	10	1	2	2	відповідає
361	ТП Жорнава, Сторонні Л-32/ЛК-1 10кВ ТзОВ "Арсіл"	10	1	1	1	відповідає
362	ТП Жорнава, Сторонні Л-32/ЛК-2 10кВ ТзОВ "Арсіл"	10	1	0,5	0,5	відповідає
363	ТП Жорнава, Випрямляч - інвертор КВІ-1 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає

364	ТП Жорнава, Випрямляч - інвертор КВІ-2 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
365	ТП Жорнава, Випрямляч КВ-3 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	10	0,5	відповідає
366	ТП В.Березний, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
367	ТП В.Березний, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
368	ТП В.Березний, СЦБ-1/2 (ДЦ-1/2) 0,4кВ В.Брзн - Перечин/Жорнава	0,4	1	2	2	відповідає
369	ТП В.Березний, ЕЧК-19 0,4кВ Район контактної мережі	0,4	1	2	2	відповідає
370	ТП В.Березний, Опалення 0,4кВ ГРШ	0,4	1	2	2	відповідає
371	ТП В.Березний, Залізничний житловий будинок 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
372	ТП В.Березний, Залізничний НУП 0,4кВ	0,4	1	1	1	відповідає
373	ТП В.Березний, ЛЕП ПЕ 33/32 10кВ В.Березний - Жорнава	10	1	0,5	0,5	відповідає
374	ТП В.Березний, ЛЕП ПЕ 33/34 10кВ В.Березний - Перечин	10	1	0,5	0,5	відповідає
375	ТП В.Березний, Сторонні Л-33/Яворник-1 10кВ ВАТ "Акціонерна фірма Яворник"	10	1	1	1	відповідає
376	ТП В.Березний, Сторонні Л-33/Яворник-2 10кВ ВАТ "Акціонерна фірма Яворник"	10	1	1	1	відповідає
377	ТП В.Березний, Сторонні Л-33/ТП "СІО" 10кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
378	ТП В.Березний, Випрямляч - інвертор КВІ-1 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
379	ТП В.Березний, Випрямляч - інвертор КВІ-2 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
380	ТП Перечин, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
381	ТП Перечин, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
382	ТП Перечин, СЦБ-1/2 (ДЦ-1/2) 0,4кВ Прчн-Ужгород/В.Березний	0,4	1	2	2	відповідає
383	ТП Перечин, Опалення 0,4кВ Щитова тягової підстанції	0,4	1	2	2	відповідає
384	ТП Перечин, ЛЕП ПЕ 34/33 6кВ Перечин - В.Березний	6	1	2	2	відповідає
385			1	2	2	відповідає
386	ТП Перечин, Сторонні Л-34/Формалін 10кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає

387	ТП Перечин, ЛЕП залізнична Л-34/ТП-1 10кВ	10	1	2	2	відповідає
388	ТП Перечин, ЛЕП залізнична Л-34/ТП-1 10кВ	10	1	2	2	відповідає
389	ТП Перечин, Сторонні Л-34/КТП-2 10кВ (ДП GDF service LTD)	10	1	0,5	0,5	відповідає
390	ТП Перечин, Сторонні Л-34/Реторта-2 10кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
391	ТП Перечин, Випрямляч КВ-1 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
392	ТП Перечин, Випрямляч КВ-2 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
393	ТП Ужгород, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
394	ТП Ужгород, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
395	ТП Ужгород, СЦБ-1 (ДЦ-1) 0,4кВ Ужгород - Перечин	0,4	1	2	2	відповідає
396	ТП Ужгород, СЦБ-2/3 (ДЦ-2/3) 0,4кВ Ужг.1 - Ужгород-2/Павлово	0,4	1	2	2	відповідає
397	ТП Ужгород, ЕЧК-20 0,4кВ Район контактної мережі	0,4	1	2	2	відповідає
398	ТП Ужгород, Опалення 0,4кВ Щитова тягової підстанції	0,4	1	2	2	відповідає
399	ТП Ужгород, Залізнична ЛЕП ТП-30 0,4кВ, Ужгород	0,4	1	2	2	відповідає
400	ТП Ужгород, Залізничні КПП ШЧ-10 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
401	ТП Ужгород, Залізничні КПП ЕЧ-7 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
402	ТП Ужгород, Власні потреби Сауна ЕЧ-7 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
403	ТП Ужгород, ЛЕП ПЕ 35/14 6кВ Ужгород - Чоп	6	1	1	1	відповідає
405	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-1 6кВ	6	1	1	1	відповідає
406	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-1 6кВ	6	1	2	2	відповідає
407	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-2 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
408	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-3 6кВ	6	1	1	1	відповідає
409	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-9 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
410	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-65 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
411	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-30 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає

412	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-184 6кВ ВКЛ Ужгород	6	1	0,5	0,5	відповідає
413	ТП Ужгород, ЛЕП залізнична Л-35/ТП-12 "ЛВЧ-5" 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
414	ТП Ужгород, Випрямляч КВ-1 6кВ Тяга поїздів 3,3кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
415	ТП Ужгород, Випрямляч КВ-2 6кВ Тяга поїздів 3,3кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
416	ТП Чоп, ТВП-1 6кВ	6	1	1	1	відповідає
417	ТП Чоп, ТВП-2 6кВ	6	1	1	1	відповідає
418	ТП Чоп, СЦБ-1/2 (ДЦ-1/2) 0,23кВ Батьово	0,23	1	2	2	відповідає
419	ТП Чоп, ЕЧК-8 0,23кВ Район контактної мережі	0,23	1	2	2	відповідає
420	ТП Чоп, Опалення 0,23кВ Щитова тягової підстанції	0,23	1	2	2	відповідає
421	ТП Чоп, ЛЕП ПЕ 14/13 6кВ Чоп - Батьово	6	1	0,5	0,5	відповідає
422	ТП Чоп		1	2	2	відповідає
423	ТП Чоп, ЛЕП ПЕ 14/35 6кВ Чоп - Ужгород	6	1	2	2	відповідає
424	ТП Чоп		1	2	2	відповідає
425	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/ТП-26 "Есень" 6кВ	6	1	1	1	відповідає
426	ТП Чоп, ЛЕП залізнична 6кВ Л-14/ТП-25	6	1	1	1	відповідає
427	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/ЦРП-I, Вивід-1 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
428	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/ЦРП-II, Вивід-2 6кВ	6	1	1	1	відповідає
429	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/271 км "Роз'їзд" 6кВ	6	1	1	1	відповідає
430	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/ТП-8 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
431	ТП Чоп		1	2	2	відповідає
432	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/ТП-15 6кВ	6	1	1	1	відповідає
433	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/ТП-13 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
434	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/ТП-33 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
435	ТП Чоп, ЛЕП залізнична Л-14/ТП-34 6кВ	6	1	2	2	відповідає
436	ТП Чоп		1	2	2	відповідає
437	ТП Чоп, Випрямляч КВ-1 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
438	ТП Чоп, Випрямляч КВ-2 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
439	ТП Батьово, ТВП-1 0,23кВ	0,23	1	1	1	відповідає
440	ТП Батьово, ТВП-2 0,23кВ	0,23	1	1	1	відповідає

441	ТП Батьово, ЕЧК-7 0,23кВ Район контактної мережі	0,23	1	2	2	відповідає
442	ТП Батьово, Опалення 0,23кВ Щитова тягової підстанції	0,23	1	2	2	відповідає
443	ТП Батьово, ЛЕП ПЕ 13/12 6кВ Батьово - Мукачево	6	1	1	1	відповідає
444	ТП Батьово, ЛЕП ПЕ 13/14 6кВ Батьово - Чоп	6	1	1	1	відповідає
445	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-1 13/ТП-7 "ЕЦ-1" 6кВ Пост ЕЦ, Фідер 1	6	1	1	1	відповідає
446	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-2 13/ТП-7 "ЕЦ-1" 6кВ Пост ЕЦ, Фідер 2	6	1	2	2	відповідає
448	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-1 13/ТП-15 "ЕЦ-2" 6кВ Пост ЕЦ, Фідер 1	6	1	1	1	відповідає
449	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-2 13/ТП-15 "ЕЦ-2" 6кВ Пост ЕЦ, Фідер 2	6	1	1	1	відповідає
450	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-13/ТП-17 6кВ Будинок зв'язку	6	1	1	1	відповідає
451	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-13/ТП-2 6кВ Контейнерка	6	1	1	1	відповідає
452	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-13/ТП-13 6кВ Фумігація	6	1	1	1	відповідає
453	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-13/ТП-14 6кВ "ТПВ Вагонники"	6	1	2	2	відповідає
454	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-13/ТП-14 6кВ "ТПВ Вагонники"		1	2	2	відповідає
455	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-1 13/ТП-10 6кВ Вокзал, Фідер 1	6	1	2	2	відповідає
456			1	2	2	відповідає
457	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-2 13/ТП-10 6кВ Вокзал, Фідер 2	6	1	2	2	відповідає
458			1	2	2	відповідає
459	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-1 13/ТП-18 "ЕЧС", Фідер 1	6	1	2	2	відповідає
460			1	2	2	відповідає
461	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-2 13/ТП-18 "ЕЧС", Фідер 2	6	1	2	2	відповідає
462			1	2	2	відповідає

463	ТП Батьово, ЛЕП залізнична Л-13/ТП-11 6кВ Житлові будинки	6	1	1	1	відповідає
464	ТП Батьово, Сторонні Л-13/ТП-"Елеватор" 6кВ Елеватор	6	1	0,5	0,5	відповідає
465	ТП Батьово, Випрямляч КВ-1 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
466	ТП Батьово, Випрямляч КВ-2 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
467	ТП Мукачево, ТВП-1 0,23кВ	0,23	1	2	2	відповідає
468	ТП Мукачево, ТВП-2 0,23кВ	0,23	1	2	2	відповідає
469	ТП Мукачево, СЦБ-1 (ДЦ-1) 0,23кВ Мукачево - Чинадієво	0,23	1	2	2	відповідає
470	ТП Мукачево, ЕЧК-6 0,23кВ Фідер 1 Район контактної мережі	0,23	1	2	2	відповідає
471	ТП Мукачево, ЕЧК-6 0,23кВ Фідер 2 Район контактної мережі	0,23	1	2	2	відповідає
472	ТП Мукачево, Опалення 0,23кВ Щитова тягової підстанції	0,23	1	2	2	відповідає
473	ТП Мукачево, Залізнична ЛЕП 0,23кВ ЕЧЦ Власні потреби	0,23	1	2	2	відповідає
474	ТП Мукачево, ЛЕП ПЕ 12/47 6кВ Мукачево - Чинадієво	6	1	0,5	0,5	відповідає
475	ТП Мукачево, ЛЕП ПЕ 12/13 6кВ Мукачево - Батьово	6	1	2	2	відповідає
476	ТП Мукачево, ЛЕП ПЕ 12/13 6кВ Мукачево - Батьово	6	1	2	2	відповідає
477	ТП Мукачево, ЛЕП залізнична Л-12/ТП-Депо 6кВ	6	1	2	2	відповідає
478	ТП Мукачево, ЛЕП залізнична Л-12/ТП-Депо 6кВ	6	1	2	2	відповідає
479	ТП Мукачево, Випрямляч КВ-1 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	6	1	1	1	відповідає
480	ТП Мукачево, Випрямляч КВ-2 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	6	1	1	1	відповідає
481	ТП Чинадієво, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	1	1	відповідає
482	ТП Чинадієво, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	1	1	відповідає
483	ТП Чинадієво, СЦБ-1 (ДЦ-1) 0,4кВ Чинадієво - Свалява	0,4	1	1	1	відповідає
484	ТП Чинадієво, СЦБ-2 (ДЦ-2) 0,4кВ Чинадієво - Мукачево	0,4	1	1	1	відповідає
485	ТП Чинадієво, ЛЕП ПЕ Т-3 10/6кВ 6кВ 47/11 Чинадієво - Свалява 47/12 Чинадієво - Мукачево	10	1	2	2	відповідає

486	ТП Чинадієво, ЛЕП ПЕ Т-3 10/6кВ 47/11 Чинадієво - Свалява 47/12 Чинадієво - Мукачево	10	1	2	2	відповідає
487	ТП Чинадієво, Випрямляч КВ-1 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
488	ТП Чинадієво, Випрямляч КВ-2 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
489	ТП Свалява, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
490	ТП Свалява, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
491	ТП Свалява, СЦБ-1 (ДЦ-1) 0,23кВ Свалява - Вовчий	0,23	1	2	2	відповідає
492	ТП Свалява, СЦБ-1 (ДЦ-1) 0,23кВ Свалва - Чинадієво	0,23	1	2	2	відповідає
493	ТП Свалява, ЕЧК-27 0,23кВ Район контактної мережі	0,23	1	2	2	відповідає
494	ТП Свалява, ЛЕП ПЕ 11/42 6кВ Свалява - Вовчий	6	1	2	2	відповідає
495			1	2	2	відповідає
496	ТП Свалява, ЛЕП ПЕ 11/42 6кВ Свалява - Вовчий	6	1	2	2	відповідає
497			1	2	2	відповідає
498	ТП Свалява, ЛЕП залізнична Л-11/ТП-МЧ 6кВ Вантажний двір	6	1	2	2	відповідає
499			1	2	2	відповідає
500	ТП Свалява, Сторонні Л-10 Прогрес-С 6кВ	6	1	1	1	відповідає
501	ТП Свалява, Сторонні Л-3 Прогрес-С 6кВ	6	1	1	1	відповідає
502	ТП Свалява, Сторонні Л-ЦРП-1/11 "Русинія" 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
503	ТП Свалява, Сторонні Л-ЦРП-1/8 "Русинія" 6кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
504	ТП Свалява, Випрямляч - інвертор КВІ-1 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
505	ТП Свалява, Випрямляч КВ-2 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
506	ТП Свалява, Випрямляч - інвертор КВІ-3 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
507	ТП Вовчий, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	1	1	відповідає
508	ТП Вовчий, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	1	1	відповідає
509	ТП Вовчий, СЦБ-1 (ДЦ-1) 0,4кВ Вовчий - Воловець	0,4	1	1	1	відповідає
510	ТП Вовчий, СЦБ-2 (ДЦ-2) 0,4кВ Вовчий - Свалява	0,4	1	1	1	відповідає
511	ТП Вовчий, ЛЕП ПЕ 42/10 6кВ Вовчий - Воловець	6	1	2	2	відповідає

512	ТП Вовчий, ЛЕП ПЕ 42/10 6кВ Вовчий - Воловець	6	1	2	2	відповідає
513	ТП Вовчий, ЛЕП ПЕ 42/11 6кВ Вовчий - Свалява	6	1	2	2	відповідає
514	ТП Вовчий, ЛЕП ПЕ 42/11 6кВ Вовчий - Свалява	6	1	2	2	відповідає
515	ТП Вовчий, Випрямляч - інвертор КВІ-1 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
516	ТП Вовчий, Випрямляч - інвертор КВІ-2 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
517	ТП Вовчий, Випрямляч КВ-3 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	2	2	відповідає
518	ТП Вовчий, Внутрішній ЛЕП ПЕ Т-3 10/6кВ 6кВ 42/10 Вовчий - Воловець 42/11 Вовчий - Свалява	6	1	2	2	відповідає
519	ТП Воловець, ТВП-1 0,23кВ	0,23	1	2	2	відповідає
520	ТП Воловець, ТВП-2 0,23кВ	0,23	1	2	2	відповідає
521	ТП Воловець, СЦБ-1 (ДЦ-1) 0,23кВ Воловець - Скотарське	0,23	1	2	2	відповідає
522	ТП Воловець, СЦБ-2 (ДЦ-2) 0,23кВ Воловець - Вовчий	0,23	1	2	2	відповідає
523	ТП Воловець, ЕЧК-5 0,23кВ Район контактної мережі	0,23	1	2	2	відповідає
524	ТП Воловець, ЛЕП ПЕ 10/41 6кВ Воловець - Скотарськ	6	1	2	2	відповідає
525	ТП Воловець, ЛЕП ПЕ 10/41 6кВ Воловець - Скотарськ	6	1	2	2	відповідає
526	ТП Воловець, ЛЕП ПЕ 10/42 6кВ Воловець - Вовчий	6	1	2	2	відповідає
527	ТП Воловець, ЛЕП ПЕ 10/42 6кВ Воловець - Вовчий	6	1	2	2	відповідає
528	ТП Воловець, ЛЕП залізнична 6кВ Л-10/ТП-МЧ	6	1	2	2	відповідає
529	ТП Воловець, ЛЕП залізнична 6кВ Л-10/ТП-МЧ	6	1	2	2	відповідає
530	ТП Воловець, Випрямляч КВ-1 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
531	ТП Воловець, Випрямляч - інвертор КВІ-2 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
532	ТП Воловець, Випрямляч - інвертор КВІ-3 35кВ Тяга поїздів 3,3кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
533	ТП Скотарськ, ТВП-1 0,4кВ	0,4	1	1	1	відповідає
534	ТП Скотарськ, ТВП-2 0,4кВ	0,4	1	1	1	відповідає

535	ТП Скотарськ, СЦБ-1 (ДЦ-1) 0,4кВ Скотарсько - Бескид	0,4	1	1	1	відповідає
536	ТП Скотарськ, СЦБ-2 (ДЦ-2) 0,4кВ Скотарсько - Воловець	0,4	1	1	1	відповідає
537	ТП Скотарськ, Залізничний житловий будинок 0,4кВ	0,4	1	2	2	відповідає
538	ТП Скотарськ, ЛЕП ПЕ 41/9 6кВ Скотарськ - Бескид	6	1	0,5	0,5	відповідає
539	ТП Скотарськ, ЛЕП ПЕ 41/10 6кВ Скотарськ - Воловець	6	1	0,5	0,5	відповідає
540	ТП Скотарськ, Випрямляч - інвертор КВІ-1 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
541	ТП Скотарськ, Випрямляч - інвертор КВІ-2 10кВ Тяга поїздів 3,3кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
542	ТП Скотарськ, Випрямляч КВ-3 6кВ Тяга поїздів 3,3кВ	6	1	0,5	0,5	відповідає
543	ТП Здолбунів, Ввід Т-1 27,5 кВ	27,5	1	1	0,5	Відповідає
544	ТП Здолбунів, Ввід Т-2 27,5 кВ	27,5	1	1	0,5	Відповідає
545	ТП Здолбунів, ДПР-1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
546	ТП Здолбунів, ДПР-2 Славута	27,5	1	1	0,5	Відповідає
547	ТП Здолбунів, ДПР-3	27,5	1	1	0,5	Відповідає
548	ТП Здолбунів, СЦБ-1	0,23	1	1	0,5	Відповідає
549	ТП Здолбунів, СЦБ-2 Славута	0,23	1	1	0,5	Відповідає
550	ТП Здолбунів, ТВП-1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
551	ТП Здолбунів, ТВП-2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
552	ТП Здолбунів, ТВП-3	6	1	1	1	Відповідає
553	ТП Здолбунів, Пост ЕЦ	0,23	1	1	1	Відповідає
554	ТП Здолбунів, ГРЩ	0,23	1	1	1	Відповідає
555	ТП Здолбунів, Фаза А фкм №4 Славута	27,5	1	1	0,5	Відповідає
556	ТП Здолбунів, Фаза А фкм №5 Славута	27,5	1	1	0,5	Відповідає
557	ТП Здолбунів, Фаза А 3В Славута	27,5	1	1	0,5	Відповідає
558	ТП Дубно, Ввід 27.5 кВ Т1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
559	ТП Дубно, Ввід 27.5 кВ Т2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
560	ТП Дубно, ДПР-1	27,5	1	1	1	Відповідає
561	ТП Дубно, ДПР-2	27,5	1	1	1	Відповідає
562	ТП Дубно, СЦБ-1	0,23	1	1	1	Відповідає
563	ТП Дубно, СЦБ-2	0,23	1	1	1	Відповідає
564	ТП Дубно, ТВП-1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
565	ТП Дубно, ТВП-2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
566	ТП Дубно, ГРЩ	0,23	1	1	1	Відповідає
567	ТП Дубно, ДПР-3	27,5	1	1	1	Відповідає
568	ТП Радивилів, Ввід Т-1 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	Відповідає
569	ТП Радивилів, Ввід Т-2 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	Відповідає
570	ТП Радивилів СЦБ-1	0,23	1	1	1	Відповідає
571	ТП Радивилів СЦБ-2	0,23	1	1	1	Відповідає

572	ТП Радивилів ТВП-1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
573	ТП Радивилів ТВП-2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
574	ТП Радивилів ГРШ	0,23	1	1	1	Відповідає
575	ТП Радивилів ДПР-1	27,5	1	1	0,5	Відповідає
576	ТП Радивилів ДПР-2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
577	ТП Ківерці, ЕЧЕ - 54 ТВП2	0,4	1	1	1	Відповідає
578	ТП Ківерці, Ф.К.М.1,3	27,5	1	1	0,5	Відповідає
579	ТП Ківерці, Ф.К.М.2	27,5	1	1	0,5	Відповідає
580	ТП Ковель, ЕЧЕ - 55 ТВП	0,4	1	1	1	Відповідає

Регіональна філія «Одеська залізниця»

№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ЛЕП, кВ	Кількість точок обліку, шт.	Клас точності лічильника (необхідний)	Клас точності лічильника (наявний)	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії*
1	ЕЧЕ-7 Пл.Ташлик ввід№1	27	1	1	0,5	відповідає
2	ЕЧЕ-7 Пл.Ташлик ввід№2	27	1	1	0,5	відповідає
3	ЕЧЕ-7 Пл.Ташлик ТСН-1	27	1	1	1,0	відповідає
4	ЕЧЕ-7 Пл.Ташлик ТСН-2	27	1	1	1,0	відповідає
5	ЕЧЕ-7 Пл.Ташлик СЦБ	10	1	2	0,5	відповідає
6	ЕЧЕ-7 Пл.Ташлик ДПР-1	27	1	1	0,5	відповідає
7	ЕЧЕ-7 Пл.Ташлик ДПР-2	27	1	1	0,5	відповідає
8	ЕЧЕ-8 Помічна ввід№1	27	1	1	0,5	відповідає
9	ЕЧЕ-8 Помічна ввід№2	27	1	1	0,5	відповідає
10	ЕЧЕ-8 Помічна ТСН-1	27	1	1	1,0	відповідає
11	ЕЧЕ-8 Помічна ТСН-2	27	1	1	1,0	відповідає
12	ЕЧЕ-8 Помічна ДПР-1	27	1	1	0,5	відповідає
13	ЕЧЕ-8 Помічна ДПР-2	27	1	1	0,5	відповідає
14	ЕЧЕ-8 Помічна СЦБ-1	10	1	2	0,5	відповідає
15	ЕЧЕ-8 Помічна СЦБ-2	10	1	2	0,5	відповідає
16	ЕЧЕ-8 Помічна СЦБ-3	10	1	2	2,0	відповідає
17	ЕЧЕ-8 Помічна СЦБ-4	10	1	2	2,0	відповідає
18	ЕЧЕ-8 Помічна СЦБ-5	10	1	2	2,0	відповідає
19	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф1	10	1	0,5	0,5	відповідає
20	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф2	10	1	2	0,5	відповідає
21	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф4	10	1	2	1,0	відповідає
22	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф5	10	1	2	2,0	відповідає
23	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф6	10	1	2	2,0	відповідає
24	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф7	10	1	2	1,0	відповідає
25	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф8	10	1	2	2,0	відповідає
26	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф10	10	1	2	2,0	відповідає
27	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф12	10	1	0,5	0,5	відповідає
28	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф13	10	1	2	2,0	відповідає
29	ЕЧЕ-8 Помічна КРУН Ф15	10	1	2	2,0	відповідає
30	ЕЧЕ-9 Кавуни ввід1	27	1	1	0,5	відповідає

31	ЕЧЕ-9 Кавуни ввід2	27	1	1	0,5	відповідає
32	ЕЧЕ-9 Кавуни ТСН1	27	1	1	1,0	відповідає
33	ЕЧЕ-9 Кавуни ТСН2	27	1	1	1,0	відповідає
34	ЕЧЕ-9 Кавуни ДПР1	27	1	1	0,5	відповідає
35	ЕЧЕ-9 Кавуни ДПР2	27	1	1	0,5	відповідає
36	ЕЧЕ-9 Кавуни СЦБ	10	1	2	0,5	відповідає
37	ЕЧЕ-10 Яструбинове ввід1	27	1	1	0,5	відповідає
38	ЕЧЕ-10 Яструбинове ввід2	27	1	1	0,5	відповідає
39	ЕЧЕ-10 Яструбинове ТСН1	27	1	1	1,0	відповідає
40	ЕЧЕ-10 Яструбинове ТСН2	27	1	1	1,0	відповідає
41	ЕЧЕ-10 Яструбинове ДПР1	27	1	1	0,5	відповідає
42	ЕЧЕ-10 Яструбинове ДПР2	27	1	1	0,5	відповідає
43	ЕЧЕ-10 Яструбинове СЦБ	10	1	2	0,5	відповідає
44	КТП-395 Бандурка	0,4	1	2	1,0	відповідає
45	КТП-398 Бандурка	0,4	1	2	2,0	відповідає
46	КТП-353 Бешкетове	0,4	1	2	1,0	відповідає
47	КТП-299 Веселинове	0,4	1	2	2,0	відповідає
48	КТП-233 Вознесенськ	0,4	1	2	1,0	відповідає
49	КТП-271 Мартинівська	0,4	1	2	2,0	відповідає
50	КТП-37 Новоукраїнка, вокзал	0,4	1	2	2,0	відповідає
51	КТП-36 Новоукраїнка, переїзд	0,4	1	2	2,0	відповідає
52	КТП-55 Пл.Ташлик	0,4	1	2	2,0	відповідає
53	ТП-9 Помічна	0,4	1	2	1,0	відповідає
54	ТП-9 Помічна	0,4	1	2	1,0	відповідає
55	ТП-10 Помічна	0,4	1	2	0,5	відповідає
56	КТП-103А Помічна	0,4	1	2	1,0	відповідає
57	ТП-25 Помічна	0,4	1	2	1,0	відповідає
58	ТП-12 Помічна	0,4	1	2	0,5	відповідає
59	ТП-12 Помічна	0,4	1	2	2,0	відповідає
60	ТП-13 Помічна	0,4	1	2	2,0	відповідає
61	ТП-13 Помічна	0,4	1	2	0,5	відповідає
62	ТП-14 Помічна	0,4	1	2	2,0	відповідає
63	КТП-71 Шостаківка	0,4	1	2	2,0	відповідає
64	п/ст Завадівка ввід-1 35 кВ	35	1	1	0,5	відповідає
65	п/ст Завадівка ввід-2 35 кВ	35	1	1	0,5	відповідає
66	п/ст Завадівка ввід-1 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
67	п/ст Завадівка ввід-2 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
68	п/ст Завадівка ДПР-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
69	п/ст Завадівка ДПР-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
70	п/ст Завадівка СЦБ-1	0,4	1	1	0,5	відповідає
71	п/ст Завадівка СЦБ-2	0,4	1	1	0,5	відповідає
72	п/ст Завадівка ТВП-1	0,4	1	1	1	відповідає
73	п/ст Завадівка ТВП-2	0,4	1	1	1	відповідає
74	п/ст Завадівка ГРЩ	0,4	1	1	1	відповідає
75	п/ст Шевченко Ввід 154кВ АТ-90	154	1	0,5S	0,5S	відповідає
76	п/ст Шевченко Ввід 110кВ АТ-90	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
77	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ СЕМЗ-1	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
78	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ СЕМЗ-2	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
79	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Ротмистрівка	110	1	0,5S	0,5S	відповідає

80	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Ремзавод	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
81	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Балаклея	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
82	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Поляна - 1	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
83	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Поляна - 2	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
84	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Новомиргород	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
85	п/ст Шевченко ф.110кВ Обхідний	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
86	п/ст Шевченко ввід 35 кВ РПТ	35	1	1	0,5S	відповідає
87	п/ст Шевченко ввід-1 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5S	відповідає
88	п/ст Шевченко ввід-2 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5S	відповідає
89	п/ст Шевченко ДПР-1	27,5	1	1	0,5S	відповідає
90	п/ст Шевченко ДПР-2	27,5	1	1	0,5S	відповідає
91	п/ст Шевченко Ввід №2 10 кВ РПТ	10	1	1	0,5S	відповідає
92	п/ст Шевченко Фідер №2 10кВ	10	1	1	0,5S	відповідає
93	п/ст Шевченко Фідер №4 10кВ	10	1	1	0,5S	відповідає
94	п/ст Шевченко Фідер №6 10кВ	10	1	1	0,5S	відповідає
95	п/ст Шевченко СЦБ-1	0.4	1	1	0,5S	відповідає
96	п/ст Шевченко СЦБ-2	0.4	1	1	0,5S	відповідає
97	п/ст Шевченко СЦБ-3	0.4	1	1	0,5S	відповідає
98	п/ст Шевченко ТВП-1	0.4	1	1	1	відповідає
99	п/ст Шевченко ТВП-2	0.4	1	1	1	відповідає
100	п/ст Шевченко ГРШ	0.4	1	1	1	відповідає
101	п/ст Шевченко Масляне господарство	0.4	1	1	2	не відповідає
102	п/ст Фундукліївка ДПР-1	27,5	1	1	0,5S	відповідає
103	п/ст Фундукліївка ДПР-2	27,5	1	1	0,5S	відповідає
104	п/ст Фундукліївка ЛЕП-10 кВ Л-104	10	1	1	0,5S	відповідає
105	п/ст Фундукліївка СЦБ-1	0.4	1	1	0,5S	відповідає
106	п/ст Фундукліївка СЦБ-2	0.4	1	1	0,5S	відповідає
107	п/ст Фундукліївка ТВП-1	0.4	1	1	1	відповідає
108	п/ст Фундукліївка ТВП-2	0.4	1	1	1	відповідає
109	п/ст Фундукліївка ГРШ	0.4	1	1	1	відповідає
110	п/ст Фундукліївка ЕЧК-4	0.4	1	1	0,5S	відповідає
111	п/ст Шевченко Ввід 154кВ АТ-90	154	1	0,5S	0,5S	відповідає
112	п/ст Шевченко Ввід 110кВ АТ-90	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
113	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ СЕМЗ-1	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
114	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ СЕМЗ-2	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
115	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Ротмистрівка	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
116	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Ремзавод	110	1	0,5S	0,5S	відповідає

117	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Балаклея	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
118	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Поляна - 1	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
119	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Поляна - 2	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
120	п/ст Шевченко ПЛ 110кВ Новомиргород	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
121	п/ст Шевченко ф.110кВ Обхідний	110	1	0,5S	0,5S	відповідає
122	п/ст Шевченко ввід 35 кВ РПТ	35	1	1	0,5S	відповідає
123	п/ст Шевченко ввід-1 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5S	відповідає
124	п/ст Шевченко ввід-2 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5S	відповідає
125	п/ст Шевченко ДПР-1	27,5	1	1	0,5S	відповідає
126	п/ст Шевченко ДПР-2	27,5	1	1	0,5S	відповідає
127	п/ст Шевченко Ввід №2 10 кВ РПТ	10	1	1	0,5S	відповідає
128	п/ст Шевченко Фідер №2 10кВ	10	1	1	0,5S	відповідає
129	п/ст Шевченко Фідер №4 10кВ	10	1	1	0,5S	відповідає
130	п/ст Шевченко Фідер №6 10кВ	10	1	1	0,5S	відповідає
131	п/ст Шевченко СЦБ-1	0.4	1	1	0,5S	відповідає
132	п/ст Шевченко СЦБ-2	0.4	1	1	0,5S	відповідає
133	п/ст Шевченко СЦБ-3	0.4	1	1	0,5S	відповідає
134	п/ст Шевченко ТВП-1	0.4	1	1	1	відповідає
135	п/ст Шевченко ТВП-2	0.4	1	1	1	відповідає
136	п/ст Шевченко ГРШ	0.4	1	1	1	відповідає
137	п/ст Шевченко Масляне господарство	0.4	1	1	2	не відповідає
138	ст. Цвіткове р/щ 0,4 ДГА	0.4	1	1	2	не відповідає
139	ст. Цвіткове ТП-40 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	0,5S	відповідає
140	ст. Цвіткове ТП-40 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	0,5S	відповідає
141	ст. Цвіткове ТП-40 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
142	ст. Цвіткове ТП-40 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	0,5S	відповідає
143	ст. Цвіткове КТП-38	0.23	1	1	2,5	не відповідає
144	ст.Городище КТП-13 РП- 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
145	ст.Городище КТП-13 РП- 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
146	ст.Городище КТП-14 РП- 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
147	ст. Володимирівка КТП-57 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
148	ст. Володимирівка КТП-58 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
149	ст. Хлистунівка КТП-27 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
150	с. Станіславчик КТП-17 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає

151	переїзд 259 км КТПО-15 РП-0,23 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
152	ст. Сигнаївка КТП-10 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
153	ст. Сигнаївка КТП-11 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
154	ст. Шпола ТП-30 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
155	ст. Шпола КТП-31 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
156	ст. Шпола КТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
157	ТП ДЦ ст. Шпола РП-10 ком. № 9	10	1	1	2	не відповідає
158	ТП ДЦ ст. Шпола РП-10 ком. № 12	10	1	1	2	не відповідає
159	ТП ДЦ ст. Шпола РП-10 ком. № 13	10	1	1	2	не відповідає
160	ТП ДЦ ст. Шпола РП-10 ком. № 16	10	1	1	2	не відповідає
161	ТП ДЦ ст. Шпола РП-10 ком. № 15	0,4	1	1	2	не відповідає
162	ТП ДЦ ст. Шпола р/щ 0,23 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
163	ст. Іскренне КТП-12 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
164	ст. Звенигородка ТП-34 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
165	ст. Звенигородка ТП-34 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
166	ст. Богачеве КТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
167	ст. Богачеве КТП-41 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
168	ст. Розсоховатка КТП-20 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
169	ст. Гусакове КТП-7 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
170	ст. Тальне КТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
171	ст. Тальне КТП-2 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
172	ст. Тальне КТП-3 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
173	ТП ДЦ ст.Тальне р/щ 0,23 кВ	0,23		1	1	відповідає
174	з.п.Стецівка КТП-9 РП-0,4 кВ	0,4		1	2	не відповідає
175	Роз'їзд 207 км КТП-28 РП-0,4 кВ	0,4		1	2	не відповідає
176	ст. Лісянка ТП-111 РП-0,4 кВ	0,23		1	2	не відповідає
177	ст. Дашуківка ТП-1 РП-0,4 кВ	0,4		1	1	відповідає
178	ст.Христинівка ТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
179	ст.Христинівка ТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
180	ст.Христинівка ТП-2 РП-0,4 кВ, ком №2	0,4	1	1	2	не відповідає

181	ст.Христинівка ТП-3 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
182	ст.Христинівка ТП-3 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
183	ст.Христинівка ТП-4 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
184	ст.Христинівка ТП-5 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	2,5	не відповідає
185	ст.Христинівка ТП-5 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
186	ст.Христинівка ТП-6 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
187	ст.Христинівка ТП-6 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
188	ст.Христинівка КТП-7 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
189	ст.Христинівка КТП-8 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
190	ст.Христинівка ТП-9 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
191	ст.Христинівка ТП-9 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
192	ст.Христинівка ТП-10 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
193	ст.Христинівка ТП-13 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	1	відповідає
194	ст.Христинівка ТП-13 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
195	ст.Христинівка КТП-14 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
196	ст.Христинівка ТП-15 РП-0,4 кВ, ком №4	0.4	1	1	2	не відповідає
197	ст.Христинівка ТП-15 РП-0,4 кВ ком №2	0.4	1	1	2	не відповідає
198	ст.Христинівка ТП-15 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
199	ст.Христинівка ТП-15 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
200	ст.Христинівка ТП-17 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
201	ст.Христинівка ТП-18 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
202	ст.Христинівка ТП-18 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
203	ст.Христинівка ТП-19 РП-0,4 кВ, ком №5	0.4	1	1	2	не відповідає
204	ст.Христинівка ТП-20 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
205	ст.Христинівка ТП-20 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
206	ст.Христинівка р/щ 0,4 кв ел.станції	0.4	1	1	2	не відповідає
207	ст.Христинівка р/щ 0,4 кв ел.станції	0,23	1	1	2,5	не відповідає
208	ст.Христинівка р/щ 0,4 кв ел.станції	0.4	1	1	0,5	відповідає
209	ст.Христинівка р/щ 0,4 кв ел.станції	0.4	1	1	1	відповідає
210	ст.Христинівка р/щ 0,4 кв ел.станції	0.4	1	1	1	відповідає

211	ст. Яроватка КТП-5 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
212	ст. Яроватка КТП-5 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	1	відповідає
213	ст. Ліщинівка КТП-12 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
214	ст. Подібне КТП-17 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
215	ст. Подібне КТП-17 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	1	відповідає
216	ПЖ ст. Поташ РП-10 кВ ком. № 9	10	1	1	2 2	не відповідає
217	ПЖ ст. Поташ РП-10 кВ ком. № 12	10	1	1	2 2	не відповідає
218	ПЖ ст. Поташ РП-10 кВ ком. № 15	0.4	1	1	2	не відповідає
219	ст. Поташ КТП-23 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
220	ст. Поташ КТП-23 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
221	ст. Поташ КТПН-1 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
222	ст. Поташ КТПН-2 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
223	ст. Поташ КТПН-2 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	1	відповідає
224	ст. Поташ	0.23	1	1	1	відповідає
225	160 км КТП-6 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
226	ст. Шалашська КТП-11 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
227	ст. Шалашська	0,23	1	1	1	відповідає
228	ст. Гордашівка КТП-16 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
229	ст. Гордашівка КТП-16 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	1	відповідає
230	ст. Гордашівка КТП-16 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
231	ст. Липовець електростанція р/щ 0,4 кВ	0.23	1	1	2	не відповідає
232	ст. Липовець електростанція р/щ 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
233	ст. Липовець електростанція р/щ 0,4 кВ	0.23	1	1	1	відповідає
234	ст. Монастирище електростанція р/щ 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
235	ст. Монастирище електростанція р/щ 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
236	ст. Умань ТП-92 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
237	ст. Умань ТП-92 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
238	ст. Умань ТП-92 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	0,5	відповідає
239	з.п. Розсішки КТП-4 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
240	з.п. Розсішки КТП-4 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	1	відповідає
241	ст. Оратів КТП РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
242	переїзд 111 км ст. Оратів	0.23	1	1	1	відповідає

243	ст. Сорока КТП-281 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	2,5	не відповідає
244	ст. Дашівська	0.23	1	1	2	не відповідає
245	ПОНАБ 109 км осн.КТП-6	0.23	1	1	1	відповідає
246	перегін Христинівка-Тальне переїзд 121 км ТП-10	0.23	1	1	2,5	не відповідає
247	переїзд 122 км КТПО-1	0.23	1	1	2,5	не відповідає
248	переїзд 127 км КТПО-14	0.23	1	1	2,5	не відповідає
249	переїзд 132 км КТПО-8	0.23	1	1	2,5	не відповідає
250	переїзд 147 км КТПО-25	0.23	1	1	2,5	не відповідає
251	переїзд 150 км КТПО-21	0.23	1	1	2,5	не відповідає
252	переїзд 152 км КТПО-ст. Поташ	0.23	1	1	2,5	не відповідає
253	переїзд 159 км КТПО-4	0.23	1	1	2,5	не відповідає
254	переїзд 172 км КТПО-13	0.23	1	1	2,5	не відповідає
255	перегін Христинівка-Умань переїзд 176 км КТПО-1	0.23	1	1	2,5	не відповідає
256	переїзд 181 км КТПО-3	0.23	1	1	1	відповідає
257	переїзд 187 км КТПО-8	0.23	1	1	1	відповідає
258	перегін 83км-Монастирище переїзд 127 км КТП-1 з.п. Фронтівка	0.23	1	1	1	відповідає
259	переїзд 139 км КТПО-5	0.23	1	1	1	відповідає
260	переїзд 143 км ТП-1 ст.Монастирище	0.23	1	1	1	відповідає
261	переїзд 146 км КТПО-1	0.23	1	1	1	відповідає
262	переїзд 150 км КТПО-2	0.23	1	1	1	відповідає
263	переїзд 4 км КТПО-1	0.23	1	1	1	відповідає
264	переїзд 156 км КТПО-4	0.23	1	1	1	відповідає
265	пер.Христ.-Роскошівка переїзд 109 км КТПО-1	0.23	1	1	2,5	не відповідає
266	з.п. Івангород КТПО-3	0.23	1	1	1	відповідає
267	з.п. Севаст'янівка КТПО-1	0.23	1	1	1	відповідає
268	з.п. Ліщинівка КТПО-5	0.23	1	1	1	відповідає
269	перегін Монастирище-Липовець переїзд 83 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
270	переїзд 84 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
271	переїзд 91 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
272	переїзд 95 км КТПО	0.23	1	1	2,5	не відповідає
273	переїзд 99 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
274	переїзд 103 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
275	переїзд 109 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає

276	переїзд 122 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
277	переїзд 130 км КТПО	0.23	1	1	1	відповідає
278	переїзд 132 км КТПО	0.23	1	1	1	відповідає
279	переїзд 137 км КТПО	0.23	1	1	1	відповідає
280	переїзд 161 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
281	переїзд 165 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
282	переїзд 167 км КТПО	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
283	п.п. Підвисоке	0.23	1	1	Без обліку	не відповідає
284	переїзд 5 км ПЧ-5	0.23	1	1	1	відповідає
285	910 км КТП-20 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
286	ДГА ст. Білозір'я РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
287	ДГА ст. Білозір'я РП-0,4 кВ	0.4	1	1	1	відповідає
288	ДГА ст. Білозір'я РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
289	898 км КТП-8 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
290	898 км КТП-8 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
291	ст. Черкаси КТП-1 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
292	ст. Черкаси ТП-219 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
293	ст. Черкаси ТП-219 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
294	ст. Черкаси ТП-219 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
295	ст. Черкаси ТП-170 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
296	ст. Черкаси ТП-170 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
297	ст. Черкаси ТП-170 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
298	ст. Черкаси ТП-424 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
299	ст. Черкаси ТП-424 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	1	відповідає
300	ст. Черкаси ТП-424 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
301	ст. Черкаси ПЖ ТП-424 РП-10 кВ ком. №2	10	1	1	2 2	не відповідає
302	ст. Черкаси ПЖ ТП-424 РП-10 кВ ком. № 5	10	1	1	2 2	не відповідає
303	ст. Черкаси ПЖ ТП-424 РП-10 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
304	ст. Черкаси ТП-70 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
305	ст. Черкаси ТП-70 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
306	ст. Черкаси ТП-22 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
307	ст. Черкаси ТП-22 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає

308	ст. Черкаси ПЖ ТП-22 РП-10 кВ ком. № 2	10	1	1	2 2	не відповідає
309	ст. Черкаси ПЖ ТП-22 РП-10 кВ ком. № 5	10	1	1	2 2	не відповідає
310	ст. Черкаси ПЖ ТП-22 РП-10 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
311	ст. Черкаси ПЖ ТП-22 РП-10 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
312	ст. Черкаси ТП-458 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2	не відповідає
313	ст. Черкаси ТП-458 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
314	ст. Черкаси Р/щ 0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
315	ст. Черкаси Р/щ 0,4 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
316	ст. Черкаси Р/щ 0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
317	ст. Черкаси КТП-23 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
318	ст. Панське КТП-17 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	1	відповідає
319	ст. Панське КТП-17 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2,5	не відповідає
320	ст. Панське КТП-16 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
321	ст. Панське КТП-18 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
322	ст. Чапаївка КТП-9 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	1	відповідає
323	ст. Чапаївка р/щ 0,23 кВ	0,23	1	1	2	не відповідає
324	ст. Чапаївка КТП-9 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
325	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-10 кВ ком. № 3	10	1	1	2 2	не відповідає
326	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-10 кВ ком. № 9	10	1	1	2 2	не відповідає
327	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-10 кВ ком. № 2	10	1	1	2 2	не відповідає
328	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-10 кВ ком. № 11	10	1	1	2 2	не відповідає
329	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-10 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
330	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
331	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
332	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
333	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2	не відповідає
334	ст. Золотоноша-1 Р/щ-0,4 кВ	0,4	1	1	1	відповідає
335	ст. Золотоноша-1 РП-6 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
336	ст. Золотоноша-2 ТП-617 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
337	ст. Пальмира РП-7 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає

338	ст. Пальмира РП-7 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
339	ст. Пальмира РП-7 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2	не відповідає
340	ст. Мехедівка КТП-13 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
341	ст. Драбово-Барятинська ТП-9 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
342	ст. Драбово-Барятинська ТП-9 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
343	ст. Драбово-Барятинська МКФН-10 кВ ком. №1	10	1	1	2 2	не відповідає
344	ст. Драбово-Барятинська МКФН-10 кВ ком. №3	10	1	1	2 2	не відповідає
345	ст. Драбово-Барятинська МКФН-10 кВ ком. №5	10	1	1	2 2	не відповідає
346	ст. Драбово-Барятинська МКФН-10 кВ ком. №6	10	1	1	2 2	не відповідає
347	ст. Драбово-Барятинська ТП-9 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
348	ст. Драбово-Барятинська ТП-9 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
349	ст. Драбово-Барятинська ТП-9 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	1	відповідає
350	ст. Драбово-Барятинська ТП-9 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
351	ст. Драбово-Барятинська ТП-9 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	2	не відповідає
352	ст. Драбово-Барятинська КТП-25 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
353	ст. Писарщина КТП-17 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
354	ст. Писарщина КТП-17 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2	не відповідає
355	з.п. Верхня Згарь КТП-5 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2	не відповідає
356	з.п. 805км КТП-8 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
357	Переїзд 804 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
358	з.п. Оржиця	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
359	Переїзд 810 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
360	Переїзд 817 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
361	Переїзд 820 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
362	Переїзд 825 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
363	Переїзд 828 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
364	з.п. Привітне	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
365	Переїзд 848 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
366	з.п. Богуславець	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
367	Переїзд 855 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає

368	Переїзд 866 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
369	з.п. Залісся	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
370	з.п.Соснівка	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
371	з.п.ЗТА	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
372	з.п. Степанки	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
373	Переїзд 904 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
374	з.п. Хацьки	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
375	ПЖ Новомиргород РП-10 кВ ком №2	10	1	1	2	не відповідає
376	ПЖ Новомиргород РП-10 кВ ком №3	10	1	1	2	не відповідає
377	ПЖ Новомиргород РП-10 кВ ком №4	10	1	1	2	не відповідає
378	ПЖ Новомиргород РП-10 кВ ком №9	10	1	1	2	не відповідає
379	ПЖ Новомиргород РП-10 кВ ком №12	10	1	1	2	не відповідає
380	ПЖ Новомиргород РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
381	ПЖ Новомиргород РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
382	ПЖ Новомиргород РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2	не відповідає
383	ПЖ Новомиргород РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2,5	не відповідає
384	ПЖ Новомиргород РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2,5	не відповідає
385	МКТ Новомиргород РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
386	ст. Новомиргород Р/щ-0,4 кВ ЕЧС-5	0.4	1	1	2	не відповідає
387	ст. Новомиргород Р/щ-0,4 кВ ЕЧС-5	0.4	1	1	1	відповідає
388	ст. Сердюківка КТП-22 РП- 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
389	ст. Сердюківка КТП-22 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2,5	не відповідає
390	ст. Сердюківка КТП-22 ЦО РП-0,4кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
391	ст. Сердюківка КТП-22 РП-0,4 кВ	0,23	1	1	2,5	не відповідає
392	ст. Капітанівка ТП-38 РП- 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
393	ст. Капітанівка ТП-38 РП- 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
394	ст. Виска ТП-20Р РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
395	ст. Виска ТП-20Р РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
396	ст. Виска ТП-20Р РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
397	ст. Виска ТП-20Р РП-0,4 кВ	0.4	1	1	1	відповідає

398	МКТ ст. Виска	0,4	1	1	2	не відповідає
399	МКФН-1 ст. Виска	10	1	1	2	не відповідає
400	МКФН-2 ст. Виска	10	1	1	2	не відповідає
401	ст. Капустино ТП-18 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
402	ст. Капустино ТП-18 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
403	ст. Адабаш КТП-25 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
404	ст. Адабаш КТП-25	0,23	1	1	1	відповідає
405	ст. Адабаш	0,23	1	1	1	відповідає
406	з.п. 953 км КТПО-32	0,23	1	1	1	відповідає
407	з.п. 936 км КТПО-15А	0,23	1	1	1	відповідає
408	з.п. 955 км КТПО-32	0,23	1	1	2,5	не відповідає
409	з.п. Богуново КТПО-29	0,23	1	1	1	відповідає
410	з.п. Червоний хутір КТПО-14	0,23	1	1	2	не відповідає
411	переїзд 938 км КТПО-17	0,23	1	1	1	відповідає
412	переїзд 955 км КТПО-34	0,23	1	1	1	відповідає
413	переїзд 964 км КТПО-40	0,23	1	1	1	відповідає
414	переїзд 966 км КТПО-42	0,23	1	1	1	відповідає
415	переїзд 969 км КТПО-46	0,23	1	1	1	відповідає
416	переїзд 976 км КТПО-55	0,23	1	1	1	відповідає
417	переїзд 979 км КТПО-3	0,23	1	1	1	відповідає
418	пос. платформа 990 км	0,23	1	1	1	відповідає
419	переїзд 994 км КТПО-18	0,23	1	1	1	відповідає
420	переїзд 996 км КТПО-19	0,23	1	1	1	відповідає
421	переїзд 1001 км КТПО-3	0,23	1	1	1	відповідає
422	переїзд 1002 км КТПО-5	0,23	1	1	1	відповідає
423	переїзд 1009 км КТПО-10	0,23	1	1	2,5	не відповідає
424	переїзд 1027 км КТПО-23	0,4	1	1	2	не відповідає
425	переїзд 1027 км КТПО-23	0,23	1	1	1	відповідає
426	переїзд 1027 км КТП-23	0,4	1	1	2	не відповідає
427	переїзд 1036 км КТПО-29	0,23	1	1	1	відповідає
428	ЦРП-10 Гайворон РП-10 кВ	10	1	1	2	не відповідає
429	ЦРП-10 Гайворон РП-10 кВ	10	1	1	2	не відповідає
430	ЦРП-10 Гайворон РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
431	ЦРП-10 Гайворон РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
432	ЦРП-10 Гайворон РП-0,4 кВ	0,4	1	1	0,5	відповідає
433	ЦРП-10 Гайворон РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
434	ст.Гайворон ЗТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
435	ст.Гайворон ЗТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	0,5	відповідає
436	ст.Гайворон ЗТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає

437	ст.Гайворон ЗТП-1 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
438	ст.Гайворон ЗТП-1 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
439	ст.Гайворон ЗТП-1 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	1	відповідає
440	ст.Гайворон ЗТП-1 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
441	ст.Гайворон ЗТП-1 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
442	ст Гайворон ТП-2	0,23	1	1	1	відповідає
443	ст.Гайворон ЗТП-2 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
444	ст.Гайворон ЗТП-2 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
445	ст.Гайворон ЗТП-3 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	1	відповідає
446	ст.Гайворон ЗТП-3 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	0,5	відповідає
447	ст.Гайворон ЗТП-3 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
448	ст.Гайворон ЗТП-3 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
449	ст.Гайворон ЗТП-4 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
450	ст.Гайворон ЗТП-4 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
451	ст.Гайворон ЗТП-4 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
452	ст Гайворон ТП-4	0,4	1	1	1	відповідає
453	ст Гайворон ТП-4	0,4	1	1	1	відповідає
454	ст.Гайворон ЗТП-5 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
455	ст.Гайворон ЗТП-5 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
456	ст.Гайворон ЗТП-5 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	0,5	відповідає
457	ст.Гайворон ЗТП-5	0.4	1	1	2	не відповідає
458	ст.Гайворон ЗТП-5	0.4	1	1	2	не відповідає
459	ст.Гайворон ЗТП-5	0.4	1	1	2	не відповідає
460	ст.Гайворон ЗТП-5	0.4	1	1	2	не відповідає
461	ст.Гайворон ЗТП-5 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
462	ст.Гайворон ЗТП-6 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
463	ст Гайворон ТП-6	0,4	1	1	1	відповідає
464	ст Гайворон ТП-6	0,4	1	1	1	відповідає
465	ст Гайворон ТП-6	0.4	1	1	2	не відповідає
466	ст Гайворон ТП-6	0.4	1	1	2	не відповідає
467	ст Гайворон ТП-6	0.4	1	1	2	не відповідає
468	ст.Гайворон ЗТП-7 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає

469	ст.Гайворон ЗТП-7 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
470	ст.Гайворон ЗТП-7 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	1	відповідає
471	ст.Гайворон ЗТП-7 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
472	ст.Гайворон КТП-13 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
473	ст.Гайворон КТП-13 РП-0,4 кВ	0,4	1	1	1	відповідає
474	КТП-22 ст.Джулинка РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
475	Р/щ 0,4 кВ ст.Генріхівка	0,4	1	1	2	не відповідає
476	КТП-26 ст.Дукля РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
477	КТП-30 ст.Дукля	0,4	1	1	2	не відповідає
478	КТП-34 ст.Хашувате РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
479	КТП-35 ст.Хашувате РП-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
480	КТПО-37 ст.Мощена РП-0,23 кВ	0,23	1	1	2,5	не відповідає
481	КТПО-38 ст.Таужна РП-0,23 кВ	0,23	1	1	2,5	не відповідає
482	КТП-36 206км РП-0,4 кВ	0,4	1	1	0,5	відповідає
483	КТПО-17 переїзд 190 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
484	КТПО-18 переїзд 187 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
485	КТПО-19 переїзд 185 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
486	КТПО-20 переїзд 180 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
487	КТПО-21 переїзд 177 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
488	КТПО-24 переїзд 162 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
489	КТПО-25 переїзд 157км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
490	КТПО-27 переїзд 146 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
491	КТПО-28 переїзд 143 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
492	КТПО-29 переїзд 139 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
493	КТПО-32 переїзд 195 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
494	КТПО-47 переїзд 279 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
495	КТПО-48 переїзд 281 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
496	КТПО-49 переїзд 284 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
497	КТПО-50 переїзд 288 км	0,23	1	1	Без обліку	не відповідає
498	ст. Красногірка КТПО-1	0,23	1	1	1	відповідає
499	ст. Кирнасівка КТП-4	0,4	1	1	2	не відповідає

500	ст. Кирнасівка КТП-5	0.4	1	1	2	не відповідає
501	ст. Демківка КТП-7	0.4	1	1	2	не відповідає
502	ст.Ладижин ТП-1	0.4	1	1	2	не відповідає
503	ст.Губник КТП-26	0.4	1	1	2	не відповідає
504	ст. Зятківці ТП-2 Тр-р 100кВА	0.4	1	1	2	не відповідає
505	ст. Зятківці ТП-2 Тр-р 160кВА	0.4	1	1	2	не відповідає
506	ст. Зятківці ТП-2	0.4	1	1	1	відповідає
507	ст. Зятківці р/щ 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
508	ст. Зятківці р/щ 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
509	ст. Зятківці р/щ 0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
510	ст.Кублич КТП-40	0.4	1	1	2	не відповідає
511	ст.Роскошівка КТП-48	0.4	1	1	2	не відповідає
512	КТП-27 Міст 49 км	0.4	1	1	1	відповідає
513	ст. Ладижин ТП-1	0.23	1	1	1	відповідає
514	ст. Ладижин ТП-1 Ф-0,4 кВ № 7 опора № 45	0.4	1	1	2	не відповідає
515	ст. Ладижин ТП-1 Ф-0,4 кВ № 7	0.23	1	1	1	відповідає
516	ст. Ладижин ТП-1 Ф-0,4 кВ №8	0.4	1	1	2	не відповідає
517	ст. Ладижин ТП-1 Ф-0,4 кВ № 8 опора № 36	0.23	1	1	1	відповідає
518	ст. Ладижин ТП-1 Ф-0,4 кВ № 8 опора № 35	0.23	1	1	1	відповідає
519	ст.Зятківці	0.4	1	1	2	не відповідає
520	ст. Ладижин ТП-1 Ф-0,4 кВ №2,3,4	0.4	1	1	1	відповідає
523	ст.Шевченко р/щ 0,4 кВ ЕЧК-3 Освітлення	0.23	1	1	2,5	не відповідає
524	ст.Шевченко р/щ 0,4 кВ ЕЧК-3 Душова	0.4	1	1	2	відповідає
525	ст.Шевченко р/щ 0,4 кВ Опалення будинку ЕЧК-3	0.4	1	1	1	відповідає
526	З.п.241 км	0.23	1	1	2.5	не відповідає
527	ст.Косарі КТП-6 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	2.5	не відповідає
528	ст.Косарі КТП-6 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	2	не відповідає
529	ст.Фундукліївка КТП-13 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
530	ст. Фундукліївка КТП-14 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає

531	ст.Фундукліївка КТП14 РП-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
532	ст.Фундукліївка ЕЧК Р/щ-0,4 кВ	0.4	1	1	2	не відповідає
533	ПП Соснівка КТП РП-0,4 кВ	0.23	1	1	2.5	не відповідає
534	ст.Цибулеве КТП-30 РП-0,4 кВ	0.23	1	1	1	відповідає
535	Р/щ 0,4 кВ №1	0.4	1	1	2	не відповідає
536	Р/щ 0,4 кВ №5 моторного цеху	0.4	1	1	2	не відповідає
537	Р/щ 0,4 кВ №2 зварювального цеху	0.4	1	1	2	не відповідає
538	Р/щ 0,4 кВ №3 токарного цеху	0.4	1	1	2	не відповідає
540	Р/щ 0,4 кВ масляного господарства	0.4	1	1	2	не відповідає
541	Р/щ 0,4 кВ масляного господарства	0.4	1	1	2	не відповідає
542	Р/щ 0,4 кВ масляного господарства	0.4	1	1	2	не відповідає
543	Р/щ 0,4 кВ масляного господарства	0.23	1	1	2.5	не відповідає
544	Р/щ 0,4 кВ ЕЧК-3	0.4	1	1	2	не відповідає
545	Р/щ 0,4 кВ ЕЧК-3	0.23	1	1	2	не відповідає
546	Р/щ 0,4 кВ №6	0.4	1	1	2	не відповідає
547	ПСК Цибулеве	0.23	1	1	1	відповідає
548	ПСК Сотники	0.23	1	1	1	відповідає
549	ПСК Цвіткове	0.23	1	1	1	відповідає
550	ПСК Райгород	0.23	1	1	2,5	не відповідає
ТП Знам'янка						
551	Т-1 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
552	Т-2 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
553	РПТ-1	10				засоби обліку відсутні
554	РПТ-2	10				засоби обліку відсутні
555	ТСН-21	0,4	1	1	0,5	відповідає
556	ТСН-22	0,4	1	1	0,5	відповідає
557	с/н підогрев	0,4	1	1	0,5	відповідає
558	СЦБ-1	10	1	1	0,5	відповідає
559	СЦБ-2	10	1	1	0,5	відповідає
560	35кВ Т-1	35	1	1	0,5	відповідає
561	35кВ Т-2	35	1	1	0,5	відповідає
ТП Олександрія						
562	Ф-4 27.5кВ депо	27,5	1	2	2	відповідає
563	Т-1 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
564	Т-2 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
565	Ф-6 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
566	Ф-7 27.5кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
567	ТСН-1	0,4	1	1	0,5	відповідає
568	ТСН-2	0,4	1	1	0,5	відповідає

569	ЗРУ-10кВ Ф-1"ЛПЕ-1"	10	1	1	0,5	відповідає
570	ЗРУ-10кВ Ф-3"ЛПЕ-3"	10	1	1	0,5	відповідає
571	РПТ-1	10	1	1	0,5	відповідає
572	РПТ-2	10	1	1	0,5	відповідає
573	опалення ТП	0,4	1	2	2	відповідає
574	СЦБ-1	0,23	1	1	0,5	відповідає
575	СЦБ-2	0,23	1	1	0,5	відповідає
576	СЦБ-3	0,23	1	1	0,5	відповідає
577	Фид. "Дома"	0,23	1	2	2	відповідає
578	ДГА-1-2	0,4	1	2	2	відповідає
579	ДГА-3	0,4	1	2	2	відповідає
580	ДПР-1 ОРУ-27,5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
ТП Можарово						
581	Т-1 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
582	Т-2 27.5 кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
583	РПТ-1					засоби обліку відсутні
584	РПТ-2					засоби обліку відсутні
585	ТСН-21	27,5	1	1	0,5	відповідає
586	ТСН-22	27,5	1	1	0,5	відповідає
587	СЦБ-1	0,23	1	1	0,5	відповідає
588	СЦБ-2	0,23	1	1	0,5	відповідає
589	ДПР-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
590	ДПР-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
ЦРП Знам'янка						
591	Т-1 35кВ	35	1	1	0,5	відповідає
592	Т-2 35кВ	35	1	1	0,5	відповідає
593	Ф-р № 4 ЛПЕ-4	10	1	1	0,5	відповідає
594	Ф-р № 5 ЛПЕ-5	10	1	1	0,5	відповідає
595	ТМ-1 6кВ, актив	6	1	2	2	відповідає
596	реактив	6	1	2	2	відповідає
597	ТМ-2 6кВ, актив	6	1	2	2	відповідає
598	реактив	6	1	2	2	відповідає
599	ТМ-3 10кВ, актив	10	1	2	2	відповідає
600	реактив	10	1	2	2	відповідає
601	ТМ-4 6кВ, актив	6	1	2	2	відповідає
602	реактив	6	1	2	2	відповідає
603	ТМ-5 10кВ, актив	10	1	2	2	відповідає
604	реактив	10	1	2	2	відповідає
605	Л-1 35 кВ, Субботці актив	35	1	2	2	відповідає
606	реактив	35				засоби обліку відсутні
607	Ф-1 6кВ, "Вокзал"	6	1	1	0,5	відповідає
608	Ф-4 6кВ, "Лікарня"	6	1	1	0,5	відповідає
609	Ф-7 6 кВ	6	1	1	0,5	відповідає
610	Ф-15 6 кВ	6	1	1	0,5	відповідає
611	ТСН-1	0,4	1	2	2	відповідає
612	ТСН-2	0,4	1	2	2	відповідає
ЦРП Суботинці						
613	ТМ-1, актив	6	1	2	2	відповідає
614	реактив	6	1	2	2	відповідає
615	ТМ-2, актив	6	1	2	2	відповідає
616	реактив	6	1	2	2	відповідає
617	ТМ-4, актив	6	1	2	2	відповідає

618	реактив	6	1	2	2	відповідає
619	ТСН	0,4	1	2	2	відповідає

Ст. Знам'янка

620	ТП-1 ТМ-1	0,4	1	2	2	відповідає
621	ТМ-2	0,4	1	2	2	відповідає
622	ф-р "ПП Ємченко"	0,4	1	2	2	відповідає
623	ф-р "Гаражі"	0,4	1	2	2	відповідає
624	ТП-2 ТМ-1	0,4	1	2	2	відповідає
625	ТМ-2	0,4	1	2	2	відповідає
626	ф-р "16 район"	0,4	1	2	2	відповідає
627	ф-р " ПЕЦ-2"	0,4	1	2	2	відповідає
628	ТП-3А ТМ-1	0,4	1	2	2	відповідає
629	ТМ-2	0,4	1	2	2	відповідає
630	ф-р "Парк"	0,4	1	2	2	відповідає
631	ф-р " населення"	0,4	1	2	2	відповідає
632	ф-р " ВОХР-2"	0,4	1	2	2	відповідає
633	ф-р № 1	0,4	1	2	2	відповідає
634	ф-р № 14	0,4	1	2	2	відповідає
635	ТП-4 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
636	ф-2 "Санпропускник"	0,4	1	2	2	відповідає
637	ТП-5 ТМ-1 актив	6	1	2	2	відповідає
638	ТМ-1 реактив	6	1	2	2	відповідає
639	ТМ-2 актив	6	1	2	2	відповідає
640	ТМ-2 реактив	6	1	2	2	відповідає
641	ф-р 8 "Охорона"	0,4	1	2	2	відповідає
642	Ф-р 18 "ПЕЦ-1"	0,4	1	2	2	відповідає
643	ф-р 14 "Торм позиції"	0,4	1	2	2	відповідає
644	ф-р 34 "Торм позиції"	0,4	1	2	2	відповідає
645	Ф-р 15 "Столова"	0,4	1	2	2	відповідає
646	ТП-6 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
647	ф-р 4 "ПЕЦ-3"	0,4	1	2	2	відповідає
648	ф-р 1 "ПТО"	0,4	1	2	2	відповідає
649	ТП-7 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
650	ТП-11 ф-р котеджі	0,4	1	2	2	відповідає
651	дім Жовтнева	0,4	1	2	2	відповідає
652	ф-р" 50кв дім"	0,4	1	2	2	відповідає
653	ТП-14 ТМ-1	0,4	1	2	2	відповідає
654	ТМ-2 актив	0,4	1	2	2	відповідає
655	реактив	0,4	1	2	2	відповідає
656	ТП-15 ТМ-1 актив	0,4	1	2	2	відповідає
657	реактив	0,4	1	2	2	відповідає
658	ТМ-2 актив	0,4	1	2	2	відповідає
659	реактив	0,4	1	2	2	відповідає
660	ф-р"Гаражі"	0,4	1	2	2	відповідає
661	ф-р 4 "Кремпарк"	0,4	1	2	2	відповідає
662	ф-р 2 " МВ"	0,4	1	2	2	відповідає
663	ТП-23 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
664	Ф-р 4 "30 рн, насел"	0,4	1	2	2	відповідає
665	Ф-р 5 " населен"	0,4	1	2	2	відповідає
666	КТП-25 загальний облік	0,4	1	2	2	відповідає
667	ТП-36 загальний актив	0,4	1	2	2	відповідає
668	реактив	0,4	1	2	2	відповідає

Ст.Пантаївка

669	КТП-5 25кВА загал	0,4	1	2	2	відповідає
670	КТП-1 160кВА загал актив	0,4	1	2	2	відповідає
671	реактив	0,4	1	2	2	відповідає
672	КТП-3 63кВА загал	0,4	1	2	2	відповідає

673	КТП-4 63кВА загал	0,4	1	2	2	відповідає
пер.Знамянка-Користівка						
674	КТП-306кМ загальний	0,4	1	2	2	відповідає
675	КТП-309кМ №48 загал	0,4	1	2	2	відповідає
676	КТП-312кМ загальний	0,4	1	2	2	відповідає
677	КТП Аліївка загальн	0,4	1	2	2	відповідає
678	КТП Морозівка загальн	0,4	1	2	2	відповідає
ЕЧК-7 ст.Яковлевка						
679	КТП-100/10 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
680	ф-р дома	0,4	1	2	2	відповідає
ст.Зелена						
681	КТП-100/10 ст.Зелена загал.	0,4	1	2	2	відповідає
682	ф-р дома	0,4	1	2	2	відповідає
683	КТП-160 ст.Зелена загальний	0,4	1	2	2	відповідає
684	ф-р дома 1,2,3	0,4	1	2	2	відповідає
ст. Щаслива						
685	КТП -100/10 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
686	ф-р дома	0,4	1	2	2	відповідає
687	КТП -25/10	0,4	1	2	2	відповідає
688	ф-р дома	0,4	1	2	2	відповідає
ЕЧК-6 ст.Корольовка						
689	КТП-63/10 опора №8 ЛПЕ-1	0,4	1	2	2	відповідає
690	КТП-10/10 опора №28	0,4	1	2	2	відповідає
691	КТП-4/10 оп.№36 ЛПЕ-3	0,4	1	2	2	відповідає
ст.Олександрія						
692	ТП-19 актив	0,4	1	2	2	відповідає
693	реактив	0,4	1	2	2	відповідає
694	ф-р дома	0,4	1	2	2	відповідає
695	КТП-160/10 опора№24 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
696	КТП-160/10 з/о	0,4	1	2	2	відповідає
697	КТП-400/10 опора№42 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
698	КТП-400/10 опора№50 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
699	КТП-4/10 опора №4 ЛПЕ-3 зовнішнє освітлення	0,4	1	2	2	відповідає
700	КТП-100/10 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
ЕЧК-43 ст.Користівка						
701	ТП-2 загальний облік актив	0,4	1	2	2	відповідає
702	реактив	0,4	1	2	2	відповідає
703	ф-р дома	0,4	1	2	2	відповідає
704	КТП-250/10 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
705	КТП-100/10	0,4	1	2	2	відповідає
ст.Павлиш						
706	КТП-32П 100/10	0,4	1	2	2	відповідає
707	КТП-32А 25/10	0,4	1	2	2	відповідає
708	КТП-31П загальний	0,4	1	2	2	відповідає
БП Західний						
709	КТП-100/27,5 БП Западний	0,4	1	2	2	відповідає
710	ф-р "дома"	0,4	1	2	2	відповідає
ЕЧК-8 ст.Чорноліська						
711	КТП-400 загальн	0,4	1	2	2	відповідає
712	ф-р "дома"	0,4	1	2	2	відповідає
713	16 квар будин загальн	0,4	1	2	2	відповідає
714	ТП-1 100кВА загал	0,4	1	2	2	відповідає
715	ф-р "дома"	0,4	1	2	2	відповідає
716	ТМ 100/27,5	0,4	1	2	2	відповідає
717	ТМ 180/10	0,4	1	2	2	відповідає
ст. Трепівка						
718	КТП-250/27,5 загальний актив	0,4	1	2	2	відповідає

719	реакт.	0,4	1	2	2	відповідає
720	КТП Стремівка		1	2	2	відповідає
721	ф-р населення		1	2	2	відповідає
722	КТП Кучерівка загальн		1	2	2	відповідає
ЕЧК-9 ст.Канатове						
723	КТП 250 /27,5	0,4	1	2	2	відповідає
724	КТП-63/10	0,4	1	2	2	відповідає
725	КТП-25 Можарово	0,4	1	2	2	відповідає
726	КТП-10 оп.188 Барвинково	0,4	1	2	2	відповідає
ст.Кіровоград						
727	КТП-250/27,5 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
728	КТП-160/10 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
729	ТП-3 Дім зв'язку	0,4	1	2	2	відповідає
730	ТП-24	0,4	1	2	2	відповідає
731	КТП-100/10 загальний	0,4	1	2	2	відповідає
732	КТП-60/10 житл.буд.№28	0,4	1	2	2	відповідає
ст.Лелеківка						
733	КТП-100/10 оп36 Лелеківка заг	0,4	1	2	2	відповідає
734	ф-р населення	0,4	1	2	2	відповідає
735	КТП оп 50 Лелеківка заг	0,4	1	2	2	відповідає
736	ф-р населення		1	2	2	відповідає
ст.Згода						
737	КТПТ-9 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
738	КТПТ-9 н/о	0.23	1	1	1	відповідає
739	опора 0.4кв нар.осв. четн.горловины,	0.23	1	1	1	відповідає
740	опора 0.4кв нар.осв. нечетн.горловины	0.23	1	1	1	відповідає
ст.Н-Даниловка						
741	КТПТ-19 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
742	КТПТ-19 н/о	0.23	1	1	1	відповідає
743	опора 0.4кВ жил.фонд	0.4	1	1	2	не відповідає
744	опора 0.4кВ З/О. чет. Горловины	0.23	1	1	1	відповідає
ст.Казанка						
745	ТП-4 загальний	0.4	1	1	2	не відповідає
746	ТП-4 с/н	0.4	1	1	2	не відповідає
747	ТП-4 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
748	ТП-4 общий;жил.фонд	0.4	1	1	2	не відповідає
749	опора 0.4кВ З/О неч.горловины	0.23	1	1	1	відповідає
ст.Добровольск						
750	КТПТ-18 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
751	КТПТ-18 ДС; н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Новый Буг						
752	ТП-1 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
753	ТП-1 А/Б Ф 104(Гороховка)	10	1	1	1	відповідає
754	ТП-1 А/Б Ф-105(Долинская)	10	1	1	2	не відповідає
755	ТП-1 Ф-204(горховка)	10	1	1	2	не відповідає
756	ТП-1 Ф-204(горховка)	10	1	1	2	не відповідає
757	ТП-1 ДС; н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
758	ТП-1 соб.нужды	0.4	1	1	2	не відповідає
759	ТП-1 отопление	0.4	1	1	2	не відповідає
760	ТП-1 ДГА	0.23	1	1	1	відповідає
761	ТП-1 Ф-205 (Долинская)	10	1	1	2	не відповідає
762	ТП-1 Ф-205 (Долинская)	10	1	1	2	не відповідає
763	ТП-1 жил.фонд	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Н.-Полтавка						
764	КТПТ-18 общий	0.4	1	1	1	відповідає
765	КТПТ-18 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає

ст. Горожаны						
766	КТПТ-32 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
767	КТПТ-32 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
768	КТПТ-32 жил.фонд	0.4	1	1	2	не відповідає
769	опора 0.4кв нар.осв. "Ч" горловина	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Явкино						
770	ТП-2 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
771	ТП-2 соб.нужды	0.4	1	1	2	не відповідає
772	ТП-2 н/о	0.4	1	1	1	відповідає
ст. Лоцкино						
773	КТПТ-14 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
774	КТПТ-14 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Грейгово						
775	КТПТ-24 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
776	КТПТ-24 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Гороховка						
777	МКТ Ф-102 А/Б Николаев	10	1	1	0,5	відповідає
778	МКТ Ф-103 А/Б Н.Буг	10	1	1	0,5	відповідає
779	ТП-3 РУ-0,4 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
780	ТП-3 РУ-0,4 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
781	ТП-3 РУ-0,4 жил.фонд	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Ивана-Кепино						
782	КТП-593 н/о	0.4	1	1	1	відповідає
783	КТП-593 жил.фонд	0.4	1	1	2	не відповідає
784	КТП-593 соб.нужды	0.23	1	1	2	не відповідає
785	ДГА энергия ДГА	0.23	1	1	2	не відповідає
ст. Заселье						
786	КТПТ-30 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
787	КТПТ-30 жил.фонд	0.4	1	1	2	не відповідає
788	КТПТ-30 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Н-Петровка						
789	КТПТ-14 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
790	КТПТ-14 н/о	0.4	1	1	1	відповідає
791	опора 0.4кв нар.осв. "НЧ"горл	0.23	1	1	1	відповідає
792	опора 0.4кв нар.осв. "Ч"горл.	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Березнеговатая						
793	КТПТ-79 общий	0.4	1	1	1	відповідає
794	КТПТ-79 НЩ.-1 н/о	0.4	1	1	1	відповідає
795	Н/В щит-№1 жил.фонд	0.4	1	1	1	відповідає
ст. Калининдорф						
796	КТПТ-86 общий	0.4	1	1	1	відповідає
797	КТПТ-86 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
798	опора 0.4кв нар.осв. "НЧ"горл.	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Туркулы						
799	КТПТ-97 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
800	КТПТ-97 НЩ.-1 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
801	опора 0.4кв нар.осв. "НЧ" горл	0.23	1	1	1	відповідає
802	опора 0.4кв нар.осв. "Ч" горл	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Евгеньевка						
803	КТПТ-104 общий	0.4	1	1	1	відповідає
804	КТПТ-104 н/о	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Снигиревка						
805	ЦРП-47 ф 128 ВВОД ПРОДОЛЬКА	10	1	1	2	не відповідає
806	ЦРП-47	10	1	1	2	не відповідає
807	ЦРП-47 Ф 212 ПРОДОЛЬКА	10	1	1	2	не відповідає
808	ЦРП-47	10	1	1	2	не відповідає

809	ЦРП-47 Ф 214 ПРОДОЛЬКА	10	1	1	2	не відповідає
810	ЦРП-47	10	1	1	2	не відповідає
811	ЦРП-47 Ф 208 ПРОДОЛЬКА	10	1	1	2	не відповідає
812	ЦРП-47	10	1	1	2	не відповідає
813	ЦРП-47 Ф 106 АВТОБЛОКИРОВКА	10	1	1	2	не відповідає
814	ЦРП-47	10	1	1	2	не відповідає
815	ЦРП-47 Ф 108 АВТОБЛОКИРОВКА	10	1	1	2	не відповідає
816	ЦРП-47	10	1	1	2	не відповідає
817	ЦРП-47 Ф 109 АВТОБЛОКИРОВКА	10	1	1	2	не відповідає
818	ЦРП-47	10	1	1	2	не відповідає
819	ЦРП-47-04 ДН н/о пр.мачты	0.4	1	1	1	відповідає
820	ЦРП-47-04 ВВОД	0.4	1	1	2	не відповідає
821	ЦРП-47-04 СОБСТ.НУЖДЫ	0.23	1	1	2	не відповідає
822	ЦРП-47-04 ВОДОКАНАЛ	0.4	1	1	2	не відповідає
823	ТП-1 ДН н/о платформа	0.4	1	1	1	відповідає
824	ТП-1 жил.фонд	0.23	1	1	1	відповідає
825	ТП-1 жил.фонд	0.23	1	1	1	відповідає
826	ТП-1 Ф -Вокзал	0.4	1	1	1	відповідає
827	адм.корпус эл отопление	0.4	1	1	2	не відповідає
828	адм.корпус общий	0.4	1	1	2	не відповідає
829	маст.уч-ок свар.пост	0.4	1	1	2	не відповідає
830	маст.уч-ок гараж	0.4	1	1	2	не відповідає
831	маст.уч-ок ДГА-24	0.4	1	1	2	не відповідає
832	маст.уч-ок ДГА-100	0.4	1	1	2	не відповідає
833	маст.уч-ок ДГА-24	0.23	1	1	2	не відповідає
834	КТПТ-1 ПЧ 16	0.4	1	1	1	відповідає
835	Ф-"Вокзал" жил.фонд	0.4	1	1	1	відповідає
перегон 471 км						
836	КТПО-109 ЛПЗ-471км	0.4	1	1	1	відповідає
ст. Матросовка						
837	ДГА от дга	0.23	1	1	2	не відповідає
838	ДГА соб.нужды	0.23	1	1	1	відповідає
839	ДГА дга	0.23	1	1	2	не відповідає
840	опора 0.4кв нар.осв. ДС	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Заветная						
841	ДГА соб.нужды	0.23	1	1	1	відповідає
ст.Братолюбовка						
842	КТП-129 наружное освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
843	ДГА дизель	0.23	1	1	2	не відповідає
844	ДГА соб.нужды	0.23	1	1	1	відповідає
ст.Серогозы						
845	опора 0.4кв наружное освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
846	ДГА соб.нужды	0.23	1	1	1	відповідає
847	ДГА выработанная эл.энергия	0.23	1	1	2	не відповідає
ст.Каховка						
848	РП-1 КТП-6	0.4	1	1	1	відповідає
849	РП-1 наружное освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
850	маст.уч-ок соб.нужды	0.4	1	1	1	відповідає
851	ДГА соб.нужды	0.23	1	1	1	відповідає
852	ДГА выработанная эл.энергия	0.23	1	1	2	не відповідає
ст.Высокополье						
853	КТПТ-16 Общий	0.4	1	1	2	не відповідає
854	КТПТ-16 Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Б.Криница						

855	ЗТП-195 Л-107	10	1	1	2	не відповідає
856	ЗТП-195 Л-107	10	1	1	2	не відповідає
857	ЗТП-195 Л-108	10	1	1	2	не відповідає
858	ЗТП-195 Л-108	10	1	1	2	не відповідає
859	ЗТП-195 Л-213	10	1	1	2	не відповідає
860	ЗТП-195 Л-213	10	1	1	2	не відповідає
861	ЗТП-195 Л-214	10	1	1	2	не відповідає
862	ЗТП-195 Л-214	10	1	1	2	не відповідає
ст.Дубки						
863	КТПТ-5 общий	0.4	1	1	1	відповідає
864	КТПТ-5 Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Блакитная						
865	КТПТ-29 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
866	опора 0.4кв Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
867	опора 0.4кв жил.фонд	0.4	1	1	2	не відповідає
мост 407км						
868	КТПТ-36 Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
ст.Н.Дмитриевский						
869	КТПТ-41 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
870	КТПТ-41 Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
871	опора 0.4кВ нар.осв."Ч"горловины	0.23	1	1	1	відповідає
872	опора 0.4кВ нар.осв."НЧ" горловины	0.23	1	1	1	відповідає
ст.Лепетиха						
873	КТПТ-63 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
874	КТПТ-63 Нар.освещение	0.4	1	1	1	відповідає
875	опора 0.4кв нар.осв."Ч"горловины	0.23	1	1	1	відповідає
876	опора 0.4кВ нар.осв."НЧ" горловины	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Б.Криница						
877	ЗТП-195-РУ-0,4 общий-яч-1	0.4	1	1	2	не відповідає
878	ЗТП-195-РУ-0,4 Нар.освещениеЯЧ-3	0.4	1	1	1	відповідає
879	ЗТП-195-РУ-0,4 Перетрансформация яч-4 АБ	0.4	1	1	1	відповідає
880	ЗТП-195-РУ-0,4 мастерский участок	0.4	1	1	1	відповідає
881	ДГА освещение дга	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Херсон						
882	ТП 35/6 яч-15 после Тр-1	6	1	1	1	відповідає
883	ТП 35/6 яч-14	6	1	1	2	не відповідає
884	ТП 35/6 яч-14	6	1	1	2	не відповідає
885	ТП 35/6 яч-13	6	1	1	2	не відповідає
886	ТП 35/6 яч-13	6	1	1	2	не відповідає
887	ТП 35/6 яч-10	6	1	1	2	не відповідає
888	ТП 35/6 яч-10	6	1	1	2	не відповідає
889	ТП 35/6 яч-9	6	1	1	2	не відповідає
890	ТП 35/6 яч-9	6	1	1	2	не відповідає
891	ТП 35/6 яч-8 после Тр-2	6	1	1	1	відповідає
ст Чеховичи						
892	КТП-7 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
893	КТП-7 жил.фонд	0.4	1	1	1	відповідає
894	КТП-7 н/о	0.23	1	1	1	відповідає
895	ДГА соб.нужды	0.23	1	1	2	не відповідає
896	КТПО-8 нар.осв. Горловины "Ч"	0.23	1	1	1	відповідає
ст.Копани						
897	ДГА соб.нужды	0.23	1	1	1	відповідає

898	кТП-12 н/о	0.4	1	1	2	не відповідає
899	кТП-12 общий учет	0.4	1	1	2	не відповідає
900	опора 0.4кВ Околоток ПД-12	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Чернобаевка						
901	КТП-3 общий учет	0.4	1	1	2	не відповідає
902	КТП-3 н/освещение	0.4	1	1	1	відповідає
903	КТПО-3 нар.осв. "Ч"горл.	0.23	1	1	1	відповідає
904	ДГА отопление	0.23	1	1	2	не відповідає
ст. Херсон-наливной						
905	МКФН Ф -207 продолька	10	1	1	2	не відповідає
ст. Херсон-порт						
906	н/освещение 1горл	0.4	1	1	2	не відповідає
907	н/освещение2 горл	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Херсон						
908	ТП-73 общий	0.4	1	1	1	відповідає
909	ТП-73 2Ф-ЖД/Вокзал	0.4	1	1	1	відповідає
910	ТП-633 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
911	ТП-633 контроль шч	0.4	1	1	2	не відповідає
912	ТП-633 Перетрансформация	0.4	1	1	2	не відповідає
913	ТП-214 общий	0.4	1	1	1	відповідає
914	ТП-187 общий	0.4	1	1	1	відповідає
915	ТП-187 н/освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
916	ТП-187 н/освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
917	ТП-187 соб.нужды	0.4	1	1	2	не відповідає
918	ТП-187 соб.нужды	0.4	1	1	2	не відповідає
919	ТП-187 автогараж	0.4	1	1	2	не відповідає
920	ТП-193 Ф-3 ЖД.вокзал	0.4	1	1	2	не відповідає
921	ТП-342 общий 1-секция	0.4	1	1	1	відповідає
922	ТП-342 общий 2-секция	0.4	1	1	1	відповідає
923	ТП-342 Пост ДЦ	0.4	1	1	2	не відповідає
924	ТП-342 отопление	0.4	1	1	1	відповідає
925	ТП-342 соб.нужды	0.23	1	1	2	не відповідає
926	ТП-342 АСКУЭ	0.23	1	1	2	не відповідає
927	ТП-399 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
928	ТП-678 общий	0.4	1	1	1	відповідає
929	ТП-678 н/освещение	0.4	1	1	1	відповідає
930	ТП-11 общий	0.4	1	1	1	відповідає
931	ТП-11 н/освещение	0.4	1	1	1	відповідає
932	ТП-11 контроль шч	0.4	1	1	2	не відповідає
933	опора 0.4 кВ з/о "Ч"горл.ДС	0.4	1	1	2	не відповідає
934	ТП-714 общий	0.4	1	1	1	відповідає
935	ТП-714 контроль шч 2й фидр	0.4	1	1	2	не відповідає
936	ТП-714 нар.осв. "НЧ"горл.ДС	0.4	1	1	2	не відповідає
937	ТП-155 общий тр-1	0.4	1	1	1	відповідає
938	ТП-155 общий тр-2	0.4	1	1	1	відповідає
939	ТП-155 контроль автоб.тч-10	0.4	1	1	2	не відповідає
940	опора 0.4кВ нар.осв. ДС Херсон ст.Х.-Наливной	0.4	1	1	2	не відповідає
941	опора 0.4кВ нар.осв. ДС Восточный парк	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Пойма						
942	КТП-48 общий общий	0.4	1	1	2	не відповідає
ст.Новокиевка						
943	нв щит 0,4 кв Нар.освещение	0.23	1	1	1	відповідає
944	КТП-20 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
ст.Цюрупинск						
945	ЗТП-45 Ф-211продолька	10	1	1	2	не відповідає
946	ЗТП-45 Ф-211продолька	10	1	1	2	не відповідає

947	ЗТП-45	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
948	ЗТП-45	Нар.освещение	0.4	1	1	1	відповідає
949	КТП-46	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Раденск							
950	КТП-41	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
951	КТП-41	Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
ст.Б.Копани							
952	маст.уч-ок	соб.нужды	0.4	1	1	2	не відповідає
953	маст.уч-ок	отопление	0.4	1	1	2	не відповідає
954	ЗТП-35А	Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
955	ЗТП-35 Ф-211	продолька	0.4	1	1	2	не відповідає
956	ЗТП-35 Ф-211	продолька	10	1	1	2	не відповідає
957	ЗТП-35 Ф-210	продолька	10	1	1	2	не відповідає
958	ЗТП-35 Ф-210	продолька	10	1	1	2	не відповідає
959	ЗТП-35А	соб.нужды	10	1	1	2	не відповідає
ст Брилевка							
960	КТП-29	Нар.освещение	0.4	1	1	1	відповідає
ст.Каланчак							
961	ЗТП-13	Нар.освещение	0.4	1	1	1	відповідає
ст.Вадим							
962	ЗТП-6 Ф209	АВТОБЛОКИРОВКА	10	1	1	2	не відповідає
963	ЗТП-6 Ф209	АВТОБЛОКИРОВКА	10	1	1	2	не відповідає
964	ЗТП-6	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
965	ЗТП-6	соб.нужды	0.4	1	1	2	не відповідає
ст. Путьская							
966	КТП-39	нар освещение	0.23	14	1	2	не відповідає
ст. Антоновка							
967	КТП-47	нар освещение	0.4	1	1	1	відповідає
Антоновский мост							
968	ДГА	соб.нужды	0.23	1	1	2	не відповідає
969	КТП-56 р.КОНКА-ОСВЕЩЕНИЕ		0.4	1	1	2	не відповідає
ст.Кульбакино							
970	ЗТП -726 Ф-202	продолька	10	1	1	2	не відповідає
971	ЗТП -726 Ф-207	продолька	10	1	1	2	не відповідає
972	ЗТП -726 Ф-207	продолька	10	1	1	2	не відповідає
ст. Котлярово							
973	ДГА	соб.нужды	0.23	1	1	2	не відповідає
974	опора 0.4кв	нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
ст.Николаев груз.							
975	ТП-123	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
976	ТП-123	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
977	ТП-571	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
978	ТП-571	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
979	ТП-748	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
980	ТП-608	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
981	ТП-267	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
982	ТП-267	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
983	ТП-648	общий тр-1	0.4	1	1	2	не відповідає
984	ТП-648	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
985	ТП-648	общий тр-2	0.4	1	1	2	не відповідає
986	ТП-648	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
987	ТП-417	общий	0.4	1	1	2	не відповідає
988	ТП-417	общий	0.4	1	1	2	не відповідає

989	маст.уч-ок соб.нужды	0.4	1	1	1	відповідає
990	РП-105 общий тр-р 1	6	1	1	1	відповідає
991	РП-105 общий тр-р 2	6	1	1	1	відповідає
992	ТП-554 общий тр-р 1	0.4	1	1	2	не відповідає
993	ТП-554 общий тр-р 1	0.4	1	1	2	не відповідає
994	ТП-364 общий тр-р 1	0.4	1	1	1	відповідає
995	ТП709 общий тр-р 1	0.4	1	1	2	не відповідає
996	ТП709 общий тр-р 1	0.4	1	1	2	не відповідає
997	ТП-714 общий тр-р 1	0.4	1	1	2	не відповідає
998	ТП-714 общий тр-р 1	0.4	1	1	2	не відповідає
999	ТП-771 общий тр-р 2	6	1	1	2	не відповідає
1000	ТП-791 общий тр-р 2	0.4	1	1	2	не відповідає
1001	ТП-554 общий тр-р 2	0.4	1	1	2	не відповідає
1002	ТП-554 общий тр-р 2	0.4	1	1	2	не відповідає
1003	ТП 709 общий резерв	0.4	1	1	2	не відповідає
1004	ТП 709 общий резерв	0.4	1	1	2	не відповідає
1005	ТП-771 общий тр-р 1	6	1	1	2	не відповідає
1006	ТП-771 общий тр-р 1	6	1	1	2	не відповідає
1007	ТП-791 общий резерв	0.4	1	1	2	не відповідає
1008	ТП-791 резерв	0.4	1	1	2	не відповідає
1009	РП-105 нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
ст."Первенец"						
1010	опора№2 нар.освещение	0.23	1	1	1	відповідає
1011	КТПТ-11 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
1012	опора 0.4кв нар.осв. "НЧ"горловина	0.23	1	1	1	відповідає
ст.Н.Екатериновка						
1013	КТП-22 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
1014	КТП-23 общий	0.4	1	1	2	не відповідає
1015	КТП-23 Нар.освещение	0.23	1	1	1	відповідає
1016	КТП-23 нар.осв."НЧ"горл	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Зеленый Гай						
1017	ТП-264 нар.освещение	0.4	1	1	1	відповідає
1018	ТП-264 общий ж/ф	0.4	1	1	2	не відповідає
1019	ТП-264 соб.нуж.	0.4	1	1	1	відповідає
1020	ТП-264 а/б Колосовка	10	1	1	2	не відповідає
1021	ТП-264 а/Бмешковоо	10	1	1	2	не відповідає
1022	опора 0.4кВ нар.осв."НЧ" горловины	0.23	1	1	1	відповідає
1023	опора 0.4кВ нар.осв."Ч"горловины	0.23	1	1	1	відповідає
ст. Ясная Заря						
1024	КТПТ-7А Нар.освещение	0.4	1	1	1	відповідає
ст.Трихаты						
1025	опора№4 нар.осв."НЧ" горловины	0.23	1	1	1	відповідає
1026	опора№1 нар.осв. "Ч"горловины	0.23	1	1	1	відповідає
мост 71км						
1027	КТП-117 общий	0.4	1	1	1	відповідає
95км мост						
1028	КТП-43 обшийм	0.4	1	1	1	відповідає
Баловное						
1029	КТП-30 Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
1030	КТП-29 нар.осв. "Ч"горловины	0.23	1	1	1	відповідає
Терновка						

1031	пост эц Нар.освещение	0.4	1	1	2	не відповідає
1032	КТПО-34А нар.осв."НЧ" горловины	0.23	1	1	1	відповідає
Мешково						
1033	ЗТП-284 а/б гороховка	10	1	1	1	відповідає
1034	ЗТП-284 а/б з/гай	10	1	1	2	не відповідає
Тяговая подстанция «ТИМКОВО» ЭЧЭ-19						
1035	Л-85 (150кВ)	150	1	0,5	0,5	відповідає
1036	ТМК-1(150кВ)	150	1	0,5	0,5	відповідає
1037	ТМК-1(150кВ)	150	1	0,5	0,5	відповідає
1038	ТМК-2(150кВ)	150	1	0,5	0,5	відповідає
1039	ТМК-2(150кВ)	150	1	0,5	0,5	відповідає
1040	Ш-1 (150кВ)	150	1	0,5	0,5	відповідає
1041	Т-1(150кВ)	150	0	0,5	0,5	Засоби обліку відсутні
1042	Т-2(150кВ)	150	0	0,5	0,5	Засоби обліку відсутні
1043	Т-3(150кВ)	150	0	0,5	0,5	Засоби обліку відсутні
1044	Т-31 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1045	Т-32 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1046	Т-33(35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1047	Л-621(35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1048	КВ-1 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1049	КВ-2 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1050	Ввод 27,5кВ 2Т	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1051	Ввод 27,5кВ 3Т	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1052	ДПР - 2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1053	ТСН21	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1054	ТСН22	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1055	Ввод 1(10кВ)	10	1	0,5	0,5	відповідає
1056	Ввод 2(10кВ)	10	1	0,5	0,5	відповідає
1057	Ф-4 (10кВ)	10	1	0,5	0,5	відповідає
1058	Ф-7 (10кВ)	10	1	0,5	0,5	відповідає
1059	Ф-8 (10кВ)	10	1	0,5	0,5	відповідає
1060	Ф-9 (10кВ)	10	1	0,5	0,5	відповідає
1061	П.П. (10кВ)	10	1	0,5	0,5	відповідає
1062	ЛПЭ (10кВ)	10	1	0,5	0,5	відповідає
1063	Л-215(10кВ)ос.	10	1	0,5	0,5	відповідає
1064	Л-215(10кВ)рез	10	1	0,5	0,5	відповідає
1065	ТСН-13	10	1	0,5	0,5	відповідає
1066	ТСН-14	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1067	СЦБ-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1068	СЦБ-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
Тяговая подстанция «Шаровка» ЭЧЭ-22						
1069	Т-1(150кВ)	150	1	0,5	0,5	відповідає
1070	Т-1(150кВ)	150	1	0,5	0,5	відповідає
1071	Ввод 1 (27,5кВ)	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1072	Ввод 2 (27,5кВ)	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1073	ДПР - 1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1074	ДПР - 2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1075	ТСН21	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1076	ТСН22	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1077	СЦБ-1	10	1	0,5	0,5	відповідає
1078	СЦБ-2	10	1	0,5	0,5	відповідає
1079	Т-31 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1080	Т-32 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1081	Л851 актив	35	1	0,5	0,5	відповідає

1082	Л851 реактив	35	1	0,5	0,5	відповідає
1083	Л852 актив	35	1	0,5	0,5	відповідає
1084	Л852 реактив	35	1	0,5	0,5	відповідає
1085	Л853 актив	35	1	0,5	0,5	відповідає
1086	Л853 реактив	35	1	0,5	0,5	відповідає
1087	Л854 актив	35	1	0,5	0,5	відповідає
1088	Л853 реактив	35	1	0,5	0,5	відповідає
Тяговая подстанция «Сугоклея» ЭЧЭ-18						
1089	Л-81 «150кВ»	150	1	0,5	0,5	відповідає
1090	Л-82 «150кВ»	150	1	0,5	0,5	відповідає
1091	Л-46 «150кВ»	150	1	0,5	0,5	відповідає
1092	Ш-1 «150кВ»	150	1	0,5	0,5	відповідає
1093	Т-1(150кВ)	150	2	0,5	0,5	відповідає
1094	Т-2(150кВ)	150	2	0,5	0,5	відповідає
1095	Л-831 «35кВ»	35	1	0,5	0,5	відповідає
1096	Л-832 «35кВ»	35	1	0,5	0,5	відповідає
1097	Т-31 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1098	Т-32 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1099	Ввод 1 (27,5кВ)	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1100	Ввод 2 (27,5кВ)	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1101	ДПР – 1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1102	ДПР – 2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1103	ТСН21	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1104	ТСН22	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1105	СЦБ-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1106	СЦБ-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
Тяговая подстанция «Осиковатая» ЭЧЭ-17						
1107	Т-1(150кВ)осн	150	1	0,5	0,5	відповідає
1108	Т-1(150кВ) дуб	150	1	0,5	0,5	відповідає
1109	Т-2(150кВ) осн	150	1	0,5	0,5	відповідає
1110	Т-2(150кВ) дуб	150	1	0,5	0,5	відповідає
1111	Т-31 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1112	Т-32 (35кВ)	35	1	0,5	0,5	відповідає
1113	Л-835 осн	35	1	0,5	0,5	відповідає
1114	Л-835 технич	35	0			Засоби обліку відсутні
1116	Граница с ХерсоноЛ206	10	1	1,0	0,5	відповідає
1117	Л-838 осн	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1118	Л-838 технич	27,5	0			Засоби обліку відсутні
1119	Ввод 1 (27,5кВ)	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1120	Ввод 2 (27,5кВ)	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1121	ДПР - 1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1122	ДПР - 2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1123	СЦБ-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1124	СЦБ-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1125	ТСН21	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
1126	ТСН22	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
ст. Долинская						
1127	Дом связи Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1128	Дом связи Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1129	Дом связи Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1130	Дом связи Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1131	Пост ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1132	Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1133	Компьют ШЧ Ф1 ВЧД7	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1134	Компьют ШЧ Ф2 ВЧД7	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1135	Полугорка ШЧ-15	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1136	Стойка ТУ ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1137	Мастерские ШЧ-15	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1138	Гараж ШЧ-15	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1139	Помещен. КИП ШЧ-15	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1140	КТСМ 86км (Згода) Ф1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1141	КТСМ 86км (Згода) Ф2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1142	КТСМ 77км Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1143	КТСМ 77км Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1144	БП – 124 км Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1145	БП – 124 км Ф.2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1146	БП – 127 км Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1147	БП – 127 км Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1148	Админ. здание ПЧ-23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1149	Мастерские ПЧ-23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1150	Гараж ПЧ-23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1151	Котельная ПЧ-23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1152	ПЧ-23 ПДЗ кузня	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1153	ПЧ-23 ПДЗ контора	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1154	ПЧ-23 бытов.питомник	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1155	Бытовка ПЧ-23 горка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1156	Бытовка 4р-н ПЧ-23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1157	Кран МЧ КТП-167	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1158	КТП-167 ввод 0,4кв	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1159	БытовкаПЧ-23 МЧ кран	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1160	ПЧ-23 бытовка 77км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1161	Переезд 82км вн осв.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1162	Переезд 82км нар осв.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1163	Переезд 78км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1164	ПЧЛ - 3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1165	ПЧЛ-3 КТП-13 ввод0,4	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1166	Парк отстоя ваг. ПЧ-23	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1167	ВЧД 7 (ПКТО) общий	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1168	Котел помещ. мастера	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1169	Отоп помещ произв сов	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1170	Котел санит-быт.помещ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1171	Бытовка вагонников	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1172	Локомотивное депоТЧ7	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1173	Бригадный дом ТЧ-7	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1174	Нар освещ.Лазар ТЧ-7	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1175	Осв.мачта№1 ТЧ-7	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1176	Деж.по станции. ДН-3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1177	Стойка ТУ,ТС в ДСП	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1178	Вокзал ввод 1 КТП-58	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1179	Вокзал ввод 2 КТП-142	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1180	Вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1181	Кафе «Экспресс»	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1182	Милиц вокзал БМЕУ-3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1183	Милиц освещ БМЕУ-3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1184	СБУ освещен БМЕУ-3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1185	Милиция отоп БМЕУ-3	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1186	Кладовая (аккумуляторы)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1187	Кубовая	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1188	Весовая (горка)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1189	Товарная контора	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1190	Котельная ДНЗ пост ЕЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1191	Сигналист (горка)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1192	Осв.мачта№13 (горка)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1193	Осв. мачта КТП-59	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1194	КТП59 лин. 0,4 ПКТ0	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1195	КТП59 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1196	КТП58 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1197	Норуж. осв.КТП-60	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1198	КТП-60 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1199	Осв. мачта КТП-142	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1200	СМЭУ складь	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1201	СМЭУ мастерские	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1202	ЗТП- 2 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1203	КТП- 62 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1204	. КТП-65 ввод 0,4	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1205	КТП-142 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1206	КТП-191 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1207	127км КТП-169 ввод0,4	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1208	Админ. здан.ЭЧ-5 общ.	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1209	Отопление здан. ЭЧ-5	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1210	Админ. здание ЭЧК-25	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1211	Админ. здание ЭЧК-25	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1212	Вагон РЭФ ЭЧ-5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1213	Гараж ЭЧ-5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1214	Маслобаза	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1215	Гараж ЭЧ-5, плотня,св.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1216	Вагон общежитие	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1217	Гараж ЭЧ-5 яйцебаза	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1218	Аккумуляторная ЭЧ-5	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1219	Токарная мастерс. ЭЧ-5	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1220	ЭЧС-7 РУ-0,4кВ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1221	ЗТП-1 РУ-0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1222	ЭЧС-7 Отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1223	ЭЧС-7 гараж (отоплен)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1224	ЭЧС-7 телемехан. РРУ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1225	Военизиров. охрана	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1226	Граница с Херсон Л206	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1227	Граница с ХерсоноЛ206	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1228	Граница с Херсон Л106	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1229	Граница с ХерсонЛ106	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1230	ЗТП-1 10кВ ДПР актив	10	1	2,0	2,0	відповідає
1231	ЗТП-1 10кВ ДПР реакт.	10	1	2,0	2,0	відповідає
1232	ЗТП-1 10кВ Л-215 ввод	10	1	2,0	2,0	відповідає
1233	ЗТП-1 10Кв Л-215 ввод	10	1	2,0	2,0	відповідає
1234	ЗТП-1 10Кв Л-215 лин	10	1	2,0	2,0	відповідає
1235	ЗТП-1 яч.13 Л-215	10	1	2,0	2,0	відповідає
1236	ЗТП-1 10Кв Л-106	10	1	2,0	2,0	відповідає
1237	ЗТП-1 10Кв Л-106	10	1	2,0	2,0	відповідає
1238	ЗТП-1 10Кв Л-206	10	1	2,0	2,0	відповідає
1239	ЗТП-1 10кВ Л-206	10	1	2,0	2,0	відповідає
1240	ЗТП-1 10Кв Л-107	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1241	ЗТП-1 10кВ Л-107	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1242	ЗТП-1 10кВ Л-207	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1243	ЗТП-1 10кВ Л-207	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1244	ЗТП-1 РУ-0,4кВ Л-107	0,4	1	1,0	1,0	відповідає
1245	ЗТП-1 РУ-0,4кВ Л-106	0,4	1	1,0	1,0	відповідає
1246	Внутреннее осв. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1247	Наружное освещение	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1248	Отопление ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1249	Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1250	Пост ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1251	ТУ, ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає

1252	ПЧ-23 бытовка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1253	КТП – 35 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Куцовка						
1254	Внутр осв. ДН вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1255	Эл. отопление вокзал	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1256	Нар осв. ДН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1257	ДС внутр осв.(пост ЭЦ)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1258	ДН компьютерная (постЭЦ)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1259	Эл. отопление ДН (постЭЦ)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1260	Пост ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1261	Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1262	ТУ, ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1263	ПЧ- 23 контора 1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1264	ПЧ- 23 контора 2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1265	ПЧ- 23 гараж	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1266	П- зд 57км ПЧ-23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1267	ЭЧ- 5 Мастерская. (гараж)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1268	ЭЧ – 5 ПСК	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1269	КТП – 211 ввод 0,4кВ	0,4	0	2,0		Засоби обліку відсутні
Р- зд 50км						
1270	Внутр осв. ДС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1271	Нар осв. ДС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1272	Отопление ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1273	Пост ЭЦ отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1274	Пост ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1275	Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1276	ТУ, ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1277	ПЧ-23 ПД-4 бытовка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1278	КТП-209 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1279	КТП-209 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Чабановка						
1280	Внутр осв. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1281	Отопление ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1282	Нар осв. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1283	Пост ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1284	Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1285	Пост ЭЦ отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1286	ТУ, ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1287	ПОНАБ 39 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1288	ПОНАБ 39 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1289	ПЧ -23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1290	КТП-207	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Шаровка						
1291	Пост ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1292	Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1293	Пост ЭЦ отоплен	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1294	ДС внутр. осв.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1295	Нар осв	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1296	Нар осв	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1297	Нар осв мачта на ОРУ пс	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1298	Касса внутр. осв	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1299	Касса эл.отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1300	ЭЧК- 27 общий	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1301	ЭЧК- 27 душевая	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1302	ЭЧК- 27 отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1303	КТП- 205 активный	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1304	КТП- 205 реактивный	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1305	ПЧ- 23 околотокок контора	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1306	ПЧ- 23 гараж	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1307	ПС «Шаровка» душевая	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1308	СМЕУ Скважина	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Медерове						
1309	Внутреннее осв. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1310	Нар осв. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1311	Отопление ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1312	Пост ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1313	Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1314	Пост ЭЦ отоплен(мехСЦБ)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1315	ПОНАБ 24 км Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1316	ПОНАБ 24 км Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1317	ПЧ- 10 п- зд 21км н.о.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1318	ПЧ- 10 околотокок	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1319	ТУ, ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1320	КТП – 203 250кВА нас.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1321	КТП – 202 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Сахарная						
1322	Вокзал в/о	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1323	Вокзал Эл. отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1324	Нар осв. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1325	Пост ЭЦ Эл. отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1326	Пост ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1327	Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1328	ТУ, ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1329	ПЧ- 10 обогрев	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1330	ПЧ- 10 внутр осв.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1331	ВЧД- 7 внутр осв.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1332	ВЧД- 7 сварка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1333	ДПР КТП –201 актив	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1334	ЭЧ- 5 ПСК	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
ст. Тимково						
1335	Пост ЭЦ Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1336	Пост ЭЦ Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1337	КТСМ 153км Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1338	КТСМ 153км Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1339	В/о дн (котельн.поста эц	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1340	ДСП внутр. осв.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1341	Эл. ото поста эц	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1342	ДН-3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1343	Нар осв ЗТП-55	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1344	Касса внутр. осв	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1345	Касса отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1346	См. площадка КТП - 70	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1347	н/о дорожки к см.плещ.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1348	Техконтора в/о	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1349	Техконтора отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1350	ЭЧК- 26 общий	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1351	ЭЧК- 26 отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1352	ЭЧК- 26 душевая	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1353	Пункты группировок	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1354	ТУ, ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1355	Вагонники (ЭЧК)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1356	Вагонники освещ.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1357	Вагонники отоплен	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1358	ЗТП-55 ввод КТП -69	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1359	ЗТП-55 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає

1360	ЗТП-55 ввoд2 0,4кв	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1361	КТП- 67 ввoд 0,4кв	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1362	КТП- 68 обoгр. Стрел.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1363	КТП-69 обoгр. Стрел.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1364	КТП-70 обoгр. Стрел.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1365	КТП-33 ввoд 0,4кв	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1366	КТП-178 ввoд 0,4 (дом)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1367	КТП – 34 ввoд 0,23кв	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1368	ПЧ- 23 околoтoк	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1369	ПЧ-23 3 бpигaдa бьoтoв.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1370	ПЧ- 23 бьoт. вoзлe ЭЧК	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1371	Boeн. oхp.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
ст. Ч. Oзepo.						
1372	Boнyтp oсв. ДН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1373	Нap oсв. ДН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1374	Oтoплeннe ДН	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1375	ТУ, ТC	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1376	КТП 174 ввoд 0,4кв	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1377	ПЧ-23 ПД-4 бьoтoвкa	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1378	Пocт ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1379	Пocт ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1380	Б.Пocт 115км Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1381	Б.Пocт 115км Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1382	КТСМ 112км Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1383	КТСМ 112км Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Сeднeвкa						
1384	Boнyтp oсв. ДC	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1385	Oтoплeннe	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1386	Нap oсв. чeт гop.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1387	Нap oсв. нeчeт гop.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1388	Нap oсв cтpeлкe № 1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1389	ТУ, ТC	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1390	ТУ, ТC	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1391	ЭЧК- 24	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1392	ЭЧК- 24 oтoплeннe	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1393	ЭЧ – 5 КТП -78	0,4	1	2,0		Зacоби oблiкy вiдcyтнi
1394	ЭЧ- 5 ПCК	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1395	Нacocнaя CMЭУ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1396	ПЧ-23 oколoтoк 5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1397	ПЧ-23 пpимiщ.клaдoв	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1398	Пocт ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1399	Пocт ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1400	КТСМ 101км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1401	КТСМ 101км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1402	Б.Пocт 109км Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1403	Б.Пocт 109км Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1404	Б.Пocт 103км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1405	Б.Пocт 103км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1406	Б.Пocт 99км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1407	Б.Пocт 99км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1408	Б.Пocт 94км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1409	Б.Пocт 94км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Бoбpинeц						
1410	Дoм cвязи Ф. 1 ЛАЗ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1411	Дoм cвязи Ф.2 ЛАЗ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1412	Пocт ЭЦ Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1413	Пocт ЭЦ Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1414	Вокзал ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1415	Помещение ДСП в/о	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1416	Наружное осв. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1417	Осв.пер-на, фонарь бдит	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1418	Гараж ЭЧК-23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1419	Помещение ЭЧК-23	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1420	Отопление ЭЧК-23	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1421	Сварка ЭЧК-23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1422	Линия 10 кВ. Гидулян	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1423	КТП-25 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1424	КТП 26 ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1425	КТП 19 ввод 0,4кВ 65км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1426	Стойка ТУ ТС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1427	ЭЧ-5 ПСК	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1428	ПЧ- 23 околотов 6	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1429	Погрузчик «Нория»	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1430	СМЭУ База	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1431	СМЭУ Гараж	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1432	65км КТСМ Ф.1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1433	65км КТСМ Ф.2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1434	80км КТСМ Ф.1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1435	80км КТСМ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1436	65км Блок-пост Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1437	65км Блок-пост Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1438	61км Блок-пост Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1439	61км Блок-пост Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1440	78км Блок-пост Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1441	78км Блок-пост Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1442	82км Блок-пост Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1443	82км Блок-пост Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1444	88км Блок-пост Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1445	88км Блок-пост Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Осиковатая						
1446	Внутр осв. ДС вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1447	Нар осв. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1448	Нар осв перрона ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1449	Отопление ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1450	Пост ЭЦ Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1451	Пост ЭЦ Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1452	Пост ЭЦ отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1453	ТУ, ТС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1454	КТП –1 ДПР ввод 0,4кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1455	ПЧ - 23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1456	КТСМ 58км Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1457	КТСМ 58км Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1458	50км Блок-пост Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1459	50км Блок-пост Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1460	56км Блок-пост Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1461	56км Блок-пост Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1462	40км Блок-пост Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1463	40км Блок-пост Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1464	КТСМ 37км Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1465	КТСМ 37км Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1466	34км Блок-пост Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1467	34км Блок-пост Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ст. Кропивницкая						
1468	Дом связи Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1469	Дом связи Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1470	Дом связи эл.отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1471	Пост ЭЦ Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1472	Пост ЭЦ Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1473	Пост ЭЦ эл. отоплен.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1474	Гараж ШЧ- 15	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1475	Котельная ДН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1476	Комната дежурн. ДН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1477	ТП- 1 нар. осв. ДН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1478	Мачта №1 ДН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1479	Вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1480	Вокзал эл.отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1481	Составители 2-пост	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1482	Вагонники админ.здан.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1483	ПТО 2пост ВЧД-4	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1484	ТП – 1 Ввод 0,4кв	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1485	ЦРП ввод 1 0,4кв	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1486	ЦРП (жил. дома)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1487	ЦРП тр-тор 0,4/10кВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1488	КТП - 1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1489	ЭЧК- 22	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1490	ЭЧК- 22 душев.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1491	Стойка ТУ ТС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1492	ПСК	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1493	ПЧ- 23 (гараж)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1494	ПЧ-23 бытов пер-д16км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1495	КНС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1496	Очистные	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1497	Нас.питьев. воды	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1498	Скваж. 1 (КНС)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1499	Скваж. 2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1500	Бригадный дом	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1501	Бригадный дом	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1502	Локомотивная бригада	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1503	Блок-пост - 28км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1504	Блок-пост - 28км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1505	Блок-пост - 22км Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1506	Блок-пост - 22км Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1507	ТУ ТС БП 22км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1508	КТСМ 24км Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1509	КТСМ 24км Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1510	КТСМ 0км Ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1511	КТСМ 0км Ф2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

ПС Колосовка

1512	ТСН-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1513	ТСН-2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1514	ЭЧК-15 Собственные нужды	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1515	СЦБ-1-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1516	СЦБ-3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1517	Отопление здания	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1518	Ввод 10кВ №1	10,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1519	Ввод 10кВ № 2	10,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1520	Ф-1 10 кВ ЦРП ст.Колосовка жил.дома	10,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1521	Ф-4 10 кВ ЦРП ст.Колосовка жил.дома	10,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1522	Ф-5 10 кВ Херсон	10,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1523	ДПП-1	27,5	1	0,5	0,5s	відповідає

1524	ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5s	відповідає
ПС Сербка ЭЧЭ-12						
1525	СЦБ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1526	ТСН-1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1527	ТСН-2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1528	Отопление здания	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1529	ЭЧК-16 Собственные нужды	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1530	Ввод 35кВ №1	35,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1531	Ввод 35кВ №2	35,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1532	ДПР-1 27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5s	відповідає
1533	ДПР-2 27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5s	відповідає
ПС Кулиндорово ЭЧЭ-13						
1534	СЦБ 1,2	0,4				
1535	ТСН-1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1536	ТСН-2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1537	Отопление здания	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1538	Дом №1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1539	Дом №2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1540	Ввод 35кВ №1	35,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1541	Ввод 35кВ №2	35,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1542	ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1543	ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
1544	ФОП Старовойтова	10,0	1	0,5	0,5s	відповідає
ПС Акаржа ЭЧЭ-14						
1545	СЦБ-1,2	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1546	СЦБ-3	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1547	ТСН-1	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1548	ТСН-2	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1549	Обогрев здания	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1550	ЭЧК-19 собственные нужды	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1551	Швейная фабрика	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1552	ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5s	відповідає
1553	ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5s	відповідає
ПС Белгород-Днестровский ЭЧЭ-15						
1554	СЦБ-1	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1555	СЦБ-2	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1556	ТСН-1	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1557	ТСН-2	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1558	отопление здания	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1559	ЭЧК 20 собственные нужды	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1560	Ввод 10кВ 1Т	10,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1561	Ввод 10кВ 2Т	10,0	1	0,5	0,5s	відповідає
1562	ДПР-1 27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
ПС Береговая ЭЧЭ-20						
1563	СЦБ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1564	ТСН-1	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1565	ТСН-2	0,4	1	2,0	0,5	відповідає
1566	Отопление здания	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1567	ДПКС-28 ГРЩ-27,5кВ ТСН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1568	ДПР	27,5	1	0,5	0,2	відповідає
сетевые районы						
1569	ЭЧ1 Админ. Корпус ЭЧ-1СН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1570	КТП 160/10 ЭЧК-30	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1571	РРУ п/с Черном. СН от ДПР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1572	РРУ п/с Черном. СН 10кВ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1573	РРУ П/С ЧерноморскаяСЦБ-3	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1574	ТП-4538 Пост ЭЦ 50% ДПР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1575	ТП-4538 Пост ЭЦ 50%	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1576	ТП-4538 АБК-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1577	ТП-4538 АБК-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1578	ТП-4538 АБК-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1579	ТП-4538 АБК-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1580	ТП-4538 Бытовое помещение	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1581	ТП-4538 ТП-4538 (Н.О.)	0,4				відповідає
1582	ТП-4538 АБК-1 (касса)	0,4				відповідає
1583	ТП-4538 Красный п-д Пост №5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1584	ТП-4538 ПТО ВЧД-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1585	ТП-4538 Пост ЭЦ Ф-1 50%	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1586	ТП-4538 Пост ЭЦ 50%	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1587	КТП-53А (Н.О.)	0,4				відповідає
1588	КТП-53А Пост №2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1589	КТП-53А Пост №3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1590	КТП-53А ПД №3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1591	КТП-53А Андросовский переезд	0,4	1	2,0		відповідає
1592	КТП-ДПР-1 Г.П Стрелочный пост №4	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1593	КТП-ДПР-1 Г.П Н.О..	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1594	КТП-ДПР-1 Г.П пост ЭЦ 37,6%	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1595	КТП-ДПР-1 Г.П Пост №6	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1596	КТП-ДПР-1 Г.П Экспортлесовский п-д	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1597	КТП-ДПР-1 Г.П ВОХР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1598	КТП-ДПР-1 Г.П Н.О. ул. Гефта 44 б/у	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1599	КТП-ДПР-1 Г.П Пост ЭЦ 62,4%	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1600	ПП "Пересыпь" Тех. контора	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1601	ПП "Пересыпь" ПМ №№ 4,5,7,8.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1602	ПП "Пересыпь" ПМ №№ 1,2,3,6.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1603	ПП "Пересыпь" Рез. пит. АРМ АБК	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1604	ПП "Пересыпь" Рез. пит. АРМ пост ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1605	ПП "Пересыпь" Рез. пит. АРМ СТЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1606	ПП "Пересыпь" КНС-Бытовка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1607	ПП "Пересыпь" КНС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1608	ПП "Пересыпь" ВОХР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1609	ПП "Пересыпь" Бытовка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1610	ПП "Пересыпь" Контора мастера эл.об.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1611	ПП "Пересыпь" Контора мастера освещ.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1612	ПП "Пересыпь" Новый п-д	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1613	ПП "Пересыпь" Пост ЭЦ Ф-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1614	ПП "Пересыпь" Ф-2 (-ВОХР)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1615	ПП "Пересыпь" М В--2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1616	ПП "Пересыпь" Пневмопочта	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1617	ПП "Пересыпь" Стрелочный переезд	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1618	КТП-ДПР-244-А Раздевалка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1619	КТП-ДПР-244-А Инструментальная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1620	КТП-ДПР-244-А Эл.обогрев стрелок	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1621	КТП-ДПР-4 Стр.пер-ды 3,5,7,9.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1622	КТП-ДПР-4 Конный п-д	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1623	КТП-ДПР-14Гнилая канавап-д	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1624	КТП-ДПР-73А Эл.обогрев тов.касса	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1625	КТП-ДПР-73А МВ-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1626	КТП-ДПР-73А МВ-3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1627	КТП-ДПР-73А Эл.обогрев тех.конторы	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1628	КТП-ДПР-73А Эл.обогрев пост ЭЦ-28%	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1629	КТП-ДПР-73А ПМ №9	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1630	КТП-ДПР-73А ПТО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1631	КТП-ДПР-73А Эл.обогрев	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1632	КТП-ДПР-73А стр/пер 142.146.148	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1633	КТП-ДПР-62А Бойницкий п-д	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1634	КТП-ДПР-62А Тарный п-д	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1635	КТП-ДПР-252А Жеваховский п-д	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1636	КТП-ДПР-252А УПТК	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1637	КТП-ДПР-134 Блок-пост 1310 км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1638	КТП-ДПР-134 ПД	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1639	КТП-ДПР-134 Пост ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1640	КТП-ДПР-134 Б - П 10 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1641	ТП-420 ВЧД-3 Компрессорная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1642	ТП-420 ШЧ-1 Пост ЭЦ 2ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1643	ТП-420 НГЧ Водокачка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1644	ТП-420 ПЧ1Переезд ВЧД1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1645	ТП-420 ПЧ1 Кладовая бриг.пути ПД-9	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1646	ТП-420 ПЧ1 Контора дор. МастераП6	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1647	ТП-420 ПЧ1 Кладовая бр.пути ПД9	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1648	ТП-420 ПЧ1Стоянка пут.дофек.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1649	ТП-420 ПЧ1 Обогрев стрелок	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1650	ТП-420 ПЧ1 э/о стр.п.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1651	ТП-420 дальницкий переезд	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1652	ТП-420 ДС Застава ЭТО 8 пост	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1653	ТП-420 ДС Застава ЭТО 2 пост	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1654	ТП-420 ДС Застава НО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1655	ТП-420 ДС пост ЭЦ2 ВО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1656	ТП-420 ДС ТП420 Вагон тренажер	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1657	ТП-420 СМП 686 РБУ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1658	ТП-420 Легар магазин	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1659	ТП-1034 ПЧ1 Химический переезд	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1660	ТП-1034 ПЧ1 Переезд НХГ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1661	ТП-1034 ПЧ1 Ходовой переезд 1315км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1662	ТП-1034 СМП 686 жил.дома	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1663	ТП-1034 СМП 686 6 корпус	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1664	ТП-1034 СМП 686 гараж	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1665	ТП-313 ШЧ1 Дом связи 1ф.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1666	ТП-313 ШЧ1 ЭО дома связи	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1667	ТП-313 ДС Застава 1 ЭТО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1668	ТП-313 ДС Застава 1 админ.здан	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1669	ТП-313 ВЧД1 ТП 313	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1670	ТП-313 ВЧД1 Начальник ПТО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1671	ТП-313 ВОХР штаб	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1672	ТП-313 с/н ЭЧК 18	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1673	ТП-218 Линейная доравтобаза	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1674	ТП-218 ДС приемосдатчики НХГ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1675	ТП-218 Главный мат.склад	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1676	ТП-218 с/н ЭЧСМ 22	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1677	ТП-218 Экспресс- банк(банкоматы)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1678	ТП-ВЧД-1 Пост №6	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1679	ТП-ВЧД-1ВЧД1 1тр-тр	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1680	ТП-ВЧД-1 ВЧД1 2тр-тр	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1681	ТП-ВЧД-1 ВЧД1 1фид. ВКМ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1682	ТП-ВЧД-1 Экспресс- банк(банкоматы)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1683	ТП-ЗЖБК-1 ПЧ-1 стрел.перев	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1684	ТП-ЗЖБК-1 ЗЖБК 1тр-тр	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1685	ТП-ЗЖБК-1 ЗЖБК 2тр-тр	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1686	ТП-4155 ШЧ1 Пост ЭЦ1 ЭТО	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1687	ТП-4155 ШЧ1 Пост ЭЦ1 ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1688	ТП-4155 ПЧ1 База кран жил.ваг.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1689	ТП-4155 НГЧ Бригадный дом	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1690	ТП-4155 НГЧ Бриг. дом эл.обогрев	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1691	ТП-4155 ПЧ1 ЭО стр.переводок	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1692	ТП-4155 ДС Застава ЭТО составит.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1693	ТП-4155 ДС НО горка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1694	ТП-4155 ДС ВО пост ЭЦ-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1695	ТП-4155ВОХР команда	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1696	ТП-4155 ВОХР караул	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1697	ТП-4155 ТЧ1 Склад топлива	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1698	ТП-4155 ПП Братислава	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1699	ТП-4182 ШЧ1 Компрессорная 1ф	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1700	ТП-4182 ШЧ1 Компрессорная 2ф	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1701	ТП-203 фид №26 ПЧ1 СТО №23 1Ф	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1702	ТП-203 фид №26 ШЧ1 СЦБ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1703	ТП-203 фид №26 ЧП Брокер ТП 203	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1704	ТП-701 ВЧД1 Общежитие	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1705	ТП-701 ДУ2 Столбовая №25Котельная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1706	ТП-4294 Дом связи Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1707	ТП-4294 Дом связи Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1708	ТП-4294 Дом связи эл. отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1709	ТП-4294 Освещение ПМ1-5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1710	ТП-4294 Маневровая вышка №2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1711	ТП-4294 Переезд бкм.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1712	ТП-4294 ВЧД-1 Эл.отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1713	ТП-4294 ВЧД-1 Сортировочный парк	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1714	ТП-4294 НОД ВОД-1 (КНС)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1715	ТП-4294 Контора ПЧ-14	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1716	ТП-4295 Пост ЭЦ Предпаромная Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1717	ТП-4295 освещ.ПМ 1А; 2А.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1718	ТП-4295 Пост ЭЦ (2 сч.водогрейка)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1719	ТП-4295 Н.О. ПМ.6-8 Ж.П	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1720	ТП-4295 Гараж (кузня)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1721	ТП-4295 Маневровая вышка №1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1722	ТП-4295 пост ЭЦ освещение	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1723	ТП-4295 Пост ЭЦ.Эл. отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1724	ТП-4295 Башмачники - регулирующие	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1725	КТП-ДПР-1А Пост ЭЦ Предпаромная Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1726	ТП-4087 Пост ЭЦ Выстав. парк Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1727	ТП-4087Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1728	ТП-4087 Освещение ПМ 1-5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1729	ТП-4087 ПТО+вагон	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1730	ТП-4087 ДС пост ЭЦ эл.отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1731	ТП-4087 ДС ПКТО эл.отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1732	ТП-4087 Насосная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1733	ТП-4087 ВОХР (абоненты)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1734	ТП-4087 ВОХР Админ.здание эл.отоп	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1735	КТП-24 ПЧ-14 Бытовка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1736	КТП-ДПР-11 Блок-пост 25км. Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1737	КТП-ДПР-12 Стрелочный пост №1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1738	КТП-ДПР-12 Переезд 3,5 км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1739	КТП-ДПР-13 Северный парк КТП-13 ПМ 11-14	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1740	КТП-ДПР-13 Стрелочный пост №3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1741	КТП-ДПР-13 Ильичевск ВОХР Сорт. Парк	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1742	КТП-ДПР-13 ПТО Ильичевск.порт	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1743	КТП-ДПР-14 ШЧ-1 Ф.2 Дом связи	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1744	КТП-ДПР-14 Горочный пост №1 Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1745	КТП-ДПР-14 Горочный пост №1 -Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1746	КТП-14 Горочный пост №1 эл.отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1747	КТП-14 Горочный пост №1 2 котел	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1748	КТП-14 Горочный пост №1 В.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1749	КТП-ДПР-15 ШЧ-1 Дом связи Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1750	КТП-ДПР-15 Пост ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1751	КТП-ДПР-15 Электроотопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1752	КТП-ДПР-15 Пост ЭЦ ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1753	Админ.здание н/о светильники	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1754	ст. Ильичевск Обогрев стрелок 25 км, 22 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1755	ст. Ильичевск Административное здание ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1756	ст. Ильичевск Админ.здание эл.отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1757	ст. Ильичевск Милиция + эл.отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1758	ст. Ильичевск Бойлерная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1759	ст. Ильичевск Милиция эл.отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1760	ст. Ильичевск Скважина	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1761	ст. Ильичевск Переезд 8км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1762	ГПП ДПР яч.15 ШЧ-1 Компрессорная ячейка 15	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1763	ШЧ-1 Пост ЭЦ порт Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1764	КТП-ДПР-16 ШЧ-1 Компрессорная ДПР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1765	Порт ШЧ-1 Пост ЭЦ порт Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1766	Порт Весовая новая Порт 2й район	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1767	Порт Бытовой корпус	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1768	Порт Весовая 3го района Ильичев.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1769	Порт ПЧ-1 Ильичевск порт ПД 13	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1770	ТП-4030 ПМ 1-5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1771	ТП-4030 ПМ 1-5 ШЧ-1 Пост ЭЦ ф1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1772	ТП-4030 ПМ 1-5 Стрелочный пост №2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1773	ТП-4030 Контора ПД12	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1774	ТП-4030 Общежитие	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1775	ТП-4030 Каракуба	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1776	ТП-4030 ПТО админ.здание	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1777	ТП-4030 ПТО компрессорная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1778	ТП-4030 Компрессорная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1779	ТП-4030 ПТО (обогрев воды)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1780	ТП-4030 Адм.здание эл.отоп.общежитие	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1781	ТП-4030 Участок мастера	0,4	1	2,0	1,0	відповідає

1782	ТП-4030 Пожарное депо ТСТН	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1783	ТП-4030 Контора ТСТН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1784	ТП-4030 Раздаточная ТСТН	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1785	ТП-4030 Насосная ТСТН	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1786	ТП-4030 Пескораздаточная	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1787	ТП-4031 Регулировка скоростей	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1788	ТП-4031с Освещение насосной	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1789	Ильичевский ПУЖКХ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1790	КП Іллічівск водоканал (потери)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1791	ТП-476 ДС-Главная (вокзал)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1792	ТП-476 Экспедиция	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1793	ТП-476 Склад бланков	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1794	ТЧ - 9 склад	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1795	ТП-320 ДС-Главная (от ТП-320)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1796	ТП-320 Моечная машина	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1797	ст. Главная ПП "Кабаре плюс" (автом 15 шт.)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1798	ТП-320 ШЧ-1 Пост ЭЦ Ф-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1799	ТП-320 Собственные нужды энергосбыта	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1800	ТП-610 Доравтобаза	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1801	ТП-610 Доравтобаза-гараж	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1802	ТП-610 Пост №3	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1803	ТП-610 Пост №2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1804	ТП-610 Дорпроект ТП-610	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1805	ТП-652 Пост ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1806	ТП-652 ШЧ-1 Управление дороги	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1807	ТП-652 ОФ АБ "Экспресс-банк"	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1808	ДПР Од.Гл ШЧ-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1809	КТП-ДПР-26 А ШЧ-1 Пост ЭЦ -Ф-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1810	КТП-ДПР-26 А Обогрев стрелок ПД-7	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1811	КТП-26 А ДС Од.-Главная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1812	ТП-845 ОФ АБ "Экспресс-банк"	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1813	Каскад Од.Главная Каскад милиция	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1814	ст.Одесса-Малая бил. кассы	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1815	ст.Одесса-Малая Дорожная ЭТЛ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1816	ст.Одесса-Малая Востановительный поезд	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1817	ст.Одесса-Малая НО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1818	Одесса-Малая Обогрев стрелок	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1819	ст.Одесса-Малая Дорпроект (потери)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1820	КТП-ДПР-5 Прав тупик ЛВЧД-3(ТП-4739)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1821	КТП-ДПР-5 Прав тупик ЛВЧД-3(ТП-4739)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1822	ТП-4699 Прав тупик (стол.цех)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1823	ТП-4699 Новый дом связи	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1824	ТП-4699 Новый дом связи ДПР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1825	ТП-4739 Пост ЭЦ ст.Товарная Ф-1)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1826	ТП-314 Пост ЭЦ ст.Застава-2 Ф-2 АБ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1827	КТП-5 Мастерские НГЧ-1 (м)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1828	КТП-5 Общежитие мужское (об)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1829	КТП-5 Общежитие семейное (об)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1830	КТП-5 СМЭУ электроотопление (м)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1831	Щит. Михайловская Линейный переезд	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1832	Щит. Михайловская ВЧД-1 (вагонники)(щит Михай)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1833	Щит. Михайловская Мастерские ДММ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1834	ТП-3252 Мастерские ДММ ВПВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1835	ТП-3252 маталопробив	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1836	ТП-3252 ДММ 8 рампа столярка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1837	ТП-3252 Пост ЭЦ (деж.по станции)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1838	ТП-3252 2 Новая рампа	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1839	ТП-4739 Наружное освещение ПМ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1840	ТП-4739 Контора ВОХР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1841	ТП-4739 ВОХР (тир)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1842	Католическая община(Щит Михай) (потери)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1843	ТП-308 База отстоя вагонов	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1844	ТП-308 РЦОП (Душевая, раздевалка ДМ)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1845	ТП-308 Склад	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1846	ТП-308 НОДВОД ст.Товарная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1847	ТП-308 Контора ПЧ-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1848	ТП-308 Вагон дефектоскопии	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1849	ТП-308 Вагон-лабор №208 общ.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1850	ТП-308 Эксперт. центр ПЧ-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1851	ТП-308 Дорожная хим лаборатория	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1852	ТП-308 Общежитие МЧ-1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1853	ТП-308 Ж.Д. Веса Рампа 8	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1854	ТП-308 Админ здание касса	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1855	ТП-308 Бытовой корпус	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1856	ТП-308 НО Промежут. Мачты	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1857	ТП-308 Стрелочный пост №13	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1858	ТП-308 Автовесы	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1859	ТП-308 Проходная (ворота)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1860	ТП-308 Склад реализации	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1861	ТП-308 ВОХР1 (контора)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1862	ТП-308 ВОХР1 эл.отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1863	ТП-308 Пожарный поезд	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1864	ТП-308 6-ой отдел (пр)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1865	ТП-308 Склад топлива ПМ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1866	ТП-308 Собственные нужды эчс	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1867	Спортзал "Локомотив"	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1868	Бригадный дом Новый	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1869	Школа машинистов	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1870	СМП-686	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1871	СМП-686	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1872	ТП-308 ДМСС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1873	Од.тех. зал. транс.(ТП-4710) Корпус 1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1874	Од. тех. зал. транс. Корпус2 (потери)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1875	КТП-ДПР-7 Маст Иванов. переезда	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1876	КТП-5 Пост ЭЦ ст.Товарная Ф-2 АБ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1877	Пост ЭЦ эл. отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1878	КТП-ДПР-8 Контора мастеров ПД-8	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1879	КТП-ДПР-8 Застава-2 переход,платформа	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1880	КТП-ДПР-8 Застава -2 ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1881	КТП-ДПР-8 Застава-2 ДС НО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1882	КТП-ДПР-21База СМЭУ-1 (м)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1883	ТП-314 ст.Поездная НО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1884	ТП-314 Тех ПД Товарная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1885	ШЧ-12 Автоблокировка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1886	ТП-ГОРОД ДЦНТИ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1887	ТП-185 Гребная база	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1888	ТП-845 ОФ АБ "Экспресс-банк" Пант,17 (потери)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1889	ТП-845 ОФ АБ "Экспресс-банк" Пант,17 (потери)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1890	ОФ АБ "Экспресс-банк" Среднефонтанская, 23	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1891	ТЧ-9 Моторовагон.депо ст. Усатово ТП 4156	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1892	ТП 4156 ТЧ-9 Котельная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1893	ТП 4156 Обогрев КТП-5 стрелок	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1894	ст. Усатово Диспетчер лифтов	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1895	ст. Усатово Освещение л/к	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1896	ТП- 204 ШЧ-12 АТС Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1897	ТП- 204 Котельная газовая Ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1898	КТП- 46 АЛМИ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1899	Лестн.пл 72кв Н	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1900	Лифт 72кв.дом Н	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1901	Каскад ПМС 261 Ф.1 ПМС 261 База	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1902	ТП-167 ШЧ-1 Диспетч Ф.2 КТСМ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1903	ТП-167 Переезд 1492 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1904	ТП-167 Автобл. КТСМ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1905	Каскад-станционный	0,4	1	2,0	1,0	відповідає

1906	ТР №1 ДС Котельная поста ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1907	ТП-167 Н.О.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1908	ПЧ1 Контора Дор.мастер	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1909	ШЧ-12 Пост-ЭЦ Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1910	ТП 202 ЭЧК-31	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1911	ТП 202 ЭЧС - 22 Мастерские	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1912	ТП 202 ПМС Жилые вагоны	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1913	Лиски Быт.корпус ВОХР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1914	ТП 1561 НХ 19-20 путь	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1915	ТП 1561 НХ 21 путь бытовка	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1916	ТП 1561 ШЧ-12 АТС Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1917	ТП 1561 ПМС Раздевалка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1918	ТП 1561 ПМС 21 путь	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1919	ТП 1561 ПМС Быт корпус	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1920	Пост ЭЦ Застава Ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1921	Обогрев стрелок	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1922	Пост - 9	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1923	КТП - 4 ПП Новодеповская	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1924	КТП - 4 НО Парк приема	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1925	Пост 3 Застава I	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1926	Пост 3 Вагонники Застава I	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1927	Застава I Экогазстрой	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1928	Застава I Админ зданиме таможня	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1929	Зубчатая рампа	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1930	КТП 1 Выгодянский с/с скважина	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1931	Выгода ЭЧК 21	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1932	ПЧ 1 КТПО 183	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1933	пл.Октябрьская НО	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1934	КТП 127 Скважина РСКТ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1935	КТП 56 Пост ЭЦ ф.2 Релейная	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1936	КТП 56 ПЧ1 Контор дор.ПД-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1937	КТП 56 Эл.обогрев Пост ЭЦ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1938	ТП 89 ДС Карпово В.О. Вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1939	ДС Н.О. Платформа	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1940	ПЧ-2 Обогрев	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1941	ШЧ 12 Диск четн.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1942	КПТО 132 ШЧ 12 Диск нечет.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1943	Переезд 1466км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1944	КТПО 110 Карпово скважина ЮЗ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1945	ТП 1 ЛВЧД НО Парка промывка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1946	ТП 3 ДС Электрокотел	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1947	НО Платформы	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1948	ШЧ 12 Пост ЭЦ ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1949	Виногр.с/с насосная ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1950	КТП 15 ЛВЧД парк отстоя пас.вагон.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1951	КТП 84 Дачная ДС Дачная обогрев 90.8%	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1952	КТП 84 Дачная ДС НО станции	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1953	КТП 84 Дачная ДС ВО Вокзала	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1954	КТП 84 Дачная ПЧ1 Контора ПДЗ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1955	КТП 84 Дачная ПЧ1 Переезд 1487км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1956	КТП 84 Дачная ПЧ1 Кладовая	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1957	КТП 84 Дачная ПЧ1 Переезд Воинск части	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1958	КТП 84 Дачная ШЧ Пост ЭЦ ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1959	КТП 115 ПЧ Лес контора гараж	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1960	КТП 67 ст Еремеевка КТП 67	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1961	ДС НО+ВО Вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1962	Лес контора гаражи	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1963	Пост ЭЦ ф.2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1964	Переезд 1460км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1965	Контора ПД-9 Еремеевка	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1966	Линия ДПР ст. Еремеевка	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1967	КТП 95 ШЧ 1 Понаб 1444км	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1968	КТП 483 Контора ПД 2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1969	КТП 489 Переезд 1453км.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1970	ТП-1052 ПАНАБ 78км.ст. Белгород- Днестровски	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1971	ТП-1052 ШЧ-1 Дом связист. Белгород- Днестровски	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1972	ТП-1052 ДС Красный уголокст. Белгород- Днестровский	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1973	ТП-1052 Н.О. ст. Белгород- Днестровски	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1974	ТП-1052 Пост №1 ст. Белгород- Днестровски	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1975	ст. Белгород- Днестровский Вокзал	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1976	ст. Белгород- Днестровский ПЧ - 4Админ.здание	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1977	ст. Белгород- Днестровский ПЧ-4 Мастерские	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1978	ст. Белгород- Днестровский ПЧ-4 Переезд 81км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1979	ст. Белгород- Днестровский ПЧ-4 Бойлерная	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1980	ст. Белгород- Днестровский Бригадный дом	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1981	ст. Белгород- Днестровский Дом. Тел.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1982	ст. Белгород- Днестровский Экспрес-Банк	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
1983	ТП-1074 Б-Дн ШЧ-1 Пост ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1984	П-1074 Б-Дн ШЧ-1 Пост ЭЦ (собс.нужд.)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1985	П-1074 Б-Дн ШЧ-1 Пост ЭЦ (автобл.)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1986	П-1074 Б-Дн ДС Н.О. Станции	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1987	П-1074 Б-Дн ДС Товарн. Контора	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1988	П-1074 Б-Дн ДС Пост №1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1989	П-1074 Б-Дн ДС пост №2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

1990	П-1074 Б-Дн ДС Багажное отделение	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1991	П-1074 Б-Дн Бытовка состав	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1992	П-1074 Б-Дн Бытовка прием	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1993	П-1074 Б-Дн ДС Вагон-тренажер	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1994	П-1074 Б-Дн НТЧ-1 Мастерские	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1995	П-1074 Б-Дн НОДВОД Мастерские (В)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1996	П-1074 Б-Дн ВЧД Вагонники	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1997	П-1074 Б-Дн ВЧД (конт. площадке)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1998	П-1074 Б-Дн ВОХР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
1999	П-1074 Б-Дн ТЧ - 9 Бриг. Дом	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2000	П-1074 Б-Дн Бытовка пут.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2001	П-1074 Б-Дн ЧП"Дева"	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2002	КТП №57 НОДВОД скв№4 К.М(В)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2003	КТП-55 ПЧ-4 Переезд 76км.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2004	КТП-№55 Б.- Дн АЗС "Катран"	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2005	КТП-№55А ШЧ-1 ПостЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2006	Б -Днестровский ДС Платформа ТИРА	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2007	КТП-54 ДС ШАБО	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2008	ст. Шабо НО Чётная горловина	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2009	ст. Шабо Н.О.Станции	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2010	Бытовка ст. Шабо	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2011	КТП-№53 Переезд 74км	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2012	ст. Шабо АЗС№3 "Свикон"	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2013	ст. Бугаз ТП-1056 б/оЖелезнодорожник	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2014	ст. Бугаз Лодочная станция(ПР)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2015	ст. Бугаз п/л им.Л.Шевцовой(ПР)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2016	ст. Бугаз НОД ВОД Н/С №1(В)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2017	ст. Бугаз КНС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2018	ст. Бугаз Казарма	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2019	ст. Бугаз Гараж д/катеров	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2020	ст. Бугаз Подъем моста	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2021	ст. Бугаз Н.О.моста	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2022	ст. Бугаз Мастерские	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2023	ТП-1077ст. Бугаз Бытовка путейцев	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2024	Бугаз КТП-№52 КТСМ Бугаз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2025	Бугаз КТП-№52 Переезд 70км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2026	КТП-№506 Пл.Прибрежное(ПЛ)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2027	КТП-№49 ШЧ-1 с/н	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2028	НУП Бугаз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2029	ст. Бугаз ДС эл. об. билет. касса	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2030	ст. Бугаз ДС Н.О.станции	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2031	ст. Бугаз Вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

2032	ст. Бугаз ДС ПМ ч.г.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2033	ст. Бугаз ДС эл. Обогрев	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2034	ДС Бугаз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2035	ДПСКО Б.Днестр	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2036	КТП-№48а Переезд 62км	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2037	КТП-№48 Подъем моста	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2038	ст. Бугаз ВОХР Казарма	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2039	ст. Бугаз НУП по ВОХРУ КТП-№47	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2040	НОД ВОД н/с пл. Солнечная	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2041	Переезд 60 км КТП-№46	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2042	пл.Лиманская(ПЛ) КТП-№42а	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2043	Переезд 54км КТП-№42а	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2044	КТП-№376 пл.Нагорная(ПЛ)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2045	КТП-№37 н/с Студенческая"(В)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2046	КТП-№37 ВОХР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2047	КТП-№36 Переезд 49 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2048	КТП-№35 пл.Путейская	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2049	КТП-№35 КТСМ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2050	Переезд 41 км	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2051	Платформа 41 км	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2052	КТП-№30 Пост ЭЦ Барабой	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2053	КТП-№30 НУП Барабой	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2054	ст. Барабой	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2055	Н.О.ст. Барабой	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2056	КТП-№31 Бытовка Барабой	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2057	КТП-№31 НОД ВОД н/с Барабой	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2058	КТП-№29 ДС Барабой эл.лбогрев	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2059	Переезд 34 км	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2060	КТП-№28 Переезд 32 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2061	Пост ЭЦ Аккаржа	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2062	ст. Аккаржа	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2063	Вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2064	Эл. обогрев вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2065	Н.О.станции П.М.(2)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2066	Н.О.гирлянды	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2067	Агротрейд сервис	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2068	КТП-№25 Быт.Аккаржа	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2069	КТП-№420 Дом связи	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2070	КТП-№420 СЦБ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2071	КТП-№40 МКФН Пост ЭЦ К-Бугаз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2072	ст.Каролино-Бугаз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2073	Н.О.Станции	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2074	Прожекторная мачта	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2075	ДС К.Бугаз эл.обогрев	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2076	н/с К-Бугаз(В)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2077	Собственные нужды	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2078	КТП-№39 МКФН Бытовка К-Бугаз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2079	Н.О.ул Вокзальная К-Бугаз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2080	"АБ" КТП №1 ШЧ, 84 км, сигнализация	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2081	"АБ" КТПО №1 ШЧ, 86 км, ПОНАБ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає

2082	"АБ" КТПО №4 ПЧ, 94км. освещение переезда	0,4		2,0	б/у	не відповідає
2083	"АБ" КТПО №6 ШЧ,ст.Кантемир п.ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2084	"АБ" КТП №2 ШЧ,ст.Кулевча п.ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2085	"АБ" КТПО №9 ШЧ, 131 км п.ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2086	"АБ" КТПО №10 ШЧ, 137 км КТСН	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2087	"АБ" КТП №3 ШЧ,ст.Сарата п.ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2088	"АБ" КТПО №13 ПЧ, пл.Когильник,осв.	0,4		2,0	б/у	не відповідає
2089	"АБ" КТПО №16 ШЧ,ст.Гнаденталь п.ЭЦ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2090	сигнализация.88,93,95,108,128 ,139,144,156,162,169,171,173	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2091	ШЧ, 169 км ПОНАБ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2092	КТП№1 Белгор.- Днестровский ШЧ,84 км, сигнализация	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2093	ПЧ, 84 км,освещение переездов	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2094	ПЧЛУ, 84 км,Белгор.- Днестровский	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2095	КТПО №1 ШЧ, 86 км, ПОНАБ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2096	КТПО №2 ШЧ, 88 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2097	ПЧ, 88 км осв.переезда	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2098	КТПО №3 ШЧ, 93 км, рельс.цепи	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2099	КТПО №4 ШЧ, 94 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2100	КТПО №5 ШЧ, 95 км, рельс.цепи	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2101	КТП №2 ШЧ,+105 км, сигнализация Кантемир	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2102	ДС,осв.зд.и нару Канте	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2103	ПЧ, контора	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2104	ПЧ, бытовка	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2105	КТПО №6 ШЧ,108 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2106	КТПО №6 ПЧ,108 км, осв.переезда	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2107	КТПО №7 ПЧ,121 км, осв.переезда	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2108	КТП №3 ст.Кулевча ДС,осв.зд.и Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2109	ст.Кулевча ДС, багажное	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2110	ст.Кулевча ПЧ, мостовики	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2111	ст.Кулевча ПЧ, гараж	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2112	ст.Кулевча ПЧЛУ ст.Кулевча	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2113	ст.Кулевча СПД Велкова	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2114	ст.Кулевча СПД Баеш	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2115	КТП №4 ст.Кулевча ШЧ, п.ЭЦ+121 км.сигнализация	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2116	КТП №4 ст.Кулевча НОДВОД	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

2117	КТПО №8 ШЧ,128 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2118	КТПО №8 ПЧ,128 км, осв.переезда	0,4	1	2,0	б/у	відповідає
2119	КТПО №5 ШЧ,131 км, п.ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2120	КТПО №9 ШЧ,137 км, КТСН	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2121	КТПО №10 ШЧ,139 км, свет.указ.	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2122	КТПО №11 ШЧ,144 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2123	ЗТП №301ст.Сарата ШЧ, пост ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2124	ЗТП №301ст.Сарата ДС, эл.обогрев	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2125	ЗТП №301ст.Сарата ДС, Н.О.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2126	ЗТП №301ст.Сарата ДС, аккумуляторная	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2127	ЗТП №301ст.Сарата ПЧ, контора	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2128	ЗТП №301ст.Сарата ПЧ, бытовка	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2129	ПЧ,144 км, общий	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2130	ст.Сарата ТОВ "Пионермаритаймкомпани"	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2131	КТПО №12 ШЧ,156 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2132	КТПО №12 ПЧ,156 км, освещ.переезда	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2133	КТПО №13 ШЧ,162 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2134	КТПО №13 ПЧ,162 км, осв.переезда	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2135	КТПО №14 ШЧ,ст.Гнаденталь п.ЭЦ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2136	КТПО №14 ПЧ, пл.Гнаденталь	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2137	КТПО №15 ШЧ,169 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2138	КТПО №15 ПЧ,169 км, переезд	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2139	КТПО №16 ШЧ, 170 км, ПОНАБ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2140	КТПО №17 ШЧ,171 км, сигнализация	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2141	ПЧ,171 км, осв.переезда	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2142	ЗТП №302 Арциз ШЧ, мастерские	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2143	ЗТП №302 Арциз ШЧ, дом связи	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2144	ШЧ, ПОНАБ, Арциз	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2145	ЗТП №302 Арциз ШЧ пост ЭЦ новое здание	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2146	ШЧ, 173 км светофор	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2147	ШЧ, п..ЭЦ, эл.обогрев Арциз	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2148	ДС, эл.обогрев Арциз	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2149	ДС, освещ.здания Арциз	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2150	ДС, 1 по ст. Арциз	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2151	ДС, 2 по ст.Арциз	0,4	1	2,0	1,0	відповідає

2152	ДС, мачта №5 (возле п.ЭЦ) Арциз	0,4	1	2,0		відповідає
2153	ДС, мачта №6 Арциз	0,4	1	2,0		відповідає
2154	ДС, мачты Арциз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2155	ДС, сан.узел Арциз	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2156	ПЧ,194 км, осв.переезда	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2157	ПЧ-4 пл.Теплица	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2158	ПЧ-4осв. Переезда	0,4	1	2,0		відповідає
2159	ПЧ,206 км, осв.переезда	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2160	КТПО 22 185 км освещ пее	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2161	КТПО №23 ПЧ, пл. Красное	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2162	КТП №9 ст.Березино ШЧ, пост ЭЦ (Т.РЭС)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2163	ШЧ, пост ЭЦ дублир. ст.Березино	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2164	ШЧ, 1 фидер ст.Березино	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2165	ст.Березино освещ.здания и обогр.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2166	ст.Березино ДС, нар.освещение	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2167	ст.Березино ПЧ, контора	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2168	КТП №10 Разъезд 1 ШЧ, до 1 км светофор	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2169	139км. ШЧ, указатель букс	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2170	ПЧ, контора	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2171	ДС Арциз отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2172	ДС Арциз осв. зд.пост ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2173	ДС Кантемир 104 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2174	ДС Кантемир осв. горл.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2175	ПЧ Кантемир 104 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
ТП-268 ст.Измаил №1						
2176	П-268 ШЧ ЛАЗ Измаил	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2177	П-268 ШЧ пост ЭЦ Изм Ф-1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2178	П-268 ШЧ пост ЭЦ Изм Ф-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2179	ТП-268 ст.Измаил ШЧ-свет.указ.,рельсов.цепи,сигнал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2180	Пост №1 ДС Измаил ТП-268	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2181	ТП-268 ст.Измаил Н.О. ПМ №1 пост №1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2182	ТП-268 ст.Измаил пост ЭЦ (бытов.нагруз)	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2183	ТП-268 ст.Измаил Пост ЭЦ (котельная)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2184	ТП-268 ст.Измаил НОД-ВОД 1скв.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2185	ТП-268 ст.ИзмаилНОД-ВОД освещение	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2186	ТП-268 ВЧД Измаил контора	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2187	ТП-268 ТНТС экипировка	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2188	ТП-268 ТНТС контора	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2189	ТП-268 ТНТС освещение Н.О.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2190	ТП-268 ПЧ-17 мастерские ПД-5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2191	ТП-268 ПЧ-17 мастерские ПД-5	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2192	ТП-268 ПЧ-17 дефектоскописты	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

2193	ТП-268 контора ПЧ-17 (котел)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2194	ПЧ-17 освещение	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2195	ПЧ-17 переезд 121 путь Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2196	Измаил ЭЧС-26 Мотерский пункт	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2197	ТП-268 ст.Измаил №2		1	2,0	2,0	відповідає
2198	ТП-268 ДС Измаил Вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2199	КТП №1 А/Б ШЧ пост ЭЦ Ташбунары	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2200	КТП №2 А/Б ШЧ пост ЭЦ Котлабух	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2201	КТП №3 А/Б ШЧ пост ЭЦ Дзинилор	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2202	КТП №4 А/Б ШЧ пост ЭЦ Алияга	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2203	КТП №5 А/Б ШЧ пост ЭЦ Главаны	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2204	КТП №6 А/Б ШЧ пост ЭЦ Давлет-Агач	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2205	КТПО-4 кВА (76 км) А/Б ШЧ КТСМ Котлабух 76	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2206	КТПО-4 кВА (66 км) А/Б		1	2,0	2,0	відповідає
2207	КТПО-4 кВА (66 км) А/Б ШЧ КТСМ Котлабух 66	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2208	КТПО-4 кВА (29 км) А/Б ШЧ КТСМ Алияга	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2209	Банкомат "Экспресс"ст.Измаил	б/у	1	2,0	2,0	відповідає
2210	ШЧ пост ЭЦ ст.Арциз	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2211	ст.Арциз ШЧ ПАНАБ 7 км	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2212	ТП-211 ст.Измаил		1	2,0	2,0	відповідає
2213	ТП-211 ст.Измаил ШЧ пост ЭЦ Горка Ф-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2214	ТП-211 ст.Измаил пост ЭЦ Горка (быт.наг)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2215	ТП-211 ст.Измаил Пост ЭЦ (котельная)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2216	ТП-211 ст.Измаил контейнерная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2217	ТП-211 ст.Измаил весоповерочная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2218	ТП-211 ст.Измаил милиция (освещение)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2219	ТП-211 ст.Измаил милиция (котельная)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2220	ТП-211 ст.Измаил П/пункт (контора)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2221	ТП-211 ст.Измаил П/пункт (краны)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2222	ТП-211 ст.Измаил НГЧ контора мастерские	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2223	ТП-211 ст.Измаил околотов №10	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2224	ТП-211 ст.Измаил краны-груз. Двор	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2225	ТП-211 ст.Измаил Община "Будды"	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2226	ТП-211 ст.Измаил ЧП"Прянишников"	0,4	1	2,0	1,0	відповідає

2227	ТП-281 ШЧ пост ЭЦ Порт-Новый ф.1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2228	ТП-281 Н.О. Порт-Новый	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2229	ТП-281 околотов П-Новый	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2230	ТП-281 ШЧ пост ЭЦ Порт-Новый Ф.2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2231	ТП-281 ШЧ блок пост 12 км	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2232	ТП-281 переезд 12км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2233	МКФН-10 ст.Дзинилор КРЭС		1	2,0	2,0	відповідає
2234	КТП№9 П/Э ст.Дзинилор		1	2,0	1,0	відповідає
2235	КТП№9 П/Э ШЧ пост ЭЦ Дзинилор ф.2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2236	КТП№9 П/Э ШЧ ЛАЗ Дзинилор	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2237	КТП№9 П/Э ДС Дзинилор вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2238	КТП№9 П/Э НОД-ВОД ст.Дзинилор	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2239	КТП№9 П/Э ПЧ-4 Дзинилор контора	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2240	КТП№9 П/Э переезд 54 км. Н.О.	б/у	1	б/у	2,0	не відповідає
2241	КТП№9 П/Э ПЧ лес Дзинилор	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2242	КТП№9 П/Э ПЧ лес Дзинилор м-у ч.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2243	МКФН-10 ст.Арциз АРЭС		1	2,0	1,0	відповідає
2244	КТП-11 П/Э ШЧ пост ЭЦ Алияга	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2245	КТП-11 П/Э ДС Алияга вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2246	КТП-11 П/Э бытовка ПЧ Алияга	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2247	КТП-12 П/Э ШЧ пост ЭЦ Главаны	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2248	КТП-12 П/Э ДС Главаны вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2249	КТП-12 П/Э Главаны переезд 27 км.	б/у	1	2,0	2,0	відповідає
2250	КТП-12 П/Э ПЧ лес Главаны	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2251	КТП-13П/Э ШЧ пост ЭЦ Д-Агач	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2252	КТП-13П/Э ДС Давлет-Агач вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2253	КТП-13П/Э бытовка ПД-10	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2254	КТП-13П/Э Давлет-Агач переезд 16 км. Н.О.	б/у	1	2,0	1,0	відповідає
2255	КТП-13П/Э ДС Давлет-Агач-отопление	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2256	КТП-13П/Э ДС Главаны-отопление	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2257	КТПО-2.5кВА(49км) П/Э Переезд 49км Н.О.	б/у	1	2,0	2,0	відповідає
2258	КТПО-2.5кВА(49км) П/Э ШЧ-свет.указ.,рельсов.цепи,сигнал	б/у	1	2,0	2,0	відповідає
2259	КТПО-4кВА(43км) П/Э Переезд 43км Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2260	КТПО-2.5кВА(37км) П/Э переезд 37км. Н.О.	б/у	1	2,0	2,0	відповідає

2261	КТПО-10кВА(29км) П/Э ШЧ КТСМ Алыяга	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2262	КТПО-2.5кВА(22км) П/Э Переезд 22км Н.О.	б/у	1	2,0	2,0	відповідає
2263	КТПО-10кВА(7км) П/Э ШЧ ПАНАБ Ф-2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2264	ТП-338 ст.Измаил ШЧ пост ЭЦ Горка ф.1	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2265	ШЧ- свет.указ.,рельсов.цепи,сигнал .	б/у	1	2,0	2,0	відповідає
2266	ШЧ- свет.указ.,рельсов.цепи,сигнал . пост №2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2267	ТП-338 ст.Измаил хоз.двор, гараж	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2268	ТП-338 ст.Измаил бригадный дом	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2269	ТП-338 ст.Измаил бытовой корпус	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2270	ТП-338 ст.Измаил освещение перрона	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2271	ТП-338 ст.Измаил Н.О. Мачт №2-10	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2272	ТП-338 ст.Измаил Воениз. Охрана (ком. Отдыха)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2273	ТП-338 Воениз. Охрана Арциз.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2274	ТП-338 переезд 108км Измаил	б/у	1	2,0	2,0	відповідає
2275	ТП-338 А/з "Каштан"Измаил	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2276	ТП-338 ООО"АВТО" + ПОТЕРИИзмаил	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2277	ТП-338 Агро-Лидер Измаил	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2278	КТП№7 П/Э ШЧ пост Ташбунары ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2279	КТП№7 П/Э ДС Ташбунар вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2280	КТП№7 П/Э Ж.Д.Околоток Ташбунары	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2281	КТП№8 П/Э ШЧ пост ЭЦ Котлабух ф.2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2282	КТП№8 П/Э ДС Котлабух вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2283	КТП№8 П/Э околоток Котлабух	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2284	КТПО-10кВА (103км) переезд 103 Н.О.осв.здания	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2285	КТПО-2.5кВА переезд 100 км. Н.О. осв.здания	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2286	КТПО-4кВА переезд ,99 км. Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2287	КТПО-4кВА околоток 99 км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2288	КТПО-2.5кВА переезд 97км. Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2289	КТПО-2.5кВА переезд 87км Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2290	КТПО-2.5кВА переезд 80км Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає

2291	КТПО-2.5кВА ШЧ КТСМ Котлабух ф.2	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2292	КТПО-2.5кВА Переезд 73км Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2293	КТПО-10кВА ШЧ КТСМ Котлабух 66	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2294	КТПО-4кВА Переезд 61км Н.О.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2295	ДС ПОСТ №1(отоп)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2296	ДС ПОСТ №2(отоп)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2297	ДС блок пост 12 км отоп	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2298	ДС Измаил (Уборная)	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2299	ДС Ташбунары отоп	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2300	ДС Алияга отоп	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2301	ТП-110 Рени МЧУ кладовая	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2302	ТП-110 Рени Эл.козловые краны	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2303	ТП-110 Рени Ремонтный цех	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2304	ТП-110 Рени Кузнечный цех	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2305	ТП-110 Рени СПД»Лантин»	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2306	ТП-127 ст.Рени СМЭУ-1 Свар.цех	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2307	ТП-127 ст.Рени ПТО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2308	ТП-127 ст.Рени ВОХР	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2309	ТП-127 ст.Рени ПЧ17 Контора ок.№5	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2310	ТП-127 ст.Рени Околоток№1 5-отдел.	0,4			учет ликвир ован	
2311	ТП-127 ст.Рени ДС Пост ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2312	ТП-127 ст.Рени н.о.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2313	ТП-127 ст.Рени Пункт передачи вагонов	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2314	ТП-127 ст.Рени Карантин растений	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2315	ТП-1 ст.Рени Дом связи Ф.2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2316	ТП-1 ст.Рени Дом связи	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2317	ТП-1 ст.Рени Эксимнафтопродукт	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2318	ТП-121 ТП-1 ст.Рени ТЧ-3 флотаторная	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2319	ТП-109 ст.Рени Мастерская ЭЦ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2320	ТП-109 ст.Рени Мастерская ЭЦ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2321	ТП-109 ст.Рени КРП Каб.ШНС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2322	ТП-109 ст.Рени Дом связи Ф.1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2323	ТП-109 ст.Рени ЭЧС-25	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2324	ТП-109 ст.Рени Контора ПЧ- 17	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2325	ТП-109 ст.Рени ДС Вокзал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2326	ТП-109 ст.Рени ДС котельная	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2327	ТП-109 ст.Рени Штаб ГО	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2328	ТП-109 ст.Рени РЩ 0,4кВ ДЭС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2329	ТП-109 ст.Рени н.о.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2330	ТП-109 ТЧ-3 освещение ст.Рени	0,4	1	2,0	1,0	відповідає

2331	ТП-109 ТЧ-3 силовая ст.Рени	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2332	ТП-109 ТЧ-3 ТНТС ст.Рени	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2333	ТП-109 ТЧ-3 котельная ст.Рени	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2334	ТП-129 ст.Рени ПЧ-17 2-е отд.ок.№5	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2335	ТП-129 ст.Рени Поликлиника	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2336	ТП-102 ст.Рени-Наливная ШЧ-1 1ф.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2337	ТП-208 ст.Рени-Наливная Мастерские	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2338	ТП-208 ст.Рени-Наливная Переезд	0,4			учет ликвидирован	
2339	ТП-112 ст.Рени-Наливная Пост ЭЦ и ГАЦ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2340	ТП-112 ст.Рени-Наливная Горочный пост	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2341	ТП-112 ст.Рени-Наливная н.о. ф.№14	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2342	ТП-112 ст.Рени-Наливная н.о.ф.№15	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2343	ТП-112 ст.Рени-Наливная ф.№6»Телетайп»	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2344	ТП-124 ст.Рени-Наливная ПТО	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2345	ТП-124 ст.Рени-Наливная ДС Пост ПРДВ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2346	ТП-124 ст.Рени-Наливная ДС МК №4	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2347	ТП-124 ст.Рени-Наливная н.о.нал	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2348	ТП-130 ст.Рени-Наливная МВ №4 ШЧ-1	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2349	ТП-130 ст.Рени-Наливная Котельная ДС	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2350	ТП-130 ст.Рени-Наливная Пост № 5 ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2351	ТП-130 ст.Рени-Наливная н.о. ДС	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2352	КТП-125 ст.Рени-Наливная Переезд 285км	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2353	ТП-116 Лиман ШЧ-1Пост ЭЦф.№2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2354	ТП-116 Лиман ПЧ-17 Околоток	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2355	ТП-116 Лиман ДС Пост ЭЦ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2356	ТП-116 Лиман ДС н.о.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2357	ТП-116 Лиман Углубл.помещ.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2358	ТП-116 Лиман ППВ тр-р 2т.	0,4			учет ликвидирован	
2359	ТП-117 Фрикацей ДС Вокзал	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2360	ТП-117 Фрикацей ДС н.о.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2361	МТП ПЭ ШЧ-1 Р-д 267км.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2362	МТП ПЭ ст.Карабуцены н.о.	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2363	МТП ПЭ ст.Карабуцены	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2364	МТП ПЭ 121 км.н.о.	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2365	МТП ПЭ о.п. Кирганы	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає

2366	КТПО ПЭ Переезд 114км.	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2367	КТПО ПЭ Переезд 124км.	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2368	КТПО ПЭ Переезд 221км	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2369	КТПО ПЭ Переезд 275км.	0,4	1	2,0	б/у	не відповідає
2370	КТПО ПЭ Переезд 224км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2371	МПТ-149 Болград «Дом связи»ф.№2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2372	МПТ-149 Болград Пост ЭЦ ф.№2	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2373	МПТ-149 Болград Сварочный цех	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2374	МПТ-149 Болград Кортора ПД	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2375	МПТ-149 Болград Токарный цех	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2376	МПТ-149 Болград ДС Вокзал	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2377	МПТ-149 Болград Пост ЭЦ	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2378	МПТ-149 Болград ДС н.о.	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2379	МПТ-149 Болград ЭЧС-25	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2380	МПТ-149 Болград ПЧЛ	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2381	МПТ-149 Болград ФАП	0,4			учет ликвир ован	
2382	ТП-160 Рени-Этулия	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2383	ТП-160 Переезд 281км.	0,4	1	2,0	2,0	відповідає
2384	ТП-160 Бессарабская- Чимишлия	0,4			б/у	не відповідає
2385	ТП-160 Болград-Гречены	0,4			б/у	не відповідає
2386	ТП-160 ТП АБ тр-р 2 т	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2387	ТП-160 Тараклия-Болград	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2388	КТП-111 ВЛ 10кВ ПЭ Рени- Этулия	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2389	КТП-111 ВЛ10кВ АБ Болград-Вулканешты	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
2390	КТП-111 ВЛ ПЭ Болгад- Тараклия	0,4	1	2,0	1,0	відповідає
ЕЧЕ-23 Роздільна						
2391	ПТП Роздільна ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2392	ПТП Роздільна ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2393	ПТП Роздільна СЦБ-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
ЕЧЕ-24 Затишшя						
2394	ПС Затишшя Т-1-27,5 кВ дубл.	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2395	ПС Затишшя Т-2-27,5 кВ дубл.	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2396	ПС Затишшя ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2397	ПС Затишшя ТСН-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2398	ПС Затишшя СЦБ-1	0,4	1	1	1	відповідає
2399	ПС Затишшя СЦБ-2	0,4	1	1	1	відповідає
2400	ПС Затишшя ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2401	ПС Затишшя ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2402	ПС Затишшя ф."Житловий будинок"	0,4	1	2	2	відповідає
2403	ПС Затишшя Т-1-110 кВ дубл.	110	1	0,5	0,5	відповідає
2404	ПС Затишшя Т-2-110 кВ дубл.	110	1	0,5	0,5	відповідає
ЕЧЕ-25 Чубівка						
2405	ПС Чубівка Т-1-110 кВ дубл.	110	1	0,5	0,5	відповідає

2406	ПС Чубівка Т-2-110 кВ дубл.	110	1	0,5	0,5	відповідає
2407	ПС Чубівка Т-1-35 кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
2408	ПС Чубівка Т-2-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2409	ПС Чубівка ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2410	ПС Чубівка ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2411	ПС Чубівка Т-1-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2412	ПС Чубівка Т-2-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2413	ПС Чубівка ф-10 кВ №1	10	1	0,5	0,5	відповідає
2414	ПС Чубівка ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2415	ПС Чубівка ТСН-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2416	ПС Чубівка СЦБ-1	0,4	1	1	1	відповідає
2417	ПС Чубівка СЦБ-2	0,4	1	1	1	відповідає
2418	ПС Чубівка СКУ	10	1	0,5	0,5	відповідає
ЕЧЕ-26 Слобідка						
2419	ПС Слобідка Т-1-110 кВ SL-7000	110	1	0,5	0,5	відповідає
2420	ПС Слобідка Т-2-110 кВ SL-7000	110	1	0,5	0,5	відповідає
2421	ПС Слобідка Т-1-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2422	ПС Слобідка Т-2-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2423	ПС Слобідка Т-1-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2424	ПС Слобідка Т-2-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2425	ПС Слобідка ф-10 кВ №6	10	1	0,5	0,5	відповідає
	ПС Слобідка ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
	ПС Слобідка ТСН-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
	ПС Слобідка СЦБ-1	0,4	1	1	1	відповідає
	ПС Слобідка СЦБ-2	0,4	1	1	1	відповідає
2426	ПС Слобідка ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
	ПС Слобідка ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2427	ПС Слобідка ф."Орехресурс"	0,4	1	1	1	відповідає
ЕЧЕ-29 Білене						
2428	ПС Білене Т-1-110 кВ ZMD405	110	1	0,5	0,5	відповідає
2429	ПС Білене Т-2-110 кВ ZMD405	110	1	0,5	0,5	відповідає
2430	ПС Білене Т-1-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2431	ПС Білене Т-2-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2432	ПС Білене Т-1-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2433	ПС Білене Т-2-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2434	ПС Білене ф-10 кВ №6	10	1	0,5	0,5	відповідає
2435	ПС Білене ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2436	ПС Білене ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2437	ПС Білене ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2438	ПС Білене ТСН-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2439	ПС Білене СЦБ-1	0,4	1	1	2,0	не відповідає
2440	ПС Білене СЦБ-2	0,4	1	1	2,0	не відповідає
2441	ПС Білене ф. "БМКК"	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
ЕЧЕ-28 Вапнярка						
2442	ПС Вапнярка Т-1-110кВ дубл.	110	1	0,5	0,5	відповідає
2443	ПС Вапнярка Т-2-110кВ дубл.	110	1	0,5	0,5	відповідає
2444	ПС Вапнярка Т-1-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2445	ПС Вапнярка Т-2-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2446	ПС Вапнярка Т-1-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2447	ПС Вапнярка Т-2-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2448	ПС Вапнярка ф-10 кВ "ЦРП"	10	1	0,5	0,5	відповідає
2449	ПС Вапнярка ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2450	ПС Вапнярка ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає

2451	ПС Вапнярка СЦБ-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2452	ПС Вапнярка СЦБ-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2453	ПС Вапнярка ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2454	ПС Вапнярка ТСН-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2455	ПС Вапнярка ф."Жит будинок"	0,4	1	2	2	відповідає
2456	ТП-1 ф-10 кВ " Л-215" Ладижин	10	1	1	2	не відповідає
2457	ТП-Вапнярка ДПР	27,5	1	1	0,5	відповідає
2458	ТП-Вапнярка ф.к/с-1,2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2459	ТП-Вапнярка СЦБ-1 Жмеринка	0,4	1	1	0,5	відповідає
ЕЧЕ-27 Попелюхи						
2460	ПС Попелюхи Т-1-110кВ дубл.	110	1	0,5	0,5	відповідає
2461	ПС Попелюхи Т-2-110кВ дубл.	110	1	0,5	0,5	відповідає
2462	ПС Попелюхи Т-1-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2463	ПС Попелюхи Т-2-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2464	ПС Попелюхи Т-1-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2465	ПС Попелюхи Т-2-10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
2466	ПС Попелюхи ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2467	ПС Попелюхи ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2468	ПС Попелюхи СЦБ-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2469	ПС Попелюхи СЦБ-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2470	ПС Попелюхи ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2471	ПС Попелюхи ТСН-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2472	ПС Попелюхи ф."Житловий будинок"	0,4	1	2	2	відповідає
2473	ПС Попелюхи СВ-110 кВ	110	1	0,5	0,5	відповідає
ЕЧЕ-30 Любашівка						
2474	ПС Любашівка ТСН-1	0,4	1	1	1	відповідає
ЕЧЕ-31 К.Міст						
2475	ПС К.Міст Т-1-150 кВ дубл.	150	1	0,5	0,5	відповідає
2476	ПС К.Міст Т-2-150 кВ дубл.	150	1	0,5	0,5	відповідає
2477	ПС К.Міст Т-1-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2478	ПС К.Міст Т-2-27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
2479	ПС К.Міст ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2480	ПС К.Міст ТСН-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
2481	ПС К.Міст СЦБ-1	0,4	1	1	0,5	відповідає
2482	ПС К.Міст СЦБ-2	0,4	1	1	1	відповідає
2483	ПС К.Міст ДПР-1	27,5	1	1	1	відповідає
2484	ПС К.Міст ДПР-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
ЕЧК-38 Вапнярка						
2485	КТП-Княжеве загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
ЕЧК-37 Рудниця						
2486	КТП-Крижопіль загальний облік	0,4	2	1	2	не відповідає
2487	КТП-Крижопіль "ФАП"	0,23	1	1	2	не відповідає
2488	ТП-16 Рудниця загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2489	КТП-17 Рудниця загальний облік	0,4	1	1	1	відповідає
2490	КТП-17 Рудниця "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2491	КТП-18 Рудниця "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	1	відповідає

2492	КТП-18 Рудниця "Переїзд 1244 км"	0,23	1	1	2	не відповідає
2493	КТП-15 Рудниця загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2494	"ФАП" Рудниця	0,23	1	1	1	відповідає
2495	КТП-ЕЧК Рудниця	0,4	1	1	1	відповідає
2496	КТП-22 Рудниця "Переїзд 1247 км"	0,23	1	1	2	не відповідає
2497	КТП-22 Рудниця "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2498	КТП-26 Попелюхи загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2499	КТП-26 Попелюхи "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2500	КТП-26 Попелюхи "Вокзал"	0,4	1	1	2,5	не відповідає
2501	КТП-26 Попелюхи "ФАП"	0,23	1	1	2	не відповідає
2502	КТП-Кодима загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2503	КТП-Кодима "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2504	КТП-Кодима "ПД-6"	0,4	1	1	1	відповідає
2505	КТП-Кодима "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2506	КТП-Кодима "ПЧл"	0,23	1	1	1	відповідає
2507	ТП-Кодима зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
ЕЧК-36 Слобідка						
2508	КТП-Абомелікове загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2509	КТП- 15 Абомелікове "Зовнішнє освітлення"	0,23	1	1	1	відповідає
2510	КТП- 16 Абомелікове "Вокзал"	0,23	1	1	2,5	не відповідає
2511	КТП- 16 Абомелікове "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2512	КТП- 16 Абомелікове "Зовнішнє освітлення"	0,23	1	1	2	не відповідає
2513	КТП-28 Слобідка зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
2514	КТП-28 Слобідка "ПМ №2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2515	КТП-28 Слобідка "Вокзал"	0,23	1	1	2	не відповідає
2516	КТП-28 Слобідка "МВ №1"	0,23	1	1	2	не відповідає
2517	КТП-36 Слобідка "КТСМ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2518	КТП-36 Слобідка "Бригадний дом ПЧ-3"	0,23	1	1	2	не відповідає
2519	КТП-27 Слобідка загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2520	КТП-27 Слобідка "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2521	КТП-27 Слобідка "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	1	відповідає
2522	КТП-27 Слобідка "Мастерня ПЧ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2523	КТП-27 Слобідка "ПМ №3"	0,4	1	1	2	не відповідає
2524	КТП-29 "Зовнішнє освітлення переїзду 1297 км"					відсутній
2525	КТП-31 "Зовнішнє освітлення переїзду 1300 км"					відсутній
2526	КТП-36 "Зовнішнє освітлення пл.Дібровка"					відсутній
2527	КТП-41 "Зовнішнє освітлення пл.Шкільна"					відсутній
2528	ФАП ст.Слобідка	0,23	1	1	1	відповідає

2529	КТПНС-2 Слобідка зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
2530	КТП-2 Слобідка "МВ №2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2531	КТП-2 Слобідка "ПМ №4;5;6;7"	0,4	1	1	2	не відповідає
2532	ТП-1 Слобідка -ЕЧК	0,4	1	1	1	відповідає
2533	ТП-1 Слобідка "ПМ №1"	0,4	1	1	2	не відповідає
2534	ТП-Слобідка, вул.Леніна, 2-А (житл.буд.)	0,4	1	1	2	не відповідає
ЕЧК-35 Котовськ						
2535	КТП-Борщі загальний облік	0,4	5	1	2	не відповідає
2536	КТП-Борщі "ПД"	0,23	1	1	2,5	не відповідає
2537	КТП-Борщі "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	1	відповідає
2538	КТП-Борщі "Вокзал"	0,23	1	1	2	не відповідає
2539	КТП-Борщі "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2540	КТП-3 оп.Борщівка "Зовнішнє освітлення"					відсутній
2541	КТП-5 "Зовнішнє освітлення переїзду 1314 км"					відсутній
2542	КТП-Поберіжжя загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2543	Поберіжжя "Зовнішнє освітлення-1"					відсутній
2544	Поберіжжя "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2545	Поберіжжя "Зовнішнє освітлення-2"					відсутній
2546	Поберіжжя "Зовнішнє освітлення-3"					відсутній
2547	КТП-Обхідна загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2548	КТП-Обхідна "Котел"	0,4	1	1	2	не відповідає
2549	КТП-Обхідна "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	1	в
2550	КТП-Обхідна "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2551	КТП-Обхідна "Освітлення ДСП"	0,23	1	1	2	не відповідає
2552	КТП-Миколаївка-1 "ДПКС ЕЧК-35"	0,4	1	1	0,5	відповідає
2553	КТП-9 о.п. Миколаївка "Переїзд 1318"					відсутній
ЕЧК-39 Жеребкове						
2554	КТП-Балта загальний облік	0,4	6	1	2	не відповідає
2555	КТП-Балта "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2556	КТП-Балта "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2557	КТП-Балта "Котел"	0,4	1	1	2	не відповідає
2558	КТП-Балта "Пост №2"	0,23	1	1	2,5	не відповідає
2559	КТП-Балта "ПД-5"	0,4	1	1	2	не відповідає
2560	КТП-Балта "НУП"	0,4	1	1	2,5	не відповідає
2561	КТП-Перельоти загальний облік	0,4	6	1	2	не відповідає
2562	КТП-Перельоти "Зовнішнє освітлення"	0,23	1	1	1	відповідає
2563	КТП-Перельоти "Пост ЕЦ "	0,23	1	1	2	не відповідає
2564	КТП-1 пл.Розїзд 14 км "Зовнішнє освітлення"					відсутній

2565	КТП-17 пл.Розїзд 33 км "Зовнішнє освітлення"					відсутній
2566	КТП-33 оп.Чихачівка "Зовнішнє освітлення"					відсутній
2567	КТП-39 пл.Розїзд 59 км "Зовнішнє освітлення"					відсутній
2568	КТП-27 Жеребкове загальний облік	0,4	9	1	2	не відповідає
2569	КТП-27 ЕЧК Жеребкове	0,4	1	1	0,5	відповідає
2570	КТП-26 Жеребкове "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2571	КТП-26 Жеребкове "Майстерня ШЧ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2572	КТП-26 Жеребкове "ПЧл"	0,23	1	1	1	відповідає
2573	КТП-26 Жеребкове "ПД-6"	0,23	1	1	1	відповідає
2574	КТП-26 Жеребкове "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2575	КТП-26 Жеребкове "Гараж ПЧ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2576	КТП-50а Жеребкове "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2577	КТП-50а Жеребкове "Котельня поста ЕЦ"	0,4	1	1	1	відповідає
ЕЧК-40 Любашівка						
2578	КТП-Заплази загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2579	ТП-Любашівка загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2580	ТП-Любашівка (житловий будинок)	0,4	1	2	2	відповідає
2581	КТП-ЕЧК Любашівка	0,4	1	1	2	не відповідає
2582	КТП-2 Любашівка "Майстерня СЦБ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2583	КТП-2 Любашівка "КНС БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2584	КТП-2 Любашівка "Пост ЕЦ 2 фідер"	0,4	1	1	2	не відповідає
2585	КТП-2 Любашівка "Контора ПД-3"	0,4	1	1	1	відповідає
2586	КТП-2 Любашівка "ОУП ф2 фідер"	0,4	1	1	2	не відповідає
2587	КТП-АБ Любашівка "Пост ЕЦ 1 фідер"	0,4	1	1	2	не відповідає
2588	КТП-АБ Любашівка "Пост ЕЦ 2 фідер"	0,4	1	1	2	не відповідає
2589	КТП-АБ Любашівка "ОУП 2 фідер"	0,4	1	1	2	не відповідає
2590	КТП-3 Любашівка "Гараж ЕЧК-40"	0,4	1	1	2	не відповідає
2591	КТП-Врадіївка "Пост ЕЦ 2 фідер"	0,4	1	1	2	не відповідає
2592	КТП-Врадіївка "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2593	КТП-Врадіївка загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2594	ТП-Врадіївка зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
2595	ТП-Врадіївка (житловий будинок)	0,4	1	2	2	відповідає
2596	ТП-Заплази (житловий будинок)	0,4	1	2	2	відповідає

ЕЧК-41 Первомайськ						
2597	ТП-К.Міст зовнішнє освітлення	0,4	4	1	2	не відповідає
2598	ТП-К.Міст "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2599	ТП-К.Міст "Вокзал"	0,23	1	1	2	не відповідає
2600	ТП-К.Міст "ПДБ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2601	ТП-К.Міст "Переїзд 119 км"					відсутній
2602	ТП-Конецпіль загальний облік	0,4	5	1	2	не відповідає
2603	ТП-Конецпіль "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2604	ТП-Конецпіль "ПД-10"	0,4	1	1	2	не відповідає
2605	ТП-Конецпіль "Котел пост ЕЦ"	0,4	1	1	1	відповідає
2606	ТП-Конецпіль "Товарна каса"	0,23	1	1	1	відповідає
2607	ТП-Конецпіль "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2608	ТП-100 Первомайськ загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2609	"ФАП" ст.Первомайськ	0,23	1	1	1	відповідає
2610	ТП-23 Первомайськ зовнішнє освітлення	0,4	2	1	2	не відповідає
2611	ТП-23 Первомайськ "База БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2612	ТП-23 Первомайськ "Дефектоскопия ПЧ-3"	0,4	1	1	2	не відповідає
2613	КТП-3 Первомайськ "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2614	КТП-3 Первомайськ "Пункт ТЧ-2"	0,23	1	1	2	не відповідає
2615	КТП-3 Первомайськ "Пост №2 ДС"	0,23	1	1	2	не відповідає
2616	КТП-3 Первомайськ "Багажная"	0,23	1	1	2	не відповідає
2617	КТП-3 Первомайськ "Контора ПД"	0,23	1	1	2	не відповідає
2618	КТП-3 Первомайськ "ПЧ-3 ПДБ-2"	0,23	1	1	1	відповідає
2619	КТП-3 Первомайськ "ПДБ-4"	0,23	1	1	1	відповідає
2620	КТП-3 Первомайськ "ВЧД-2"	0,23	1	1	2	не відповідає
2621	КТП-3 Первомайськ "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	1	відповідає
2622	КТП-ЕЧК Первомайськ	0,4	1	1	0,5	відповідає
2623	ТП-70 Первомайськ "РСП-13"	0,4	1	1	2	не відповідає
2624	ТП-70 Первомайськ "РСП-13"	0,4	1	1	2	не відповідає
2625	ТП-Каскад Первомайськ заг.облік	10	1	1	0,5	відповідає
2626	КТП-Орлик загальний облік	0,4	2	1	2	не відповідає
2627	КТП-Орлик "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2628	КТП-Орлик "Переїзд 149 км"	0,23	1	1	1	відповідає
ЕЧК-34 Чубівка						
2629	КТП-Чубівка загальний облік	0,4	5	1	2	не відповідає
2630	КТП-Чубівка "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2631	КТП-Чубівка "Зовнішнє освітлення"	0,23	1	1	2	не відповідає
2632	КТП-Чубівка "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2633	КТП-Чубівка "Багаж. ПЧ"	0,23	1	1	2	не відповідає

2634	КТП-Чубівка "Гараж ПЧл"	0,4	1	1	2	не відповідає
2635	КТП-1а "Зовн.освітлення Косянського переїзду"	0,23	1	1	2	не відповідає
2636	КТП-11 "Зовн.освітлення переїзду 1326 км"	0,23	1	1	2	не відповідає
2637	КТП-16 "Зовн.освітлення переїзду 1337 км"	0,23	1	1	2	не відповідає
2638	КТП-20 "Зовн.освітлення пл.Петрівка"					відсутній
2639	КТП-34 "Зовн.освітлення переїзду 1353 км"					відсутній
2640	КТП-40 "Зовн.освітлення пл.1 Травня"					відсутній
2641	КТП-Мардарівка загальний облік	0,4	6	1	2	не відповідає
2642	КТП-Мардарівка "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	1	відповідає
2643	КТП-Мардарівка "Майстерня ЩЧ-14"	0,4	1	1	2	не відповідає
2644	КТП-Мардарівка "НУП"	0,4	1	1	2	не відповідає
2645	КТП-Мардарівка "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	1	відповідає
2646	КТП-Мардарівка "Склад ПЧ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2647	КТП-Мардарівка "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2648	КТП-Перекрестове загальний облік	0,4	6	1	2	не відповідає
2649	КТП-Перекрестове "ПД"	0,23	1	1	2	не відповідає
2650	КТП-Перекрестове "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2651	КТП-Перекрестове "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2652	КТП-Перекрестове "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2653	КТП-Перекрестове "ПЧ-2"	0,23	1	1	2	не відповідає
2654	КТП-Перекрестове "ПЧ ліс"	0,4	1	1	2	не відповідає
ЕЧК-33 Затишшя						
2655	КТП-Затишшя загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2656	КТП-Затишшя "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2657	КТП-Затишшя "Комірка ПЧ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2658	КТП-Затишшя "Вокзал"	0,23	1	1	2	не відповідає
2659	КТП-Затишшя зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
2660	КТП-Затишшя "ФАП"	0,23	1	1	1	відповідає
2661	КТП-Іванівка загальний облік	0,4	5	1	2	не відповідає
2662	КТП-Іванівка "Вокзал"	0,23	1	1	1	відповідає
2663	КТП-Іванівка "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2664	КТП-Іванівка "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2665	КТП-Іванівка "Майстерня ЩЧ-14"	0,23	1	1	2	не відповідає
2666	КТП-Іванівка "Будка ПЧ"	0,23	1	1	2	не відповідає
ЕЧК-32 В.Кут						
2667	КТП-В.Кут загальний облік	0,4	6	1	2	не відповідає
2668	ТП-2 В.Кут зовнішнє освітлення	0,4	2	1	2	не відповідає
2669	ТП-2 В.Кут "Вокзал"	0,4	1	1	1	відповідає
2670	ТП-2 В.Кут "Пост ЕЦ"	0,23	1	1	1	відповідає

2671	ТП-2 В.Кут "Контора ПЧ-2"	0,23	1	1	1	відповідає
2672	ТП-2 В.Кут "Гараж ПЧ-2"	0,23	1	1	1	відповідає
2673	КТП-7 ЕЧК В.Кут	0,4	1	1	2	не відповідає
2674	КТП-Мигаєве зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
2675	КТП-Мигаєве загальний облік	0,4	6	1	2	не відповідає
2676	КТП-Мигаєве "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2677	КТП-Мигаєве "Комірка ПЧ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2678	КТП-Мигаєве "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2679	КТП-Мигаєве "НУП"	0,23	1	1	2	не відповідає
2680	КТП-Мигаєве "Пост ЕЦ отопление"	0,4	1	1	2	не відповідає
2681	КТП-Мигаєве "Мастерская ШЧ-14"	0,4	1	1	2	не відповідає
ЕЧР-14 Роздільна						
2682	КТП-ПЕ Ротове "Опалення ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає
2683	КТП-ПЕ Ротове "ДСП"	0,23	1	1	2	не відповідає
2684	КТП-ПЕ Ротове "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2685	КТП-ПЕ Ротове "Зовнішнє освітлення"	0,23	1	1	2	не відповідає
2686	КТП-ПЕ Ротове "Радіоцентр"	0,4	1	1	2	не відповідає
2687	КТП-АБ Ротове "Радіоцентр"	0,4	1	1	2	не відповідає
2688	КТП-ПЕ Краснознам. "Вантажний двір"	0,23	1	1	1	відповідає
2689	КТП-ПЕ Краснознам. "ДСП"	0,23	1	1	2	не відповідає
2690	КТП-ПЕ Краснознам. "Опалення ШЧ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2691	КТП-ПЕ Краснознам. "Опалення ШЧ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2692	ТП-ПЕ Краснознам. "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2693	ТП-1 Роздільна загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2694	ТП-1 Роздільна "ПМ №2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2695	ТП-1 Роздільна "ПМ №3"	0,4	1	1	2	не відповідає
2696	ТП-1 Роздільна "Контора ПЧ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2697	ТП-1 Роздільна "Свердловина БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2698	КТП-1 Роздільна "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2699	КТП-6 Роздільна "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2700	КТП-8 Роздільна "ДПР Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2701	КТП-20 Роздільна "ДПР Пост ЕЦ Розд-Сотр."	0,4	1	1	2	не відповідає
2702	КТП-21 Роздільна "АБ Пост ЕЦ Розд-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2703	КТП-18 ЕЧП-23	0,4	1	1	1	відповідає
2704	КТП-артсвердловина	0,4	1	1	1	відповідає
2705	КТП-зал.питомник	0,4	1	1	2	не відповідає
2706	КТП-ДПКС ЕЧК-29	0,4	1	1	0,5	відповідає
2707	КТП-4 відбудовний поїзд	0,4	1	1	2	не відповідає
2708	КТП-4 "з/о Роздільна-1"	0,4	1	1	2	не відповідає

2709	КТП-13 "З/вокзал фідер-2"	0,4	1	1	1	відповідає
2710	КТП-13 "Пост ЕЦ фідер-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2711	КТП-13 "Котельня БМЕУ-2 фідер-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2712	КТП-15 "Пост сигнал. №2"	0,23	1	1	2	не відповідає
2713	КТП-4 -военст"З/о ПМ №4 ;5"	0,4	1	1	2	не відповідає
2714	КТП-17 "Переїзд 1441 км"	0,23	1	1	1	відповідає
2715	КТП-14 Роздільна загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2716	КТП-вокзал Роздільна	0,4	1	1	0,5	відповідає
2717	КТП-военстрой загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2718	ТП-161 Роздільна загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2719	ТП-161 Роздільна "З/освітлення Розд.-2	0,4	1	1	1	відповідає
2720	ТП-161 Роздільна "ПД-3 ПЧ-2"	0,23	1	1	2	не відповідає
2721	ТП-161 Роздільна "Переїзд 1436 км"	0,23	1	1	2	не відповідає
2722	ТП-149 Роздільна загальний облік	0,4	2	1	2	не відповідає
2723	ТП-149 Роздільна "Прораб.дільниця БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2724	ТП-149 Роздільна "Вагова Розд.-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
2725	ТП-380 Роздільна загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2726	ТП-380 Роздільна "З/о Сортир.парку"	0,4	1	1	1	відповідає
2727	ТП-380 Роздільна "ПТОО ВЧД-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2728	ТП-380 Роздільна "ПД-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2729	ТП-380 Роздільна "Пост №6"	0,23	1	1	2	не відповідає
2730	ТП-385 Роздільна загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2731	ТП-385 "База ПЧ-2"	0,4	2	1	2	не відповідає
2732	ТП-385 "Майстерня ПЧ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2733	ТП-385 "Столярка ПЧ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2734	ТП-381 Роздільна зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
2735	ТП-381 Роздільна "Пост сигнал. №1"	0,23	1	1	2	не відповідає
2736	ТП-382 Роздільна загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2737	ТП-382 Роздільна зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
2738	ТП-379 Роздільна загальний облік	0,4	6	1	2	не відповідає
2739	ТП-379 Роздільна "З/освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2740	ТП-379 Роздільна "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2741	ТП-379 Роздільна "Опалення посту ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2742	ТП-379 Роздільна "ПТО ВЧД-2"	0,4	1	1	2	не відповідає

2743	ТП-379 Роздільна "Компрес. ШЧ-14"	0,4	4	1	0,5	відповідає
2744	ТП-379 Роздільна "Майстерня ШЧ-14"	0,4	1	1	2	не відповідає
2745	ТП-379 Роздільна "Зварювальна ШЧ-14"	0,4	1	1	2	не відповідає
2746	ТП-379 Роздільна "Насос"	0,4	2	1	2	не відповідає
2747	ТП-316 Роздільна "3 СЦБ"	10	1	1	2	не відповідає
2748	ТП-316 Роздільна "3 ПЕ"	10	1	1	2	не відповідає
2749	ТП-316 Роздільна "Переїзд 1436 км"	0,23	1	1	2	не відповідає
2750	ТП-317 Роздільна "1 СЦБ"	10	1	1	2	не відповідає
2751	ТП-317 Роздільна "1 ПЕ"	10	1	1	2	не відповідає
2752	ТП-489 Роздільна загальний облік	0,4	5	1	2	не відповідає
2753	ТП-489 Роздільна "Контора ШЧ-14"	0,4	1	1	0,5	відповідає
2754	ТП-489 Роздільна "КВП"	0,4	1	1	2	не відповідає
2755	ТП-489 Роздільна "Гараж ШЧ-14"	0,4	1	1	2	не відповідає
2756	ТП-489 Роздільна "З/вокзал фідер-1"	0,4	1	1	0,5	відповідає
2757	ТП-108 Кучурган загальний облік	0,4	6	1	2	не відповідає
2758	КТП-109 Кучурган загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2759	ТП-Роздільна вул.Котовського,38 (житл.буд.)	0,4	1	1	1	відповідає
2760	Лікарня-1 ст. Роздільна	0,4	1	1	0,5	відповідає
2761	Лікарня-2 ст. Роздільна	0,4	1	1	0,5	відповідає
2762	Насосна	0,4	1	1	2	не відповідає
2763	Поліклініка	0,4	1	1	2	не відповідає
2764	Бухгал-я, гараж	0,4	1	1	2	не відповідає
ЕЧР-16 Вапнярка						
2765	ПС-Вапнярка ф.к/с №1 27,5кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
2766	ПС-Вапнярка ф.к/с №2 27,5кВ	27,5	1	1	0,5	відповідає
2767	ПС-Вапнярка "СЦБ-1"	10	1	1	0,5	відповідає
2768	ПС-Вапнярка "ДІПР-1-27,5 кВ"	27,5	1	1	0,5	відповідає
2769	ТП-1 Вапнярка "ПМ №1"	0,4	1	1	2	не відповідає
2770	ТП-1 Вапнярка "Дефектоскопія ПЧ-21"	0,4	1	1	2	не відповідає
2771	ТП-1 Вапнярка "Вагова ДС"	0,23	1	1	1	відповідає
2772	ТП-1 Вапнярка "Черговий ДС"	0,23	1	1	2	не відповідає
2773	КТП-2 Вапнярка "ПМ №9; 10;11; 13"	0,4	1	1	2	не відповідає
2774	КТП-2 Вапнярка "МВ №2 ШЧ-2"	0,23	1	1	2	не відповідає
2775	КТП-2 Вапнярка "МВ №2 ДС"	0,23	1	1	2	не відповідає
2776	КТП-2 Вапнярка загальний облік	0,4	5	1	2	не відповідає
2777	КТП-2 Вапнярка "Будка сигнал."	0,23	1	1	2	не відповідає

2778	КТП-2 Вапнярка "Будка обігріву МТ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2779	КТП-4 Вапнярка "Будинок звязку"	27,5	1	1	0,5	відповідає
2780	КТП-4 Вапнярка "Котел будинку звязку"	0,4	1	1	1	відповідає
2781	КТП-4 Вапнярка "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2782	КТП-4 Вапнярка "Котел поста ЕЦ"	0,4	1	1	1	відповідає
2783	ТП-3 Вапнярка загальний облік	0,4	2	1	2	не відповідає
2784	ТП-3 "Ліскі"	0,4	1	1	2	не відповідає
2785	ТП-4 Вапнярка загальний облік	0,4	2	1	2	не відповідає
2786	ТП-4 Вапнярка "ПМ №12"	0,23	1	1	1	відповідає
2787	ТП-4 Вапнярка "Контора ПЧ-21"	0,4	1	1	2	не відповідає
2788	ТП-6 Вапнярка загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2789	ТП-6 Вапнярка "ВОХР"	0,4	1	1	2	не відповідає
2790	ТП-6 Вапнярка "ПТО ВЧД-3"	0,4	1	1	2	не відповідає
2791	ТП-6 Вапнярка "ПОНАБ"	0,23	1	1	1	відповідає
2792	ТП-6 Вапнярка "Будинок звязку"	0,4	1	1	2	не відповідає
2793	ТП-6 Вапнярка "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2794	ТП-6 Вапнярка "ДС"	0,23	1	1	2	не відповідає
2795	КТП-7 Вапнярка загальний облік	0,4	2	1	2	не відповідає
2796	КТП-7 Вапнярка "ПМ №14"	0,4	1	1	2	не відповідає
2797	КТП-7 Вапнярка "Приміщ.обігріву ПЧ-21"	0,23	1	1	1	відповідає
2798	ТП-8 Вапнярка загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2799	ТП-8 Вапнярка "Бригадний дім"	0,4	1	1	2	не відповідає
2800	ТП-8 Вапнярка "Будка сигнал."	0,23	1	1	2	не відповідає
2801	ТП-8 Вапнярка "ШЧ СЦБ"	0,23	1	1	1	відповідає
2802	ТП-8 Вапнярка "Освітлення ДС МВ №1"	0,23	1	1	1	відповідає
2803	ТП-8 Вапнярка "ТЧ-6"	0,4	1	1	2	не відповідає
2804	ТП-8 Вапнярка "ПМ №4"	0,4	1	1	2	не відповідає
2805	ТП-8 Вапнярка "ПМ №6"	0,4	1	1	2	не відповідає
2806	ТП-8 Вапнярка "ПМ №7"	0,4	1	1	2	не відповідає
2807	ТП-8 Вапнярка "ПМ №2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2808	ТП-8 Вапнярка "База СМП-687"	0,4	1	1	1	відповідає
2809	ТП-8 Вапнярка "Комірка ПЧ-21"	0,23	1	1	2	не відповідає
2810	ТП-9 Вапнярка загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2811	ТП-9 Вапнярка "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
2812	ТП-9 Вапнярка "МЧ-10"	0,4	1	1	2	не відповідає
2813	ТП-9 Вапнярка "Адмінбудівля ДС"	0,4	1	1	1	відповідає

2814	ТП-9 Вапнярка "Обігрів адмінбудівлі ДС"	0,4	1	1	1	відповідає
2815	ТП-9 Вапнярка "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2816	ТП-9 Вапнярка "Котел вокзалу"	0,4	1	1	1	відповідає
2817	ТП-10-база ПМС-128 Вапнярка	0,4	1	1	0,5	відповідає
2818	ТП-12-база ПЧ-21 Вапнярка	0,4	1	1	2	не відповідає
2819	ТП-17-ЕЧК-38 Вапнярка	0,4	1	1	1	відповідає
2820	ТП-17-"ТМТС ТЧ-2" Вапнярка	0,23	1	1	2	не відповідає
2821	ТП-17-"Мастерская БМЕУ-2" Вапнярка	0,4	1	1	2	не відповідає
2822	ТП-17-"Столярн. цех БМЕУ-2" Вапнярка	0,4	1	1	2	не відповідає
2823	ТП-51-ВЧД-2 Котовськ	0,4	1	1	2	не відповідає
2824	Дитяча консультація	0,23	1	1	2	не відповідає
2825	Електроопалення	0,4	1	1	1	відповідає
2826	Ренген	0,4	1	1	1	відповідає
ЕЧР-13 Котовськ						
2827	ТП-Котовськ пр.Короленко,88/1 (жит.буд.)	0,4	1	1	1	відповідає
2828	ТП-Котовськ пр.Короленко,20 (жит.буд.)	0,4	1	1	2	не відповідає
2829	ТП-Котовськ вул.Комсомольська,121(жит.буд.)	0,4	1	1	2	не відповідає
2830	ТП-Котовськ вул.Комсомольська,125А(жит.буд.)	0,4	1	1	2	не відповідає
2831	ТП-Котовськ вул.Комсомольська,127А(жит.буд.)	0,4	1	1	2	не відповідає
2832	ТП-Котовськ ДОС №68(жит.буд.)	0,4	1	1	2	не відповідає
2833	ОПД	0,23	1	1	2	не відповідає
2834	СЕС головний корпус	0,4	1	1	2	не відповідає
2835	склад	0,23	1	1	2	не відповідає
2836	лікарня ст.Котовськ	0,4	1	1	0,5	відповідає
2837	ТП-52 Котовськ "Майстерня ПЧ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2838	ТП-52 Котовськ "Майстерня ШЧ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2839	ТП-52 Котовськ "Контора ШЧ-2"	0,23	1	1	0,5	відповідає
2840	ТП-52 Котовськ "Майстерня БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2841	ТП-52 Котовськ "Пост ДС"	0,23	1	1	2	не відповідає
2842	ТП-52 Котовськ "Контора БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2843	ТП-52 Котовськ "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2844	ТП-53 Котовськ загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2845	ТП-53 Котовськ "Будивельна група ПЧ-3"	0,4	1	1	2	не відповідає

2846	ТП-53 Котовськ "Майстерня БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2847	ТП-53 Котовськ "Бойлерна БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2848	ТП-53 Котовськ "Гараж БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2849	ТП-53 Котовськ "Бригадний дом"	0,4	1	1	2	не відповідає
2850	ТП-53 Котовськ "Зовнішнє освітлення ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає
2851	ТП-54 Котовськ загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2852	ТП-54 Котовськ Освітлення перону	0,4	1	1	2	не відповідає
2853	ТП-54 Котовськ "ПМ №4"	0,4	1	1	2	не відповідає
2854	ТП-54 Котовськ "ВП-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2855	ТП-54 Котовськ "ВП-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2856	ТП-54 Котовськ "Чергова ВЧД-2"	0,23	1	1	2	не відповідає
2857	КТП-11 Котовськ загальний облік	0,4	46	1	2	не відповідає
2858	КТП-11 Котовськ "ПЧ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2859	КТП-11 Котовськ "Ревізор"	0,23	1	1	2	не відповідає
2860	КТП-11 Котовськ "ВЧД"	0,23	1	1	2	не відповідає
2861	ТП-55-ТЧ-2 Котовськ	0,4	1	1	0,5	відповідає
2862	ТП-56-ТЧ-2 Котовськ	0,4	1	1	0,5	відповідає
2863	ТП-57-база ЕЧ-6 загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2864	ТП-57 ст.Котовськ "Котельня БМЕУ-2"	0,4	1	1	0,5	відповідає
2865	ТП-57 ст.Котовськ "ОКВП ШЧ-2"	0,4	4	1	2	не відповідає
2866	ТП-57 ст.Котовськ "Очистні ТЧ-2"	0,4	4	1	2	не відповідає
2867	ТП-58-БМЕУ-2 Водокачка ст.Котовськ	0,4	1	1	0,5	відповідає
2868	ТП-59-вторчермет ст.Котовск загальний облік	0,4	5	1	2	не відповідає
2869	ТП-60 ст.Котовск загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2870	ТП-60 ст.Котовск "Пост ЕЦ"	0,4	2	1	2	не відповідає
2871	ТП-60 ст.Котовск "Контора ШЧ"	0,4	2	1	0,5	відповідає
2872	ТП-60 ст.Котовск "Підвідділ"	0,4	2	1	0,5	відповідає
2873	ТП-60 ст.Котовск "ЕЧЦ"	0,4	2	1	2	не відповідає
2874	ТП-60 ст.Котовск "Вокзал"	0,4	2	1	2	не відповідає
2875	ТП-60 ст.Котовск "КТСМ"	0,4	2	1	2	не відповідає
2876	ТП-60 ст.Котовск "КВП"	0,4	2	1	2	не відповідає
2877	ТП-60 ст.Котовск "Зовнішнє освітлення"	0,4	2	1	2	не відповідає
2878	ТП-61 ст.Котовск загальний облік	0,4	2	1	2	не відповідає
2879	ТП-61 ст.Котовск "ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає
2880	ТП-61 ст.Котовск парк "Південий" ТЧ-3	0,23	1	1	2	не відповідає
2881	ТП-61 ст.Котовск тех.контора "Південь"	0,23	1	1	2	не відповідає

2882	ТП-61 ст.Котовск "ПТО ВЧД-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2883	ТП-61 ст.Котовск "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2884	ТП-62-ТЧ-2 ст.Котовск	0,4	2	1	1	відповідає
2885	ТП-62 ст.Котовск "ПМ №1"	0,4	1	1	2	не відповідає
2886	ТП-65-ВЧД-2, БМЕУ-2 загальний облік	0,4	3	1	2	не відповідає
2887	ТП-65 ст.Котовск "Вагоне депо"	0,4	1	1	2	не відповідає
2888	ТП-65 ст.Котовск "АЗС БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2889	ТП-65 ст.Котовск "Адмінбудівля БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2890	ТП-65 ст.Котовск "Зовнішнє освітлення ДС"	0,23	1	1	2	не відповідає
2891	ТП-65 ст.Котовск "Гараж БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2892	ТП-65 ст.Котовск "Меблевий цех"	0,4	1	1	2	не відповідає
2893	ТП-65 ст.Котовск "Битон.цех БМЕУ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2894	ТП-67 Котовськ загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2895	ТП-67 Котовськ "Зовнішнє освітлення П. парку"	0,4	1	1	2	не відповідає
2896	ТП-67 Котовськ "МВ №2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2897	ТП-67 Котовськ "Півден. парк" (хвост)	0,23	1	1	2	не відповідає
2898	ТП-67 Котовськ "Черговий ВЧД"	0,23	1	1	2	не відповідає
2899	ТП-67 Котовськ "ЕЧК-34"	0,4	1	1	1	відповідає
2900	ТП-67 Котовськ "СЦБ"	10	1	1	2	не відповідає
2901	ТП-67 Котовськ "Район ДС"	0,23	1	1	2	не відповідає
2902	ТП-67 Котовськ "Півден. парк" (голова)	0,23	1	1	2	не відповідає
2903	ТП-67 Котовськ пост "Південь" ШЧ-2	0,23	1	1	2	не відповідає
2904	ТП-68 Котовськ пост "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2905	ТП-69 Котовськ загальний облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2906	ТП-69-ТЧ-2 Котовськ	0,4	2	1	2	не відповідає
2907	ТП-70 Котовськ загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2908	ТП-71 Котовськ загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2909	ТП-71 Котовськ "Чергова ВЧД"	0,4	1	1	2	не відповідає
2910	ТП-71 Котовськ "Північна горловина ДС"	0,23	1	1	2	не відповідає
2911	ТП-71 Котовськ пост "Північ" ДС	0,23	1	1	2	не відповідає
2912	ТП-71 Котовськ "ПД-3"	0,23	1	1	2	не відповідає
2913	ТП-71 Котовськ "ПД-4"	0,23	1	1	2	не відповідає
2914	ТП-71 Котовськ "ТЧ-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
2915	ТП-71 Котовськ "Зовнішнє освітлення Північ.парку"	0,4	1	1	2	не відповідає

2916	ТП-71 Котовськ "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2917	ТП-71 Котовськ "Пожежна команда"	0,23	1	1	2	не відповідає
2918	ТП-71 Котовськ "ДКУ ПЧЛ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2919	ТП-71 Котовськ "Майстерня ПЧЛ"	0,4	1	1	2	не відповідає
2920	ТП-71 Котовськ "Контора ПЧЛ"	0,23	1	1	2	не відповідає
2921	ТП-71 Котовськ "Жив. пункт"	0,23	1	1	2	не відповідає
2922	ТП-71 Котовськ "Пост-1"	0,23	1	1	2	не відповідає
2923	ТП-71 Котовськ "Пост-2"	0,23	1	1	2	не відповідає
2924	ТП-71 Котовськ "Зовнішнє освітлення пл. депо"	0,23	1	1	2	не відповідає
2925	КТП-11 пл.Крикливці "Зовнішнє освітлення"	0,4	1	1	2	не відповідає
2926	КТП-11Котовск "Пост ЕЦ""	0,4	1	1	2	не відповідає
2927	КТП-11Котовск "З/освітлення оп.№16""	0,4	1	1	2	не відповідає
2928	ТП-72 Котовськ загальний облік	0,4	4	1	2	не відповідає
2929	ТП-72 Котовськ "Адмінбудівля ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає

Регіональна філія «Південна залізниця»

№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ЛЕП, кВ	Кількість точок обліку, шт.	Клас точності лічильника (необхідний)	Клас точності лічильника (наявний)	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії*
	ПС Новоселівка					
1	СЦБ-1,2,3	0,4	1	2	1,0	відповідає
2	СЦБ-4	0,4	1	2	1,0	відповідає
3	ТСН-1	0,4	1	2	1,0	відповідає
4	Шкаф опалення та обігріву	0,4	1	2	0,5S	відповідає
5	ТСН-2	0,4	1	2	1,0	відповідає
6	ФПЭ-1	10	1	2	0,5S	відповідає
7	ФПЭ-2	10	1	2	0,5S	відповідає
8	ФПЭ-3	10	1	2	0,5S	відповідає
	ПС Мерефа					
9	ФПЭ-2	10	1	2	1,0	відповідає
10	ФПЭ-1	10	1	2	1,0	відповідає
11	ТСН-1	6	1	2	1,0	відповідає
12	ТСН-2	6	1	2	1,0	відповідає
13	СЦБ-4	0,2	1	2	1,0	відповідає
14	СЦБ-1,2,3	0,2	1	2	1,0	відповідає
15	Компрессорная	6	1	2	0,5S	відповідає
16	"Промивка"	6	1	2	1,0	відповідає
17	ст. Мерефа	6	1	2	1,0	відповідає
18	Профподогрев	10	1	2	0,5S	відповідає
	ПС Дергачі					
19	ФПЭ-2	10	1	2	0,5S	відповідає
20	ТСН-1	10	1	2	0,5S	відповідає
21	ТСН-2	10	1	2	0,5S	відповідає
22	СЦБ	0,4	1	2	2	відповідає
23	ФПЭ-1	10	1	2	0,5S	відповідає
	ПС Коз. Лопань					
24	Черемошне	110	1	2	1	відповідає
25	Долбино	110	1	2	1	відповідає
26	Грайворон	110	1	2	1	відповідає
27	Слатино	110	1	2	1	відповідає
28	Дергачи	110	1	2	1	відповідає
29	Липці	110	1	2	1	відповідає
30	Золочев	110	1	2	1	відповідає

31	ОМВ	110	1	2	1	відповідає
32	ФПЭ-1 Слатино	10	1	2	0,5S	відповідає
33	ФПЭ-2	10	1	2	0,5S	відповідає
34	ЭЦ	10	1	2	0,5S	відповідає
35	ТСН-1	10	1	2	1,0	відповідає
36	ТСН-2	10	1	2	1,0	відповідає
37	СЦБ	0,4	1	2	1,0	відповідає
38	ЭЧК-6	0,4	1	2	1,0	відповідає
	ПС Власівка					
39	ФПЭ-2	10	1	2	1,0	відповідає
40	ФПЭ-1	10	1	2	1,0	відповідає
41	СЦБ-2	10	1	2	0,5S	відповідає
42	ТСН-2	0,4	1	2	1,0	відповідає
43	ТСН-1	0,4	1	2	1,0	відповідає
44	СЦБ-1+2	0,4	1	2	1,0	відповідає
	ПС Шпаківка					
45	ФПЭ-1	10	1	2	0,5S	відповідає
46	ФПЭ-3	10	1	2	0,5S	відповідає
47	фил. 3-д Малышева	110	1	2	2	відповідає
48	Рогозянка	110	1	2	2	відповідає
49	Богодухов	110	1	2	2	відповідає
50	Солоницевка	110	1	2	2	відповідає
51	СЦБ	0,4	1	2	1,0	відповідає
52	ЭЧК-21	0,4	1	2	1,0	відповідає
53	ТСН-1	0,4	1	2	1,0	відповідає
54	ТСН-2	0,4	1	2	1,0	відповідає
	ПС Рогозянка					
55	ТСН-1	0,4	1	2	0,5S	відповідає
56	ТСН-2	0,4	1	2	1,0	відповідає
57	СЦБ-1,2	0,4	1	2	1,0	відповідає
58	ФПЭ-1	10	1	2	1,0	відповідає
59	ФПЭ-2	10	1	2	1,0	відповідає
60	ЭЧК-22	0,4	1	2	1,0	відповідає
	18 км.					
61	ФПЭ-1	10	1	2	0,5S	відповідає
62	ФПЭ-2	10	1	2	0,5S	відповідає
	ФПЭ-3	10	1	2	0,5S	відповідає
63	ТСН-1	0,4	1	2	1,0	відповідає
64	ТСН-2	0,4	1	2	1,0	відповідає
65	СЦБ	0,4	1	2	1,0	відповідає
	ПС Нова водолага					
66	ФПЭ-2	10	1	2	0,5S	відповідає
67	ФПЭ-1	10	1	2	0,5S	відповідає
68	ТСН-1	0,4	1	2	1,0	відповідає
69	ТСН-2	0,4	1	2	1,0	відповідає
70	СЦБ	0,2	1	2	0,5S	відповідає
71	ЭЧК-27	0,4	1	2	0,5S	відповідає
	ПС Слатіно					
72	ФПЭ-1	10	1	2	1,0	відповідає
73	ФПЭ-2	10	1	2	1,0	відповідає

74	ТСН-1	0,4	1	2	1,0	відповідає
75	ТСН-2	0,4	1	2	1,0	відповідає
76	СЦБ	0,4	1	2	0,5S	відповідає
	ПС Майская					
77	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
78	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
79	ТП-4	10	1	2	0,5	відповідає
80	ТП-12	10	1	2	0,5	відповідає
81	ТП-14 ПМС	10	1	2	0,5	відповідає
82	ФПЭ (Бог)	10	1	2	0,5	відповідає
83	ФПЭ (Полт)	10	1	2	0,5	відповідає
84	СЦБ	0,4	1	2	2	відповідає
	ПС Ромодан					
85	Ввод 110 кВ №1	110	1	0,5	0,5	відповідає
86	Ввод 110 кВ №2	110	1	0,5	0,5	відповідає
87	Ввод №1 27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
88	Ввод №2 27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
89	ТСН №1 27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
90	ТСН №2 27,5 кВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
91	ДПР-1 Гребёнка	27,5	1	2	2	відповідає
92	ДПР-2 Полтава	27,5	1	2	2	відповідає
93	ФКС-1, 2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
94	ФКС-3, 4	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
95	ФКС-5	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
96	ФКС-6, 3ВВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
97	Ввод №1 10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
98	Ввод №2 10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
99	Ф-1, 10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
100	Ф-2, 10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
101	СЦБ общий	10	1	0,5	0,5	відповідає
	ПС Полтава					
102	Ввод 110 кВ №1	110	1	0,5	0,5	відповідає
103	Ввод 110 кВ №2	110	1	0,5	0,5	відповідає
104	Ввод 27,5 кВ №1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
105	Ввод 27,5 кВ №2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
106	ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
107	ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
108	ДПР-3	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
109	ФКС-1, 4	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
110	ФКС-2, 3В-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
111	ФКС-3	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
112	ФКС-5, 7	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
113	ФКС-6, 3В-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
114	ФКС-8, 9	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
115	ФКС-10	10	1	0,5	0,5	відповідає
116	Ввод 10 кВ №1	10	1	0,5	0,5	відповідає
117	Ввод 10 кВ №2	10	1	0,5	0,5	відповідає
118	ТСН №1 10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
119	ТСН №2 10 кВ	10	1	0,5	0,5	відповідає
120	Ф-5	10	1	0,5	0,5	відповідає

121	Ф-6	10	1	0,5	0,5	відповідає
	ПС Сагайдак					
122	Ввод 110 кВ №1	110	1	0,5	0,5	відповідає
123	Ввод 110 кВ №2	110	1	0,5	0,5	відповідає
124	Ввод 27,5 кВ №1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
125	Ввод 27,5 кВ №2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
126	ДПР-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
127	ДПР-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
128	ФКС-1, 4	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
129	ФКС-2, 5	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
130	ФКС-3	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
131	ЗВ	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
132	ТСН №1 -10 кВ	10	1	2	2	відповідає
133	ТСН №2-10 кВ	10	1	2	2	відповідає
	ПС Гребінка					
134	ДПР-27,5	27,5	1	2	2	відповідає
135	ФКС-1	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
136	ФКС-2	27,5	1	0,5	0,5	відповідає
137	ТСН-35 кВ	35	1	0,5	0,5	відповідає
	ПС Скрипай 13 км					
138	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
139	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
140	СЦБ	0,4	1	2	0,5	відповідає
141	ФПЭ-2	10	1	2	0,5	відповідає
142	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає
	ПС Курилівка					
143	В-1 Купянск-гор.	110	1	1	0,5	відповідає
144	В-2 Тополи	110	1	1	0,5	відповідає
145	В-6 Купянск-330 №1	110	1	1	0,5	відповідає
146	В-8 Купянск-330 №3	110	1	1	0,5	відповідає
147	В-3 Валуйки	110	1	1	0,5	відповідає
148	В-4 Сватово	110	1	1	0,5	відповідає
149	В-5 Купянск-110 №2	110	1	1	0,5	відповідає
150	В-9 НС-9	110	1	1	0,5	відповідає
151	ОМВ-110	110	1	1	0,5	відповідає
152	ТП-2	10	1	2	0,5	відповідає
153	ТСН-1	10	1	2	0,5	відповідає
154	ТСН-2	10	1	2	0,5	відповідає
155	СЦБ-2 (Шевченково)	0,4(0,23)	1	2	1	відповідає
156	ПГ	27,5	2	2	2	відповідає
157	ф.4	10	2	2	0,5	відповідає
158	Ф.5	10	2	2	0,5	відповідає
159	Ф.6	10	2	2	0,5	відповідає
160	Ф.7	10	2	2	0,5	відповідає
161	Ф.19	10	2	2	0,5	відповідає
162	Ф.20	10	2	2	0,5	відповідає
163	Ф-21 (ФПЕ Сватово)	10	1	2	0,5	відповідає
164	Ф.22	10	2	2	0,5	відповідає
165	Ф.23	10	2	2	0,5	відповідає
	ПС Булацелівка					

166	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
167	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
168	СЦБ	0,4	1	2	0,5	відповідає
169	ЭЧК	0,4	1	2	0,5	відповідає
	ПС Граково					
170	В-1 13 км	110	1	1	0,5	відповідає
171	В-2 Чугуев	110	1	1	0,5	відповідає
172	В-3 Артемовка	110	1	1	0,5	відповідає
173	В-4 Булацеловка	110	1	1	0,5	відповідає
174	ОМВ-110	110	1	1	0,5	відповідає
175	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
176	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
177	СЦБ	0,4(0,23)	1	2	0,5	відповідає
178	ФПЭ	10	1	2	1	відповідає
	ПС Передонбасівська					
179	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
180	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
181	СЦБ	0,4	1	2	0,5	відповідає
182	ЭЧК	0,4	1	2	0,5	відповідає
	ПС Чугуїв					
183	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
184	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
185	СЦБ	0,4(0,23)	1	2	0,5	відповідає
186	ЭЧК	0,4	1	2	1	не відповідає
187	ФПЭ-1	6	1	2	1	відповідає
188	ФПЭ-2	6	1	2	1	відповідає
	ПС Тополі					
190	ТСН-1	0,4	1	2	1	відповідає
191	ТСН-2	0,4	1	2	1	відповідає
192	СЦБ общ.	0,4(0,23)	1	2	0,5	відповідає
193	ЭЧК	0,4(0,23)	1	2	1	відповідає
194	ПГ		1	2		не відповідає
	ПС Зелений Колодязь					
195	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
196	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
197	СЦБ общ.	0,4(0,23)	1	2	0,5	відповідає
198	СЦБ-3 Безлюдовка	10	1	2	1	відповідає
199	ЭЧК	0,4	1	2	0,5	відповідає
200	ФПЭ-1 Чугуев	10	1	2	1	відповідає
201	ФПЭ-2 Безлюдовка	10	1	2	1	відповідає
202	ФПЭ-3 Лосево	10	1	2	1	відповідає
203	Котельная	0,4	1	2	0,5	відповідає
204	РПТ-1 (ввод-1-10)	10	1	2	0,5	відповідає
205	РПТ-2 (ввод-2-10)	10	1	2	0,5	відповідає
	ПС Борки					
206	Ввод №1	10	1	1	1	відповідає
207	Ввод №2	10	1	1	1	відповідає
208	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає

209	ФПЭ-2	10	1	2	0,5	відповідає
210	ТСН-2	10	1	2	1	відповідає
211	ТСН-1	10	1	2	2	відповідає
212	СЦБ	6	1	2	1	відповідає
	ПС Беспавловка					
213	ввод 1	35	1	2	1	відповідає
	ввод 2	35	1	2	1	відповідає
214	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає
215	ФПЭ-2	10	1	2	1	відповідає
216	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
217	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
218	База отстоя-1	10	1	2	0,5	відповідає
219	База отстоя-2	10	1	2	2	відповідає
220	СЦБ	0,4	1	2	1	відповідає
	ПС Ліхачеве					
221	ввод 1	10	1	2	1	відповідає
222	ввод 2	10	1	2	1	відповідає
223	ФПЭ-1	10	2	2	0,5	відповідає
224	ФПЭ-2	10	2	2	0,5	відповідає
225	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
226	ТСН-2	0,4	1	2	1	відповідає
227	СЦБ	0,4	1	2	1	відповідає
	ПС Тройчатое					
228	Первомайск-1 пр.	110	1	1	1	відповідає
229	Первомайск-2 пр.	110	1	1	1	відповідає
230	ГКС пр.	110	1	1	1	відповідає
231	Змиев. ГРЭС пр.	110	1	1	1	відповідає
232	Борки-1 пр.	110	1	1	1	відповідає
233	Борки-2 пр.	110	1	1	1	відповідає
234	ОМВ-110 пр.	110	1	1	1	відповідає
235	Насосная ПХК пр.	110	1	1	1	відповідає
236	Насосная 3-го подъема - 1	110	1	1	1	відповідає
237	Насосная 3-го подъема - 2	110	1	1	1	відповідає
238	ТСН-1	10	1	2	2	відповідає
239	ТСН-2	10	1	2	2	відповідає
240	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає
241	ФПЭ-2	10	1	2	0,5	відповідає
242	СЦБ	0,4	1	2	1	відповідає
243	ЭЧК-3	0,4	1	2	2	відповідає
	ПС Біляївка					
244	ТСН-1	10	1	2	2	відповідає
245	ТСН-2	10	1	2	2	відповідає
246	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає
247	ФПЭ-2	10	1	2	0,5	відповідає
248	СЦБ	6	1	2	2	відповідає
249	ЭЧК-4	0,4	1	2	1	відповідає
	ПС Герсіваново					
250	ТСН-1	10	1	2	0,5	відповідає
251	ТСН-2	10	1	2	2	відповідає
252	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає

253	ФПЭ-2	10	1	2	0,5	відповідає
254	СЦБ	0,4	1	2	1	відповідає
	ПС Лозова					
255	ввод 1	27,5	1	2	0,5	відповідає
256	ввод 2	27,5	1	2	0,5	відповідає
257	ДПР 27,5	27,5	1	2	0,5	відповідає
258	ввод 1	10	1	2	0,5	відповідає
259	ввод 2	10	1	2	0,5	відповідає
260	ФПЭ-1	10	1	2	2	відповідає
261	ФПЭ-2	10	1	2	2	відповідає
262	ТСН-1	10	1	2	2	відповідає
263	ТСН-2	10	1	2	2	відповідає
264	Депо	10	1	2	2	відповідає
265	ЦРП-2	10	1	2	0,5	відповідає
266	ЦРП-3	10	1	2	0,5	відповідає
267	ЦРП-4	10	1	2	0,5	відповідає
268	СЦБ-1,2	0,4	1	2	1	відповідає
269	СЦБ-3	0,4	1	2	0,5	відповідає
270	СЦБ-4	0,4	1	2	0,5	відповідає
271	РЭС1	0,4	1	2	2	відповідає
	ЦРП Лозовая					
272	ТСН 1	10	1	2	0,5	відповідає
273	ТСН 2	10	1	2	0,5	відповідає
274	ТП 1	10	1	2	0,5	відповідає
275	ТП 8,1	10	1	2	0,5	відповідає
276	База 40	10	1	2	0,5	відповідає
	ПС Красноград					
277	ТСН-1	0,4	1	2	2	відповідає
278	ТСН-2	0,4	1	2	2	відповідає
279	ввод 1	110	1	2	0,5	відповідає
280	ввод 2	110	1	2	0,5	відповідає
281	ввод 1	27,5	1	2	0,5	відповідає
282	ввод 2	27,5	1	2	0,5	відповідає
283	ДПР 1	27,5	1	2	0,5	відповідає
284	ДПР 2	27,5	1	2	0,5	відповідає
285	ввод 1	10	1	2	0,5	відповідає
286	ввод 2	10	1	2	0,5	відповідає
287	ТСН-1	10	1	2	0,5	відповідає
288	ТСН-2	10	1	2	0,5	відповідає
289	Ф-1 Вокзал	10	1	2	0,5	відповідає
290	ПЕ-1	10	1	2	0,5	відповідає
291	СЦБ 1,2	0,4	1	2	0,5	відповідає
292	СЦБ 3,4	0,4	1	2	0,5	відповідає
	ПС Сахновщина					
293	ввод 1	27,5	1	2	0,5	відповідає
294	ввод 2	27,5	1	2	0,5	відповідає
295	ДПР 1	27,5	1	2	0,5	відповідає
296	ДПР 2	27,5	1	2	0,5	відповідає
297	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
298	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає

299	СЦБ	0,4	1	2	0,5	відповідає
	ГПП Химпром Лихачёво					
300	ввод 1	110	2	2	0,2	відповідає
301	ввод 2	110	2	2	0,2	відповідає
302	ввод 1	6	1	2	1	відповідає
303	ввод 2	6	1	2	1	відповідає
304	ввод 1	10	1	2	1	відповідає
305	ввод 2	10	1	2	1	відповідає
306	Тяга 1 ТП Лихачёво	10	1	2	0,5	відповідає
307	Тяга 2 ТП Лихачёво	10	1	2	0,5	відповідає
308	ТСН 1	10	1	2	1	відповідає
309	ТСН 2	10	1	2	1	відповідає
	ПС Берестовенькі					
310	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає
311	ФПЭ-2	10	1	2	0,5	відповідає
312	ТСН-1	0,4	1	2	0,5	відповідає
313	ТСН-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
314	СЦБ	0,4	1	2	0,5	відповідає
315	НОД-ВОД-2	0,4	1	2	0,5	відповідає
316	ЭЧК-30	0,4	1	2	2	відповідає
	ПС Міргороди					
317	ТСН-1	0,4	1	2	1	відповідає
318	ТСН-2	0,4	1	2	1	відповідає
319	СЦБ	0,2	1	2	1	відповідає
	ПС Букіно					
320	ФПЭ-1	10	1	2	1	відповідає
321	ФПЭ-2	10	1	2	1	відповідає
322	ТСН-1	10	1	2	1	відповідає
323	ТСН-2	10	1	2	1	відповідає
324	СЦБ	0,2	1	2	0.5 S	відповідає
	ПС Циганська					
325	ФПЭ-1	10	1	2	1	відповідає
326	ФПЭ-2	10	1	2	1	відповідає
327	СЦБ	0,2	1	2	2	відповідає
328	Балаклея-1	110	1	1	0.5 S	відповідає
329	Балаклея-2	110	1	1	0.5 S	відповідає
330	Букино	110	1	1	0.5 S	відповідає
331	ЭЧК	0,22	1	2	1	відповідає
332	ИПЗ	110	1	1	0.5 S	відповідає
333	ИТРЗ	110	1	1	0.5 S	відповідає
334	Подвысоцкая	110	1	1	0.5 S	відповідає
335	ТСН-1	10	1	2	1	відповідає
336	ТСН-2	10	1	2	1	відповідає
	ПС Бабариківська					
337	ФПЭ-1	10	1	2	1	відповідає
338	ФПЭ-2	10	1	2	1	відповідає
339	ТСН-1	10	1	2	1	відповідає
340	ТСН-2	10	1	2	1	відповідає
341	СЦБ	6	1	2	1	відповідає
	ПС Балаклія					

342	ФПЭ-1	10	1	2	1	відповідає
343	ФПЭ-2	10	1	2	1	відповідає
344	ЭЦ	10	1	2	2	відповідає
345	ТСН-1	10	1	2	1	відповідає
346	ТСН-2	10	1	2	1	відповідає
347	СЦБ	0,4	1	2	2	відповідає
	ПС Шебелінка					
348	ЭЦ-4	10	2	2	2	відповідає
349	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає
350	ФПЭ-2	10	1	2	0,5	відповідає
351	ТСН-1	10	1	2	1	відповідає
352	ТСН-2	10	1	2	1	відповідає
353	СЦБ	0,2	1	2	1	відповідає
	ПС Занки					
354	ФПЭ-1	10	1	2	0,5	відповідає
355	ФПЭ-2	10	1	2	0,5	відповідає
356	СЦБ	0,2	1	2	2	відповідає
357	ТСН-1	0,4	1	2	1	відповідає
358	ТСН-2	0,4	1	2	1	відповідає
	ПС Зміїв					
359	Занки пр.	110	1	1	1	відповідає
360	Миргороди пр.	110	1	1	1	відповідає
361	Васищево	110	1	1	1	відповідає
362	ОМВ-110 пр.	110	1	1	1	відповідає
363	ФПЭ-1	10	1	2	1	відповідає
364	ФПЭ-2	10	1	2	1	відповідає
365	ст. Змиєв	10	1	2	1	відповідає
366	ТСН-1	10	1	2	1	відповідає
367	ТСН-2	10	1	2	1	відповідає
368	СЦБ-1,2	0,2	1	2	1	відповідає
369	СЦБ-3	0,2	1	2	1	відповідає
370	ЭЧК-15	0,2	1	2	1	відповідає
	ПС Безлюдівка					
371	Ввід-10	10	1	2	0,5	відповідає
372	ФПЭ-1 Змиєв	10	1	2	1	відповідає
373	ФПЭ-2 Основа	10	1	2	1	відповідає
374	ФПЭ-3 Купянск	10	1	2	1	відповідає
375	Жил.масів	10	1	2	0,5	відповідає
376	ТП-43	10	1	2	0,5	відповідає
377	ЭЦ-4 Основа	6	2	2	2	відповідає
378	скважина	0,2	1	2	2	відповідає
379	СЦБ №1,2,3	0,2	1	2	1	відповідає
380	ТСН-1	35	1	1	1	відповідає
381	ТСН-2	0,4	1	2	1	відповідає
	ПС Кременчук					
381	ФПЭ-1	10	1	0,5	0,5	відповідає
382	ФПЭ-2	10	1	0,5	0,5	відповідає
383	СЦБ	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
384	ТСН-1	0,4	1	0,5	0,5	відповідає
385	ТСН-2	0,4	1	0,5	0,5	відповідає

Регіональна філія «Південно-Західна залізниця»

№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ЛЕП, кВ	Кількість точок обліку, шт.	Клас точності лічильника (необхідний)	Клас точності лічильника (наявний)	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії*
1	тягова п/ст. "Боярка"ф. 10 кВ ПЕ К.-Вол.-Мотовилівка	10	1	1	2	не відповідає
2	тягова п/ст. "Боярка"ф. 10 кВ ПЕ "Київ"	10	1	1	0,5	відповідає
3	тягова п/ст. "Боярка"ф. 10 кВ ПЕ "Асфальтний завод"	10	1	1	0,5	відповідає
4	тягова п/ст. "Боярка"ф. 10 кВ 104	10	1	1	1	відповідає
5	тягова п/ст. "Боярка"ф. 6 кВ СЦБ Київ-Вол.	6	1	1	1	відповідає
6	тягова п/ст. "Боярка"ф. 10 кВ СЦБ Мотовилівка	10	1	1	1	відповідає
7	тягова п/ст. "Боярка"ф. 220 В Прожектор	0,23	1	2	2	відповідає
8	тягова п/ст. "Боярка"ф. 220 В Жил. Буд.	0,23	1	2	1	відповідає
9	тягова п/ст. "Боярка"ТСН-1	10	1	1	1	відповідає
10	тягова п/ст. "Боярка"ТСН-2	10	1	1	1	відповідає
11	тягова п/ст. "Боярка"ТРН-1	35	1	1	0,5	відповідає
12	тягова п/ст. "Боярка"ТРН-2	35	1	1	0,5	відповідає
13	ТПЖ-1 Освещ.станц. Трипілля	0,4	1	1	2	не відповідає
14	КТП-47 ст.Галино	0,4	1	1	1	відповідає
15	КТП-53 Росава	0,4	1	1	1	відповідає
16	КТП-138 Лози	0,4	1	1	1	відповідає
17	КТП-31 Озерний	0,4	1	1	1	відповідає
18	КТП-56км	0,4	1	1	1	відповідає
19	ТПЖ-1 ввід 0,4кВ	0,4	1	1	1	відповідає
20	ТПЖ-3 ЕЧК	0,4	1	1	2	не відповідає
21	ТПЖ-3 Освещ.горлов	0,4	1	1	2	не відповідає
22	ТПЖ-3 Освещ.станц	0,4	1	1	2	не відповідає
23	ТПЖ-3 Освещ.поселок	0,4	1	1	2	не відповідає
24	ТПЖ-2 ввід 0,4кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
25	ТПЖ-3 Освещ.общий	0,4	1	1	2	не відповідає
26	Буча СЦБ-1	0,4	1	1	1	відповідає
27	ТП-239	0,4	1	1	1	відповідає
28	КТПО Стеклозаводская	0,4	1	1	1	відповідає
29	ТП-101 Ворзель	0,4	1	1	1	відповідає

30	ТП-101 Райтелеком	0,4	1	1	1	відповідає
31	КТПО Кичеево	0,4	1	1	1	відповідає
32	КТП Немешаєво	0,4	1		1	відповідає
33	ТП-181 Клавдиево	0,4	1	1	1	відповідає
34	КТП-3 Бородянка	0,4	1	1	1	відповідає
35	КТП-Гр.двор Бородянка	0,4	1	1	1	відповідає
36	КТП-Загальци	0,4	1	1	2	не відповідає
37	КТП-1 Спартак	0,4	1	1	2	не відповідає
38	КТП-2 Спартак	0,4	1	1	2	не відповідає
39	ТП-1 Тетерів Т-1	0,4	1	1	1	відповідає
40	ТП-1 Тетерів Т-2	0,4	1	1	1	відповідає
41	ТП-1 Тетерів жил масів	0,4	1	1	1	відповідає
42	ТП-1 Тетерів бойлерна	0,4	1	1	1	відповідає
43	ТП-2 Тетерів	0,4	1	1	1	відповідає
44	ТП-3 Тетерів Т-1	0,4	1	1	1	відповідає
45	ТП-3 Тетерів Т-2	0,4	1	1	1	відповідає
46	ТП-4 Тетерів Т-2	0,4	1	1	1	відповідає
47	КТП Макалевичі	0,4	1	1	1	відповідає
48	КТП-Спец.об'єкт Немешаєво	0,4	1	1	1	відповідає
49	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ ПЕ К.-Моск.	10	1	1	0,5	відповідає
50	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ ПЕ Трипольє	10	1	1	0,5	відповідає
51	тягова п/ст. "Підгірці"ТСН- 1	0,4	1	1	2	не відповідає
52	тягова п/ст. "Підгірці"ТСН- 2	0,4	1	1	2	не відповідає
53	тягова п/ст. "Підгірці"АБ	0,4	1	1	2	не відповідає
54	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Топаз-1	10	1	1	0,5	відповідає
55	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Топаз-2	10	1	1	0,5	відповідає
56	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Прогрес-2	10	1	1	0,5	відповідає
57	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Полігон-1	10	1	1	0,5	відповідає
58	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Полігон-2	10	1	1	0,5	відповідає
59	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Топаз-3	10	1	1	0,5	відповідає
60	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Топаз-4	10	1	1	0,5	відповідає
61	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Безрадиці-1	10	1	1	0,5	відповідає
31	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Безрадиці-2	10	1	1	0,5	відповідає
32	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Зернопром-1	10	1	1	0,5	відповідає
33	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Зернопром-2	10	1	1	0,5	відповідає
34	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ РП-300-1	10	1	1	0,5	відповідає
35	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ РП-300-2	10	1	1	0,5	відповідає

36	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ РП-197-1	10	1	1	0,5	відповідає
37	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ РП-197-2	10	1	1	0,5	відповідає
38	тягова п/ст. "Підгірці"ф. 10 кВ Прогрес-3	10	1	1	0,5	відповідає
39	тягова п/ст. "Новосілки"Т-1-10	10	1	1	0,5	відповідає
40	тягова п/ст. "Новосілки"Т-2-10	10	1	1	0,5	відповідає
41	тягова п/ст. "Новосілки"ТВП-1	0,4	1	1	0,5	відповідає
42	тягова п/ст. "Новосілки"ТВП-2	0,4	1	1	0,5	відповідає
43	тягова п/ст. "Новосілки"СЦБ	0,4	1	1	0,5	відповідає
44	тягова п/ст. "Новосілки"Переїзд	0,4	1	1	0,5	не відповідає
45	тягова п/ст. "Буча" ТВП-1	0,23	1	2	0,5	відповідає
46	тягова п/ст. "Буча" ТВП-2	0,23	1	2	0,5	відповідає
47	тягова п/ст. "Буча" ф. 10 кВ Київ	10	1	1	0,5	відповідає
48	тягова п/ст. "Буча" ф. 10 кВ Тетерів	10	1	1	2	не відповідає
49	тягова п/ст. "Буча" СЦБ	0,23	1	2	0,5	відповідає
50	тягова п/ст. "Буча" Гараж	0,23	1	2	2	відповідає
51	тягова п/ст. "Буча" Жил. Буд.	0,23	1	2	2	відповідає
52	тягова п/ст. "Буча" ТРН-1	10	1	1	0,5	відповідає
53	тягова п/ст. "Буча" ТРН-2	10	1	1	0,5	відповідає
54	тягова п/ст. "Буча" ЕЧК-4	0,23	1	2	2	не відповідає
55	тягова п/ст. "Тетерів" Т-1-27	27,5	1	1	0,5	відповідає
56	тягова п/ст. "Тетерів" Т-2-27	27,5	1	1	0,5	відповідає
57	тягова п/ст. "Тетерів" ф. 10 кВ ТП-4	10	1	1	0,5	відповідає
58	тягова п/ст. "Тетерів" ф. 10 кВ ПЕ Головки	10	1	1	0,5	відповідає
59	тягова п/ст. "Тетерів" ПЕ Тетерів	10	1	1	0,5	відповідає
60	тягова п/ст. "Тетерів" ПЕ Буча	10	1	1	2	не відповідає
61	тягова п/ст. "Тетерів" АБ Буча	6	1	1	2	не відповідає
62	тягова п/ст. "Тетерів" АБ Головки	10	1	1	2	не відповідає
63	тягова п/ст. "Тетерів" ЕЧК	0,4	1	1	2	не відповідає
64	тягова п/ст. "Тетерів" ШЧ-9	0,4	1	1	2	невідповідає
65	тягова п/ст. "Тетерів" ВЧ ЗВ'ЯЗОК	0,4	1	1	2,5	не відповідає
66	тягова п/ст. "Тетерів" Метро	0,4	1	1	2	не відповідає
67	РП-51 обогр.стрелок	0,4	1	1	2	не відповідає
68	РП-51 ЕЦ	0,4	1	1	2	не відповідає
69	РП-51 ЕЦ ф.2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

70	РП-51 побутові приміщ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
71	ТП-124 Ф. ЕЦ №1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
72	ТП-124 Ф. опалення вокзалу	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
73	ТП-124 Ф. ККУ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
74	ТП-124 Ф. опалення ЕЦ та ДС	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
75	ТП-124 Ф. ККУ-2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
76	ТП-124 Ф. ЕЦ №2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
77	ТП-124 Ф. СБ-2 вокзала	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
78	ТП-124 Ф. ЩО-1 ввід №2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
79	ТП-91 ф. щитов.пригор.вокз.	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
80	ТП-91 ф. СБ-12/91	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
81	ТП-91 ф. Милиция СБ-4	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
82	ТП-91 ф. СБ-9, ПЧ,ТЧ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
83	ТП-91 ф. ШС№6	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
84	ТП-91 ф.ЩС№7,8 обогр.стр.	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
85	ТП-91 ф.ЩС№4	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
86	ТП-91 ф.ДЕПО ЕЧ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
87	ТП-91 ф.Северн.платф.	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
88	ТП-91 ф.ЩС№5	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
89	ТП-91 ф.НОД-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
90	ТП-91 ф.обогр.стрел. ЩС№3	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
91	ТП-91 ф.обогр.стрел. ЩС№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
92	ТП-91 ф.СБ-5	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
93	ТП-91 ф.обогр.стрел. ЩС№3	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
94	ТП-91 ф.ЕЧ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
95	ТП-303 ф.ПЧЛУ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
96	ТП-303 ф.ЕЧЛ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
97	ТП-303 ф.козл.кран	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
98	ТП-303 ф.склад	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

99	ТП-303 ф.склад	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
100	ТП-303 ф.Пост ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
101	ТП-303 ф.оп.№31	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
102	ТП-303 ф.Тетер.платф.	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
103	ТП-303 ф.ПМ 1-4	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
104	ТП-303 ф.ПМ 5-8	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
105	ТП-303 ф.ПМ 9-12	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
106	ТП-303 ф.ПМ 13-16	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
107	ТП-1107 ф.Гараж НОД-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
108	ТП-1107 ф.Бухгалтер	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
109	ТП-1107 ф.НОД-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
110	ТП-1107 ф.Скважина №1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
111	ТП-1107 ф.Пост ЕЦ ранж.парк	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
112	ТП-5054 ф.Пункт питания	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
113	ТП-5054 ф.Шкаф питания	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
114	ТП-5054 ф.обогр.стрел	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
115	ТП-460 ф.ВЧД-4 каб.№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
116	ТП-460 ф.Нацбанк ввод№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
117	ТП-460 ф.Цех	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
118	ТП-460 ф.Цех текущ.ремонт	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
119	ТП-460 ф.мойка	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
120	ТП-460 ф.Котельн.каб.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
121	ТП-460 ф.ВЧД каб.№3	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
122	ТП-460 ф.СБ-9 ГСМ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
123	ТП-460 ф.Щит.нац.Банк	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
124	ТП-460 ф.ВЧД каб.№4	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
125	ТП-460 ф.Трансп.цех	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
126	ТП-3288 ф. СБ№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
127	ТП-3288 ф.малярний цех	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

128	ТП-3288 ф.осв.мех.мастерск	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
129	ТП-3288 ф.п/ст подогр.вагонов	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
130	ТП-3288 ф.осв.малярн.цеха	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
131	ТП-510 ф.ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
132	ТП-510 ф.Северн.платф.	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
133	ТП-510 ф.н/о	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
134	ТП-510 ф.поезд	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
135	ТП-510 ф.СБ-8	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
136	ТП-510 ф.ПЧ оп.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
137	ТП-510 ф.ШЧ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
138	ТП-510 ф.СБ-7 столярн.цех	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
139	ТП-510 ф.СБ-10,Сб-2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
140	ТП-510 ф.путевие мастерск	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
141	ТП-510 ф.ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
142	ТП-510 ф.Поворотний круг	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
143	ТП-510 ф.НГЧ-1 каб№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
144	ТП-510 ф.НГЧ-1 каб№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
145	ТП-2952 ф.Склад ПЧ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
146	ТП-2952 ф.ВЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
147	ТП-2952 ф.ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
148	ТП-2952 ф.Пакгауз	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
149	ТП-2952 ф.ПЧ-1 ввод№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
150	ТП-2952 ф.ПЧ-1 ввод№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
151	ТП-5181 ф.Интертранс	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
152	ТП-5181 ф.Н-1 Насосная станция	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
153	ТП-5181 ф.Насос1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
154	ТП-5181 ф.Н-2 Насосная станция	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
155	ТП-5181 ф.Н-4 Насосная станция	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
156	ТП-5181 ф.Ринок каб.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

157	ТП-5181 ф.Ринок каб.№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
158	ТП-5181 ф.Ринок каб.№3	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
159	ТП-1 жуляни ф.ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
160	ТП-1 жуляни ф.Полигон	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
161	ТП-1 жуляни ф.ПМ-1,2,3	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
162	ТП-1 жуляни ф.ПМ-4,5,6	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
163	ТП-766 ф. Експлуат.база	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
164	ТП-766 ф. СБ-3	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
165	ТП-766 ф. СБ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
166	ТП-766 ф. Тролей-1 ф1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
167	ТП-766 ф. Тролей-1 ф2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
168	ТП-1168 ф.склад учетиздата	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
169	ТП-1168 ф.щит екипир каб.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
170	ТП-1168 ф.щит екипир каб.№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
171	ТП-1168 ф.щит.локом.ДЕПО	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
172	ТП-1168 ф.пескоподача	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
173	ТП-1168 ф.склад учетиздата 2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
174	ТП-5016 ф.Зарядная	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
175	ТП-5016 ф.Главн.корпус	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
176	ТП-5016 ф.Пож.поезд	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
177	ТП-5016 ф.Вспом.корп	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
178	ТП-5016 ф.Гараж	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
179	ТП-5016 ф.АСУ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
180	ТП-5016 ф.АБК	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
181	ТП-5016 ф.Главн.корпус каб.№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
182	ТП-5016 ф.АБК	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
183	ТП-5016 ф.Крани	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
184	ТП-696 ф.Платф.Прот.Яр	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
185	ТП-696 ф.СБ-14 каб.№3	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

186	ТП-696 ф.СБ-10	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
187	ТП-696 ф.крани	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
188	ТП-696 ф.СБ-11	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
189	ТП-696 ф.СБ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
190	ТП-696 ф.СБ-14 каб.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
191	ТП-696 ф.щит н/о	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
192	ТП-3743 ф.СБ-5	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
193	ТП-3743 ф.каб.№1 зарядная №1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
194	ТП-3743 ф.СБ-2 н/о	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
195	ТП-3743 ф.СБ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
196	ТП-3743 ф.каб.№1 битовка МЧ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
197	ТП-3743 ф.каб.№2 битовка МЧ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
198	ТП-3743 ф.каб.№1 База ОРСА	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
199	ТП-3743 ф.каб.№2 База ОРСА	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
200	ТП-3741 ф.ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
201	ТП-3741 ф.мастерск НОД1 каб.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
202	ТП-3741 ф.СБ-9 компресор	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
203	ТП-3741 ф.СБ-6 крани	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
204	ТП-3741 ф.СБ-3 тех пост	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
205	ТП-3741 ф.СБ-7 крани каб.№1,2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
206	ТП-3741 ф.СБ-1 н/о	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
207	ТП-3741 ф.СБ-5 обогр. ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
208	ТП-3741 ф.Таможня	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
209	ТП-3741 ф.оп.№81	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
210	ТП-756 ф.СБ-5 товарн.контора	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
211	ТП-756 ф.ЕЦ, оп.41	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
212	ТП-756 ф.Мельница	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
213	ТП-756 ф.СБ-1 н/о	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
214	ТП-756 ф.СБ-7 мостовой кран	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

215	ТП-756 ф.СБ-6 козловой кран	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
216	ТП-756 ф.вторчермет	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
217	ТП-756 ф.скважина	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
218	ТП-756 ф.Зарядная МЧ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
219	ТП-756 ф.Груз.двор, оп.№15	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
220	ТП-756 ф.щит ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
221	ТП-756 ф.Груз.двор, СБ-2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
222	ТП-3 ф.ЕЦ, СБ-2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
223	ТП-3 ф.оп.№3	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
224	ТП-3 ф.ПТО	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
225	ТП-3 ф.н/о	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
226	ТП-3 ф.ЕЦ, СБ-2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
227	ТП-3527 ф.Кооп"Магистраль"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
228	ТП-3527 ф.Мастерские Киев-Петр	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
229	ТП-3527 ф.ввод компресорн	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
230	ТП-1691 ф.обогр.стрел	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
231	ТП-1691 ф.гаражи "Рибальський"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
232	ТП-1691 ф.ВОХР СБ-1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
233	ТП-1691 ф.Мостоотряд №2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
234	ТП-4653 ф.пост.секц	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
235	ТП-4653 ф.металобаз каб.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
236	ТП-4653 ф.СБ-1	0,4	1	1	1	відповідає
237	ТП-4653 ф.обогрев стрелок	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
238	ТП-4653 ф.ЕЦ каб.№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
239	ТП-4653 ф.металобаз каб.№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
240	ТП-2089 ф.Жил.дом оп.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
241	ТП-2089 ф.н/о	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
242	ТП-2089 ф.завод	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
243	ТП-2089 ф.СБ-4 оп.8	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
244	ТП-2089 ф.ЕЦ	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

245	ТП-2089 ф.завод"комунист" оп.№8	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
246	ТП-2089 ф.Воинск часть	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
247	ТП-609 ф.ст.перел.крови	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
248	ТП-609 ф.ст.склад бланков	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
249	ТП-609 ф.ст.общезитие	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
250	ТП-609 ф.ПЧ оп.№21	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
251	ТП-609 ф.Вокзал каб.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
252	ТП-609 ф.а/база каб.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
253	ТП-609 ф.ст.перел.крови	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
254	ТП-609 ф.ст.склад бланков	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
255	ТП-609 ф.СУ-16	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
256	ТП-609 ф.Гаражи	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
257	ТП-609 ф.Вокзал каб.№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
258	ТП-609 ф.а/база каб.№2	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
259	ТП-609 ф.товарн.контора оп.№1	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
260	ТП-609 ф.ПЧ оп.№19	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
261	КТП Васильков 1	0,4	1	1	1	відповідає
262	КТП Васильков 2	0,4	1	1	1	відповідає
263	КТП-2 Боярка	0,4	1	1	1	відповідає
264	КТП Малютинка	0,4	1	1	1	відповідає
265	КТПО Шляхова	0,4	1	1	1	відповідає
266	КТП Вишгородська	0,4	1	1	1	відповідає
267	КТП Рубежівський	0,4	1	1	1	відповідає
268	КТП Сирець	0,4	1	1	1	відповідає
269	КТП Оболонь	0,4	1	1	1	відповідає
270	КТП Zenit	0,4	1	1	1	відповідає
271	КТП Вишняки	0,4	1	1	1	відповідає
272	КТП Сорочий брід	0,4	1	1	1	відповідає
273	КТП Зірка	0,4	1	1	1	відповідає
274	КТПО 45км	0,4	1	1	1	відповідає
275	КТП Щербанівка	0,4	1	1	1	відповідає
276	КТП Крюківщина	0,4	1	1	1	відповідає
277	КТП Лісники	0,4	1	1	1	відповідає
278	КТПО Романков	0,4	1	1	1	відповідає
279	КТПО Стугна	0,4	1	1	1	відповідає
280	КТП Таценки	0,4	1	1	1	відповідає
281	КТП Марьяновская	0,4	1	1	1	відповідає
282	КТП-2 Немешаєво	0,4	1	1	1	відповідає
283	КТП Макейчуково	0,4	1	1	1	відповідає

284	КТП Хутор Гай	0,4	1	1	1	відповідає
285	КТП з.п.Піски	0,4	1	1	1	відповідає
286	КТП Васильков-2	0,4	1	1	1	відповідає
287	тягова п/ст Козятин-2 Т-1	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
288	тягова п/ст Козятин-2 Т-2	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
289	тягова п/ст Козятин-2 Т-1	10	1	1,0	0,5	Відповідають
290	тягова п/ст Козятин-2 Т-2	10	1	1,0	0,5	Відповідають
291	тягова п/ст Козятин-2 Ф-10 №1	10	1	1,0	0,5	Відповідають
292	тягова п/ст Козятин-2 Ф-10 №3	10	1	1,0	0,5	Відповідають
293	тягова п/ст Козятин-2 Ф к/м 8	27,5	1	1,0	2,0	Відповідають
294	тягова п/ст Козятин-2 Ф к/м 9	27,5	1	1,0	2,0	Відповідають
295	тягова п/ст Козятин-2 СЦБ Чуднів	6	1	1,0	2,0	Відповідають
296	тягова п/ст Козятин-2 ТВП-3	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
297	тягова п/ст Козятин-2 ГРШ	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
298	тягова п/ст Козятин-2 МГ РРД-2	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
299	тягова п/ст Козятин-2 СЦБ Брівки	6	1	1,0	2,0	Відповідають
300	тягова п/ст Козятин-2 ТВП-1	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
301	тягова п/ст Козятин-2 ТВП-2	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
302	тягова п/ст Козятин-2 ДПР Чуднів	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
303	тягова п/ст Козятин-2 ДПР Брівки	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
304	тягова п/ст Чуднів-Вол. Т-1	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
305	тягова п/ст Чуднів-Вол. Т-2	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
306	тягова п/ст Чуднів-Вол РПТ-1	10	1	1,0	0,5	Відповідають
307	тягова п/ст Чуднів-Вол РПТ-2	10	1	1,0	0,5	Відповідають
308	тягова п/ст Чуднів-Вол підігрів В	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
309	тягова п/ст Чуднів-Вол Ф будинки	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
310	тягова п/ст Чуднів-Вол ДПР Полонне	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
311	тягова п/ст Чуднів-Вол ДПР Козятин	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
312	тягова п/ст Чуднів-Вол ОУП	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
313	тягова п/ст Чуднів-Вол ТВП-1	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
314	тягова п/ст Чуднів-Вол ТВП-2	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
315	тягова п/ст Полонне Т-1	35	1	1,0	0,5	Відповідають
316	тягова п/ст Полонне Т-2	35	1	1,0	0,5	Відповідають
317	тягова п/ст Полонне Т-1	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
318	тягова п/ст Полонне Т-2	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають

319	тягова п/ст Полонне РПТ-1	10	1	1,0	0,5	Відповідають
320	тягова п/ст Полонне РПТ-2	10	1	1,0	0,5	Відповідають
321	тягова п/ст Полонне Ф.10 №9	10	1	1,0	0,5	Відповідають
322	тягова п/ст Полонне Ф. 380	0,4	1	1,0	0,5	Відповідають
323	тягова п/ст Полонне ф. майстерня	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
324	тягова п/ст Полонне Ф. будинки	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
325	тягова п/ст Полонне підігрів В	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
326	тягова п/ст Полонне ТВП-1	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
327	тягова п/ст Полонне ТВП-2	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
328	тягова п/ст Полонне ДПР-1	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
329	тягова п/ст Полонне ДПР-2	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
330	тягова п/ст Полонне СЦБ-1	10	1	1,0	2,0	Не відповідають
331	тягова п/ст Полонне СЦБ-2	10	1	1,0	2,0	Не відповідають
332	тягова п/ст Славута Ф-10 №5	10	1	1,0	0,5	Відповідають
333	тягова п/ст Славута ГРП	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
334	тягова п/ст Славута ДПР Здолбунів	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
335	тягова п/ст Славута ДПР Полонне	27,5	1	1,0	0,5	Відповідають
336	тягова п/ст Славута ТВП-1	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
337	тягова п/ст Славута ТВП-2	0,23	1	2,0	2,0	Відповідають
338	тягова п/ст Славута СЦБ Здолбунів	6	1	1,0	2,0	Не відповідають
339	тягова п/ст Славута СЦБ Полонне	6	1	1,0	2,0	Не відповідають
340	тягова п/ст Славута РУ-0,4кВ	0,4	1	1,0	2,0	Не відповідають
341	ЦРП Ф № 2	10	1	1	2	не відповідає
342	ЦРП Ф № 2	10	1	1	2	не відповідає
343	ЦРП Ф № 4	10	1	1	1	відповідає
344	ЦРП Ф № 4	10	1	1	2	не відповідає
345	ЦРП Ф № 5	10	1	1	1	відповідає
346	ЦРП Ф № 5	10	1	1	2	не відповідає
347	ЦРП Ф № 6	10	1	1	2	не відповідає
348	ЦРП Ф № 6	10	1	1	2	не відповідає
349	ЦРП Т-1 0,4кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
350	ЦРП Т-1 0,4кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
351	ЦРП Т-2 0,4кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
352	ЦРП Т-2 0,4кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
353	ЦРП СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
354	ЦРП СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
355	ЦРП котельня ПТУ-17	0,4	1	1	2	не відповідає
356	ЦРП котельня вокзал Козятин	0,4	1	1	2	не відповідає
357	ЦРП магазин вокзал Козятин	0,4	1	1	2	не відповідає
358	ЦРП учреждение	0,4	1	1	2	не відповідає
359	ТП-1а НОДХ	0,4	1	1	2	не відповідає
360	ТП-1а НОДХ	0,4	1	1	2	не відповідає

361	ТП-1а прож.щогли	0,4	1	1	2	не відповідає
362	ТП-1б котельня	0,4	1	1	2	не відповідає
363	ТП-1б зовн.освітл. Козятин	0,4	1	1	2	не відповідає
364	ТП-1б ТР-1 актив	0,4	1	1	2	не відповідає
365	ТП-1б ТР-1 реактив	0,4	1	1	2	не відповідає
366	ТП-1б ТР-2 актив	0,4	1	1	2	не відповідає
367	ТП-1б ТР-2 реактив	0,4	1	1	2	не відповідає
368	ТП-2 поселок	0,4	1	1	2	не відповідає
369	ТП-3 ТР-1 актив	10	1	1	2	не відповідає
370	ТП-3 ТР-1 реактив	10	1	1	2	не відповідає
371	ТП-3 ТР-2 актив	10	1	1	2	не відповідає
372	ТП-3 ТР-2 реактив	10	1	1	2	не відповідає
373	ТП-3 ВЧД	0,4	1	1	2	не відповідає
374	ТП-3 ВЧД	0,4	1	1	2	не відповідає
375	ТП-3 ВЧД	0,4	1	1	2	не відповідає
376	ТП-3 МСС	0,4	1	1	2	не відповідає
377	ТП-3 прож.щогли	0,4	1	1	2	не відповідає
378	ТП-3а ТР-1 актив	10	1	1	2	не відповідає
379	ТП-3а ТР-1 реактив	10	1	1	2	не відповідає
380	ТП-3а ТР-2 актив	10	1	1	2	не відповідає
381	ТП-3а ТР-2 реактив	10	1	1	2	не відповідає
382	ТП-3а продольна	10	1	1	2	не відповідає
383	ТП-3а Ф-9	10	1	1	2	не відповідає
384	ТП-3а Ф-1	10	1	1	2	не відповідає
385	ТП-3а Ф-2	10	1	1	2	не відповідає
386	ТП-3а вантажний двір	0,4	1	1	2	не відповідає
387	ТП-4 СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
388	ТП-4 прож.щогли	0,4	1	1	2	не відповідає
389	ТП-4 склад	0,4	1	1	2	не відповідає
390	ТП-4а ПЧ-7 Козятин	0,4	1	1	2	не відповідає
391	ТП-4а ПЧ-7 Козятин	0,4	1	1	2	не відповідає
392	ТП-4а котельня депо	0,4	1	1	2	не відповідає
393	ТП-4а будинки	0,4	1	1	2	не відповідає
394	ТП-4а банк	0,4	1	1	2	не відповідає
395	ТП-6 прожект.щогли ст. Козятин	0,4	1	1	2	не відповідає
396	ТП-15 прийом 10 кВ	10	1	1	2	не відповідає
397	ТП-15 віддача 10 кВ	10	1	1	2	не відповідає
398	ТП-15 зовн.освітл. Козятин	0,4	1	1	2	не відповідає
399	ТП-15 ДКМС-120	0,4	1	1	2	не відповідає
400	ТП-15 ТР-1	10	1	1	2	не відповідає
401	ТП-15 ТР-2	10	1	1	2	не відповідає
402	ТП-25 котельня	0,4	1	1	2	не відповідає
403	ТП-35 РЕМ актив	10	1	1	2	не відповідає
404	ТП-35 РЕМ реактив	10	1	1	2	не відповідає
405	ТП-35 автоблокування	10	1	1	2	не відповідає
406	ТП-36 зовн.освітл. Козятин 2	0,4	1	1	2	не відповідає
407	ТП-36 ДКМС-120	0,4	1	1	2	не відповідає
408	ТП-36 компресор	0,4	1	1	2	не відповідає

409	ТП-98 ввод Погребище продольна	10	1	1	2	не відповідає
410	ТП-98 ввод Жашків продольна	10	1	1	2	не відповідає
411	кран МЧ ст. Ржевуська	0,4	1	1	2	не відповідає
412	ДС освітлення ст. Ржевуська	0,4	1	1	2	не відповідає
413	ТП-37А Ф-1,2,3,4	0,4	1	1	2	не відповідає
414	ТП-85 з/освітл. Бердичів	0,4	1	1	2	не відповідає
415	ТП-85 з/освітл. Бердичів	0,4	1	1	2	не відповідає
416	ТП-200 Продольна актив	10	1	1	2	не відповідає
417	КТП Продольна реактив	10	1	1	2	не відповідає
418	КТП РУ-0,4кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
419	КТП ДПР Бердичів- Житомирський	0,4	1	1	1	відповідає
420	КТПТ МЧ Бердичів	0,4	1	1	2	не відповідає
421	РП-3 СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
422	РП-7 козловий кран	0,4	1	1	2	не відповідає
423	РП-7 пенсійний фонд	0,4	1	1	2	не відповідає
424	РП-16 пескоподача	0,4	1	1	2	не відповідає
425	РП-27 відновл. Поїзд	0,4	1	1	2	не відповідає
426	КТПТ Раставиця РЕМ	0,4	1	1	2	не відповідає
427	КТПТ Раставиця продольна	0,4	1	1	2	не відповідає
428	КТПТ Махаринці РЕМ	0,4	1	1	2	не відповідає
429	КТПТ Махаринці продольна	0,4	1	1	2	не відповідає
430	КТПТ Сестринівка	0,4	1	1	2	не відповідає
431	КТПТ Разіне	0,4	1	1	2	не відповідає
432	КТПТ Прим. ЕЧС-5 Чуднів	0,4	1	1	2	не відповідає
433	ТП-211 ввод Козятин продольна	10	1	1	2	не відповідає
434	ТП-211 ввод Козятин продольна	10	1	1	2	не відповідає
435	ТП-211 ввод Погребище прод	10	1	1	2	не відповідає
436	ТП-211 ввод Погребище продольна	10	1	1	2	не відповідає
437	ТП-211 ТР-1	0,4	1	1	2	не відповідає
438	ТП-211 ТР-2	0,4	1	1	2	не відповідає
439	КТП-326 ст. Рось	0,4	1	1	2	не відповідає
440	КТП-124 ст. Рось	0,4	1	1	2	не відповідає
441	КТПТ-518 Продольна 10кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
442	КТП кран МЧ Ржевуська	0,4	1	1	2	не відповідає
443	КТП ст.Ржевуська	0,4	1	1	2	не відповідає
444	КТП 498 МЧ Ржевуська	0,4	1	1	2	не відповідає
445	ТП-52 ввод Жашків	10	1	1	2	не відповідає
446	ТП-52 ввод Жашків	10	1	1	2	не відповідає
447	ТП-52 ввод Козятин	10	1	1	2	не відповідає
448	ТП-52 ввод Козятин	10	1	1	2	не відповідає
449	ТП-52 ввод Андрусово	10	1	1	2	не відповідає
450	ТП-52 Власні потреби	0,4	1	1	2	не відповідає
451	ТП-52 ТР-1	0,4	1	1	2	не відповідає
452	ТП-52 ТР-2	0,4	1	1	2	не відповідає

453	ТП-52 зовн.осв.Погребище	0,4	1	1	2	не відповідає
454	ТП-98 ввод Погребище	10	1	1	2	не відповідає
455	ТП-98 ввод Жашків	10	1	1	2	не відповідає
456	ТП-98 ТР-1	0,4	1	1	2	не відповідає
457	ТП-98 ТР-2	0,4	1	1	2	не відповідає
458	ТП-98 МЧ Тетіїв	0,4	1	1	2	не відповідає
459	ТП-98 МЧ Жашків	0,4	1	1	2	не відповідає
460	КТПТ-157 ст.Жашків	0,4	1	1	2	не відповідає
461	КТПТ Продольна 10кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
462	КТПО ПЧ-7 ст. Тетіїв	0,23	1	2	2	відповідає
463	КТПО ст. П.Слободський	0,23	1	2	2	відповідає
464	КТПО Продольна 10кВ	0,23	1	2	2	відповідає
465	КТПО ст.Скоморошки	0,23	1	2	2	відповідає
466	КТПО ст.П.Наказний	0,23	1	2	2	відповідає
467	КТПО ст. Андрусово	0,23	1	2	2	відповідає
468	КТПО ПЧ-7 Андрусово	0,23	1	2	2	відповідає
469	КТПО ДС Погребище 2	0,23	1	2	2	відповідає
470	ТП-86 НГЧВ очисні спор.	0,4	1	1	2	не відповідає
471	ТП-86 НГЧВ очисні спор.	0,4	1	1	2	не відповідає
472	ТП-86 жил.дом.	0,4	1	1	2	не відповідає
473	ТП-86 жил.дом.	0,4	1	1	2	не відповідає
474	ТП-86 жил.дом.	0,4	1	1	2	не відповідає
475	РП-8 фідер 21	10	1	1	2	не відповідає
476	РП-8 сховище об*єкт 130	0,4	1	1	2	не відповідає
477	ТП-34 НГЧ Шепетівка	0,4	1	1	2	не відповідає
478	ТП-34 ТЧ-6 зовн.освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
479	щит ЕЧС-7 РРД Шепетівка	0,23	1	1	2	не відповідає
480	щит ЕЧС-7 ЕЧК-12 Шепетівка	0,4	1	1	2	не відповідає
481	щит ЕЧС-7 ДС Шепетівка Ф-4	0,4	1	1	2	не відповідає
482	щит ЕЧС-7 ДС Шепетівка Ф-2	0,4	1	1	2	не відповідає
483	РП-9 фідер 802	10	1	1	2	не відповідає
484	КТПТ ДПР ДС Шепетівка	0,4	1	1	2	не відповідає
485	КТПО Продольна 10кВ	0,23	1	2	2	відповідає
486	КТП Продольна 10кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
487	КТП Білогородка прод.	0,4	1	1	2	не відповідає
488	КТП Жизниківці прод.	0,4	1	1	2	не відповідає
489	КТП Суховолля прод.	0,4	1	1	2	не відповідає
490	КТП Лепесівка прод.	0,4	1	1	2	не відповідає
491	КТПТ ст.Судилків	0,23	1	2	2	відповідає
492	КТПО з.п. Ватутіно	0,23	1	2	2	відповідає
493	КТПО з.п. Новичі	0,23	1	2	2	відповідає
494	КТПО з.п. Поляни	0,23	1	2	2	відповідає
495	КТПО з.п. Ганусино	0,23	1	2	2	відповідає
496	КТПТ ст. Полонне Ф-9	0,4	1	1	2	не відповідає
497	КТПТ ДПР ст. Полонне ДПР	0,4	1	1	1	відповідає
498	КТПТ ст. Понінка	0,4	1	1	2	не відповідає

499	КТПО з.п. Ізобеліно	0,23	1	2	2	відповідає
500	КТПТ ст. Миропіль	0,4	1	1	2	не відповідає
501	КТПО з.п. Колодяжний	0,23	1	2	2	відповідає
502	КТПТ ст. Печанівка	0,4	1	1	2	не відповідає
503	КТПО з.п. Українка	0,23	1	2	2	відповідає
504	КТПТ ст. Острог	0,4	1	1	2	не відповідає
505	КТПТ ст. Могиляни	0,4	1	1	2	не відповідає
506	КТПТ ст. Кривин	0,4	1	1	2	не відповідає
507	КТПТ ст. Кривин	0,4	1	1	2	не відповідає
508	КТПТ ст. Кривин	0,4	1	1	2	не відповідає
509	КТПТ ст. Цвітоха	0,4	1	1	2	не відповідає
510	КТПТ ст.Славута	0,4	1	1	2	не відповідає
511	КТПТ з.п. Баран*є	0,4	1	1	2	не відповідає
512	КТПТ ст.Цвітоха	0,4	1	1	2	не відповідає
513	КТПТ ст.Цвітоха щит	0,4	1	1	2	не відповідає
514	тягова п/ст "Сосонка-тяга" ДПР Козятин	27,5	1	1	1	відповідає
515	тягова п/ст "Сосонка-тяга" ДПР Тюшки	27,5	1	1	1	відповідає
516	тягова п/ст "Сосонка-тяга" ТВП-1	0,4	1	1	1	відповідає
517	тягова п/ст "Сосонка-тяга" ТВП-2	0,4	1	1	1	відповідає
518	тягова п/ст "Сосонка-тяга" ф 10 кВ №3	10	1	1	1	відповідає
519	тягова п/ст "Сосонка-тяга" ф 10 кВ №4	10	1	1	1	відповідає
520	тягова п/ст "Сосонка-тяга" ТМ СЦБ	0,4	1	1	1	відповідає
521	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ввод 27,5 кВ Т-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
522	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ввод 27,5 кВ Т-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
523	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ДПР Калинівка	27,5	1	1	1	відповідає
524	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ДПР Жмеринка	27,5	1	1	1	відповідає
525	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ТВП-1	0,4	1	1	1	відповідає
526	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ТВП-2	0,4	1	1	1	відповідає
527	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ввод 10 кВ Т-1	10	1	1	1	не відповідає
528	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ввод 10 кВ Т-2	10	1	1	1	не відповідає
529	тягова п/ст "Тюшки-тяга" ТМ СЦБ	0,4	1	1	1	не відповідає
530	тягова п/ст "Подільська- тяга"ввод 27,5 кВ Т-1	27,5	1	1	0,5	не відповідає
531	тягова п/ст "Подільська- тяга"ввод 27,5 кВ Т-2	27,5	1	1	0,5	не відповідає
532	тягова п/ст "Подільська- тяга"ДПР Тюшки	27,5	1	1	1	відповідає
533	тягова п/ст "Подільська- тяга"ДПР Рахни	27,5	1	1	1	відповідає
534	тягова п/ст "Подільська- тяга"ДПР Комарівці	27,5	1	1	1	відповідає
535	тягова п/ст "Подільська- тяга"ТВП-1	0,4	1	1	1	відповідає
536	тягова п/ст "Подільська- тяга"ТВП-2	0,4	1	1	1	відповідає

537	тягова п/ст "Подільська-тяга"ТВП-3	0,4	1	1	1	відповідає
538	тягова п/ст "Подільська-тяга"ввод 10 кВ Т-1	10	1	1	0,5	відповідає
539	тягова п/ст "Подільська-тяга"ввод 10 кВ Т-2	10	1	1	0,5	відповідає
540	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №3	10	1	1	1	відповідає
541	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №4	10	1	1	1	відповідає
542	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №5	10	1	1	1	відповідає
543	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №7	10	1	1	1	відповідає
544	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №9	10	1	1	1	відповідає
545	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №10	10	1	1	1	відповідає
546	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №11	10	1	1	1	відповідає
547	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №12	10	1	1	1	відповідає
548	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №13	10	1	1	1	відповідає
549	тягова п/ст "Подільська-тяга"ф 10 кВ №14	10	1	1	1	відповідає
550	тягова п/ст "Подільська-тяга"СЦБ Тюшки	0,4	1	1	1	відповідає
551	тягова п/ст "Подільська-тяга"СЦБ Рахни	0,4	1	1	1	відповідає
552	тягова п/ст "Подільська-тяга"СЦБ Копай	0,4	1	1	1	відповідає
553	тягова п/ст "Подільська-тяга"СЦБ Комарівці	0,4	1	1	1	відповідає
554	тягова п/ст "Рахни-тяга"ввод 27,5 кВ Т-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
555	тягова п/ст "Рахни-тяга"ввод 27,5 кВ Т-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
556	тягова п/ст "Рахни-тяга"ДПР Жмеринка	27,5	1	1	1	відповідає
557	тягова п/ст "Рахни-тяга"ДПР Вапнярка	27,5	1	1	1	відповідає
558	тягова п/ст "Рахни-тяга"ТВП-1	0,4	1	1	1	відповідає
559	тягова п/ст "Рахни-тяга"ТВП-2	0,4	1	1	1	відповідає
560	тягова п/ст "Рахни-тяга" ввод 35кВ №1	35	1	1	1	відповідає
561	тягова п/ст "Рахни-тяга" ввод 35кВ №2	35	1	1	1	відповідає
562	тягова п/ст "Рахни-тяга" ф 10 кВ №1	10	1	1	1	відповідає
563	тягова п/ст "Рахни-тяга"ф 10 кВ №2	10	1	1	1	відповідає
564	тягова п/ст "Рахни-тяга" СЦБ Жмеринка	0,4	1	1	1	відповідає
565	тягова п/ст "Рахни-тяга" СЦБ Вапнярка	0,4	1	1	1	відповідає
566	тягова п/ст "Комарівці-тяга" ввод 27,5 кВ Т-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
567	тягова п/ст "Комарівці-тяга" ввод 27,5 кВ Т-3	27,5	1	1	0,5	відповідає
568	тягова п/ст "Комарівці-тяга" ДПР Жмеринка	27,5	1	1	1	відповідає
569	тягова п/ст "Комарівці-тяга" ДПР Гречани	27,5	1	1	1	відповідає

570	тягова п/ст "Комарівці-тяга" ТВП-1	0,4	1	1	1	відповідає
571	тягова п/ст "Комарівці-тяга" ТВП-2	0,4	1	1	1	відповідає
572	тягова п/ст "Комарівці-тяга" СЦБ Жмеринка	0,4	1	1	1	відповідає
573	тягова п/ст "Комарівці-тяга" СЦБ Гречани	0,4	1	1	1	відповідає
574	тягова п/ст "Гречани-тяга" Ввод 110 кВ Т – 1	110	1	1	0,5	відповідає
575	тягова п/ст "Гречани-тяга" Ввод 110 кВ Т – 2	110	1	1	0,5	відповідає
576	тягова п/ст "Гречани-тяга" Ввод 27,5 кВ Т – 1	27,5	1	1	0,5	відповідає
577	тягова п/ст "Гречани-тяга" Ввод 27,5 кВ Т – 2	27,5	1	1	0,5	відповідає
578	тягова п/ст "Гречани-тяга" Ввод 10 кВ Т – 1	10	1	1	0,5	відповідає
579	тягова п/ст "Гречани-тяга" Ввод 10 кВ Т – 2	10	1	1	0,5	відповідає
580	тягова п/ст "Гречани-тяга" ДПР – Волочиськ	27,5	1	1	1	відповідає
581	тягова п/ст "Гречани-тяга" ДПР – Комарівці	27,5	1	1	1	відповідає
582	тягова п/ст "Гречани-тяга" СЦБ – Волочиськ	0,4	1	1	1	відповідає
583	тягова п/ст "Гречани-тяга" СЦБ – Комарівці	0,4	1	1	1	відповідає
584	тягова п/ст "Гречани-тяга" ТВП – 1	0,4	1	1	1	відповідає
585	тягова п/ст "Гречани-тяга" ТВП – 2	0,4	1	1	1	відповідає
586	тягова п/ст "Гречани-тяга" ф. 10 кВ 1 РП – 26	10	1	1	1	відповідає
587	тягова п/ст "Гречани-тяга" ф. 10 кВ 2 ТП – 97	10	1	1	1	відповідає
588	тягова п/ст "Гречани-тяга" ф. 10 кВ 3 ТП – 376	10	1	1	1	відповідає
589	тягова п/ст "Гречани-тяга" ф. 10 кВ 4 ПЕ Волочиськ	10	1	1	1	відповідає
590	тягова п/ст "Гречани-тяга" ф. 10 кВ 5 Ст.Костянт.	10	1	1	1	відповідає
591	тягова п/ст "Гречани-тяга" ф. 10 кВ 6 ТП – 414	10	1	1	1	відповідає
592	тягова п/ст "Гречани-тяга" ф. 10кВ 7 Інтерлит	10	1	1	1	відповідає
593	тягова п/ст "Гречани-тяга" ф. 10 кВ 8 Ярмолинці	10	1	1	1	відповідає
594	тягова п/ст "Гречани-тяга" ЕЧК – 43	0,4	1	1	1	відповідає
595	ТП-1"ВЧД АКП" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
596	ТП-1"ВЧД АКП" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
597	ТП-1"ВЧД АКП" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Обігрів вагонників"	0,4	1	1	2	не відповідає
598	ТП-1"ВЧД АКП" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Кузня ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає
599	ТП-1"ВЧД АКП" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "З.О., ПМ, ЖП "	0,4	1	1	2	не відповідає
600	ТП-1"ВЧД АКП" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ВЧД АКП-1 "	0,23	1	1	2	не відповідає

601	ТП-1"ВЧД АКП" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ВЧД АКП-2 "	0,23	1	1	2	не відповідає
602	ТП-1"ВЧД АКП" ст.ЖмеринкаФ-0,4 кВ "ВЧД АКП "	0,23	1	1	2	не відповідає
603	ТП-1"ВЧД АКП" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ВЧД АКП "	0,23	1	1	2	не відповідає
604	ТП-1"ВЧД АКП" ст.ЖмеринкаФ-0,4 кВ "ВЧД АКП "	0,23	1	1	2	не відповідає
605	ТП-1"ВЧД АКП" ст.ЖмеринкаФ-0,4 кВ "З.О., ПМ, ЖП "	0,4	1	1	2	не відповідає
606	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.ЖмеринкаВВ- 0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
607	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.ЖмеринкаВВ- 0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
608	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ " ЕЧ-3"	0,4	1	1	2	не відповідає
609	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Провідницький резерв "	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
610	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "ПЧ-9 "	0,4	1	1	2	не відповідає
611	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ " КПП"	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
612	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Пожежний поїзд "	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
613	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
614	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "ЕЦ-2 "	0,4	1	1	2	не відповідає
615	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "ЕЧ-3 "	0,4	1	1	2	не відповідає
616	ТП-2 "ЕЦ-2" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Манєврова вишка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
617	ТП-3"Лок. депо" ст.ЖмеринкаФ-10 кВ Т-1 " Локомотивне депо"	10	1	1	1	відповідає
618	ТП-3"Лок. депо" ст.Жмеринка Ф-10 кВ Т-2 "Локомотивне депо "	10	1	1	1	відповідає
619	ТП-3"Лок. депо" ст.Жмеринка Ф-0,4кВ Депо котельня	0,4	1	1	2	не відповідає
620	ТП-4 "Лок. Депо" ст.Жмеринка Ф-10 кВ Т-1 " Локомотивне депо"	10	1	1	1	не відповідає
621	ТП-4 "Лок. Депо" ст.Жмеринка Ф-10 кВ Т-2 "Локомотивне депо "	10	1	1	1	не відповідає
622	ТП-4 "Лок. Депо" ст.Жмеринка Ф-0,4кВ ТВМТЗ	0,4	1	1	1	відповідає
623	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
624	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
625	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ПТО "	0,4	1	1	2	не відповідає
626	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
627	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЛВМ" БМЕУ-3	0,4	1	1	2	не відповідає

628	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ " Тунель "	0,4	1	1	2	не відповідає
629	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Майстерні ПЧ-9 "	0,4	1	1	2	не відповідає
630	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Будинок зв'язку "	0,4	1	1	2	не відповідає
631	ТП-5"База ПЧ-9" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Зарядна ПЧ-9 "	0,4	1	1	2	не відповідає
632	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
633	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
634	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Вокзал "	0,4	1	1	2	не відповідає
635	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Будівля ДН-3 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
636	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Кафе ДКЖ "	0,4	1	1	2	не відповідає
637	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ДКЖ Ф-1 "	0,4	1	1	1	відповідає
638	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ПТО, Інф.центр "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
639	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Кіоски на привокзальній площі "	0,4	1	1	1	відповідає
640	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО алеї ДН-3"	0,4	1	1	2	не відповідає
641	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Обчислювальний центр "	0,4	1	1	2	не відповідає
642	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Дорресторан "	0,4	1	1	2	не відповідає
643	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ДКЖ Ф-2 "	0,4	1	1	1	відповідає
644	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Будинок зв'язку "	0,4	1	1	2	не відповідає
645	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Будівля ДН-3 -резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
646	ТП-6"ДН-3" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Диспетчерська, Інформаційний центр"	0,4	1	1	2	не відповідає
647	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
648	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
649	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Гараж "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
650	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "База ОРС "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
651	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Овочесховище "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
652	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Пропарка ВЧД"	0,4	1	1	2	не відповідає
653	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
654	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Побут, магазин "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
655	ТП-7"База ОРС" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Тарний склад " ПП Андрушак	0,4	1	1	2	не відповідає
656	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає

657	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
658	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ДС ЗО "	0,4	1	1	2	не відповідає
659	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Склад палива "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
660	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ТО-3 резерв "	0,4	1	1	2	не відповідає
661	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Піскозаправка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
662	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Реостатна "	0,4	1	1	2	не відповідає
663	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ПЧ-9 будка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
664	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Освітлення ТП "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
665	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО локомот. депо "	0,4	1	1	2	не відповідає
666	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Екіпіровка"	0,4	1	1	2	не відповідає
667	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Насосна "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
668	ТП-8 "Лок.депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ТО-3 основний "	0,4	1	1	2	не відповідає
669	ТП-9 ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Будка вагонників"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
670	ТП-9 ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Резерв з/у "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
671	ТП-9 ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Переїзд ЗО "	0,4	1	1	2	не відповідає
672	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
673	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
674	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО Ф- 1 "	0,4	1	1	2	не відповідає
675	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Пневмопошта Ф-1 "	0,4	1	1	2	не відповідає
676	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "АЗС- Панда" "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
677	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Автобаза Ф-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
678	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Житловий будинок "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
679	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Модуль"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
680	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЕЦ-1 Ф-2 "	0,4	1	1	2	не відповідає
681	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЕЦ-1 Ф-1 "	0,4	1	1	2	не відповідає
682	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Пневмопошта Ф-2 "	0,4	1	1	2	не відповідає
683	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО Ф- 2 "	0,4	1	1	2	не відповідає

684	ТП-10"Автобаза" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ПД ПЧ-9 "	0,4	1	1	1	відповідає
685	ТП-11 ст. Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
686	ТП-11 ст. Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
687	ТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "РП ШЧ "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
688	ТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "Майстерні НГЧВ-3 Ф-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
689	ТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "База ШЧ-4 Ф-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
690	ТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
691	ТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "Теплі гаражі + спортзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
692	ТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "Резервні баки ТЧ-4"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
693	ТП-11 ст. ЖмеринкаФ-0,4 кВ "ЕРП-2 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
694	ТП-11 ст. ЖмеринкаТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "Кузня НГЧВ-3 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
695	ТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "База ШЧ-4 Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
696	ТП-11 ст. Жмеринка Ф-0,4 кВ "освітлення ТП "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
697	ТП-12"Парк культури"ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
698	ТП-12"Парк культури"ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
699	ТП-12"Парк культури"ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Освітлення ТП "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
700	ТП-12"Парк культури"ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Котельня Ф-1, ПМ-2 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
701	ТП-12"Парк культури"ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Котельня Ф-2, ПМ-1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
702	ТП-12"Парк культури"ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Центральна трибуна "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
703	ТП-12"Парк культури"ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Спортивний зал "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
704	ТП-12"Парк культури"ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Атракціони "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
705	ТП-13"ВЧД" ст.ЖмеринкаФ- 10 кВ Т-1 " Вагонне депо"	0,4	1	1	1	відповідає
706	ТП-13"ВЧД" ст.Жмеринка Ф- 10 кВ Т-2 "Вагонне депо "	0,4	1	1	1	відповідає
707	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
708	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
709	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Централізована бухгалтерія "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

710	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Аудиторський тупік ящ.№1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
711	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Освітлення ТП, Кафе "Фаворит""	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
712	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ПТУ-1 -кінобудка "	0,4	1	1	2	не відповідає
713	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "СБУ "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
714	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Аудиторський тупік ящ.№1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
715	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Будинок зв'язку "	0,4	1	1	2	не відповідає
716	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Басейн"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
717	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "НГЧ- база "	0,4	1	1	2	не відповідає
718	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Централізована бухгалтерія "	0,4	1	1	2	не відповідає
719	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Банк "Експрес" "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
720	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Басейн"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
721	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Ідальня ПТУ-1""	0,4	1	1	2	не відповідає
722	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Ідальня ПТУ-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
723	ТП-14"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Ранжирний парк "	0,4	1	1	2	не відповідає
724	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
725	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
726	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО ЖП пасажирського парку "	0,4	1	1	2	не відповідає
727	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Кімнати відпочинку лок.бригад "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
728	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ОРС резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
729	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ОРС Ф-1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
730	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Аудит. тупік "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
731	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Вокзал сист.Експрес" "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

732	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Обчислювальний центр "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
733	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ОРС резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
734	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ОРС Ф-2 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
735	ТП-15"НГЧВ база" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО ЖП пасажирського парку "	0,4	1	1	2	не відповідає
736	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка ВВ- 0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
737	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка ВВ- 0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
738	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Освітлення ТП "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
739	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Сауна НГЧВ, Резерв банка Експрес "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
740	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Компресорна ПЧ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
741	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "ЕЦ-2 "	0,4	1	1	2	не відповідає
742	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Будівля ЕЧС-8, ПМ-1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
743	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Будівля МЧ (стара) "	0,4	1	1	2	не відповідає
744	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка ТП- 16"МЧ" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО ДС "	0,4	1	1	2	не відповідає
745	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Гаражи МЧ, ЕЧ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
746	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "ВЧ-2 контора"	0,4	1	1	2	не відповідає
747	ТП-16"МЧ" ст.Жмеринка Ф- 0,4 кВ "Будівля МЧ (нова) "	0,4	1	1	2	не відповідає
748	ТП-17"Профілакторій" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
749	ТП-17"Профілакторій" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
750	ТП-17"Профілакторій" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Профілакторій, КНС "	0,4	1	1	2	не відповідає
751	ТП-17"Профілакторій" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "СЕС стара будівля "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
752	ТП-17"Профілакторій" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Освітлення ТП"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
753	ТП-17"Профілакторій" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "СЕС нова будівля "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
754	ТП-17"Профілакторій" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Сховище ГО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
755	ТП-17"Профілакторій" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Будівля ДС Жмеринка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
756	ТП-18 ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
757	ТП-18 ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає

758	ТП-18 ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Освітлення ТП "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
759	ТП-18 ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ПТО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
760	ТП-18 ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Профілакторій"	0,4	1	1	2	не відповідає
761	ТП-18 ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ЗО ЖП Козятин парк"	0,4	1	1	2	не відповідає
762	ТП-18 ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Манєврова вишка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
763	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
764	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
765	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ПЧЛ Котельня "	0,4	1	1	2	не відповідає
766	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "ПЧЛ пилорама "	0,4	1	1	2	не відповідає
767	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Майстерні ПЧЛ"	0,4	1	1	2	не відповідає
768	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Овочесховище Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
769	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Відкормочний"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
770	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Вага"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
771	ТП-19"ПЧЛ" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Теплиця ПЧЛ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
772	ТП-20"Хлібзавод" ст.Жмеринка Ф-10 кВ Т-1 "Хлібзавод"	10	1	1	1	відповідає
773	ТП-20"Хлібзавод" ст.Жмеринка Ф-10 кВ Т-2 "Хлібзавод"	10	1	1	1	відповідає
774	ТП-20"Хлібзавод" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ Т-1 "Хлібзавод"	0,4	1	1	1	відповідає
775	ТП-20"Хлібзавод" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ Т-2 "Хлібзавод"	0,4	1	1	1	відповідає
776	ТП-21"Лікарня" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ Т-1 "Лікарня "	0,4	1	1	1	відповідає
777	ТП-21"Лікарня" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ Т-2 "Лікарня "	0,4	1	1	1	відповідає
778	ТП-22"Компресора ВЧД" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ Т-1 "ВЧД "	0,4	1	1	1	відповідає
779	ТП-22"Компресора ВЧД" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ Т-2 "ВЧД "	0,4	1	1	1	відповідає
780	ТП-23"Лок. депо" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
781	ТП-23"Лок. депо" ст.Жмеринка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
782	ТП-23"Лок. депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Котельня Ф-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
783	ТП-23"Лок. депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Котельня Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
784	ТП-23"Лок. депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Вагове господарство"	0,4	1	1	1	відповідає

785	ТП-23"Лок. депо" ст.Жмеринка Ф-0,4 кВ "Паливний склад"	0,4	1	1	2	не відповідає
786	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
787	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
788	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Котельня Ф-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
789	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "База ПЧ-9"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
790	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Компресорна Ф-1"	0,4	1	1	1	відповідає
791	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Обігрів вагонників "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
792	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка- Под.Ф-0,4 кВ "Освітлення поста ЕЦ-3 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
793	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Компресорна Ф-4"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
794	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Переїзд "Сільгоспхімії" "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
795	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Компресорна Ф-3 "	0,4	1	1	1	відповідає
796	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Компресорна Ф-2 "	0,4	1	1	1	відповідає
797	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ПТО Ф-1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
798	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Котельня Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
799	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
800	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Об'єкт ГО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
801	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ЗО ЖП Козятин парк"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
802	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ПТО Ф-2 резерв "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
803	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Обігрів вагонників резерв "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
804	ТП-1"ЦРП" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ-3 Ф-1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
805	ТП-2 ст.Жмеринка-Под. ВВ- 0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
806	ТП-2 ст.Жмеринка-Под. ВВ- 0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
807	ТП-2 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ЗО "	0,4	1	1	2	не відповідає
808	ТП-2 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "НУП"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
809	ТП-2 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ПТО "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
810	ТП-2 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "КПП ШЧ Ф-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
811	ТП-2 ст.Жмеринка-Под. ТП-2 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Будівля обігріву "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

812	Ф-0,4 кВ "КІП ШЧ Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
813	ТП-3 ст.Жмеринка-Под. ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
814	ТП-3 ст.Жмеринка-Под. ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
815	ТП-3 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Манєврова вишка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
816	ТП-3 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ ПТО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
817	ТП-3 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Пневмопошта Ф-1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
818	ТП-3 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Пневмопошта Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
819	ТП-3 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	1	відповідає
820	ТП-3 ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ПТО-ВЧД резерв "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
821	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
822	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
823	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Освітлення ТП "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
824	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Магазин"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
825	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Столярний цех освітлення "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
826	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "РБУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
827	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Матеріальний склад"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
828	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Гараж"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
829	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Адмінкорпус"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
830	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Котельня Ф-1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
831	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Резерв ЗО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
832	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ЗА вул.Барляєва переїзд, вант.двір"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
833	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Котельня Ф-2 резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
834	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "ЗО території бази СМП-649"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
835	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Столярний цех "	0,4	1	1	1	відповідає

836	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Столярний цех Ф-1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
837	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Столярний цех Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
838	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Прохідна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
839	ТП-5 "СМП-649" ст.Жмеринка-Под. Ф-0,4 кВ "Магазин"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
840	ТП-9 "ЕЧ-3" ст.Жмеринка- Под ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
841	ТП-9 "ЕЧ-3" ст.Жмеринка- Под ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
842	ТП-9 "ЕЧ-3" ст.Жмеринка- Под Ф-0,4 кВ "Освітлення ТП "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
843	ТП-9 "ЕЧ-3" ст.Жмеринка- Под Ф-0,4 кВ "Службові приміщення "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
844	ТП-9 "ЕЧ-3" ст.Жмеринка- Под Ф-0,4 кВ "Побут, кладова ЕЧ-3 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
845	ТП-9 "ЕЧ-3" ст.Жмеринка- Под Ф-0,4 кВ "Будівля масляного господарства"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
846	ТП-9 "ЕЧ-3" ст.Жмеринка- Под Ф-0,4 кВ "ЗО території ЕЧ-3 "	0,4	1	1	2	не відповідає
847	ТП-16 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ Т-1	0,4	1	1	2	не відповідає
848	ТП-16 ст.Жмеринка-Под.Ф- 0,4 кВ Т-2	0,4	1	1	2	не відповідає
849	ТП-16 ст.Жмеринка-Под.Ф- 0,4 кВ "ПВКГ" Вінницяводоканал "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
850	ТП-16 ст.Жмеринка-Под.Ф- 0,4 кВ "Техногаз ф-2"	0,4	1	1	1	відповідає
851	ТП-16 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ "Козловий кран "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
852	ТП-16 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ "КДЕ кран"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
853	ТП-16 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ "Побут.корпус "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
854	ТП-16 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ "Пневмопошта"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
855	ТП-16 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ "Техногаз ф-1"	0,4	1	1	1	відповідає
856	ТП-16 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ "ЗО ПМ 1-8"	0,4	1	1	1	відповідає
857	ТП-17 ст.Жмеринка-Под. ВВ- 0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
858	ТП-17 ст.Жмеринка-Под. ВВ- 0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
859	ТП-17 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	1	відповідає
860	ТП-17 ст.Жмеринка-Под.Ф- 0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
861	ТП-17 ст.Жмеринка-Под. Ф- 0,4 кВ "ЖП ЗО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
862	КТП-100/10 ст.МатейковоВВ- 0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає

863	КТП-100/10 ст.МатейковоФ-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
864	КТП-40/10 ст.СтепанкиВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
865	КТП-40/10 ст.СтепанкиФ-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
866	ГКТП 250/10 ст.БарВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
867	ГКТП 250/10 ст.БарФ-0,4 кВ "Вокзал+Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
868	ГКТП 250/10 ст.БарФ-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
869	ГКТП 250/10 ст.БарФ-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
870	ГКТП 250/10 ст.БарФ-0,4 кВ "Нафтобаза"	0,4	1	1	2	не відповідає
871	ТП 12 ст.БарВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
872	ТП 12 ст.БарВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
873	ТП 12 ст.БарФ-0,4 кВ "Вантажний двір"	0,4	1	1	2	не відповідає
874	ТП 12 ст.БарФ-0,4 кВ "Вагонники"	0,4	1	1	2	не відповідає
875	ТП 12 ст.БарФ-0,4 кВ "База ПЧ-9"	0,4	1	1	2	не відповідає
876	ТП 15 ст.МиткиВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
877	ТП 15 ст.МиткиФ-0,4 кВ "Вокзал+ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
878	ТП 15 ст.МиткиФ-0,4 кВ "Арт ПЧ-9"	0,4	1	1	2	не відповідає
879	ТП 15 ст.МиткиФ-0,4 кВ "Ф Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
880	ТП 15 ст.МиткиФ-0,4 кВ "ЗО бази мостових конструкцій"	0,4	1	1	2	не відповідає
881	ТП 13 ст.КопайВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
882	ТП 13 ст.КопайФ-0,4 кВ "ЗО станції"	0,4	1	1	2	не відповідає
883	ТП 13 ст.КопайФ-0,4 кВ "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
884	ТП 13 ст.КопайФ-0,4 кВ "Ф Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
885	ТП 13 ст.КопайФ-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
886	КТП-100/10 ст.КотюжаниВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
887	КТП-100/10 ст.КотюжаниФ-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
888	КТП-100/10 ст.Котюжани ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
889	КТП-100/10 ст.Котюжани Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
890	ТП 14 ст.ВендичаниВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
891	ТП 14 ст.ВендичаниВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
892	ТП 14 ст.Вендичани Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
893	ТП 14 ст.Вендичани Ф-0,4 кВ "ЗО станції"	0,4	1	1	2	не відповідає
894	ТП 14 ст.Вендичани Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ Ф-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
895	ТП 14 ст.Вендичани Ф-0,4 кВ "Ф Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

896	ТП 14 ст.Вендичани Ф-0,4 кВ "Котельня"	0,4	1	1	2	не відповідає
897	ТП 14 ст.Вендичани Ф-0,4 кВ "ПЧ-9"	0,4	1	1	2	не відповідає
898	КТП-40/10 ст.Немерчі ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
899	КТП-40/10 ст.Немерчі Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
900	КТП-63/10 ст.Сулятицька ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
901	КТП-63/10 ст.Сулятицька Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
902	ТП 110 ст.Могилів-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
903	ТП 110 ст.Могилів-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
904	ТП 110 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ Ф-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
905	ТП 110 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає
906	ТП 110 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
907	ТП 110 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "ЗО станції"	0,4	1	1	2	не відповідає
908	ТП 110 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Котельня ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає
909	ТП 110 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "ВЧД"	0,4	1	1	2	не відповідає
910	ТП 23 ст.Могилів-Подільський ТП 23 ст.Могилів-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
911	ТП 23 ст.Могилів-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
912	ТП 23 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Таможня"	0,4	1	1	2	не відповідає
913	ТП 23 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Амбулаторія"	0,4	1	1	2	не відповідає
914	ТП 23 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "ПТО ВЧД"	0,4	1	1	2	не відповідає
915	ТП 23 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "ПТО ВЧД"	0,4	1	1	2	не відповідає
916	ТП 23 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Втормет"	0,4	1	1	2	не відповідає
917	ТП 23 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Прикордонники"	0,4	1	1	2	не відповідає
918	ТП 23 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Залізничний міст р.Дністер"	0,4	1	1	2	не відповідає
919	ТП 23 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "ВОХР моста"	0,4	1	1	2	не відповідає
920	ТП 24 ст.Могилів-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
921	ТП 24 ст.Могилів-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає

922	ТП 24 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Черговий депо ТЧ-4"	0,4	1	1	2	не відповідає
923	ТП 24 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Прорабська дільниця НГЧВ-3"	0,4	1	1	2	не відповідає
924	ТП 24 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "ПЧ-9 ЖБИ"	0,4	1	1	2	не відповідає
925	ТП 24 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Буд. Відпоч. Лок бригад ТЧ-4, ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
926	ТП 24 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Буд.відп.лок бригад ТЧ-4 опалення"	0,4	1	1	2	не відповідає
927	ТП 24 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "Пошта"	0,4	1	1	2	не відповідає
928	ТП 24 ст.Могилів-Подільський Ф-0,4 кВ "ГСМ"	0,4	1	1	2	не відповідає
929	КТП "Міст"ст.Мог.-Подільський Ф-0,4 кВ "Міст 116 км"	0,4	1	1	2	не відповідає
930	КТП "Міст"ст.Мог.-Подільський ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
931	КТП "Міст"ст.Мог.-Подільський Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
932	ТП- ст.Дубки ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
933	ТП- ст.Дубки ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
934	ТП- ст.Дубки Ф-0,4 кВ "Будинок зв'язку"	0,4	1	1	2	не відповідає
935	ТП- ст.Дубки Ф-0,4 кВ "Гараж ШЧ-4"	0,4	1	1	2	не відповідає
936	ТП- ст.Дубки Ф-0,4 кВ "Перон"	0,4	1	1	2	не відповідає
937	ТП- ст.Дубки Ф-0,4 кВ "ЗО бази відпочинку"	0,4	1	1	2	не відповідає
938	РП-26 "ЖБК Гречани" ст.Гречани Ф-10 кВ Т-1	10	1	1	2	не відповідає
939	РП-26 "ЖБК Гречани" ст.Гречани Ф-10 кВ Т-2	10	1	1	2	не відповідає
940	КТП-160/10 "Бараки"ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
941	КТП-160/10 "Бараки" ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Квартирний №1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
942	КТП-160/10 "Бараки" ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Квартирний №2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
943	ТП-93 "Лок. Депо" ст.Гречани Ф-10 кВ "ВЧ"	10	1	1	2	не відповідає
944	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
945	ТП-93 "Лок. Депост.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
946	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Депо-1 ЗО "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

947	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Майстерні водопостачання НГЧВ "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
948	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ТНТС "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
949	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Побут приміщ ТНТС "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
950	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "НХСМ "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
951	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ТО-2 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
952	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ЗО ПМ депо "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
953	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Манєврова вишка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
954	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречан Ф-0,4 кВ "Депо-2 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
955	ТП-93 "Лок. Депо"ст.Гречан Ф-0,4 кВ "ТНТС "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
956	ТП-94 ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
957	ТП-94 ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
958	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ПП Дачковська"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
959	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ЗО станції "	0,4	1	1	2	відповідає
960	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ПОНАБ "	0,4	1	1		Засоби обліку відсутні
961	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ЗО депо "	0,4	1	1	2	не відповідає
962	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Відновлювальний потяг "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
963	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Кафе-бар "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
964	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Майстерні СЦБ "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
965	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Перекачка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
966	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ПОНАБ "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
967	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ВЧД, ЛВМ, їдальня "	0,4	1	1	2	не відповідає
968	ТП-94 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ВЧД Донбас "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
969	ТП-95 "Водокачка"ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
970	ТП-95 "Водокачка"ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
971	ТП-95 "Водокачка"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Скважина "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
972	ТП-95 "Водокачка"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Квартира "	0,4	1	1	2	відповідає
973	ТП-96 ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
974	ТП-96 ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
975	ТП-96 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Поліклініка "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
976	ТП-96 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Квартирний "	0,4	1	1	2	не відповідає

977	ТП-96 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ВЧД"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
978	ТП-96 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Облсвітло -віддача"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
979	ТП-96 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ВЧД "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
980	ТП-96 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ВЧД Донбас "	0,4	1	1	2	не відповідає
981	ТП-97 "Лікарня"ст.Гречани Ф-0,4 кВ Т-1	0,4	1	1	1	Відповідає
982	ТП-97 "Лікарня"ст.Гречани Ф-0,4 кВ Т-2	0,4	1	1	1	Відповідає
983	ТП-333"База КМС-276" ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
984	ТП-333"База КМС-276" ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
985	ТП-376 "ПЧ-19"ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
986	ТП-376 "ПЧ-19"ст.Гречани ВВ-0,4 кВ Т-2	0,4	1	1	1	Відповідає
987	ТП-376 "ПЧ-19"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Побут ПЧ-19"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
988	ТП-376 "ПЧ-19"ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Вторколярмет, Тін-Імлекс"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
989	ТП-377 "ПЧ-19" ст.Гречани ВВ-0,4 кВ Т-1	0,4	1	1	2	не відповідає
990	ТП-377 "ПЧ-19" ст.Гречани ВВ-0,4 кВ Т-2	0,4	1	1	2	не відповідає
991	ТП-378"ПЧ-19" ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
992	ТП-378"ПЧ-19" ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
993	ТП-414 ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
994	ТП-414 ст.Гречани ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
995	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ЗО ДС "	0,4	1	1	2	не відповідає
996	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Компресорна "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
997	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "ЗО парку "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
998	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Опалення поста ЕЦ "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
999	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Ваговики, Пост списування "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1000	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Компресорна №2 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1001	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "СМП-649 "	0,4	1	1	2	не відповідає
1002	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Освітлення компресорної "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1003	ТП-414 ст.Гречани Ф-0,4 кВ "Насосна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1004	ТП-85 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	відповідає
1005	ТП-85 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	відповідає
1006	ТП-85 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Котельня ВЧ-3 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1007	ТП-85 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ЗО ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає

1008	ТП-85 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Квартирний, ТОВ"Ніагара" "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1009	ТП-85 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Квартирний"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1010	ТП-85 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Вторкольормет "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1011	ТП-85 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ДОП"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1012	ТП-85 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Крани "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1013	ТП-85 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ПЧ-19, Поділля-Кабель"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1014	ТП-128 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1015	ТП-128 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1016	ТП-128 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ЗО "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1017	ТП-128 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Крани підвищеної колії"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1018	ТП-128 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Манєврова вишка ДС"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1019	ТП-393 "Вокзал"ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1020	ТП-393 "Вокзал"ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1021	ТП-393 "Вокзал"ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ШЧ-5-Буд.зв'язку"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1022	ТП-393 "Вокзал"ст.ХмельницькийФ-0,4 кВ "Ресторан силовий"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1023	ТП-393 "Вокзал"ст.ХмельницькийФ-0,4 кВ "Ресторан силовий"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1024	ТП-393 "Вокзал"ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Вокзал №1 силовий "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1025	ТП-393 "Вокзал"ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Вокзал №2 силовий "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1026	ТП-393 "Вокзал"ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Вокзал №2 освітлення "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1027	ТП-393 "Вокзал"ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Ідальня Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1028	ТП-393 "Вокзал"ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Контейнерна резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1029	ТП-471 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1030	ТП-471 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1031	ТП-471 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ТОВ "Каличак"	0,4	1	1	1	Відповідає
1032	ТП-472 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає

1033	ТП-472 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1034	ТП-472 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Майстерні ШЧ-5"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1035	ТП-472 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "МВ-3, ПМП Принцип "	0,4	1	1	1	Відповідає
1036	ТП-473 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1037	ТП-473 ст.Хмельницький ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1038	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ТОВ "Артеміда" "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1039	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Компресор №4 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1040	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Компресор №3"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1041	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1042	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Компресор №1 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1043	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Компресор №2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1044	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Компресорна силовий"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1045	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Компресорна освітлення "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1046	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ТОВ "Стар"-пекарня "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1047	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ Ф-1 "	0,4	1	1	2	не відповідає
1048	ТП-473 ст.Хмельницький Ф-0,4 кВ "ТОВ "Прелюдія"	0,4	1	1	1	Відповідає
1049	КТП-15 63/10 ст.Климашівка ВВ-0,4 кВ "Тр-р"	0,4	1	1	2	не відповідає
1050	КТП-15 63/10 ст.Осташки ВВ-0,4 кВ "Тр-р"	0,4	1	1	2	не відповідає
1051	ТП-707 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "ЗО ДС"	0,4	1	1	2	не відповідає
1052	ТП-707 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "МДМ резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1053	ТП-707 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "МДМ резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1054	ТП-707 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "МДМ резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1055	ТП-707 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "МДМ резерв"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1056	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Маневровий диспетчер, ОРС"	0,4	1	1	2	не відповідає
1057	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Склад НОДХ" СМП-392	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1058	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Контора ШЧ, ПЧ-8"	0,4	1	1	2	не відповідає
1059	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Побут 16 кв будинок"	0,4	1	1	2	не відповідає
1060	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Сховище ГО ДС"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1061	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Крани ПЧ-8"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

1062	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Будівля ЕЧС-15"	0,4	1	1	2	не відповідає
1063	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "ДУ ПЛ-10 кВ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1064	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "ЗО ДС"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1065	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "ПЧ-8"	0,4	1	1	2	не відповідає
1066	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Дитячий садок №16"	0,4	1	1	2	не відповідає
1067	ТП-246 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Побут СМП-392"	0,4	1	1	2	не відповідає
1068	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "ЗО ДС"	0,4	1	1	1	Відповідає
1069	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Бізнес-про"	0,4	1	1	1	Відповідає
1070	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	1	Відповідає
1071	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "АЗС Океан"	0,4	1	1	1	Відповідає
1072	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Побут ПЧ-8"	0,4	1	1	2	не відповідає
1073	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Бізнес-про"	0,4	1	1	1	Відповідає
1074	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "ОРС столова"	0,4	1	1	1	Відповідає
1075	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "МП-Океан"	0,4	1	1	1	відповідає
1076	ТП-389 ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "ТОВ Будсервіс"	0,4	1	1	1	Відповідає
1077	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Крани, контора МЧУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1078	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Адмінбудівля ЛАЗ ШЧ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1079	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Адмінбудівля ДС"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1080	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Адмінбудівля МЧД"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1081	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "ЗО МЧ"	0,4	1	1	1	Відповідає
1082	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Крани МЧУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1083	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Контейнерна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1084	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Майстерні МЧ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1085	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "ЗО рамп МЧД"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1086	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "ЗО МЧД"	0,4	1	1	1	Відповідає
1087	ТП-701 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "150 т вага ДС"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1088	ТП-703 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Прохідна, вагова МЧ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1089	ТП-703 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "ВРХк"	0,4	1	1	2	не відповідає
1090	ТП-703 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Крани МЧД"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

1091	ТП-703 ст. Вінниця вантажна НО				-	
1092	ТП-704 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Ангарний склад МЧД"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1093	ТП-704 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Будкомплект"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1094	ТП-704 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 "ВОХР"	0,4	1	1	1	Відповідає
1095	ТП-705 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Термінал МЧД"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1096	КТПЖ-250 ст. Вінниця вантажна ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1097	КТПЖ-250 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "ВОХР"	0,4	1	1	1	відповідає
1098	КТПЖ-250 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1099	КТПЖ-250 ст. Вінниця вантажна Ф-0,4 кВ "Пост№1,2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1100	КТП-250/25 оп.77/1 ст.Гнівань ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1101	КТП-250/25 оп.77/1 ст.Гнівань Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1102	КТП-250/25 оп.77/1 ст.Гнівань Ф-0,4 "НО"	0,4	1	1	1	Відповідає
1103	КТПЖ-25/25 оп.61/1 ст.Гнівань Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	1	відповідає
1104	КТП-250/25 оп.48/1 ст.Гнівань Ф-0,4 кВ "Каракуба"	0,4	1	1	2	не відповідає
1105	КТП-250/25 оп.48/1 ст.Гнівань Ф-0,4 кВ "Компресорна"	0,4	1	1	2	не відповідає
1106	КТП-100/25 оп.29/1 ст.Гнівань ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1107	КТП-100/25 оп.29/1 ст.Гнівань Ф-0,4 кВ "НО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1108	КТП-100/25 оп.53/1 ст.Тюшки ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1109	КТП-100/25 оп.53/1 ст.Тюшки Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1110	КТП-100/25 оп.53/1 ст.Тюшки Ф-0,4 кВ "НО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1111	КТПЖ-25/25 оп.41/1 ст.Сосонка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1112	КТПЖ-25/25 оп.41/1 ст.Сосонка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1113	ТП-548 ст.Калинівка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1114	ТП-548 ст.Калинівка Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	2	не відповідає
1115	ТП-548 ст.Калинівка Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1116	ТП-548 ст.Калинівка Ф-0,4 кВ "НГЧВ-3"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1117	ТП-548 ст.Калинівка Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1118	ТП-548 ст.Калинівка Ф-0,4 кВ "Крани, побут, ШЧ, ПЧ"	0,4	1	1	2	не відповідає
1119	КТП-100/25 оп.29а ст.Калинівка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1120	КТП-100/25 оп.29а ст.Калинівка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

1121	КТП-63/10 ст.Турбів Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1122	КТПЖ-100/10 ст.Гулівці ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1123	КТПЖ-100/10 ст.Гулівці Ф-0,4 кВ но	0,4	1	1	2	не відповідає
1124	КТП-100/25 оп.№92 ст.Голендри Ф-0,4 кВ "ЕЧК-29"	0,4	1	1	2	не відповідає
1125	КТП-100/25 оп.№92 ст.Голендри Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1126	КТП-100/25 оп.№62 ст.Голендри ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1127	КТП-100/25 оп.№62 ст.Голендри Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1128	КТПЖ-100/25 оп.№35а ст.Кордишівка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1129	КТПЖ-100/25 оп.№35а ст.Кордишівка Ф-0,4 кВ "НО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1130	ТП-548 ст.Хмільник ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1131	ТП-548 ст.Хмільник ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1132	ТП-548 ст.Хмільник Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1133	ТП-548 ст.Хмільник Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1134	ТП-548 ст.Хмільник Ф-0,4 кВ "Ф ПЧЛУ-8"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1135	ТП-548 ст.Хмільник Ф-0,4 кВ "Крани"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1136	ТП-ст.Уладовка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1137	ТП-ст.Уладовка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1138	КТП-100/10 ст.Холоневська ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1139	КТП-100/10 ст.Холоневська Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1140	ТП-548 ст.Калинівка ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1141	ТП-548 ст.Калинівка ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1142	ТП-548 ст.Калинівка Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1143	ТП-548 ст.Калинівка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1144	ТП-1 ст.Немирів ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1145	ТП-1 ст.Немирів ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1146	ТП-1 ст.Немирів Ф-0,4 кВ "МЧУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1147	ТП-1 ст.Немирів Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1148	ТП-353 ст.Гайсин ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1149	ТП-353 ст.Гайсин ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1150	ТП-353 ст.Гайсин Ф-0,4 кВ "Ф ПЧЛУ-8 кладова"	0,4	1	1		Засоби обліку відсутні

1151	ТП-353 ст.Гайсин Ф-0,4 кВ "МЧУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1152	ТП-353 ст.Гайсин Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1153	ТП-353 ст.Гайсин Ф-0,4 кВ "Ф ПЧЛУ-8"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1154	ТП-353 ст.Гайсин Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1155	КТП-40/10 ст.Воронківці ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1156	КТП-40/10 ст.Воронківці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1157	ЗТП-9 ст.Красилів ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1158	ЗТП-9 ст.Красилів ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1159	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "ДС"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1160	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ Ф-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1161	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ Ф-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1162	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "ДС"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1163	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "Біл.каса Експрес"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1164	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "ЗО ДС"	0,4	1	1	1	відповідає
1165	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "Артельна ПЧ-20"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1166	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1167	ЗТП-9 ст.Красилів Ф-0,4 кВ "ПЧЛ-3"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1168	КТП-40/10 з.п.Пасічний ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1169	КТП-40/10 з.п.Пасічний Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1		Засоби обліку відсутні
1170	ТП-Адампіль ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1171	ТП-Адампіль Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1172	ЦРП ст.Старокостянтинів ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1173	ЦРП ст.Старокостянтинів ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1174	ЦРП ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "ПЧ-20 база"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1175	ЦРП ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "Водокачка"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1176	ЦРП ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "ПТО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1177	ЦРП ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1178	ЦРП ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "Побут "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1179	ЦРП ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "ПМС-276 "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1180	ЗТП-3 ст.Старокостянтинів ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає

1181	ЗТП-3 ст.Старокостянтинів ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1182	ЗТП-3 ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "ДС"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1183	ЗТП-3 ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "Пост №1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1184	ЗТП-3 ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "ЗО ДС"	0,4	1	1	1	Відповідає
1185	ЗТП-3 ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "ПЧ-20"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1186	ЗТП-3 ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "Побут "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1187	ЗТП-3 ст.Старокостянтинів Ф-0,4 кВ "Козловий кран "	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1188	ТП-ст.Антоніни ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	Відповідає
1189	ТП-ст.Антоніни Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1190	ТП-№10ст. Великі Пузирки ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	Відповідає
1191	ТП-№10ст. Великі Пузирки Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1192	ТП-№11ст. Великі Пузирки ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1193	ТП-ст.Чотирбоки ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	Засоби обліку відсутні
1194	ТП-ст.Чотирбоки Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1195	ТП-1 ст.Ярмолинці ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1196	ТП-1 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "ЕЦ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1197	ТП-1 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Майстерня"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1198	ТП-1 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1199	ТП-1 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Депо"	0,4	1	1	2	не відповідає
1200	ТП-1 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1201	ТП-2 ст.Ярмолинці ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1202	ТП-2 ст.Ярмолинці ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1203	ТП-2 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	2	не відповідає
1204	ТП-2 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Кран МЧУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1205	ТП-2 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Лісгосп"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1206	ТП-2 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1207	ТП-3 ст.Ярмолинці ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1208	ТП-3 ст.Ярмолинці ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1209	ТП-3 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Котельня"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1210	ТП-3 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1211	ТП-3 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "ЕЦ-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

1212	ТП-3 ст.Ярмолинці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1213	ТП- ст.Закупне ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1214	ТП- ст.Закупне ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1215	ТП- ст.Закупне Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1216	ТП- ст.Закупне Ф-0,4 кВ "Кран МЧУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1217	ТП- ст.Закупне Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1218	ТП- ст.Дунаївці ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1219	ТП- ст.Дунаївці ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1220	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "ЕЦ-1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1221	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "Котельня"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1222	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "Вокзал"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1223	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "Компресорна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1224	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "ЕЦ-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1225	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "Компресорна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1226	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1227	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "МЧУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1228	ТП- ст.Дунаївці Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1229	КТП-1 ст.Балин ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1230	КТП-1 ст.Балин Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1231	КТП-2 ст.Балин ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1232	КТП-2 ст.Балин Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1233	КТП-1 ст.Нігин ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1234	КТП-1 ст.Нігин Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1235	КТП-ст.Гуменці ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1236	КТП-ст.Гуменці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1237	ТП-1 ст.Кам'янець-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1238	ТП-1 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Гараж МЧУ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1239	ТП-1 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Контейнерна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1240	ТП-1 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Зарядна, міжколія"	0,4	1	1	2	не відповідає
1241	ТП-1 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Угля"	0,4	1	1	2	не відповідає

1242	ТП-1 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ-Ф1"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1243	ТП-1 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1244	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1245	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1246	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "ЕЧС-20"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1247	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Ідальня"	0,4	1	1	2	не відповідає
1248	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "ПЧУ, НГЧВ"	0,4	1	1	1	не відповідає
1249	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1250	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Вокзал,"	0,4	1	1	1	не відповідає
1251	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "ПТО, Будинок зв'язку ШЧ"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1252	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "АЗС"	0,4	1	1	1	Відповідає
1253	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Вокзал,"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1254	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Депо"	0,4	1	1	1	не відповідає
1255	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Амбулаторія"	0,4	1	1	2	не відповідає
1256	ТП-2 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1257	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1258	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Псок вібратор"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1259	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Контейнерна площадка МЧ"	0,4	1	1	2	не відповідає
1260	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Компресор"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1261	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Компресор"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1262	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1263	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Райагробуд"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1264	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Мех. цех"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1265	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Крани"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

1266	ТП-3 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1267	ТП-4 ст.Кам'янець-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1268	ТП-4 ст.Кам'янець-Подільський ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1269	ТП-4 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Гаражний кооператив"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1270	ТП-4 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Манєврова вишка"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1271	ТП-4 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "ЛТД "ТОР""	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1272	ТП-4 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1273	ТП-4 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1274	ТП-4 ст.Кам'янець-Подільський Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	не відповідає
1275	ТП-ВОХР ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	1	Відповідає
1276	ТП-ВОХР ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	1	Відповідає
1277	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Компресорна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1278	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Дачі"	0,4	1	1	2	не відповідає
1279	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Котельня"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1280	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Гараж"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1281	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1282	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Компресорна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1283	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Міст"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1284	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Котельня"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1285	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "Баня"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1286	ТП-ВОХР Ф-0,4 кВ "ЗО"	0,4	1	1	2	Засоби обліку відсутні
1287	ТП-ст.Ленківці ВВ-0,4 кВ "ТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1288	ТП-ст.Ленківці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1289	КТПЖ-ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Компресорна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1290	КТПЖ-ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Кімнати відпочинку лок.бригад"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1291	КТПЖ-ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "Кладові ПЧ-8"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1292	КТПЖ-ст.Вінниця Ф-0,4 кВ "ЕЧК"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1293	КТПЖ-100 ст.Дубки Ф-0,4 кВ "База відпочинку"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1294	КТПЖ-100 ст.Сербинівці ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1295	КТПЖ-100 ст.Сербинівці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні

1296	КТПЖ-100 ст.Ярошенка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1297	КТПЖ-250 ст.Ярошенка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1298	КТПЖ-250 ст.Ярошенка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	1	Відповідає
1299	КТПЖ-400 ст.Ярошенка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1300	КТПЖ-250 ст.Ярошенка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1301	КТПЖ-250 ст.Ярошенка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1302	КТПЖ-100 ст.Рахни ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	Відповідає
1303	КТПЖ-100 ст.Рахни Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1304	КТПЖ-250 ст.Журавлівка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	не відповідає
1305	КТПЖ-250 ст.Журавлівка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1306	КТПЖ-250 ст.Юрківка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	Відповідає
1307	КТПЖ-250 ст.Юрківка Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1308	КТПЖ-400 ст.Юрківка ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1309	КТПЖ-100 ст.Комарівці ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1310	КТПЖ-100 ст.Комарівці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1311	КТПЖ-100 ст.Деражня ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1312	КТПЖ-100 ст.Деражня Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1313	КТПЖ-250 ст.Деражня ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1314	КТПЖ-250 ст.Деражня Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1315	КТПЖ-100 ст.Коржівці ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	2	не відповідає
1316	КТПЖ-100 ст.Коржівці Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1317	КТПЖ-400 ст.Богданівці ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	не відповідає
1318	КТПЖ-400 пер.Богданівці-Хмельниц ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1319	КТП-100 пер.Богданівці-Хмельниц ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1320	КТПЖ-25 пер.Хмельницький-Гречани ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1321	КТПЖ-25 ст.Грузевиця ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1322	КТПЖ-250 ст.Чорний Острів ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1323	КТПЖ-250 ст.Чорний Острів Ф-0,4 кВ "Побут 1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1324	КТПЖ-250 ст.Чорний Острів Ф-0,4 кВ "Побут 2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1325	КТПЖ-100 ст.Чорний Острів ВВ-0,4 кВ "КТП"	0,4	1	1	1	відповідає
1326	КТПЖ-10 ст.Наркевичі ВВ-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає
1327	КТПЖ-250 ст.Війтівці ВВ-0,4 кВ	0,4	1	1	2	не відповідає

1328	ТП ст.Волочиськ ВВ-0,4 кВ "Т-1"	0,4	1	1	2	не відповідає
1329	ТП ст.Волочиськ ВВ-0,4 кВ "Т-2"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1330	ТП ст.Волочиськ Ф-0,4 кВ "Пост ЕЦ Ф-2"	0,4	1	1	2	не відповідає
1331	ТП ст.Волочиськ Ф-0,4 кВ "ЗО непарної горловини"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1332	ТП ст.Волочиськ Ф-0,4 кВ "Компресорна"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1333	ТП ст.Волочиськ Ф-0,4 кВ "Вантажний двір"	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1334	ТП ст.Волочиськ Ф-0,4 кВ "Побут"	0,4	1	1	2	не відповідає
1335	тягова п/ст. "Головки" В-10 ПЕ Коростень	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1336	тягова п/ст. "Головки" В-10 ПЕ Коростень	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1337	тягова п/ст. "Головки" СЦБ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
1338	тягова п/ст. "Головки" ТСН-1	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
1339	тягова п/ст. "Головки" ТСН-2	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
1340	тягова п/ст. "Іскорость" ТСН-1	27,5	1	1,0	2,0	не відповідає
1341	тягова п/ст. "Іскорость" ТСН-2	27,5	1	1,0	2,0	не відповідає
1342	тягова п/ст. "Іскорость" В-35 Т-3	35	1	1,0	2,0	не відповідає
1343	тягова п/ст. "Іскорость" В-35 Т-4	35	1	1,0	2,0	не відповідає
1344	тягова п/ст. "Іскорость" В-10 ком.№3	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1345	тягова п/ст. "Іскорость" В-10 ком.№5	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1346	тягова п/ст. "Іскорость" В-10 ком.№6	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1347	тягова п/ст. "Іскорость" СЦБ Нова Борова	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
1348	тягова п/ст. "Іскорость" СЦБ Олевск	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
1349	тягова п/ст. "Звягель" ПЕ Житомир	10	1	1,0	2,0	не відповідає
1350	тягова п/ст. "Звягель" ПЕ Шепетівка	10	10	1,0	2,0	не відповідає
1351	тягова п/ст. "Звягель" ПЕ Новоград	10	10	1,0	2,0	не відповідає
1352	тягова п/ст. "Звягель" СЦБ	0,4	0,4	1,0	2,0	не відповідає
1353	тягова п/ст. "Звягель" ТСН-1	0,4	0,4	1,0	2,0	не відповідає
1354	тягова п/ст. "Звягель" ТСН-2	0,4	0,4	1,0	2,0	не відповідає
1355	РП-4, комірка 1	10	1	1,0	2	не відповідає
1356	РП-4, комірка 2	10	1	1,0	2	не відповідає
1357	РП-4, комірка 3	10	1	1,0	2	не відповідає
1358	РП-4, комірка 4	10	1	1,0	2	не відповідає
1359	РП-4, комірка 5	10	1	1,0	2	не відповідає
1360	РП-4, комірка 7	10	1	1,0	2	не відповідає
1361	РП-4, комірка 8	10	1	1,0	2	не відповідає
1362	РП-4, комірка 9	10	1	1,0	2	не відповідає
1363	РП-4, комірка 10	10	1	1,0	2	не відповідає
1366	РП-4, комірка 12	10	1	1,0	2	не відповідає
1367	РП-4, комірка 13	10	1	1,0	2	не відповідає

1368	РП-4, комірка 15	10	1	1,0	2	не відповідає
1369	РП-4, комірка 17	10	1	1,0	2	не відповідає
1370	РП-4, комірка 18	10	1	1,0	2	не відповідає
1371	РП-4, комірка 19	10	1	1,0	2	не відповідає
1372	РП-4, комірка 20	10	1	1,0	2	не відповідає
1373	РП-4, РУ-0,4 кВ , ввід	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1374	КТПНГС-130 ст. Коростень	0,4	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1375	ПП-14 ст. Білокоровичі, Власні потреби	10	1	1	2	не відповідає
1376	ПП-14 ст. Білокорович ПЕ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1377	ПП-14 ст. Білокорович Т-1	10	1	1	2	не відповідає
1378	ПП-14 ст. Білокорович ПЕ Олевськ	10	1	1	2	не відповідає
1379	ПП-14 ст. Білокорович АБ Овруч	10	1	1	2	не відповідає
1380	ПП-14 ст. Білокорович, Т-2	10	1	1	2	не відповідає
1381	ПП-14 ст. Білокорович, ПЕ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1382	ПП-14 ст. Білокорович, ПЕ Сарни	10	1	1	2	не відповідає
1383	ПП-14 ст. Білокорович, Власні потреби	10	1	1	-	Засоби обліку відсутні
1384	ПП-14 ст. Білокорович, АБ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1385	ПП-14 ст. Білокорович, АБ Сарни	10	1	1	2	не відповідає
1386	ТП-21 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1387	ТП-21 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1388	ТП-93 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1389	ТП-93 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1390	ТП-189 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1391	ТП-189 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1392	ТП-105 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1393	ТП-105 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1394	ТП-105 ст. Коростень, Ф-8, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1395	ТП-105 ст. Коростень, Ф-13, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1396	ТП-105 ст. Коростень, Ф-14, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1397	ТП-105 ст. Коростень, Ф-15, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1398	ТП-105 ст. Коростень, Ф-16, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1399	ТП-105 ст. Коростень, Ф-18, гаражи	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1400	КТП-95 ст. Коростень, ввід	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні

1401	КТП-95 ст. Коростень, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1402	ТП-131 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1403	ТП-131 ст. Коростень ТМ-1, Ф-5. ШЧ-7	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1404	ТП-131 ст. Коростень ТМ-1, Ф-4. Прож. Щогл. 11,12	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1405	ТП-131 ст. Коростень ТМ-1, Ф-1, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1406	ТП-167 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	1	відповідає
1407	ТП-167 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	1	відповідає
1408	ТП-45 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	1	відповідає
1409	ТП-45 ст. Коростень, Ф-2, побут	0,4	1	1	1	відповідає
1410	ТП-45 ст. Коростень, Ф-3, побут	0,4	1	1	1	відповідає
1411	ТП-45 ст. Коростень, Ф-5, побут	0,4	1	1	1	відповідає
1412	ТП-45 ст. Коростень, Ф-7, побут	0,4	1	1	1	відповідає
1413	ТП-90 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	1	відповідає
1414	ТП-90 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1415	ТП-90 ст. Коростень, Ф-2 Поліклініка	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1416	ТП-90 ст. Коростень, Ф-6 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1417	ТП-90 ст. Коростень, Ф-8 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1418	ТП-90 ст. Коростень, Ф-10 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1419	ТП-90 ст. Коростень, Ф-11 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1420	ТП-90 ст. Коростень, Ф-12 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1421	ТП-94 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1422	ТП-94 ст. Коростень, Ф-2, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1423	ТП-94 ст. Коростень, Ф-4, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1424	ТП-94 ст. Коростень, Ф-5, зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
1425	ТП-190 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1426	ТП-190 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1427	ТП-190 ст. Коростень, Ф-7 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1428	ТП-190, Ф-18 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1429	ТП-190 ст. Коростень, Ф-11 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1430	ТП-190 ст. Коростень, Ф-23 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні

1431	ТП-190 ст. Коростень, Ф-3, ДСТО	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1432	ТП-190 ст. Коростень, Ф-17 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1433	ТП-190 ст. Коростень, Ф-20 Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1434	ТП-190 ст. Коростень, Ф-24 Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1435	ТП-91 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1436	ТП-21 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1437	ТП-21 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1438	ТП-21 ст. Коростень, Ф-6, ригельне освітлення	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1439	ТП-21 ст. Коростень, Ф-14 Прож. Щогли	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1440	ТП-21 ст. Коростень, Ф-8 Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1441	ТП-92 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1442	ТП-92 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1443	ТП-92 ст. Коростень, Ф-3 ПТО	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1444	ТП-92 ст. Коростень, Ф-4 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1445	ТП-92 ст. Коростень, Ф-6 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1446	ТП-92 ст. Коростень, Ф-20 Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1447	ТП-92 ст. Коростень, Ф-11 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1448	ТП-92 ст. Коростень, Ф-14 Гаражи НОД-4	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1449	ТП-92 ст. Коростень, Ф-16 Гаражи	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1450	ТП-96 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1451	ТП-96 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1452	ТП-96 ст. Коростень Ф-8, ПЧЛ	0,4	1	1	2	не відповідає
1453	ТП-98 ст. Коростень, Ф-10 Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1454	ТП-24 ст. Коростень, ТМ-1	0,4	1	1	2	не відповідає
1455	ТП-24 ст. Коростень, ТМ-2	0,4	1	1	2	не відповідає
1456	ТП-24 ст. Коростень, побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1457	ТП-24 ст. Коростень, Ф-3 побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1458	ТП-132 ст. Коростень ТМ-1, ввід 1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1459	ТП-132 ст. Коростень ТМ-2, ввід 2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1460	ТП-132 ст. Коростень Ф-3, пост ЕЦ	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1461	ТП-132 ст. Коростень, Ф-7 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні

1462	ТП-132 ст. Коростень, Ф-8 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1463	ТП-132 ст. Коростень, Ф-12 Профілакторій	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1464	ТП-132 ст. Коростень, Ф-13 Зовнішнє освітлення	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1465	ТП-132 ст. Коростень, Ф-14, освітлення перону	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1466	ТП-190 ст. Коростень, Ф-5 Пост ЕЦ	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1467	ТП-190 ст. Коростень, Ф-5 Пост ЕЦ-2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1468	КТП-38 ст. Коростень, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1469	КТП-38 ст. Коростень, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1470	КТП-42 ст. Стремигород, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1471	КТП-24 з.п. Пирожковський, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1472	ЗТП-236 ст. Малин , ТМ-2 ввід-2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1473	КТП-19 ст. Малин, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1474	КТП-18 ст. Малин, побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1475	ПП-14 ст. Білокоровичі, Ф-1, оперативні кола	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1476	ПП-14 ст. Білокоровичі, Ф-4, власні потр.	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1477	ПП-14 ст. Білокоровичі, Ф-5, пост ЕЦ	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1478	КТП-23 ст. Кремно Ф-1 Пост ЕЦ	0,4	1	1	2	не відповідає
1479	КТП-23 ст. Кремно Ф-4 ПЧ-11 Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1480	КТП-23 ст. Кремно Ф-5, Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1481	КТП-16 ст. Лугіни Ф-4 ПЧ- 11, Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1482	КТП-7 ст. Клочки Ф-4 ПЧ-11, Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1483	ПП-15 ст. Олевськ , Ф-1, власні потр.	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1484	ПП-15 ст. Олевськ , Ф-5, ДГА	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1485	ПП-15 ст. Олевськ , Ф-11 зовн. Осв.	0,4	1	1	2	не відповідає
1486	ПП-15 ст. Олевськ, Ф-12, Побут, переїзд 234 км.	0,4	1	1	2	не відповідає
1487	КТП-72 ст. Олевськ, Ф-3 зовн. Осв.	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1488	КТП-72 ст. Олевськ, Ф-4, квартири, побут.	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1489	КТП-60 ст. Пояски, Ф-1, квартири, побут.	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1490	КТП-48 ст. Дуброва- Олевська , Ф-3, квартири, побут.	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1491	ПП-12 Комірка №13 ПЕ Житомир	10	1	1	1	відповідає

1492	ПП-12 Комірка №15 ПЕ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1493	ПП-12 Комірка №17 АБ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1494	ПП-12 Комірка № 6, ТМ-160 кВА	10	1	1	2	не відповідає
1495	ПП-12 Комірка №3 (власні потреби)	10	1	1	2	не відповідає
1496	ПП-13 Комірка №14 (власні потреби)	10	1	1	2	не відповідає
1497	ПП-13 Комірка №13 ПЕ Житомир	10	1	1	2	не відповідає
1498	ПП-1 3 Кодня Комірка №14 ТМ-160 кВА	10	1	1	2	не відповідає
1499	ПП-13 Кодня Комірка №10 ПЕ Бердичів	10	1	1	2	не відповідає
1500	ТП-581, комірка№11 ПЕ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1501	ТП-581, комірка№14 ТП-619	10	1	1	2	не відповідає
1502	ТП-581, комірка№15 ТМ-160	10	1	1	2	не відповідає
1503	ТП-581, комірка№11 ТП-359	10	1	1	2	не відповідає
1504	ТП-581, ТМ-160 Ввід	0,4	1	1	2	не відповідає
1505	ТП-581, ТМ-100 Ввід	0,4	1	1	2	не відповідає
1506	ТП-ПДМ ПМС Ввід 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1507	ТП-ПДМ ПМС Ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1508	ТП-44 ПМС Котельна	0,4	1	1	2	не відповідає
1509	ТП-44 ПМС Ввід 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1510	ТП-44 ПМС Ввід 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1511	ТП-44 ПМС Ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1512	ТП-44 ПМС Ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1513	ТП-620 ПЧ-15	0,4	1	1	2	не відповідає
1514	ТП-78 ДС Прож. Щогли	0,4	1	1	2	не відповідає
1515	ТП-78 МЧУ	0,4	1	1	2	не відповідає
1516	ТП-487 Побут Житом. РЕМ	0,4	1	1	2	не відповідає
1517	ТП-487 Побут Житом. РЕМ	0,4	1	1	2	не відповідає
1518	ТП-155 Ком №2 Житом. РЕМ	10	1	1	2	не відповідає
1519	ТП-155 Ком №4 ТМ-250 кВА	10	1	1	2	не відповідає
1520	ТП-155 Ком №5 ПЕ Бердичів	10	1	1	2	не відповідає
1521	ТП-155 Власні потреби	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1522	ТП-155 ВЧ-1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1523	ТП-155 Побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1524	ТП-155 ДС Прож. Щогли	0,4	1	1	2	не відповідає
1525	ТП-359 Комірка №5 ПЕ Нов. Волинський	10	1	1	2	не відповідає
1526	ТП-359 ДС Прож. Щогли 12-14	0,4	1	1	2	не відповідає
1527	ТП-440 ШЧ-13	0,4	1	1	2	не відповідає
1528	ТП-440 ШЧ-14 Житом. РЕМ	0,4	1	1	2	не відповідає

1529	ТП-313 ДС Прож. Щогли 4-6	0,4	1	1	2	не відповідає
1530	ТП-313 ПЧ-15	0,4	1	1	2	не відповідає
1531	ТП-619, комірка №10 ТП-581	10	1	1	-	засоби обліку відсутні
1532	ТП-619, комірка №11 ПЕ Фастів	10	1	1	-	засоби обліку відсутні
1533	ТП-619, комірка №3 ТП-581	10	1	1	2	не відповідає
1534	ТП-619 Ф18 Пост ЕЦ	0,4	1	1	2	не відповідає
1535	ТП-619 Ф14 Гараж	0,4	1	1	2	не відповідає
1536	ТП-619 Ф9 Пост ЕЦ	0,4	1	1	2	не відповідає
1537	ТП-619 Ф5 ПЧ-15	0,4	1	1	2	не відповідає
1538	ТП-620 Житомир Ввід 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1539	ТП-620 Житомир Ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1540	ТП-621 Житомир Ввід 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1541	ТП-621 Ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1542	ТП-621 ПЧ-15	0,4	1	1	2	не відповідає
1543	ТП-621 Ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1544	КТП-4/10 Вереси, побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1545	ЗТП-326 Коростишев Ввід 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1546	ЗТП-326 Коростишев Ввід 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1547	ЗТП-326 Коростишев ДС, ПЧ	0,4	1	1	2	не відповідає
1548	ЗТП-326 Коростишев ДС, ШЧ	0,4	1	1	2	не відповідає
1549	КТП-337 Коростишев	0,4	1	1	2	не відповідає
1550	КТП № 222 10/10 з.п. Кмитів Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1551	КТП № 2,5/10 з.п. Гадзинка Побут	0,23	1	2	2	відповідає
1552	КТП №1 Ст. Крошня Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1553	КТП №2 Ст. Крошня Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1554	КТП № 183 Водокачка Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1555	КТП №11 Ст. Красноселка Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1556	КТП №7 Ст. Горбаши Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1557	КТП № 9 Ст. Фасово Побут. ДС	0,4	1	1	2	не відповідає
1558	КТП № 18 Ст. Топорище Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1559	КТП № 10 ДС Ст. Строковиці побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1560	КТП №10 Бистра -Пряжево	0,4	1	1	2	не відповідає
1561	ПП-13 Ст. Кодня Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1562	КТП №7 ДС Ст. Кодня Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1563	КТП №6 Ст. Рея Побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1564	КТП №2 ДС Рея- Бердичів Побут	0,23	1	2	2,5	не відповідає
1565	КТП №6 ДС Рея- Бердичів Побут	0,23	1	2	2,5	не відповідає

1566	КТП №10 ДС Рея- Бердичів Побут	0,23	1	2	2,5	не відповідає
1567	КТП №755 Ст. Станішовка Побут. ДС	0,23	1	2	-	засоби обліку відсутні
1568	КТП №3 Ст. Станішовка Побут. ДС	0,23	1	2	2,5	Не відповідає
1569	КТП №4 Ст. Станішовка-Степок Побут. ДС	0,23	1	2	2,5	Не відповідає
1570	КТП №4 Ст. Станішовка-Степок Побут. ДС	0,23	1	2	2,5	Не відповідає
1571	КТП №7 Ст. Станішовка-Степок Побут. ДС	0,23	1	2	2,5	Не відповідає
1572	КТП №12 Ст. Станішовка-Степок Побут. ДС	0,23	1	2	2,5	Не відповідає
1573	КТП №12 Ст. Станішовка-Степок Побут. ШЧ	0,23	1	2	2,5	Не відповідає
1574	КТП №13 Ст.Степок Побут. ДС	0,4	1	1	2	Не відповідає
1575	КТП №463 Ст.Степок Побут. ДС	0,4	1	1	2	Не відповідає
1576	КТП №20/1 Ст.Степок - Скочище Побут. ДС	0,23	1	2	2,5	Не відповідає
1577	КТП №23 Ст.Степок - Скочище Побут. ДС	0,4	1	1	2	Не відповідає
1578	КТП №23 Ст.Степок - Скочище Побут. ШЧ	0,4	1	1	2	Не відповідає
1579	ЗТП №277 Ст. Скочище Побут. ШЧ	0,4	1	1	2	Не відповідає
1580	ЗТП №277 Ст. Скочище Побут. ДС	0,4	1	1	2	Не відповідає
1581	ЗТП №277 Ст. Скочище Побут. ПЧ	0,4	1	1	2	Не відповідає
1582	КТП №33 Ст. Корнин Побут. ПЧ	0,4	1	1	2	Не відповідає
1583	КТП №38 Ст. Корнин-Унава Побут. ПЧ	0,4	1	1	2	Не відповідає
1584	КТП №38 Ст. Скочище - Корнин Побут. ПЧ	0,4	1	1	2,5	Не відповідає
1585	КТП №45 Ст. Скочище - Корнин Побут. ПЧ	0,4	1	1	2	Не відповідає
1586	КТП №43 Ст. Скочище - Корнин Побут. ПЧ	0,4	1	1	2	Не відповідає
1587	РЩ-0,4 кВ Приміщення ЕЧС-11	0,4	1	1	2	Не відповідає
1588	РЩ-0,4 кВ Приміщення ЕЧС-11	0,4	1	1	2	Не відповідає
1589	ПП-17 Ушица Комірка №4 ПЕ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1590	ПП-17 Комірка №3 ПЕ Новоград- Волинський	10	1	1	2	не відповідає
1591	ПП-18 Комірка №3 ПЕ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1592	ПП-18 Комірка №1 ПЕ Житомир	10	1	1	2	не відповідає
1593	ПП-18 Комірка №2 ПЕ Шепетівка	10	1	1	2	не відповідає
1594	ПП-22 Комірка №15 ПЕ Новоград- Волинський	10	1	1	2	не відповідає
1595	ПП-22 М. Вила Комірка №10 ПЕ Шепетівка	10	1	1	2	не відповідає

1596	ПП-18 Нов. Вол. Комірка №9 Ввід	10	1	1	2	не відповідає
1597	ПП-18 Нов. Вол. Ком. №4 Ввід від РЕМ, РП-2	10	1	1	2	не відповідає
1598	ПП-18 Нов. Вол. Ф. Службовий	0,4	1	1	2	не відповідає
1599	ПП-18 Нов. Вол. Опелення ЕЧС-18	0,4	1	1	2	не відповідає
1600	ПП-18 Нов. Вол. ДС, щогли	0,4	1	1	2	не відповідає
1601	ТП-92 Пост ЕЦ №1	0,4	1	1	2	не відповідає
1602	ТП-92 Пост ЕЦ №2	0,4	1	1	2	не відповідає
1603	ТП-92 ШЧ-13	0,4	1	1	2	не відповідає
1604	ТП-84 ДС, прож. Щогли	0,4	1	1	2	не відповідає
1605	ТП-84 Загальний	0,4	1	1	2	не відповідає
1606	ТП-84 ВЧД	0,4	1	1	2	не відповідає
1607	ТП-84 Загальний	0,4	1	1	2	не відповідає
1608	ТП-180 МЧУ-4	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1609	ТП-180 ДС	0,4	1	1	2	не відповідає
1610	ТП-178 МЧУ-4	0,4	1	1	2	не відповідає
1611	ТП-20 Курне ПЕ Новоград-Волинський	10	1	1	2	не відповідає
1612	КТП № 47 ДС Ст. Дубовець ШЧ-13	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1613	КТП № 47 Ст. Дубовець ШЧ-13	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1614	ПП-18 Нов.Волинський, Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1615	ТП-180 Нов.Волинський, Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1616	ТП-180 Нов.Вол. Блок 1, побут, буд. №38	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1617	ТП-180 Нов.Вол. Блок 2, побут, буд. №38	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1618	ТП-20 Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1619	ТП-22 Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1620	ПП-17 Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1621	КТП-42 Ст. Яблунець Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1622	КТП-66 Ст. Рихальська Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1623	КТП-76 Ст. Вершниця Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1624	КТП-12 Ст. Гранітний Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1625	КТП-21 Ст. Колодянка Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1626	КТП-32 Ст. Радуліно Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1627	КТП № 47 Ст. Дубовець Загальний	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1628	КТП-92 Фідер жилий дім № 19а	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні

1629	ПП-21 Овруч Комірка №1 АБ Білокоровичі	10	1	1	2	не відповідає
1630	ПП-21 Овруч Комірка №4 Ввід РПС	10	1	1	2	не відповідає
1631	ПП-21 Овруч Комірка №5 ПЕ Вільча	10	1	1	2	не відповідає
1632	ПП-21 Овруч Комірка №6 ПЕ Словечно	10	1	1	2	не відповідає
1633	ПП-21 Овруч Комірка №10 ПЕ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1634	ПП-21 Овруч Комірка №11 ПЕ Білокоров	10	1	1	2	не відповідає
1635	ПП-21 Овруч Комірка №14 АБ Коростень	10	1	1	2	не відповідає
1636	ПП-21 Овруч Комірка №17 АБ Словечно	10	1	1	2	не відповідає
1637	КТПНС ДС Ст. Ігнатпіль побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1638	КТП №19 ШЧ Ст. Потаповичі побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1639	ШЧ Ст. Беги побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1640	КТПНС ДС Ст. Толкачевськ побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1641	КТП-30/1 ДС Ст. Толкачевськ побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1642	КТП №12 ДС Ст. Бережесь побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1643	ТП №63 ШЧ Ст. Вільча побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1644	КТПНС ДС Ст. Овруч побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1645	ТП-573 Ст. Овруч Ввід №1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1646	ТП-573 Ст. Овруч Ввід №2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1647	ТП-573 Ст. Овруч Побут №1	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1648	ТП-573 Ст. Овруч Побут №2	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1649	ТП-573 Ст. Овруч Побут №3	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1650	КТП №1 ДС Ст. Овруч побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1651	ТП -30 Ст. Овруч побут	0,4	1	1	-	засоби обліку відсутні
1652	ТП -30 Ст. Овруч побут	0,4	1	1	2	не відповідає
1653	ТП -30 Ст. Овруч Власні потреби	0,23	1	2	2,5	не відповідає
1654	ТП -31 Ст. Овруч Власні потреби	0,23	1	2	2,5	не відповідає
1655	ТП -31 Ст. Овруч Побут	0,23	1	2	2,5	не відповідає
1656	ПП -21 Ст. Овруч Власні потреби	0,23	1	2	2,5	не відповідає
1657	КТП 10/10 Ст. Шеломськ Побут	0,23	1	2	2,5	не відповідає
1658	тягова п/ст Хутір- Михайлівський ТВП-1	0,23	1	2	0,5	відповідає
1659	тягова п/ст Хутір- Михайлівський ТВП-2	0,23	1	2	0,5	відповідає

1660	тягова п/ст Хутір-Михайлівський ДПР-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
1661	тягова п/ст Хутір-Михайлівський ДПР-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
1662	тягова п/ст Хутір-Михайлівський СЦБ-1	6	1	1	2	не відповідає
1663	тягова п/ст Хутір-Михайлівський СЦБ-2	10	1	1	2	відповідає
1664	тягова п/ст Хутір-Михайлівський ф.Депо	10	1	1	0,5	відповідає
1665	тягова п/ст Хутір-Михайлівський ф.Станція	10	1	1	0,5	відповідає
1666	тягова п/ст Хутір-Михайлівський ф.Унеча	10	1	1	0,5	відповідає
1667	тягова п/ст Хутір-Михайлівський СЦБ-1	6	1	1	2	не відповідає
1668	тягова п/ст Хутір-Михайлівський СЦБ-2	10	1	1	2	не відповідає
1669	тягова п/ст "Терещенська" Кролевець	110	1	1	0,5	відповідає
1670	тягова п/ст "Терещенська" Конотоп	110	1	1	0,5	відповідає
1671	тягова п/ст "Терещенська" Шостка Ц-1	110	1	1	0,5	відповідає
1672	тягова п/ст "Терещенська" Шостка Ц-2	110	1	1	0,5	відповідає
1673	тягова п/ст "Терещенська" СЦБ-1	10	1	1	2	не відповідає
1674	тягова п/ст "Терещенська" СЦБ-2	10	1	1	2	не відповідає
1675	тягова п/ст "Терещенська" ДПР-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
1676	тягова п/ст "Терещенська" ДПР-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
1677	тягова п/ст "Терещенська" ВВ-1-27,5	27,5	1	1	0,5	відповідає
1678	тягова п/ст "Терещенська" ВВ-2-27,5	27,5	1	1	0,5	відповідає
1679	тягова п/ст "Терещенська" ТВП-1	0,23	1	1	0,5	відповідає
1680	тягова п/ст "Терещенська" ТВП-2	0,23	1	1	0,5	відповідає
1681	тягова п/ст "Терещенська" ф-1	10	1	1	2	не відповідає
1682	тягова п/ст "Терещенська" Ф-5	10	1	1	2	не відповідає
1683	тягова п/ст "Терещенська" Ф-6	10	1	1	2	не відповідає
1684	тягова п/ст "Терещенська" ВВ-1-10	10	1	1	0,5	відповідає
1685	тягова п/ст "Терещенська" ВВ-2-10	10	1	1	0,5	відповідає
1686	тягова п/ст. Мельня ТСН-1	0,23	1	2	1	відповідає
1641	тягова п/ст. Мельня ТСН-2	0,23	1	2	1	відповідає
1642	тягова п/ст. Мельня ДПР-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
1643	тягова п/ст. Мельня ДПР-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
1644	тягова п/ст. Мельня СЦБ-1	10	1	1	1	відповідає
1645	тягова п/ст. Мельня СЦБ-2	10	1	1	1	відповідає

1646	ПС Ворожба	0,4	1	1	1	відповідає
1647	тягова п/ст "Бахмач" ВВ-1-35кВ	35	1	1	0,5	відповідає
1648	тягова п/ст "Бахмач" ВВ-2-35кВ	35	1	1	0,5	відповідає
1649	тягова п/ст "Бахмач" ДПР-1 Крути	27,5	1	1	1	відповідає
1650	тягова п/ст "Бахмач" ДПР-2 Мельня	27,5	1	1	1	відповідає
1651	тягова п/ст "Бахмач" СЦБ-1 Крути	10	1	1	2	не відповідає
1652	тягова п/ст "Бахмач" СЦБ-2 Мельня	10	1	1	2	не відповідає
1653	тягова п/ст "Бахмач" ТВП-1	0,23	1	2	1	відповідає
1654	тягова п/ст "Бахмач" ТВП-2	0,23	1	2	1	відповідає
1655	тягова п/ст "Бахмач" ф.Бахмач-пасс.	10	1	1	1	відповідає
1656	тягова п/ст "Бахмач" ф.Бахмач-киев.	10	1	1	1	відповідає
1657	тягова п/ст "Бахмач" ф.ВЧД	10	1	1	0,5	відповідає
1658	тягова п/ст "Бахмач" ЕЧК-17	0,23	1	2	2	відповідає
1659	тягова п/ст. Крути ТВП-1	0,23	1	2	1	відповідає
1660	тягова п/ст. Крути ТВП-2	0,23	1	2	1	відповідає
1661	тягова п/ст. Крути ДПР-1	27,5	1	1	1	відповідає
1662	тягова п/ст. Крути ДПР-2	27,5	1	1	1	відповідає
1663	тягова п/ст. Крути СЦБ-1	10	1	1	1	не відповідає
1664	тягова п/ст. Крути СЦБ-2	10	1	1	1	не відповідає
1665	тягова п/ст. Крути ТВП-1	0,23	1	2	1	відповідає
1666	тягова п/ст. Крути ТВП-2	0,23	1	2	1	відповідає
1667	тягова п/ст. Крути ДПР-1	27,5	1	1	1	відповідає
1668	тягова п/ст. Крути ДПР-2	27,5	1	1	1	відповідає
1669	тягова п/ст. Крути СЦБ-1	10	1	1	1	відповідає
1670	тягова п/ст. Крути СЦБ-2	10	1	1	1	відповідає
1671	ТП-1 ф. "Путейська" активний	10	1	1	2	не відповідає
1672	ТП-1 ф. "Путейська" реактивний	10	1	1	2	не відповідає
1673	ТП-1 ф. "Сейм" активний	10	1	1	2	не відповідає
1674	ТП-1 ф. "Сейм" реактивний	10	1	1	2	не відповідає
1675	ТП-1 ф. ГПП КВРЗ активний	10	1	1	2	не відповідає
1676	ТП-1 ф. ГПП КВРЗ реактивний	10	1	1	2	не відповідає
1677	ТП-1 ф. ТП23 активний	10	1	1	2	не відповідає
1678	ТП-1 ф. ТП23 реактивний	10	1	1	2	не відповідає
1679	ТП-1 ф. ПС Конотоп активний	10	1	1	2	не відповідає
1680	ТП-1 ф. ПС Конотоп реактивний	10	1	1	2	не відповідає
1681	ТП-1 ф.2 резерв активний	10	1	1	2	не відповідає
1682	ТП-1 ф.2 резерв реактивний	10	1	1	2	не відповідає
1683	ТП-1 ф. власні потреби	0,4	1	1	2	не відповідає

1684	ТП-1 ф.екіпіровка	0,4	1	1	1	відповідає
1685	ТП-1 ф. Зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1686	ТП-2 локомотивне загальний облік	0,4	1	1	1	відповідає
1641	ТП-2 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1642	ТП-4 загальний облік	0,4	1	1	1	відповідає
1643	ТП-4 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1644	ТП-7 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1645	ТП-7 техконтора	0,4	1	1	1	відповідає
1646	ТП-7 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1647	ТП-7 обігрів стрілок	0,4	3	1	1	відповідає
1648	ТП-8 гуртожиток НГЧ	0,4	1	1	1	відповідає
1649	ТП-8 буддвір НГЧ	0,4	1	1	1	відповідає
1650	ТП-9 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1651	ТП-9 АСУ	0,4	1	1	1	відповідає
1652	ТП-9 сервіс-центр	0,4	1	1	1	відповідає
1653	ТП-11 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1654	ТП-11 зал. Лікарня 1	0,4	1	1	1	відповідає
1655	ТП-11 зал.лікарня 2	0,4	1	1	1	відповідає
1656	ТП-12 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1657	ТП-12 НОДХ	0,4	1	1	1	відповідає
1658	ТП-12 гараж	0,23	1	2	2	відповідає
1659	ТП-12 електроопалення	0,4	1	1	1	відповідає
1660	ТП-13 БМП	0,4	1	1	1	відповідає
1661	ТП-13 БМП	0,4	1	1	1	відповідає
1662	ТП-13 ВЧ	0,4	1	1	1	відповідає
1663	ТП-14 водокачка активний	0,4	1	1	1	відповідає
1664	ТП-14 водокачка реактивний	0,4	1	1	1	відповідає
1665	ТП-14 власні потреби	0,23	1	2	1	відповідає
1666	ТП-15 загальний облік	0,4	1	1	1	відповідає
1667	ТП-15 казарма	0,23	1	2	1	відповідає
1668	ТП-15 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1669	ТП-15 зв'язок	0,23	1	2	1	відповідає
1670	ТП-15 котельня	0,4	1	1	1	відповідає
1671	ТП-16 загальний	0,4	1	1	1	відповідає
1672	ТП-16Табір	0,4	1	1	1	відповідає
1673	ТП-16 ХАЗ	0,4	1	1	1	відповідає
1674	ТП-16 Зоря	0,4	1	1	1	відповідає
1675	ТП-21 лікарня	0,4	1	1	1	відповідає
1676	ТП-21 лікарня	0,4	1	1	1	відповідає
1677	ТП-145 обігрів стрілок	0,4	2	1	1	відповідає
1678	ТП-145 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1679	ТП-145 загальний облік	0,4	1	1	1	відповідає
1680	ТП-145 АСУ	0,4	1	1	1	відповідає
1681	ТП-204 лікарня	0,4	1	1	1	відповідає
1682	ТП 204 лікарня	0,4	1	1	1	відповідає
1683	ЦРП РУ0,4 кВ прачечна	0,4	1	1	1	відповідає
1684	ЦРП РУ0,4 кВ нефтекачка	0,4	1	1	1	відповідає

1685	ЦРП РУ0,4 кВ зо Півд. парка	0,4	1	1	1	відповідає
1686	ЦРПРУ0,4 кВ зо Півн. парка	0,4	1	1	1	відповідає
1687	ЦРП РУ0,4 кВ пост ЕЦ	0,4	1	1	1	відповідає
1688	ТП-1 Т1	0,4	1	1	1	відповідає
1689	ТП-1 Т2	0,4	1	1	1	відповідає
1690	ТП-1 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1691	ТП-3 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1692	ТП-3 ПТО південного парку	0,4	1	1	1	відповідає
1693	ТП-3 Південна півгорка	0,4	1	1	1	відповідає
1694	ТП-3 Котельня	0,4	1	1	1	відповідає
1695	ТП-4 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1696	ТП-5 будинок зв'язку №1	0,4	1	1	1	відповідає
1697	ТП-5 будинок зв'язку №2	0,4	1	1	1	відповідає
1698	ТП-5 майстерні СЦБ	0,4	1	1	1	відповідає
1699	ТП-5 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1700	ТП-6 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1701	ТП-8 пилорама	0,4	1	1	1	відповідає
1702	ТП-8 ПТО Північного парку	0,4	1	1	1	відповідає
1703	ТП-8 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1704	ТП-10 зовнішнє освітлення	0,4	1	1	1	відповідає
1705	ТП-10 вокзал	0,4	1	1	1	відповідає
1706	КТП-13 ДС Кошари	0,4	1	1	1	відповідає
1707	КТП-30 майстерні ПЧУ-5	0,4	1	1	1	відповідає
1708	ТП-12 Т1 компресорна	0,4	1	1	1	відповідає
1709	ТП-12 Т2 компресорна	0,4	1	1	1	відповідає
1710	ТП-7 ст. Щорс СЦБ Мена	10	1	1	2	не відповідає
1711	ТП-7 ст. Щорс ПЕ Мена	10	1	1	2	не відповідає
1712	ТП-7 ст. Щорс ПЕ Хоробичі	10	1	1	2	не відповідає
1713	ТП-7 ст. Щорс СЦБ Хоробичі	10	1	1	2	не відповідає
1714	ТП-7 ст. Щорс ввод від ЦРП	10	1	1	2	не відповідає
1715	ТП-9 ст. Хоробичі внутр осв	0,4	1	1	2	не відповідає
1716	ТП-9 ст. Хоробичі СЦБ Терехівка	10	1	1	2	не відповідає
1717	ТП-9 ст. Хоробичі СЦБ Щорс	10	1	1	2	не відповідає
1718	ТП-9 ст. Хоробичі ПЕ Щорс	10	1	1	2	не відповідає
1719	ТП-9 ст. Хоробичі ввод від РТП	10	1	1	2	не відповідає
1720	КТП 25 кВА ст. Хоробичі СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
1721	КТП 25 кВА ст. Городня СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
1722	ТП-7 ст. Щорс ПЕ Хоробичі	10	1	1	2	не відповідає
1723	ТП-7 ст. Щорс СЦБ Хоробичі	10	1	1	2	не відповідає

1724	ТП-7 ст. Щорс ввід від ЦРП	10	1	1	2	не відповідає
1725	ТП-9 ст. Хоробичі внутр осв	0,4	1	1	2	не відповідає
1726	ТП-9 ст. Хоробичі СЦБ Терехівка	10	1	1	2	не відповідає
1727	ТП-9 ст. Хоробичі СЦБ Щорс	10	1	1	2	не відповідає
1728	ТП-9 ст. Хоробичі ПЕ Щорс	10	1	1	2	не відповідає
1729	ТП-9 ст. Хоробичі ввід від РТП	10	1	1	2	не відповідає
1730	КТП 25 кВА ст. Хоробичі СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
1731	КТП 25 кВА ст. Городня СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
1732	КТП 160кВА ст. Городня ПЕ	0,4	1	1	2	не відповідає
1733	КТП 25 кВА ст. Камка	0,4	1	1	2	не відповідає
1734	КТП 100кВА ст. Камка	0,4	1	1	2	не відповідає
1735	КТП 25 кВА ст. Низьківка	0,4	1	1	2	не відповідає
1736	КТП160 кВА ст. Низьківка	0,4	1	1	2	не відповідає
1737	КТП 100 кВА Грузовий двір ст. Мена	0,4	1	1	2	не відповідає
1738	КТП 63 кВА ст. Мена пост ЕЦ	0,4	1	1	2	не відповідає
1739	ТП-8 ст. Мена ввід Т-2	0,4	1	1	2	не відповідає
1740	ТП-8 ст. Мена ввід Т-1	0,4	1	1	2	не відповідає
1741	ТП-8 ст. Мена ПЕ Доч	10	1	1	2	не відповідає
1742	ТП-8 ст. Мена ПЕ Щорс	10	1	1	2	не відповідає
1743	ТП-8 ст. Мена СЦБ Доч	10	1	1	2	не відповідає
1744	ТП-8 ст. Мена СЦБ Щорс	10	1	1	2	не відповідає
1745	ТП-8 ст. Мена ввід від РТП	10	1	1	2	не відповідає
1746	КТП 100 кВА ст. Макошине водокачка	0,4	1	1	2	не відповідає
1747	КТП 25 кВА ст. Макошине СЦБ	0,4	1	1	2	не відповідає
1748	КТП 100 кВА ст. Макошине ПЕ	0,4	1	1	2	не відповідає
1749	КТП25 кВА ст. Бондарівка СЦБ	10	1	1	2	не відповідає
1750	КТП 100 кВА ст. Бондарівка ПЕ	0,4	1	1	2	не відповідає
1751	ЦРП Хут. Мих. загальний	0,4	1	1	2	не відповідає
1752	ЦРП Хут. Мих. Зовнішнє осв.	0,4	1	1	2	не відповідає
1753	ЦРП Хут. Мих. Склад палива	0,4	1	1	2	не відповідає
1754	ЦРП Хут. Мих. опалення	0,4	1	1	2	не відповідає
1755	ЦРП Хут. Мих. Зовнішнє осв.	0,4	1	1	2	не відповідає
1756	ЦРП Хут. Мих. лікарня	0,4	1	1	2	не відповідає
1757	ТП-5 Хут. Мих. освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
1758	ТП-5 Хут. Мих. станція	0,4	1	1	2	не відповідає
1759	КТП-8 ф. Депо	0,4	1	1	2	не відповідає
1760	КТП-12 Хутір Мих. МЧ	0,4	1	1	2	не відповідає

1761	КТП -12 Хутір Мих. Лісгосп	0,4	1	1	2	не відповідає
1762	КТП Свеса зовнішнє освітлення	0,4	1	1	2	не відповідає
1763	РУ0,4 кВ ст. Зернове	0,4	1	1	2	не відповідає
1764	КТП Неплюєве РУ0,4 кВ станція	0,4	1	1	2	не відповідає
1765	КТП Неплюєве РУ0,4 кВ зовн. Осв.	0,4	1	1	2	не відповідає
1766	КТП Есмань станція	0,4	1	1	2	не відповідає
1767	ТП Воронізька зовн. осв.	0,4	1	1	2	не відповідає
1768	КТП Янпіль РУ0,4 кВ станція	0,4	1	1	2	не відповідає
1769	КТП Янпіль РУ0,4 кВ зовн. осв.	0,4	1	1	2	не відповідає
1770	ТП Глухів загальний	0,4	1	1	2	не відповідає
1771	ТП Глухів контейнерна	0,4	1	1	2	не відповідає
1772	ТП-1 Бахмач зовн. осв.	0,4	1	1	1	відповідає
1773	ТП-3 Бахмач хлібзавод	0,4	1	1	1	відповідає
1774	ТП-4 Бахмач крани акт	0,4	1	1	1	відповідає
1775	ТП-4 Бахмач крани реактивний	0,4	1	1	1	відповідає
1776	ТП-4 Бахмач переїзд	0,23	1	2	1	відповідає
1777	ТП-5 Бахмач пост ЕЦ	0,4	1	1	1	відповідає
1778	ТП-5 Бахмач завод продтоварів	0,4	1	1	1	відповідає
1779	ТП-5 Бахмач власні потреби	0,4	1	1	1	відповідає
1780	ТП-5 Бахмач щитова №2	0,4	1	1	1	відповідає
1781	ТП-5 Бахмач контора ЕЧС	0,23	1	2	1	відповідає
1782	ТП-6 Бахмач ком.№2 акт	0,4	1	1	1	відповідає
1783	ТП-6 Бахмач ком.№2 реактивний	0,4	1	1	1	відповідає
1784	ТП-7 Бахмач ЕЧЕ-17	10	1	1	1	відповідає
1785	ТП-7 Бахмач Т-1 акт	10	1	1	1	відповідає
1786	ТП-7 Бахмач Т-1 реактивний	10	1	1	1	відповідає
1787	ТП-8 Бахмач ПЕ Доч акт	10	1	1	1	відповідає
1788	ТП-8 Бахмач ПЕ Доч реакт	10	1	1	1	відповідає
1789	ТП-8 Бахмач СЦБ Доч акт	10	1	1	1	відповідає
1790	ТП-8 Бахмач СЦБ Доч реакт	10	1	1	1	відповідає
1791	ТП-9 Доч ПЕ Мена акт	10	1	1	1	відповідає
1792	ТП-9 Доч ПЕ Мена реакт	10	1	1	1	відповідає
1793	ТП-9 Доч ПЕ Бахмач акт	10	1	1	1	відповідає
1794	ТП-9 Доч ПЕ Бахмач реакт	10	1	1	1	відповідає
1795	ТП-9 Доч СЦБ Бахмач акт	10	1	1	1	відповідає
1796	ТП-9 Доч СЦБ Бахмач реакт	10	1	1	1	відповідає
1797	ТП-9 Доч пост ЕЦ	0,4	1	1	1	відповідає
1798	ТП-10 Бахмач зовн.осв.	0,4	1	1	1	відповідає
1799	ТП-10 Бахмач зовн.осв.	0,4	1	1	1	відповідає
1800	КТП-2 Бахмач РЕМ	0,4	1	1	1	відповідає
1801	КТП-2 Бахмач ШЧ-8	0,4	1	1	1	відповідає

1802	Переїзд 13км Воронізька-Шостка	0,23	1	2	2	відповідає
1803	ТП Воронізька зовн. осв.	0,4	1	1	2	не відповідає
1804	тягова п/ст. Дарниця Т1-27,5 кВ	27,5	1	1	0,5 S	відповідає
1805	тягова п/ст. Дарниця Т2-27,5 кВ	27,5	1	1	0,5 S	відповідає
1806	тягова п/ст. Дарниця Т-1-10 кВ	10	1	1	0,5 S	відповідає
1807	тягова п/ст. Дарниця Т-2-10 кВ	10	1	1	0,5 S	відповідає
1808	тягова п/ст. Дарниця ф. ТП-1	10	1	1	0,5 S	відповідає
1809	тягова п/ст. Дарниця ф. 205	10	1	1	0,5 S	відповідає
1810	тягова п/ст. Дарниця ф. ЕЧ-6-2	10	1	1	0,5 S	відповідає
1811	тягова п/ст. Дарниця ф. 597	10	1	1	0,5 S	відповідає
1812	тягова п/ст. Дарниця ф. Київ-Дн.	10	1	1	0,5 S	відповідає
1813	тягова п/ст. Дарниця ф. ТВП-2	10	1	1	0,5 S	відповідає
1814	тягова п/ст. Дарниця ф. ПЕ-Баришівка	10	1	1	0,5	відповідає
1815	тягова п/ст. Дарниця ф. ТВП-1	10	1	1	0,5 S	відповідає
1816	тягова п/ст. Дарниця ф. ЕЧ-6-1	10	1	1	0,5 S	відповідає
1817	тягова п/ст. Дарниця ф. РП-176	10	1	1	0,5 S	відповідає
1818	тягова п/ст. Дарниця ф. ПЕ-Київ	10	1	1	2,0	відповідає
1819	тягова п/ст. Дарниця ф. ДПР-Бобрик	27,5	1	1	0,5 S	відповідає
1820	тягова п/ст. Дарниця ф. СЦБ	0,23	1	2,0	2,0	відповідає
1821	тягова п/ст. Дарниця ф. Житл. буд.	0,23	1	2,0	2,0	відповідає
1822	тягова п/ст "Неданчичі" ДПР-1	27,5	1	1	0,5S	відповідає
1823	тягова п/ст "Неданчичі" ДПР-2	27,5	1	1	0,5S	відповідає
1824	тягова п/ст "Неданчичі" ТВП-1	0,4	1	1	1	відповідає
1825	тягова п/ст "Неданчичі" ТВП-2	0,4	1	1	1	відповідає
1826	тягова п/ст "Неданчичі" СЦБ	0,4	1	1	1	відповідає
1827	тягова п/ст "Неданчичі" ЕЧК-36	0,4	1	1	1	відповідає
1828	тягова п/ст "Неданчичі" В+-10 Т-1	10	1	1	0,5	відповідає
1829	тягова п/ст "Неданчичі" В+-10 Т-2	10	1	1	0,5	відповідає
1830	тягова п/ст. "Баришівка" ТСН-1	0,23	1	2	1	відповідає
1831	тягова п/ст. "Баришівка" ТСН-2	0,23	1	2	1	відповідає
1832	тягова п/ст. "Баришівка" СЦБ	0,23	1	1	1	відповідає
1833	тягова п/ст. "Баришівка" В-35 Т-1	35	1	1	0,5	відповідає
1834	тягова п/ст. "Баришівка" В-35 Т-2	35	1	1	0,5	відповідає
1835	тягова п/ст. "Баришівка" В-27,5 Т-1	27,5	1	1	0,5	відповідає

1836	тягова п/ст. "Баришівка" В-27,5 Т-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
1837	тягова п/ст. "Баришівка" ПЕ Яготин А	10	1	1	1	відповідає
1838	тягова п/ст. "Баришівка" ПЕ Дарниця А	10	1	1	1	відповідає
1839	тягова п/ст. Чернігів ДПР - 1 " Неданчичи "	27,5	1	1	0,5 S	відповідає
1840	тягова п/ст. Чернігів ДПР - 2 " Ніжин "	27,5	1	1	0,5 S	відповідає
1841	тягова п/ст. Чернігів ТВП - 1	0,4	1	1	1	відповідає
1842	тягова п/ст. Чернігів ТВП - 1	0,4	1	1	1	відповідає
1843	тягова п/ст. Чернігів СЦБ " Неданчичи "	0,4	1	1	1	відповідає
1844	тягова п/ст. Чернігів В - 10 Т -1	10	1	1	0,5	відповідає
1845	тягова п/ст. Чернігів В- 10 Т - 2	10	1	1	0,5	відповідає
1846	тягова п/ст. Чернігів ф - 10 ТП - 20р-3	10	1	1	0,5s	відповідає
1847	тягова п/ст. Чернігів ф - 10 ТП - 144	10	1	1	1	відповідає
1848	тягова п/ст. Чернігів ф - 10 ТП - ТОВ "РАСТ"	10	1	1	0,5 S	відповідає
1849	тягова п/ст "Носівка" ДПР-1 Бобр	27,5	1	1	0,5S	відповідає
1850	тягова п/ст "Носівка" ДПР-2 Ніжин	27,5	1	1	0,5S	відповідає
1851	тягова п/ст "Носівка" СЦБ-1	0,23	1	2	1	відповідає
1852	тягова п/ст "Носівка" СЦБ-2	0,23	1	2	1	відповідає
1853	тягова п/ст "Носівка" ТВП-1	0,23	1	2	1	відповідає
1854	тягова п/ст "Носівка" ТВП-2	0,23	1	2	1	відповідає
1855	тягова п/ст "Носівка" ЕЧК-19	0,23	1	2	1	відповідає
1856	тягова п/ст. Бобрік Т-1-27	27,5	1	1	0,5	відповідає
1857	тягова п/ст. Бобрік Т-2-27	27,5	1	1	0,5	відповідає
1858	тягова п/ст. Бобрік Т-1-10	10	1	1	0,5	відповідає
1859	тягова п/ст. Бобрік Т-2-10	10	1	1	0,5	відповідає
1860	тягова п/ст. Бобрік РП-4 - 1	10	1	1	1	відповідає
1861	тягова п/ст. Бобрік РП-4 - 2	10	1	1	1	відповідає
1862	тягова п/ст. Бобрік ДПР-1	27,5	1	1	0,5	відповідає
1863	тягова п/ст. Бобрік ДПР-2	27,5	1	1	0,5	відповідає
1864	тягова п/ст. Бобрік СЦБ-1	0,23	1	2	1	відповідає
1865	тягова п/ст. Бобрік СЦБ-2	0,23	1	2	1	відповідає
1866	тягова п/ст. Бобрік ТВП-1	0,23	1	2	1	відповідає
1867	тягова п/ст. Бобрік ТВП-2	0,23	1	2	1	відповідає
1868	тягова п/ст. Бобрік ЕЧК-20	0,23	1	2	1	відповідає
1869	ТП Яготин Т1	0,4	1	1	2	не відповідає

1870	ТП Кононівка Т1	0,4	1	1	2	не відповідає
1871	ТП Кононівка КТП 45	0,4	1	1	2	не відповідає
1872	КТП 495 Богданівка	0,4	1	1	2	не відповідає
1873	КТП ст. Мар'янівка заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1874	КТП з.п. Слобода Петрівка заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1875	КТП з.п. Черняхівка заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1876	КТП №38 ст Яготин	0,4	1	1	2	не відповідає
1877	КТП №36 ст. Березань	0,4	1	1	2	не відповідає
1878	КТП №46 ст. Березань	0,4	1	1	2	не відповідає
1879	КТП №781 з.п. Селичівка заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1880	КТП №45 ст. Баришівка	0,4	1	1	2	не відповідає
1881	КТП №45 ст. Баришівка ф.ж.б.	0,4	1	1	2	не відповідає
1882	КТП №49 з.п. Коржі заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1883	КТП №255 з.п. Жовтневий заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1884	КТП №229 з.п. Хмільовик заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1885	КТП №141 з.п. Ранковий заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1886	КТП №40 ст. Переяслівська	0,4	1	1	2	не відповідає
1887	КТП №12 ст. Переяслівська	0,4	1	1	2	не відповідає
1888	КТП з.п. Новотроянда заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1889	КТП з.п. Кучаково заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1890	КТП з.п. Кучаково ф.ж.б.	0,4	1	1	2	не відповідає
1891	КТП з.п. Травнева заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1892	КТП з.п. Чубинський заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1893	КТП з.п. Чубинський ф.ж.б.	0,4	1	1	2	не відповідає
1894	КТП ст. Бориспіль	0,4	1	1	2	не відповідає
1895	КТП №15 заг Бориспіль	0,4	1	1	2	не відповідає
1896	КТП з.п. М. Александрівка заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1897	КТП БП-7км заг	0,4	1	1	2	не відповідає
1898	КТП БП-7км ф.ж.б.	0,4	1	1	2	не відповідає
1899	КТП ст. Бортничі	0,4	1	1	2	не відповідає
1900	КТП ст. Бортничі ф.ж.б.	0,4	1	1	2	не відповідає
1901	ТП ст. Бортничі	0,4	1	1	2	не відповідає
1902	ТП ст. Бортничі ф.ж.б.	0,4	1	1	2	не відповідає
1903	РП-6 ф.№1	10	1	1	2	не відповідає
1904	РП-6 ф.№3	10	1	1	2	не відповідає
1905	РП-6 ф.№4	10	1	1	2	не відповідає
1906	РП-6 ф.№7	10	1	1	2	не відповідає
1907	РП-6 ф.№8	10	1	1	2	не відповідає
1908	РП-6 ф.№9	10	1	1	2	не відповідає
1909	РП-6 ф.№9	10	1	1	2	не відповідає
1910	РП-6 ф.№10	10	1	1	2	не відповідає
1911	РП-6 ф.№10	10	1	1	2	не відповідає
1912	РП-6 ф.№11	10	1	1	2	не відповідає
1913	РП-6 ф.№11	10	1	1	2	не відповідає

1914	РП-6 ф. Буд ЕЧС	0,4	1	1	2	не відповідає
1915	ТП-286 ф.№7	10	1	1	2	не відповідає
1916	ТП-286 ф.№7	10	1	1	2	не відповідає
1917	ТП-286 ф.№9	10	1	1	2	не відповідає
1918	ТП-286 ф.№9	10	1	1	2	не відповідає
1919	ТП-286 ф.№10	10	1	1	2	не відповідає
1920	ТП-286 ф.№10	10	1	1	2	не відповідає
1921	ТП-286 ф.№4	10	1	1	2	не відповідає
1922	ТП-286 ф.№4	10	1	1	2	не відповідає
1923	ТП-286 ф.№2	10	1	1	2	не відповідає
1924	ТП-286 ф. Вул. Шевченко	0,4	1	1	2	не відповідає
1925	ТП-286 ф. Будинки МПС	0,4	1	1	2	не відповідає
1926	ТП-286 ф. Прилуцька	0,4	1	1	2	не відповідає
1927	ТП-286 ф.3/О	0,4	1	1	2	не відповідає
1928	ТП-286 ф. Т1	10	1	1	2	не відповідає
1929	ТП-286 ф. Т2	10	1	1	2	не відповідає
1930	ТП-202 ф.№2	10	1	1	2	не відповідає
1931	ТП-202 ф.№2	10	1	1	2	не відповідає
1932	ТП-202 ф.№7	10	1	1	2	не відповідає
1933	ТП-202 ф.№7	10	1	1	2	не відповідає
1934	ТП-202 ф.№9	10	1	1	2	не відповідає
1935	ТП-202 ф.№9	10	1	1	2	не відповідає
1936	ТП-202 ф.№10	10	1	1	2	не відповідає
1937	ТП-202 ф.№10	10	1	1	2	не відповідає
1938	ТП-202 ф. Будинки МПС	0,4	1	1	2	не відповідає
1939	ТП-202 ф. Збірка №1	0,4	1	1	2	не відповідає
1940	ТП-202 ф. Збірка №2	0,4	1	1	2	не відповідає
1941	ТП-202 ф. Збірка №3	0,4	1	1	2	не відповідає
1942	ТП-202 ф. Збірка №5	0,4	1	1	2	не відповідає
1943	ТП-202 ф. Т1	0,4	1	1	2	не відповідає
1944	ТП-202 ф. Т2	0,4	1	1	2	не відповідає
1945	ТП-206 ф. З.Осв.	0,4	1	1	2	не відповідає
1946	ТП-206 ф. ПТО	0,4	1	1	2	не відповідає
1947	ТП-206 ф. Гр.двір	0,4	1	1	2	не відповідає
1948	ТП-212 ф. Т1	0,4	1	1	2	не відповідає
1949	ТП-212 ф. Т2	0,4	1	1	2	не відповідає
1950	КТП-207	0,4	1	1	2	не відповідає
1951	КТП-203	0,4	1	1	2	не відповідає
1952	РП-6 СЦБ Носівка заг. Облік	0,4	1	1	2	не відповідає
1953	РП-6 СЦБ Носівка заг. Облік	0,4	1	1	2	не відповідає
1954	РП-6 ф.ж.б 1	0,4	1	1	2	не відповідає
1955	РП-6 ф.ж.б 2	0,4	1	1	2	не відповідає
1956	КТП-75 ст. Бобровиця	0,4	1	1	2	не відповідає
1957	КТП-82 з.п. Макарівка	0,4	1	1	2	не відповідає
1958	КТП-219 з.п. Марківці	0,4	1	1	2	не відповідає
1959	КТП-104 з.п. Попудренко	0,4	1	1	2	не відповідає
1960	КТП- з.п.Ярославка	0,4	1	1	2	не відповідає
1961	КТП-215	0,4	1	1	2	не відповідає

1962	ТП-277 ф. Ж.б. 5	0,4	1	1	2	не відповідає
1963	ТП-277ф. Ж.б. 3а	0,4	1	1	2	не відповідає
1964	ТП-277 ф. Ж.б. 3б	0,4	1	1	2	не відповідає
1965	ТП-277 ф. Ж.б. 2а	0,4	1	1	2	не відповідає
1966	ТП-277 ф. Ж.б. 2б	0,4	1	1	2	не відповідає
1967	КТП 836 км	0,4	1	1	2	не відповідає
1968	КТП 837км	0,4	1	1	2	не відповідає
1969	КТП Фонд	0,4	1	1	2	не відповідає
1970	КТП Н-М	0,4	1	1	2	не відповідає
1971	КТП з.п. н.пл.вокзал	0,4	1	1	2	не відповідає
1972	КТП Чермет	0,4	1	1	2	не відповідає
1973	КТП НГЧ-	0,4	1	1	2	не відповідає
1974	КТП №22 Київ.горл.	0,4	1	1	2	не відповідає
1975	КТП Тех. Контора	0,4	1	1	2	не відповідає
1976	КТП Обогрев стрелок	0,4	1	1	2	не відповідає
1977	КТП Вокзал	0,4	1	1	2	не відповідає
1978	ТП-382 т-1	10	1	1	1	відповідає
1979	ТП-382 т-2	10	1	1	1	відповідає
1980	ТП-382 ф.820/2942	10	1	1	1	відповідає
1981	ТП-3992 т-1	0,4	1	1	1	відповідає
1982	ТП-3992 т-2	0,4	1	1	1	відповідає
1983	ТП-3805 т-1.	0,4	1	1	1	відповідає
1984	ТП-3805 т-2	0,4	1	1	1	відповідає
1985	ТП-883 Т-1	10	1	1	1	відповідає
1986	ТП-883 Т-2	10	1	1	1	відповідає
1987	ТП-597 Т-1	0,4	1	1	1	відповідає
1988	ТП-597 Т-2	0,4	1	1	1	відповідає
1989	ТП-2977 Т-1	0,4	1	1	1	відповідає
1990	ТП-4137 Т-1	0,4	1	1	1	відповідає
1991	ТП-4138 Т-1	0,4	1	1	1	відповідає
1992	ТП-4138 Т-2	0,4	1	1	1	відповідає
1993	ТП-АРВ Т-1	0,4	1	1	1	відповідає
1994	ТП-379 Т-1	10	1	1	1	відповідає
1995	ТП-379 Т-2	10	1	1	1	відповідає
1996	ТП-2814 Т-1	10	1	1	1	відповідає
1997	ТП-3055 Т-1	0,4	1	1	1	відповідає
1998	ТП-3055 ф Поселок	0,4	1	1	2	не відповідає
1999	ТП2607 Т-1	0,4	1	1	1	Відповідає
2000	ТП-2607 Т-2	0,4	1	1	1	Відповідає
2001	РП-176- Т-1	10	1	1	1	Відповідає
2002	РП-176- Т-2	10	1	1	1	Відповідає
2003	РП-176- Т-3	10	1	1	1	Відповідає
2004	ТП-594 Т-1	10	1	1	1	Відповідає
2005	ТП-594 Т-1	10	1	1	1	Відповідає
2006	ТП-594 РП-47	10	1	1	1	Відповідає
2007	ТП-1083 Т-1	10	1	1	1	Відповідає
2008	ТП-1083 Т-2	10	1	1	1	Відповідає
2009	ТП-1083 ф.ПЧ-2	0,4	1	1	2	не відповідає
2010	ТП-144 Т-1	10	1	1	1	Відповідає
2011	ТП-144 Т-1	10	1	1	1	Відповідає

2012	ТП-144 Т-2	10	1	1	1	Відповідає
2013	ТП-144 Т-2	10	1	1	1	Відповідає
2014	ТП-144 ф. ТП-525	10	1	1	2	не відповідає
2015	ТП-144 ф. ТП-526	10	1	1	2	не відповідає
2016	ТП-144 ф. Дроздовка	10	1	1	2	не відповідає
2017	ТП-509 Т-1	0,4	1	1	1	Відповідає
2018	ТП-509 Т-1	0,4	1	1	1	Відповідає
2019	ТП-509 Т-2	0,4	1	1	1	Відповідає
2020	ТП-509 Т-2	0,4	1	1	1	Відповідає
2021	ТП-52 Т-1	0,4	1	1	1	Відповідає
2022	ТП-28 Т-1	10	1	1	1	Відповідає
2023	ТП-28 Т-1	10	1	1	1	Відповідає
2024	ТП-28 Т-2	10	1	1	1	Відповідає
2025	ТП-28 Т-2	10	1	1	1	Відповідає
2026	ТП-517 Т-1	0,4	1	1	1	Відповідає
2027	ТП-517 Т-1	0,4	1	1	1	Відповідає
2028	ТП-517 Т-2	0,4	1	1	1	Відповідає
2029	ТП-517 Т-2	0,4	1	1	1	Відповідає
2030	ТП-517 ф. Населення	0,4	1	1	2	не відповідає
2031	ТП Горностаївка ф. Добрянка	10	1	1	2	не відповідає
2032	ТП Горностаївка ф. Добрянка	10	1	1	2	не відповідає
2033	ТП Горностаївка ф. Горностаївка	10	1	1	2	не відповідає
2034	ТП Горностаївка ф. Горностаївка	10	1	1	2	не відповідає
2035	ТП Горностаївка ф. Голубичі	10	1	1	2	не відповідає
2036	ТП Горностаївка ф. Голубичі	10	1	1	2	не відповідає
2037	ТП Горностаївка	0,4	1	1	2	не відповідає
2038	ТП Голубичі	0,4	1	1	2	не відповідає
2039	ТП-526 1 с.ш.	0,4	1	1	2	не відповідає
2040	ТП-516	0,4	1	1	2	не відповідає
2041	ТП-40	0,4	1	1	2	не відповідає
2042	ТП-40 ф.1 населення	0,4	1	1	2	не відповідає
2043	ТП-40 ф.7 населення	0,4	1	1	2	не відповідає
2044	ТП-40 ф.9 населення	0,4	1	1	2	не відповідає
2045	ТП-570	0,4	1	1	2	не відповідає
2046	ТП-126	0,4	1	1	2	не відповідає
2047	КТП 100 Чернігів-Півн.	0,4	1	1	2	не відповідає
2048	Зб. з.п. Бакланово	0,4	1	1	2	не відповідає
2049	ТП Блочная т-1	0,4	1	1	2	не відповідає
2050	ТП Блочная ф.ж.б.1	0,4	1	1	2	не відповідає
2051	ТП Блочная ф.ж.б.2	0,4	1	1	2	не відповідає
2052	КТП пр. б.Десни	0,4	1	1	2	не відповідає
2053	КТП лів. б.Десни	0,4	1	1	2	не відповідає
2054	КТП Количівка	0,4	1	1	2	не відповідає
2055	КТП Муравейка	0,4	1	1	2	не відповідає
2056	КТП Жукотки	0,4	1	1	2	не відповідає
2057	КТП Жидиничі	0,4	1	1	2	не відповідає

2058	КТП Іолча	0,4	1	1	2	не відповідає
2059	КТП Грибова Рудня	0,4	1	1	2	не відповідає
2060	ТП-257 Т1	0,4	1	1	2	не відповідає
2061	КТП ДПР Муравейка	0,4	1	1	2	не відповідає
2062	КТП ДПР Подусовка	0,4	1	1	2	не відповідає
2063	КТП ДПР Славутич	0,4	1	1	2	не відповідає
2064	КТП ДПР Малейки	0,4	1	1	2	не відповідає
2065	тягова п/ст Миронівка Ввод 27,5кВ №1	27,5	1	1	0,5	відповідає
2066	тягова п/ст Миронівка Ввод 27,5кВ №2	27,5	1	1	0,5	відповідає
2067	тягова п/ст Миронівка Ф.к/м №1	27,5	1	1	0,5	відповідає
2068	тягова п/ст Миронівка Ф.к/м №2	27,5	1	1	0,5	відповідає
2069	тягова п/ст Миронівка Ф.к/м №3	27,5	1	1	0,5	відповідає
2070	тягова п/ст Миронівка Ф.к/м №4	27,5	1	1	0,5	відповідає
2071	тягова п/ст Миронівка Ф.к/м №5	27,5	1	1	0,5	відповідає
2072	тягова п/ст Миронівка Ф.к/м №6	27,5	1	1	0,5	відповідає
2073	тягова п/ст Миронівка Ф.к/м №7	27,5	1	1	0,5	відповідає
2074	тягова п/ст Миронівка ОВ-27,5	27,5	1	1	0,5	відповідає
2075	тягова п/ст Миронівка Обігрів "В"	0,23	1	2	0,5	відповідає
2076	тягова п/ст Миронівка ТВП-1	0,23	1	2	0,5	відповідає
2077	тягова п/ст Миронівка ТВП-2	0,23	1	2	0,5	відповідає
2078	тягова п/ст Миронівка ДПР-Сухоліси	27,5	1	1	0,5	відповідає
2079	тягова п/ст Миронівка ДПР-Завадівка	27,5	1	1	0,5	відповідає
2080	тягова п/ст Миронівка УПК	27,5	1	1	0,5	відповідає
2081	тягова п/ст Миронівка СЦБ-Новосілки	0,23	1	2	0,5	відповідає
2082	тягова п/ст Миронівка СЦБ-Завадівка	0,23	1	2	0,5	відповідає
2083	тягова п/ст Миронівка СЦБ-Сухоліси	0,23	1	2	0,5	відповідає
2084	тягова п/ст Миронівка Ввод 35кВ №1	35	1	1	0,5	відповідає
2085	тягова п/ст Миронівка Ввод 35кВ №2	35	1	1	0,5	відповідає
2086	тягова п/ст Миронівка РПТ-1	35	1	1	0,5	відповідає
2087	тягова п/ст Миронівка РПТ-1	10	1	1	0,5	відповідає
2088	тягова п/ст Миронівка РПТ-2	35	1	0,5	0,5	відповідає
2089	тягова п/ст Миронівка РПТ-2	10	1	0,5	0,5	відповідає

2090	тягова п/ст Миронівка ф.10кВ ТП-3	10	1	0,5	0,5	відповідає
2091	тягова п/ст Миронівка ф.10кВ КТП-4	10	1	0,5	0,5	відповідає
2092	тягова п/ст Миронівка ф.10кВ Богуслав	10	1	1	0,5	не відповідає
2093	тягова п/ст Миронівка ф.10кВ Нолосілки	10	1	1	0,5	не відповідає
2094	тягова п/ст Миронівка РППЕЦ	0,23	1	2	0,5	не відповідає
2095	тягова п/ст. Сухоліси Ввод 27,5кВ №1	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2096	тягова п/ст. Сухоліси Ввод 27,5кВ №2	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2097	тягова п/ст. Сухоліси Ввод 35кВ №1	35	1	1,0	0,5	відповідає
2098	тягова п/ст. Сухоліси Ввод 35кВ №2	35	1	1,0	0,5	відповідає
2099	тягова п/ст. Сухоліси ТВП- 1	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2100	тягова п/ст. Сухоліси ТВП- 2	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2101	тягова п/ст. Сухоліси ДПР- Фастів	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2102	тягова п/ст. Сухоліси ДПР- Миронівка	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2103	тягова п/ст. Сухоліси СЦБ- Фастів	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2104	тягова п/ст. Сухоліси СЦБ- Миронівка	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2105	тягова п/ст. Сухоліси ЕЧК- 6	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2106	тягова п/ст. Сухоліси Кр.уголок	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2107	тягова п/ст. Сухоліси Підігрів	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2108	тягова п/ст. Сухоліси Будинок звязку	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2109	тягова п/ст. Фастів Ввод 27,5кВ №3	27,5	1	1	0,5	відповідає
2110	тягова п/ст. Фастів Ввод 27,5кВ №4	27,5	1	1	0,5	відповідає
2111	тягова п/ст. Фастів ТВП-1	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2112	тягова п/ст. Фастів ТВП-2	0,23	1	2,0	0,5	відповідає
2113	тягова п/ст. Фастів ДПР- Бровки	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2114	тягова п/ст. Фастів ДПР- Сухоліси	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2115	тягова п/ст. Фастів Ф.к/м №7	27,5	1	1	0,5	відповідає
2116	тягова п/ст. Фастів Ф.к/м №8	27,5	1	1	0,5	відповідає
2117	тягова п/ст. Фастів Ф.к/м №9	27,5	1	1	0,5	відповідає
2118	тягова п/ст. Фастів СЦБ- Брівки	0,23	1	2	0,5	відповідає
2119	тягова п/ст. Фастів СЦБ- Сухоліси	0,23	1	2	0,5	відповідає

2120	тягова п/ст. Фастів СЦБ-Мотовилівка	0,23	1	2	0,5	відповідає
2121	тягова п/ст. Брівки Ввод 27,5кВ №1	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2122	тягова п/ст. Брівки Ввод 27,5кВ №2	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2123	тягова п/ст. Брівки Ввод 35кВ №1	35	1	1,0	0,5	відповідає
2124	тягова п/ст. Брівки Ввод 35кВ №2	35	1	1,0	0,5	відповідає
2125	тягова п/ст. Брівки ТВП-1	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2126	тягова п/ст. Брівки ТВП-2	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2127	тягова п/ст. Брівки ДПР-Козятин	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2128	тягова п/ст. Брівки ДПР-Фастів	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2129	тягова п/ст. Брівки СЦБ-Козятин	10	1	1,0	0,5	відповідає
2130	тягова п/ст. Брівки СЦБ-Фастів	10	1	1,0	0,5	відповідає
2131	тягова п/ст. Брівки РПТ	35	1	1,0	0,5	відповідає
2132	тягова п/ст. Брівки ГРШ	27,5	1	1,0	0,5	відповідає
2133	тягова п/ст. Брівки Дім звязку	0,4	1	1,0	0,5	відповідає
2134	тягова п/ст. Брівки ЕЧК-8	0,4	1	1,0	0,5	відповідає
2135	тягова п/ст. Брівки НОД ВОД	0,4	1	1,0	0,5	відповідає
2136	Будівля ЕЧ-7 ст.Фастів-ІІ	0,4	1	1,0	2	не відповідає
2137	опалення буд.ЕЧ-7 ст.Фастів-ІІ	0,4	1	1,0	2	не відповідає
2138	ЕМАСТ ст.Фастів-ІІ	0,4	1	1	2	не відповідає
2139	ЕЧК-5 ст.Миронівка	0,4	1	1	2	не відповідає
2140	ЕЧК-5 гараж ст.Миронівка	0,4	1	1	2	не відповідає
2141	ЕЧК-22 ст.Фастів-І	0,4	1	1	2	не відповідає
2142	будівля ЕЧС-24 ст.Миронівка	0,4	1	1	2	не відповідає
2143	будівля ЕЧМ ст.Фастів-ІІ	0,4	1	1	2	не відповідає
2144	КТПТ 8 км дачі	0,4	1	1	2	не відповідає
2145	КТПО 9 км резерв а/б,бит	0,23	1	2	2	відповідає
2146	КТПО 10 км переїзд, бит	0,23	1	2	2	відповідає
2147	КТПО 11км з/о платф.,бит	0,23	1	2	2	відповідає
2148	КТПО 12 км резерв а/б, бит	0,23	1	2	2	відповідає
2149	КТПТ 18 км ПКЗ бит, з/о ст.Устим.	0,4	3	1	2	не відповідає
2150	КТПО 25 км резерв а/б,бит,з/о	0,23	1	2	2	відповідає
2151	КТПО 946 км,з.п.Чернявка,бит	0,23	1	2	2	відповідає
2152	КТПО 967 км,з.п.Харліївка,бит	0,23	1	2	2	відповідає
2153	КТПО 975 км,переїзд,бит	0,23	1	2	2	відповідає
2154	КТПО 985 км,з.п.Вчерайше	0,23	1	2	2	відповідає
2155	КТПТ№1 ст.Попільня заг.обл.	0,4	1	1	2	не відповідає
2156	КТПТ№2 ст.Попільня побут	0,4	1	1	2	не відповідає

2157	КТПТ №2 ст.Попільняз/о	0,4	1	1	2	не відповідає
2158	КТПТ-100 ст.Брівки заг.обл.	0,4	1	1	2	не відповідає
2159	КТПТ-100 ст.Брівки побут	0,4	1	1	2	не відповідає
2160	КТПТ-100 ст.Чорнорудка заг.обл.	0,4	1	1	2	не відповідає
2161	КТПТ-100 ст.Устимівка заг.обл.	0,4	1	1	2	не відповідає
2162	ТП-10 ст.Фастів заг.обл.	0,4	1	1	2	не відповідає
2163	ТП-19 ст.Фастів-2 вокзал заг.обл.	0,4	1	1	2	не відповідає
2164	ТП-11 ст.Фастів заг.облік	0,4	1	1	2	не відповідає
2165	ТП-415 ст.Фастів побут вул.Шевченко	0,4	1	1	2	не відповідає
2166	ТП-14 ст.Фастів побут №1	0,4	1	1	1	відповідає
2167	ТП-14 ст.Фастів побут №2	0,4	1	1	1	відповідає
2168	ТП-14 ст.Фастів побут №3	0,4	1	1	1	відповідає
2169	ТП-15 ст.Фастів побут	0,4	1	1	1	відповідає
2170	ТП-15 ст.Фастів ДС	0,4	1	1	1	відповідає
2171	ТП-15 ст.Фастів з/о	0,4	1	1	1	відповідає
2172	ТП-16 ст.Фастів з/о	0,4	1	1	2	не відповідає
2173	ТП-16 ст.Фастів з/о ТЧ-8	0,4	1	1	1	відповідає
2174	ТП-16 ст.Фастів ВП	0,4	1	1	2	не відповідає
2175	ТП-16 ст.Фастів №1	10	1	1	1	відповідає
2176	ТП-16 ст.Фастів №2	10	1	1	1	відповідає
2177	ТП-16 ст.Фастів №3	10	1	1	1	відповідає
2178	ТП-87 ст.Фастів ТЧ-8	10	1	1	1	відповідає
2179	ТП-18 ст.Фастів побут	0,4	1	1	1	відповідає
2180	ТП-18 ст.Фастів з/о ТЧ-8	0,4	1	1	1	відповідає
2181	КТП-420 ст.Фастів побут	0,4	1	1	2	не відповідає
2182	ТП-10 ст.Фастів побут	0,4	1	1	1	відповідає
2183	ТП-10 ст.Фастів ДС з/о	0,4	1	1	2	відповідає
2184	ТП-11 ст.Фастів ДС побут	0,4	1	1	2	відповідає
2185	ТП-19 ст.Фастів ДС з/о	0,4	1	1	2	не відповідає
2186	ТП-19 ст.Фастів побут №1	0,4	1	1	2	не відповідає
2187	ТП-19 ст.Фастів побут №2	0,4	1	1	2	не відповідає
2188	ТП-408 ст.Фастів Жит.парк	0,4	1	1	1	відповідає
2189	КТП з.п.Снітинка	0,4	1	1	2	не відповідає
2190	КТП Потіївка	0,4	1	1	2	не відповідає
2191	ТП-1 ст.Миронівка з/о	0,4	1	1	1	Відповідає
2192	ТП-2 ст.Миронівка вокзал	0,4	1	1	1	Відповідає
2193	КТП з.п.Снітинка	0,4	1	1	2	не відповідає
2194	КТП Потіївка	0,4	1	1	2	не відповідає
2195	ТП-1 ст.Миронівка з/о	0,4	1	1	1	Відповідає
2196	ТП-2 ст.Миронівка вокзал	0,4	1	1	1	Відповідає
2197	КТП з.п.Снітинка	0,4	1	1	2	не відповідає
2198	КТП Потіївка	0,4	1	1	2	не відповідає
2199	ТП-1 ст.Миронівка з/о	0,4	1	1	1	Відповідає
2200	ТП-2 вокзал	0,4	1	1	1	Відповідає
2201	КТП з.п.Снітинка	0,4	1	1	2	не відповідає
2202	КТП Потіївка	0,4	1	1	1	не відповідає

2203	ТП-1 ст.Миронівка з/о	0,4	1	1	1	Відповідає
2204	ТП-2 ст.Миронівка вокзал	0,4	1	1	1	Відповідає
2205	КТП з.п.Снітинка	0,4	1	1	2	не відповідає
2206	КТП Потіївка	0,4	1	1	2	не відповідає
2207	ТП-1 ст.Миронівка з/о	0,4	1	1	1	Відповідає
2208	ТП-2 ст.Миронівка вокзал	0,4	1	1	1	Відповідає

Регіональна філія «Придніпровська залізниця»

№ з/п	Найменування підстанцій (станцій) та приєднань	Рівень напруги ЛЕП, кВ	Кількість точок обліку, шт.	Клас точності лічильника (необхідний)	Клас точності лічильника (наявний)	Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії*
1	Канцерівка ТР-1	6	1	1,0	2,0	не відповідає
2	Канцерівка ТР-1	6	1	1,0	2,0	не відповідає
3	Марганець ТР-1	6	1	1,0	2,0	не відповідає
4	Марганець ТР-2	6	1	1,0	2,0	не відповідає
5	Марганець Л-351	35	1	1,0	0,5	відповідає
6	Марганець Л-353	35	1	1,0	0,5	відповідає
7	Марганець Л-354	35	1	1,0	0,5	відповідає
8	Мирова Л-333	35	1	1,0	0,5	відповідає
9	Мирова Л-332	35	1	1,0	0,5	відповідає
10	Чортомлик Л-397	35	1	1,0	0,5	відповідає
11	Чортомлик Л-397а	35	1	1,0	0,5	відповідає
12	Ток Л-395а	35	1	1,0	0,5	відповідає
13	Ток Л-395б	35	1	1,0	0,5	відповідає
14	Підстепне ТР-1	6	1	1,0	2,0	не відповідає
15	Підстепне ТР-2	6	1	1,0	2,0	не відповідає
16	Підстепне ПЕФ-1	10	1	1,0	2,0	не відповідає
17	Підстепне ПЕФ-2	10	1	1,0	2,0	не відповідає
18	Підстепне ДЦ	0.4	1	1,0	2,0	не відповідає
19	Підстепне ТСН	0.4	1	1,0	2,0	не відповідає
20	Підстепне Л-394	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
21	Підстепне Л-395	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
22	Підстепне Л-396	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
23	Підстепне Л-398 (Л-401)	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
24	Нікополь ТР-1	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
25	Нікополь ТР-2	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
26	Нікополь Л-376	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
27	Нікополь Л-354а	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
28	Апостолове Л-АП-31	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
29	Апостолове Л-АП-32	35,0	1	1,0	0,5	відповідає

30	Апостолове Л-325	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
31	Апостолове ТР-1	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
32	Апостолове ТР-2	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
33	Апостолове ФР-ЕС	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
34	Апостолове ПЕФ-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
35	Апостолове ПЕФ-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
36	Апостолове ПЕФ-3	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
37	Апостолове ПЕФ-4	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
38	Апостолове ДЦФ-4	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
39	Апостолове ДЦ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
40	Апостолове СН	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
41	Батуринська Л-55	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
42	Батуринська Л-56	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
43	Батуринська Л-324	35,0	1	1,0	2,0	не відповідає
44	Батуринська Л-346	35,0	1	1,0	2,0	не відповідає
45	Батуринська Л-323	35,0	1	1,0	2,0	не відповідає
46	Батуринська Л-326А	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
47	Батуринська Л-325А	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
48	Батуринська ДЛГ-1	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
49	Батуринська ДЛГ-2	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
50	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-1	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
51	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-2	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
52	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-3	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
53	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-4	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
54	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-5	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
55	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-6	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
56	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-8	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
57	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-12	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
58	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-13	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
59	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-15	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
60	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ТСН-1	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
61	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ТСН-2	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
62	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ФР-3 (Ф-7)	6,0	1	1,0	0,5	відповідає
63	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ФР-10(Ф14)	6,0	1	1,0	0,5	відповідає
64	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ФР-11	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
65	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ФР-12	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
66	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ФР-13	6,0	1	1,0	2,0	не відповідає
67	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ПЕ	6,0	1	1,0	0,5	відповідає
68	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ТСН-1	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
69	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ТСН-2	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
70	ЕЧЕ Н.Д.Вузол СЦБ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
71	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ПЕ-1	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
72	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ПЕ-2	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
73	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ПЕ-3	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
74	ЕЧЕ Н.Д.Вузол СХ-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
75	ЕЧЕ Н.Д.Вузол НАСОСНАЯ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
76	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ЛТП	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
77	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ТСН-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
78	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ТСН-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
79	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-3	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає

80	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ф-18	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
81	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ПМС-6	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
82	ЕЧЕ Н.Д.Вузол Ж.Д.1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
83	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ЖД-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
84	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ПЕ-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
85	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ПЕ-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
86	ЕЧЕ Н.Д.Вузол РРП	10	1	1,0	2,0	не відповідає
87	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ЄЧК	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
88	ЕЧЕ Н.Д.Вузол ДОМ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
89	ЕЧЕ Н.Д.Вузол СЦБ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
90	ЕЧЕ Синельникове ПЕ-4	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
91	ЕЧЕ Синельникове ПЕ-2	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
92	ЕЧЕ Синельникове Л-21	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
93	ЕЧЕ Синельникове Ф-6	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
94	ЕЧЕ Синельникове Ф-10	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
95	ЕЧЕ Синельникове Ф-18	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
96	ЕЧЕ Синельникове Ф-19	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
97	ЕЧЕ Синельникове Ф-21	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
98	ЕЧЕ Синельникове Ф-22	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
99	ЕЧЕ Синельникове СЦБ-1	0,4	1	1,0	0,2	відповідає
100	ЕЧЕ Синельникове СЦБ-2	0,4	1	1,0	0,2	відповідає
101	ЕЧЕ Синельникове Л-36	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
102	ЕЧЕ Синельникове Л-35	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
103	ЕЧЕ Синельникове Л-441	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
104	ЕЧЕ Синельникове Л-442	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
105	ЕЧЕ Синельникове Л-443	35,0	1	1,0	0,5	відповідає
106	ЕЧЕ Синельникове АТ-1	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
107	ЕЧЕ Синельникове АТ-2	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
108	ЕЧЕ Синельникове АТ-3	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
109	ЕЧЕ Синельникове АТ-4	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
110	ЕЧЕ Раздори Л-36а	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
111	ЕЧЕ Раздори Л-36б	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
112	ЕЧЕ Раздори ТСН-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
113	ЕЧЕ Раздори ТСН-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
114	ЕЧЕ Раздори СЦБ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
115	ЕЧЕ Раздори ПЕ-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
116	ЕЧЕ Раздори ПЕ-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
117	ЕЧЕ Раздори ЄЧК	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
118	ЕЧЕ Раздори КВ-1	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
119	ЕЧЕ Раздори КВ-2	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
120	ЕЧЕ Раздори КВ-3	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
121	ЕЧЕ Раздори ДОМ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
122	ЕЧЕ Письмена Л-35б	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
123	ЕЧЕ Письмена Л-35а	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
124	ЕЧЕ Письмена ТСН-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
125	ЕЧЕ Письмена ТСН-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
126	ЕЧЕ Письмена Ф-16	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
127	ЕЧЕ Письмена ПЕ-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
128	ЕЧЕ Письмена СЦБ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
129	ЕЧЕ Письмена КВ-1	10,0	1	1,0	0,5	відповідає

130	ЕЧЕ Письмена КВ-2	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
131	ЕЧЕ Письмена КВ-3	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
132	ЕЧЕ Ул*янівка Л-35	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
133	ЕЧЕ Ул*янівка Л-36	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
134	ЕЧЕ Ул*янівка Л-87	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
135	ЕЧЕ Ул*янівка ЖД	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
136	ЕЧЕ Ул*янівка ТОБ	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
137	ЕЧЕ Ул*янівка ФПК	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
138	ЕЧЕ Ул*янівка ПЕ-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
139	ЕЧЕ Ул*янівка СЦБ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
140	ЕЧЕ Ул*янівка КВ-1	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
141	ЕЧЕ Ул*янівка КВ-2	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
142	ЕЧЕ Ул*янівка КВ-3	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
143	ЕЧЕ Чаплине Л1	110,0	1	1,0	б/о	не відповідає
144	ЕЧЕ Чаплине Л2	110,0	1	1,0	б/о	не відповідає
145	ЕЧЕ Чаплине Т1	110,0	1	1,0	б/о	не відповідає
146	ЕЧЕ Чаплине Т2	110,0	1	1,0	б/о	не відповідає
147	ЕЧЕ Чаплине ЖД-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
148	ЕЧЕ Чаплине ЖД-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
149	ЕЧЕ Чаплине ЖД-3	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
150	ЕЧЕ Чаплине ПЕ-1	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
151	ЕЧЕ Чаплине ПЕ-2	10,0	1	1,0	0,2	відповідає
152	ЕЧЕ Чаплине ТСН-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
153	ЕЧЕ Чаплине ТСН-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
154	ЕЧЕ Чаплине 3-Д ПРЕССОВ	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
155	ЕЧЕ Чаплине 3-Д ПРЕССОВ	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
156	ЕЧЕ Чаплине СЦБ	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
157	ЕЧЕ Чаплине ФИДЕР К.С. 3	3,3	1	1,0	3,0	не відповідає
158	ЕЧЕ Чаплине ФИДЕР К.С. 4	3,3	1	1,0	3,0	не відповідає
159	ЕЧЕ Чаплине КВ-1	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
160	ЕЧЕ Чаплине КВ-2	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
161	ЕЧЕ Чаплине КВ-3	10,0	1	1,0	0,5	відповідає
162	ЕЧЕ Чаплине Л-87	154,0	1	1,0	б/о	не відповідає
163	ЕЧЕ Новомосковськ КБ-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
164	ЕЧЕ Новомосковськ КБ-3	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
165	ЕЧЕ Новомосковськ ПЕ-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
166	ЕЧЕ Новомосковськ ПЕ-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
167	ЕЧЕ Новомосковськ ПЕ-3	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
168	ЕЧЕ Новомосковськ ПЕ-4	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
169	ЕЧЕ Новомосковськ ЖД-1	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
170	ЕЧЕ Новомосковськ ЖД-2	10,0	1	1,0	2,0	не відповідає
171	ЕЧЕ Новомосковськ ТСН-1	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
172	ЕЧЕ Новомосковськ ТСН-2	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
173	ЕЧЕ Новомосковськ СЦБ- 1,2,3	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
174	ЕЧЕ Новомосковськ СЦБ-4	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
175	ЕЧЕ Новомосковськ ЕЧК-29	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає
176	ЕЧЕ Новомосковськ ЕЧС-6	0,4	1	1,0	2,0	не відповідає

177	ЕЧЕ Новомосковськ НАСОСНА	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
178	ЕЧЕ Новомосковськ Дом	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
179	Железнякове ПЕ-1	6,0	1	1,0	0,2	відповідає
180	Железнякове ПЕ-2	6,0	1	1,0	0,2	відповідає
181	Железнякове ТСН-1	6,0	1	1,0	0,5	відповідає
182	Железнякове ТСН-2	6,0	1	1,0	0,5	відповідає
183	Железнякове СЦБ-1	6,0	1	1,0	0,2	відповідає
184	Железнякове СЦБ-2	6,0	1	1,0	0,2	відповідає
185	Железнякове ЕЧК-6	0.4	1	1,0	1,0	відповідає
186	Железнякове ЕЧК-6	0.4	1	1,0	1,0	відповідає
187	Железнякове ЖД-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
188	Верхівцеве ЖД-1	6	1	1,0	0.5	відповідає
189	Верхівцеве ЖД-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
190	Верхівцеве ЖД-3	6	1	1,0	0.5	відповідає
191	Верхівцеве ЗД-1 (ФР-3)	6	1	1,0	0.5	відповідає
192	Верхівцеве ЗД (ФР-4)	6	1	1,0	0.5	відповідає
193	Верхівцеве ПЕ-1	6	1	1,0	0,2	відповідає
194	Верхівцеве ТСН-1	6	1	1,0	0.5	відповідає
195	Верхівцеве ТСН-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
196	Верхівцеве СЦБ-1	0.4	1	1,0	1	відповідає
197	Верхівцеве СЦБ-2	0.4	1	1,0	1	відповідає
198	Верхівцеве ЕЧК-7	0.4	1	1,0	1	відповідає
199	Верхівцеве ЕЧК-7	0.4	1	1,0	1	відповідає
200	Верхньодніпровськ ДС	6	1	1,0	0.5	відповідає
201	Верхньодніпровськ ПЕ-1	6	1	1,0	0,2	відповідає
202	Верхньодніпровськ ПЕ-2	6	1	1,0	0,2	відповідає
203	Верхньодніпровськ ТСН-1	6	1	1,0	0.5	відповідає
204	Верхньодніпровськ ТСН-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
205	Верхньодніпровськ СЦБ-1	0.4	1	1,0	1	відповідає
206	Верхньодніпровськ СЦБ-2	0.4	1	1,0	1	відповідає
207	Верхньодніпровськ ЕЧК-28	0.4	1	1,0	1	відповідає
208	Баглий ПЕ-1	0.4	1	1,0	1	відповідає
209	Баглий ТСН-1	0.4	1	1,0	1	відповідає
210	Баглий ТСН-2	0.4	1	1,0	1	відповідає
211	Баглий СЦБ	0.4	1	1,0	1	відповідає
212	Карнаухівка ПЕ	6	1	1,0	0.5	відповідає
213	Карнаухівка ТСН-1	6	1	1,0	0.5	відповідає
214	Карнаухівка ТСН-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
215	Сухачівка ФР-3	10	1	1,0	0.5	відповідає
216	Сухачівка ФР-6	10	1	1,0	0,2	відповідає
217	Сухачівка ФР-7	10	1	1,0	0,2	відповідає
218	Сухачівка ФР-9	10	1	1,0	0,2	відповідає
219	Сухачівка ФР-10	10	1	1,0	0,2	відповідає
220	Сухачівка ПЕ-1	10	1	1,0	0,2	відповідає
221	Сухачівка ТСН-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
222	Сухачівка ТСН-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
223	Сухачівка СЦБ-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
224	Фабрична Груз. двор	6	1	1,0	0.5	відповідає
225	Фабрична КТП-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
226	Фабрична ПЕ-1	6	1	1,0	0.5	відповідає

227	Фабрична ПЕ-2	6	1	1,0	0,5	відповідає
228	Фабрична ТСН-1	0,4	1	1,0	1	відповідає
229	Фабрична ТСН-2	0,4	1	1,0	1	відповідає
230	Фабрична СЦБ-1	0,4	1	1,0	1	відповідає
231	Горяїнове КВ-1	6	1	1,0	0,2	відповідає
232	Горяїнове КВ-2	6	1	1,0	0,2	відповідає
233	Горяїнове КВ-3	6	1	1,0	0,2	відповідає
234	Горяїнове ПЕ-1	6	1	1,0	0,2	відповідає
235	Горяїнове ПЕ-2	6	1	1,0	0,2	відповідає
236	Горяїнове фид.Диївка	6	1	1,0	0,5	відповідає
237	Горяїнове ТСН-1	6	1	1,0	0,5	відповідає
238	Горяїнове ТСН-2	6	1	1,0	0,5	відповідає
239	Горяїнове СЦБ-1	6	1	1,0	0,5	відповідає
240	Плотина КБ-1	6	1	1,0	0,5	відповідає
241	Плотина КБ-2	6	1	1,0	0,5	відповідає
242	Плотина ПЕ-1	6	1	1,0	0,2	відповідає
243	Плотина ПЕ-2	6	1	1,0	0,2	відповідає
244	Плотина ТСН-1	0,4	1	1,0	1	відповідає
245	Плотина ТСН-2	0,4	1	1,0	1	відповідає
246	Плотина СЦБ-1	6	1	1,0	0,5	відповідає
247	Плотина ФР-3	6	1	1,0	0,5	відповідає
248	Балівка ФР-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
249	Балівка ФР-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
250	Балівка ФР-3	10	1	1,0	0,5	відповідає
251	Балівка ФР-7	10	1	1,0	0,5	відповідає
252	Балівка ПЕ-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
253	Балівка ПЕ-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
254	Балівка ТСН-1	0,4	1	1,0	1	відповідає
255	Балівка ТСН-2	0,4	1	1,0	1	відповідає
256	Балівка СЦБ-1	0,4	1	1,0	1	відповідає
257	Балівка СЦБ-2	0,4	1	1,0	1	відповідає
258	Балівка ЕЧК-28	0,4	1	1,0	1	відповідає
259	Воскобойня ПЕ-1	6	1	1,0	0,2	відповідає
260	Воскобойня ПЕ-2	6	1	1,0	0,2	відповідає
261	Воскобойня ТСН-1	0,4	1	1,0	1	відповідає
262	Воскобойня ТСН-2	0,4	1	1,0	1	відповідає
263	Воскобойня СЦБ	0,4	1	1,0	1	відповідає
264	Запоріжжя Ліве АТ-1	35	1	1,0	0,5	відповідає
265	Запоріжжя Ліве АТ-2	35	1	1,0	0,5	відповідає
266	Запоріжжя Ліве Ф-1	6	1	1,0	2	не відповідає
267	Запоріжжя Ліве Ф-2	6	1	1,0	2	не відповідає
268	Запоріжжя Ліве Ф-3	6	1	1,0	2	не відповідає
269	Запоріжжя Ліве Ф-6	6	1	1,0	2	не відповідає
270	Запоріжжя Ліве Ф-7	6	1	1,0	2	не відповідає
271	Запоріжжя Ліве Ф-8	6	1	1,0	2	не відповідає
272	Запоріжжя Ліве Ф-9	6	1	1,0	2	не відповідає
273	Запоріжжя Ліве Ф-10	6	1	1,0	2	не відповідає
274	Запоріжжя Ліве Ф-11	6	1	1,0	2	не відповідає
275	Запоріжжя Ліве Ф-12	6	1	1,0	2	не відповідає
276	Запоріжжя Ліве Ф-13	6	1	1,0	2	не відповідає

277	Запоріжжя Ліве Ф-14	6	1	1,0	2	не відповідає
278	Запоріжжя Ліве Ф-15	6	1	1,0	2	не відповідає
279	Запоріжжя Ліве Ф-16	6	1	1,0	2	не відповідає
280	Запоріжжя Ліве ДП	10	1	1,0	2	не відповідає
281	Запоріжжя Ліве ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
282	Запоріжжя Ліве ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
283	Запоріжжя Ліве ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
284	Запоріжжя Ліве ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
285	Запоріжжя Ліве СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
286	Славгород ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
287	Славгород ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
288	Славгород ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
289	Славгород ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
290	Славгород СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
291	Славгород ГРШ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
292	Славгород АТ-1	35	1	1,0	0,5	відповідає
293	Славгород АТ-2	35	1	1,0	0,5	відповідає
294	Вільнянськ Ф-ВУВКХ	10	1	1,0	2	не відповідає
295	Вільнянськ Ф-ВОТС	10	1	1,0	2	не відповідає
296	Вільнянськ Ф-Хлебозавод	0.4	1	1,0	2	не відповідає
297	Вільнянськ Ф-ЗИП1	10	1	1,0	2	не відповідає
298	Вільнянськ Ф-ЗИП-2	10	1	1,0	2	не відповідає
299	Вільнянськ Ф-ВИЗ	10	1	1,0	2	не відповідає
300	Вільнянськ ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
301	Вільнянськ ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
302	Вільнянськ ПЕ-3	10	1	1,0	2	не відповідає
303	Вільнянськ ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
304	Вільнянськ ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
305	Вільнянськ СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
306	Вільнянськ Ф-Дом	0.4	1	1,0	2	не відповідає
307	Запоріжжя-1 КБ-1	6	1	1,0	2	не відповідає
308	Запоріжжя-1 КБ-2	6	1	1,0	2	не відповідає
309	Запоріжжя-1 ЖД-1	6	1	1,0	2	не відповідає
310	Запоріжжя-1 ЖД-2	6	1	1,0	2	не відповідає
311	Запоріжжя-1 ЖД-3	6	1	1,0	2	не відповідає
312	Запоріжжя-1 ЖД-4	6	1	1,0	2	не відповідає
313	Запоріжжя-1 ЖД-6	6	1	1,0	2	не відповідає
314	Запоріжжя-1 ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
315	Запоріжжя-1 ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
316	Запоріжжя-1 АТ-1	35	1	1,0	0,5	відповідає
317	Запоріжжя-1 АТ-2	35	1	1,0	0,5	відповідає
318	Запоріжжя-1 ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
319	Запоріжжя-1 ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
320	Запоріжжя-1 СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
321	Запоріжжя-1 ГРШ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
322	1132 КМ ЖД-1	10	1	1,0	2	не відповідає
323	1132 КМ ЖД-2	10	1	1,0	2	не відповідає
324	1132 КМ ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
325	1132 КМ ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
326	1132 КМ Дом	0.4	1	1,0	2	не відповідає

327	1132 КМ ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
328	1132 КМ ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
329	1132 КМ СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
330	Таврійськ Л-5	154	1	1,0	б/о	не відповідає
331	Таврійськ Л-5А	154	1	1,0	б/о	не відповідає
332	Таврійськ Л-435	154	1	1,0	б/о	не відповідає
333	Таврійськ Л-647	35	1	1,0	0,5	відповідає
334	Таврійськ Л-648	35	1	1,0	0,5	відповідає
335	Таврійськ КБ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
336	Таврійськ КБ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
337	Таврійськ ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
338	Таврійськ ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
339	Таврійськ ПЕ-3	10	1	1,0	2	не відповідає
340	Таврійськ АТ-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
341	Таврійськ АТ-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
342	Таврійськ ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
343	Таврійськ ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
344	Таврійськ СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
345	Таврійськ Дом	0.4	1	1,0	2	не відповідає
346	Пришиб СХ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
347	Пришиб ДП	10	1	1,0	2	не відповідає
348	Пришиб ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
349	Пришиб ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
350	Пришиб СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
351	Пришиб ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
352	Пришиб ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
353	Федорівка С-1	154	1	1,0	б/о	не відповідає
354	Федорівка Рем.перемычка	154	1	1,0	б/о	не відповідає
355	Федорівка Л-111	154	1	1,0	б/о	не відповідає
356	Федорівка Л-111А	154	1	1,0	б/о	не відповідає
357	Федорівка Т-1	154	1	1,0	б/о	не відповідає
358	Федорівка Т-2	154	1	1,0	б/о	не відповідає
359	Федорівка НБ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
360	Федорівка НБ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
361	Федорівка ЖД-1	10	1	1,0	2	не відповідає
362	Федорівка ЖД-2	10	1	1,0	2	не відповідає
363	Федорівка ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
364	Федорівка ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
365	Федорівка ПЕ-3	10	1	1,0	2	не відповідає
366	Федорівка ПЕ-4	10	1	1,0	2	не відповідає
367	Федорівка АТ-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
368	Федорівка АТ-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
369	Федорівка ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
370	Федорівка ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
371	Федорівка ПОСТ ЕЦ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
372	Федорівка СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
373	Запорізька Січ ЖД-1	10	1	1,0	2	не відповідає
374	Запорізька Січ ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
375	Запорізька Січ ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
376	Мелітополь КБ-1	6	1	1,0	2	не відповідає

377	Мелітополь КБ-2	6	1	1,0	2	не відповідає
378	Мелітополь ЖД-1	6	1	1,0	2	не відповідає
379	Мелітополь ЖД-2	6	1	1,0	2	не відповідає
380	Мелітополь ЖД-4 прийом	6	1	1,0	2	не відповідає
381	Мелітополь ЖД-4 віддача	6	1	1,0	2	не відповідає
382	Мелітополь ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
383	Мелітополь ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
384	Мелітополь ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
385	Мелітополь ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
386	Мелітополь СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
387	Мелітополь ЖД (220 в)	0.4	1	1,0	2	не відповідає
388	Мелітополь Ф-3 пост.стр.	3,3	1	1,0	2	не відповідає
389	Мелітополь Ф-4 пост.стр.	3,3	1	1,0	2	не відповідає
390	Мелітополь ТЧ-3 пост.стр.	3,3	1	1,0	2	не відповідає
391	Акимівка КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
392	Акимівка КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
393	Акимівка Ф-11	10	1	1,0	2	не відповідає
394	Акимівка Ф-12	10	1	1,0	2	не відповідає
395	Акимівка Ф-13	10	1	1,0	2	не відповідає
396	Акимівка Ф-14	10	1	1,0	2	не відповідає
397	Акимівка ПЕ-11	10	1	1,0	2	не відповідає
398	Акимівка ПЕ-12	10	1	1,0	2	не відповідає
399	Акимівка ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
400	Акимівка ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
401	Акимівка СЦБ-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
402	Акимівка ДОМ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
403	Акимівка ЕЧК	0.4	1	1,0	2	не відповідає
404	Сокологірне КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
405	Сокологірне КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
406	Сокологірне Ф-11	10	1	1,0	0,2	не відповідає
407	Сокологірне Ф-12	10	1	1,0	0,2	не відповідає
408	Сокологірне Ф-13	10	1	1,0	0.5	відповідає
409	Сокологірне Ф-15	10	1	1,0	0,2	не відповідає
410	Сокологірне Ф-17	10	1	1,0	0,2	не відповідає
411	Сокологірне ПЕ-11	10	1	1,0	0,2	не відповідає
412	Сокологірне ПЕ-12	10	1	1,0	2	не відповідає
413	Сокологірне ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
414	Сокологірне ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
415	Сокологірне СЦБ-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
416	Сокологірне ДОМ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
417	Партизани Л-179	154	1	1,0	0,5	відповідає
418	Партизани Л-409	35	1	1,0	0.5	відповідає
419	Партизани Л-410	35	1	1,0	0.5	відповідає
420	Партизани КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
421	Партизани КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
422	Партизани ПЕ-11	10	1	1,0	0.5	не відповідає
423	Партизани ПЕ-12	10	1	1,0	2	не відповідає
424	Партизани ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
425	Партизани ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
426	Партизани СЦБ-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає

427	Партизани ЕЧК	0.4	1	1,0	2	не відповідає
428	Партизани ДОМ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
429	Салькове КВ-1	35	1	1,0	2	не відповідає
430	Салькове КВ-2	35	1	1,0	2	не відповідає
431	Салькове СХ-12	10	1	1,0	2	не відповідає
432	Салькове СХ-13	10	1	1,0	2	не відповідає
433	Салькове ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
434	Салькове ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
435	Салькове ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
436	Салькове ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
437	Салькове СЦБ-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
438	Салькове СЦБ-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
439	Салькове ДОМ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
440	Чонгар КВ-1	35	1	1,0	2	не відповідає
441	Чонгар КВ-2	35	1	1,0	2	не відповідає
442	Чонгар Л-101	10	1	1,0	2	не відповідає
443	Чонгар ПЕ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
444	Чонгар ПЕ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
445	Чонгар ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
446	Чонгар ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
447	Чонгар СЦБ-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
448	Солоне Озеро КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
449	Солоне Озеро КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
450	Солоне Озеро ПЕ-11	10	1	1,0	2	не відповідає
451	Солоне Озеро ПЕ-12	10	1	1,0	2	не відповідає
452	Солоне Озеро СХ МВ-14	10	1	1,0	2	не відповідає
453	Солоне Озеро ТСН-1	0,4	1	1,0	2	не відповідає
454	Солоне Озеро ТСН-2	0,4	1	1,0	2	не відповідає
455	Солоне Озеро СЦБ-1	0,4	1	1,0	2	не відповідає
456	Солоне Озеро НАСОСНА	0,4	1	1,0	2	не відповідає
457	Солоне Озеро ДОМ	0,4	1	1,0	2	не відповідає
458	Солоне Озеро ЕЧК	0,4	1	1,0	2	не відповідає
459	Джанкой Фк-12	10	1	1,0	2	не відповідає
460	Джанкой Фк-13	10	1	1,0	2	не відповідає
461	Джанкой КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
462	Джанкой КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
463	Джанкой ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
464	Джанкой ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
465	Джанкой ПЕ-3	10	1	1,0	0.5	відповідає
466	Джанкой ДОМ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
467	Джанкой ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
468	Джанкой ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
469	Джанкой СЦБ-1,2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
470	Джанкой СЦБ-3	0.4	1	1,0	2	не відповідає
471	Урожайна КВ-1	35	1	1,0	2	не відповідає
472	Урожайна КВ-2	35	1	1,0	2	не відповідає
473	Урожайна Ф-11	10	1	1,0	0.5	відповідає
474	Урожайна Ф-12	10	1	1,0	0,5	відповідає
475	Урожайна Ф-13	10	1	1,0	0.5	відповідає
476	Урожайна Ф-14	10	1	1,0	0.5	відповідає

477	Урожайна Фк-13	10	1	1,0	0,5	відповідає
478	Урожайна Фк-14	10	1	1,0	0,5	відповідає
479	Урожайна Фк-15	10	1	1,0	0,2	відповідає
480	Урожайна Фк-16	10	1	1,0	0,2	відповідає
481	Урожайна ПЕ-11	10	1	1,0	0,5	відповідає
482	Урожайна ПЕ-12	10	1	1,0	0,5	відповідає
483	Урожайна ТСН-1	0,4	1	1,0	2	не відповідає
484	Урожайна ТСН-2	0,4	1	1,0	2	не відповідає
485	Урожайна СЦБ-1	0,4	1	1,0	2	не відповідає
486	Урожайна ЕЧК	0,4	1	1,0	2	не відповідає
487	Урожайна водокачка	0,4	1	1,0	2	не відповідає
488	Урожайна дом	0,4	1	1,0	2	не відповідає
489	Елеваторна КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
490	Елеваторна КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
491	Елеваторна Ф-11	10	1	1,0	0,5	відповідає
492	Елеваторна Ф-13	10	1	1,0	0,5	відповідає
493	Елеваторна Ф-15	10	1	1,0	0,2	відповідає
494	Елеваторна ПЕ-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
495	Елеваторна ПЕ-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
496	Елеваторна ТСН-1	0,4	1	1,0	2	не відповідає
497	Елеваторна ТСН-2	0,4	1	1,0	2	не відповідає
498	Елеваторна СЦБ-1	0,4	1	1,0	2	не відповідає
499	Елеваторна ДОМ	0,4	1	1,0	2	не відповідає
500	Острякове КВ-1	35	1	1,0	2	не відповідає
501	Острякове КВ-2	35	1	1,0	2	не відповідає
502	Острякове Ф-11	10	1	1,0	0,2	не відповідає
503	Острякове Ф-12	10	1	1,0	0,2	не відповідає
504	Острякове ПЕ-1	10	1	1,0	0,5	не відповідає
505	Острякове ПЕ-2	10	1	1,0	0,5	не відповідає
506	Острякове ПЕ-2	10	1	1,0	0,5	не відповідає
507	Острякове ТСН-1	0,4	1	1,0	2	не відповідає
508	Острякове ТСН-2	0,4	1	1,0	2	не відповідає
509	Острякове СЦБ-1, 2, 3	0,4	1	1,0	2	не відповідає
510	Острякове ЕЧК	0,4	1	1,0	2	не відповідає
511	Острякове ДУ-26	0,4	1	1,0	2	не відповідає
512	Сімферополь КВ-1	35	1	1,0	2	не відповідає
513	Сімферополь КВ-2	35	1	1,0	2	не відповідає
514	Сімферополь Ф-12	10	1	1,0	0,5	не відповідає
515	Сімферополь Ф-13	10	1	1,0	0,5	не відповідає
516	Сімферополь Ф-14	10	1	1,0	0,5	не відповідає
517	Сімферополь Ф-15	10	1	1,0	0,5	не відповідає
518	Сімферополь Ф-16	10	1	1,0	0,5	не відповідає
519	Сімферополь Ф-17	10	1	1,0	0,5	не відповідає
520	Сімферополь Ф-18	10	1	1,0	0,2	не відповідає
521	Сімферополь ПЕ-11	10	1	1,0	0,5	не відповідає
522	Сімферополь ТСН-1	0,4	1	1,0	2	не відповідає
523	Сімферополь ТСН-2	0,4	1	1,0	2	не відповідає
524	Поштова ПЕ-11	10	1	1,0	0,5	не відповідає
525	Поштова ПЕ-12	10	1	1,0	0,5	не відповідає
526	Поштова КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає

527	Поштова КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
528	Поштова ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
529	Поштова ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
530	Поштова СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
531	Сирень КВ-1	35	1	1,0	2	не відповідає
532	Сирень КВ-2	35	1	1,0	2	не відповідає
533	Сирень Ф-12	10	1	1,0	0,2	не відповідає
534	Сирень Ф-14	10	1	1,0	0,2	не відповідає
535	Сирень ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	не відповідає
536	Сирень ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	не відповідає
537	Сирень ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
538	Сирень ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
539	Сирень СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
540	Мекензієві Гори КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
541	Мекензієві Гори КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
542	Мекензієві Гори ПЕ-12	10	1	1,0	0.5	не відповідає
543	Мекензієві Гори ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
544	Мекензієві Гори ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
545	Інкерман-2 КВ-1	35	1	1,0	2	не відповідає
546	Інкерман-2 КВ-2	35	1	1,0	2	не відповідає
547	Інкерман-2 Ф-12	10	1	1,0	0.5	не відповідає
548	Інкерман-2 ПЕ-11	10	1	1,0	0.5	не відповідає
549	Інкерман-2 ПЕ-12	10	1	1,0	0.5	не відповідає
550	Інкерман-2 ПЕ-13	10	1	1,0	0.5	не відповідає
551	Інкерман-2 ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
552	Інкерман-2 ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
553	Ярка КВ-1	35	1	1,0	2	не відповідає
554	Ярка КВ-2	35	1	1,0	2	не відповідає
555	Ярка Ф-12	10	1	1,0	0.5	не відповідає
556	Ярка ПЕ-11	10	1	1,0	0.5	не відповідає
557	Ярка ПЕ-12	10	1	1,0	0.5	не відповідає
558	Ярка ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
559	Ярка ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
560	Саки КВ-1	10	1	1,0	2	не відповідає
561	Саки КВ-2	10	1	1,0	2	не відповідає
562	Саки Фр-11	10	1	1,0	0.5	не відповідає
563	Саки ПЕ-11	10	1	1,0	0.5	не відповідає
564	Саки ПЕ-12	10	1	1,0	0.5	не відповідає
565	Саки ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
566	Саки ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
567	Євпаторія КВ-1	6	1	1,0	2	не відповідає
568	Євпаторія КВ-2	6	1	1,0	2	не відповідає
569	Євпаторія ПЕ-12	6	1	1,0	0.5	не відповідає
570	Євпаторія ТСН-1	0.4	1	1,0	2	не відповідає
571	Євпаторія ТСН-2	0.4	1	1,0	2	не відповідає
572	Євпаторія СЦБ	0.4	1	1,0	2	не відповідає
573	П"ятихатки: ЦРП-1	35	1	1,0	0.5	відповідає
574	П"ятихатки: ЦРП-2	35	1	1,0	0.5	відповідає
575	П"ятихатки: ЦРП-3	35	1	1,0	0.5	відповідає
576	П"ятихатки: ЦРП-4	35	1	1,0	0.5	відповідає

577	П"ятихатки: ТСН-1	35	1	1,0	2	не відповідає
578	П"ятихатки: ТСН-2	35	1	1,0	2	не відповідає
579	П"ятихатки: СЦБ	0,23	1	1,0	2	не відповідає
580	П"ятихатки: дц-1	0,23	1	1,0	2	не відповідає
581	П"ятихатки: ДЦ-2	6	1	1,0	2	не відповідає
582	П"ятихатки: Фідер № 3	3,3	1	1,0	3.0	не відповідає
583	П"ятихатки: Фідер № 4	3,3	1	1,0	3.0	не відповідає
584	П"ятихатки: Фідер № 5	3,3	1	1,0	3.0	не відповідає
585	П"ятихатки: ФР-8	10	1	1,0	2.0	не відповідає
586	П"ятихатки: ПЕ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
587	П"ятихатки: ТСН-1	35	1	1,0	2.0	не відповідає
588	П"ятихатки: ТСН-2	35	1	1,0	2.0	не відповідає
589	П"ятихатки: ДЦ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
590	П"ятихатки: ЕЧК	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
591	П"ятихатки: ДОМ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
592	Милорадівка Л-343	35	1	1,0	0.5	відповідає
593	Милорадівка Л-344	35	1	1,0	0.5	відповідає
594	Милорадівка Л-345	35	1	1,0	0.5	відповідає
595	Милорадівка АТ-1	35	1	1,0	2.0	не відповідає
596	Милорадівка АТ-2	35	1	1,0	2.0	не відповідає
597	Милорадівка ТСН-1	35	1	1,0	2.0	не відповідає
598	Милорадівка ТСН-2	35	1	1,0	2.0	не відповідає
599	Милорадівка ПЕ-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
600	Милорадівка ПЕ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
601	Милорадівка ДЦ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
602	Милорадівка ДОМ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
603	Девладове Л-341	35	1	1,0	0.5	відповідає
604	Девладове Л-342	35	1	1,0	0.5	відповідає
605	Девладове Л-343 віддача	35	1	1,0	0.5	відповідає
606	Девладове Л-344 віддача	35	1	1,0	0.5	відповідає
607	Девладове ТСН-1	35	1	1,0	2.0	не відповідає
608	Девладове ТСН-2	35	1	1,0	2.0	не відповідає
609	Девладове СХ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
610	Девладове ПЕ-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
611	Девладове ПЕ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
612	Девладове ДЦ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
613	Девладове ЕЧК	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
614	Девладове ДОМ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
615	Девладове ФКУ-10 кВ	10	1	1,0	0.5	відповідає
616	Кривий Ріг Головний ФР-1	6	1	1,0	0.5	відповідає
617	Кривий Ріг Головний ФР-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
618	Кривий Ріг Головний ФР-5	6	1	1,0	0.5	відповідає
619	Кривий Ріг Головний ФР-11	6	1	1,0	0.5	відповідає
620	Кривий Ріг Головний ФР-12	6	1	1,0	0.5	відповідає
621	Кривий Ріг Головний ПЕ-1	6	1	1,0	0.5	відповідає
622	Кривий Ріг Головний ТСН-1	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
623	Кривий Ріг Головний ТСН-2	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
624	Кривий Ріг Головний ДЦ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
625	Кривий Ріг Головний ДОМ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає

626	Вечірній Кут Ввод №1 6 кВ	6	1	1,0	0.5	відповідає
627	Вечірній Кут Ввод №2 6 кВ	6	1	1,0	0.5	відповідає
628	Вечірній Кут КВ-1	6	1	1,0	2.0	не відповідає
629	Вечірній Кут ПЕ-1	6	1	1,0	0.5	відповідає
630	Вечірній Кут ПЕ-2	6	1	1,0	0.5	відповідає
631	Вечірній Кут ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
632	Вечірній Кут СЦБ		1	1,0	0.5	відповідає
633	ПівніГЗК ввід-1/Ф-639	6	1	1,0	0.5	відповідає
634	ПівніГЗК ввід-2/Ф-637	6	1	1,0	0.5	відповідає
635	ПівніГЗК АТ-1	6	1	1,0	2.0	не відповідає
636	ПівніГЗК АТ-2	6	1	1,0	2.0	не відповідає
637	ПівніГЗК ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
638	ПівніГЗК ТСН-2	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
639	Саксагань Л-341	35	1	1,0	0.2	не відповідає
640	Саксагань Л-342	35	1	1,0	0.2	не відповідає
641	Саксагань ЖД-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
642	Саксагань ПЕ-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
643	Саксагань ПЕ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
644	Саксагань ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
645	Саксагань ТСН-2	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
646	Саксагань ДЦ	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
647	Саксагань ГРШ	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
648	Саксагань ЕЧК	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
649	Саксагань ДОМ	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
650	Зав"яловка Л-347	35	1	1,0	0.5	відповідає
651	Зав"яловка Л-348	35	1	1,0	0.5	відповідає
652	Зав"яловка ТР-1	35	1	1,0	0.5	відповідає
653	Зав"яловка ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
654	Зав"яловка ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
655	Зав"яловка СХ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
656	Зав"яловка ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
657	Зав"яловка ТСН-2	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
658	Зав"яловка ДЦ	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
659	Рядова Л-347	35	1	1,0	0.5	відповідає
660	Рядова Л-348	35	1	1,0	0.5	відповідає
661	Рядова Л-385 віддача	35	1	1,0	0.5	відповідає
662	Рядова СХ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
663	Рядова СХ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
664	Рядова СХ-3	10	1	1,0	0.5	відповідає
665	Рядова Ф-Рудная	10	1	1,0	0.5	відповідає
666	Рядова ЖД-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
667	Рядова ЖД-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
668	Рядова ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
669	Рядова ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
670	Рядова ТСН-1	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
671	Рядова ТСН-2	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
672	Рядова ЕЧК	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
673	Рядова ДОМ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
674	Грекувата Л-313	35	1	1,0	0.5	відповідає
675	Грекувата Л-314	35	1	1,0	0.5	відповідає

676	Грекувата ЖД-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
677	Грекувата ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
678	Грекувата ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
679	Грекувата ТСН-1	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
680	Грекувата ТСН-2	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
681	Грекувата ДЦ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
682	Савро Л-САВ-31	35	1	1,0	0.5	відповідає
683	Савро АТ	35	1	1,0	0.5	відповідає
684	Савро ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
685	Савро ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
686	Савро ПЕ-3	10	1	1,0	0.5	відповідає
687	Савро ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
688	Савро ТСН-2	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
689	Савро ДЦ	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
690	Мусіївка Л-137 прийом	154	1	1,0	2.0	не відповідає
691	Мусіївка Л-137 віддача	154	1	1,0	2.0	не відповідає
692	Мусіївка Л-138 прийом	154	1	1,0	2.0	не відповідає
693	Мусіївка Л-138 віддача	154	1	1,0	2.0	не відповідає
694	Мусіївка Л-945 прийом	154	1	1,0	2.0	не відповідає
695	Мусіївка Л-945 віддача	154	1	1,0	2.0	не відповідає
696	Мусіївка Л-946 прийом	154	1	1,0	2.0	не відповідає
697	Мусіївка Л-946 віддача	154	1	1,0	2.0	не відповідає
698	Мусіївка Л-тмк1 прийом	154	1	1,0	2.0	не відповідає
699	Мусіївка Л-тмк1 віддача	154	1	1,0	2.0	не відповідає
700	Мусіївка Л-тмк2 прийом	154	1	1,0	2.0	не відповідає
701	Мусіївка Л-тмк2 віддача	154	1	1,0	2.0	не відповідає
702	Мусіївка КВ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
703	Мусіївка КВ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
704	Мусіївка ЖД	10	1	1,0	0.5	відповідає
705	Мусіївка ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
706	Мусіївка ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
707	Мусіївка ПЕ-3	10	1	1,0	0.5	відповідає
708	Мусіївка ПЕ-4	10	1	1,0	0.5	відповідає
709	Мусіївка ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
710	Мусіївка ТСН-2	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
711	Мусіївка СЦБ	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
712	Утішне Ввод №1 154 кВ	154	1	1,0	б/о	не відповідає
713	Утішне Ввод №2 154 кВ	154	1	1,0	б/о	не відповідає
714	Утішне КВ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
715	Утішне КВ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
716	Утішне ПЕ-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
717	Утішне ПЕ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
718	Утішне ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
719	Утішне ТСН-2	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
720	Утішне СЦБ	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
721	Інгулець Л-113	35	1	1,0	0.5	відповідає
722	Інгулець Л-114	35	1	1,0	0.5	відповідає
723	Інгулець ЖД	10	1	1,0	2.0	не відповідає
724	Інгулець ПЕ-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
725	Інгулець ПЕ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає

726	Інгулець ФНБ-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
727	Інгулець ФНБ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
728	Інгулець ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
729	Інгулець ТСН-2	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
730	Червоний Шахтарь Ввод №1 10 кВ	10	1	1,0	0.5	відповідає
731	Червоний Шахтарь Ввод №2 10 кВ	10	1	1,0	0.5	відповідає
732	Червоний Шахтарь КВ-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
733	Червоний Шахтарь КВ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
734	Червоний Шахтарь ЖД-1	10	1	1,0	2.0	не відповідає
735	Червоний Шахтарь ЖД-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
736	Червоний Шахтарь ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
737	Червоний Шахтарь ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
738	Червоний Шахтарь ТСН-1	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
739	Червоний Шахтарь ТСН-2	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
740	ЦРП -кВ П"ятихатки Ввод 1	6	1	1,0	0.5	відповідає
741	ЦРП -кВ П"ятихатки Ввод 3	6	1	1,0	0.5	відповідає
742	ЦРП -кВ П"ятихатки Ввод 4	6	1	1,0	0.5	відповідає
743	ЦРП -кВ П"ятихатки ЖД-1	6	1	1,0	2.0	не відповідає
744	ЦРП -кВ П"ятихатки ЖД-2	6	1	1,0	2.0	не відповідає
745	ЦРП -кВ П"ятихатки "Больница"	6	1	1,0	2.0	не відповідає
746	ЦРП -кВ П"ятихатки "Очково"	6	1	1,0	2.0	не відповідає
747	ЦРП -кВ П"ятихатки ПЭ-1	6	1	1,0	2.0	не відповідає
748	ЦРП -кВ П"ятихатки ПЭ-2	6	1	1,0	2.0	не відповідає
749	ЦРП -кВ П"ятихатки ПМС- 237	6	1	1,0	2.0	не відповідає
750	ЦРП -кВ П"ятихатки ТСН	0.4	1	1,0	2.0	не відповідає
751	ЦРП -кВ П"ятихатки ФКУ	6	1	1,0	2.0-	не відповідає
752	Варварівка ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
753	Варварівка ПЕ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
754	Варварівка ГРШ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
755	Варварівка Дом	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
756	Варварівка ТСН-1	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
757	Варварівка ТСН-2	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
758	Варварівка СЦБ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
759	Роз'їзд 5км ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
760	Роз'їзд 5км ПЕ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
761	Роз'їзд 5км КВ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
762	Роз'їзд 5км КВ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
763	Роз'їзд 5км ТСН-1	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
764	Роз'їзд 5км ТСН-2	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
765	Роз'їзд 5км Дом	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
766	Роз'їзд 5км СЦБ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
767	Самійлівка ПЕ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
768	Самійлівка ПЕ-2	10	1	1,0	2.0	не відповідає
769	Самійлівка ФПД	10	1	1,0	2.0	не відповідає
770	Самійлівка КВ-1	10	1	1,0	0.5	відповідає
771	Самійлівка КВ-2	10	1	1,0	0.5	відповідає
772	Самійлівка ТСН-1	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає

773	Самійлівка ТСН-2	0,23	1	1,0	2	не відповідає
774	Самійлівка ГРШ	0,23	1	1,0	2	не відповідає
775	Самійлівка СЦБ	0,23	1	1,0	0,5	відповідає
776	Самійлівка ЕЧК-23	0,23	1	1,0	0,5	відповідає
777	Самійлівка Дом	0,23	1	1,0	0,5	відповідає
778	Павлоград ЖД-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
779	Павлоград ЖД-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
780	Павлоград ЖД-3	10	1	1,0	0,5	відповідає
781	Павлоград ПЕ-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
782	Павлоград ПЕ-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
783	Павлоград ПЕ-4	10	1	1,0	0,5	відповідає
784	Павлоград ФПД	10	1	1,0	2,0	не відповідає
785	Павлоград ТСН-1	0,23	1	1,0	2	не відповідає
786	Павлоград ТСН-2	0,23	1	1,0	2	не відповідає
787	Павлоград СЦБ	0,23	1	1,0	2	не відповідає
788	Павлоград ГРШ	0,23	1	1,0	2,0	не відповідає
789	Миколаївка СЦБ	0,23	1	1,0	2	не відповідає
790	Миколаївка ПЕ-1	10	1	1,0	0,2	відповідає
791	Миколаївка ПЕ-2	10	1	1,0	0,2	відповідає
792	Миколаївка ТСН-1	0,23	1	1,0	0,5	відповідає
793	Миколаївка ТСН-2	0,23	1	1,0	0,5	відповідає
794	Миколаївка ЕЧК-31	0,23	1	1,0	2,0	не відповідає
795	Мінеральна ПЕ-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
796	Мінеральна ПЕ-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
797	Мінеральна ТСН-1	0,23	1	1,0	2	не відповідає
798	Мінеральна ТСН-2	0,23	1	1,0	2	не відповідає
799	Мінеральна СЦБ	0,23	1	1,0	2	не відповідає
800	Мінеральна Дом	0,23	1	1,0	2	не відповідає
801	Мінеральна ЕЧК-30	0,23	1	1,0	2	не відповідає
802	Богуславський ПЕ-1	10	1	1,0	2,0	не відповідає
803	Богуславський ПЕ-2	10	1	1,0	2,0	не відповідає
804	Богуславський ТСН-1	0,23	1	1,0	2	не відповідає
805	Богуславський ТСН-2	0,23	1	1,0	2	не відповідає
806	Богуславський Дом	0,23	1	1,0	2,0	не відповідає
807	Богуславський НОДвод	0,23	1	1,0	2	не відповідає
808	Богуславський СЦБ	0,23	1	1,0	2,0	не відповідає
809	Зайцеве ПЕ-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
810	Зайцеве ПЕ-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
811	Зайцеве ФПД	10	1	1,0	2,0	не відповідає
812	Зайцеве ТСН-1	0,23	1	1,0	2	не відповідає
813	Зайцеве ТСН-2	0,23	1	1,0	2	не відповідає
814	Зайцеве Дом	0,23	1	1,0	0,5	відповідає
815	Зайцеве ГРШ	0,23	1	1,0	0,5	відповідає
816	Зайцеве СЦБ	0,23	1	1,0	0,5	відповідає
817	Слов'янка Маст.пункт	0,23	1	1,0	2	не відповідає
818	Слов'янка ПЕ-1	10	1	1,0	0,5	відповідає
819	Слов'янка ПЕ-2	10	1	1,0	0,5	відповідає
820	Слов'янка КВ-1	10	1	1,0	0,2	відповідає
821	Слов'янка КВ-2	10	1	1,0	0,2	відповідає
822	Слов'янка ТСН-1	0,23	1	1,0	2	не відповідає

823	Слов'янка ТСН-2	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
824	Слов'янка Дом	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
825	Слов'янка ЕЧК	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає
826	Слов'янка СЦБ	0,23	1	1,0	2.0	не відповідає